

# COMUNE DI FIRENZE

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO VOLUMETRICO, DEL COMPLESSO EDILIZIO E.R.P. DI VIA TORRE DEGLI AGLI, E PREVENTIVA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI VOLANO TEMPORANEI IN CONDOMINIO PLURIPIANO, MONTABILI E SMONTABILI

## FINANZIAMENTI:

L.R.T. N.25 DEL 29/06/2011 art. 22 - Interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio e.r.p. Delibera G.R.T. n. 201 del 9/03/2012

## REALIZZAZIONE DEL FABBRICATO PER COMPLESSIVI 88 ALLOGGI E.R.P.

VIA TORRE DEGLI AGLI - VIA DEL GIARDINO DELLA BIZZARRIA

### CASA SPA

COMMITTENTE - STAZIONE APPALTANTE

Via Fiesolana 5, 50121 Firenze (FI) - Italia

www.casaspa.it

E-mail: info@casaspa.it

Tel. +39 055 226241 - Fax +39 055 22624269



Responsabile del Procedimento  
CASA SPA - Arch. Vincenzo Esposito

Direttore Lavori  
CASA SPA - Ing. Leonardo Boschi

### SELI MANUTENZIONI GENERALI srl

ATI - MANDATARIA

Via Gaetano Donizetti 46, 20900 Monza (MB) - Italia

www.seli.com

E-mail: seli@seli.com

Tel. +39 039 362740 - Fax +39 039 380004



Impresa  
SELI MANUTENZIONI GENERALI srl  
SELI MANUTENZIONI GENERALI S.r.l.  
Via Gaetano Donizetti, 46  
20900 MONZA (MB)

### DAMIANI - HOLZ&KO S.p.A.

ATI - MANDANTE

Via Julius Durt 68, 39042 Bressanone (BZ) - Italia

-

E-mail: info@lignoalp.it

Tel. +39 0472 975790 - Fax +39 0472 975791



Damiani - Holz&Ko S.p.A.

Impresa  
DAMIANI - HOLZ&KO S.p.A

### J+S SRL Architecture & Engineering

PROG. ARCHITETTONICA E PROG. STRUTTURALE,  
RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Via Giacomo Brodolini 29, 20863 Concorezzo (MB) - Italia

www.jplus.it

E-mail: info@jplus.it

Tel. +39 039 6886381 - Fax +39 039 6886380



Responsabile Integrazione Prestazioni Specialistiche  
J+S SRL - Arch. Federico Pella

### STEA PROGETTO s.r.l.

PROG. IMPIANTISTICA E PROG. PREVENZIONE INCENDI

Viale S.ta Caterina 60/A, 38062 Arco (TN) - Italia

www.steaprogetto.com







E-mail: info@steaprogetto.com

Tel. +39 0464 512776 - Fax +39 0464 513715











































Progettista Impianti  
STEA PROGETTO s.r.l. - ing. Giulia Benatti

<div>3</div> <div>2</div> <div>1</div> <div>21.04.2017</div> <div>Revisione grafica</div> <div>Revisione</div>		<div>EP</div> <div>Redatta</div>	<div>gb</div> <div>Controllata</div>	<div>PE</div> <div>Approvata</div>
<div>Committente</div> <div>CASA SPA</div> <div>Responsabile del Procedimento: Arch. Vincenzo Esposito</div>	<div>Ubicazione del progetto</div> <div>Firenze</div> <div>Via Torre degli Agli</div>	<div>Commessa</div> <div>93s-15</div>		
		<div>Data</div> <div>08.02.2017</div>		
<div>Fase progettuale</div> <div>Progetto esecutivo</div>		<div>Redatto</div> <div>EP</div>	<div>Controllato</div> <div>gb</div>	<div>Approvato</div> <div>PE</div>
<div>Disciplina</div> <div>Impianti elettrici</div>		<div>Scala</div> <div>-</div>		
<div>Titolo tavola</div> <div>Schemi quadri elettrici</div>		<div>Numero tavola</div> <div>E.033</div>		
<div>file:\\192.168.1.9\\SerInq\\01-CP\\02-PRIVATI\\2015\\93s-15-G - Sell+Lignoalp - Firenze\\04 - PROGETTO PUBBLICO\\04.04-esecutivo\\04.04.02-disegni</div>				

1	2	3	4	5	6	7	8																																																																					
A	RIEPILOGO QUADRI ELETTRICI							A																																																																				
	NUMERO PROGRESSIVO	IDENTIFICATIVO QUADRO	DESCRIZIONE QUADRO	TIPOLOGIA	DIMENSIONI	GRADO DI PROTEZIONE	TIPOLOGIA INSTALLAZIONE																																																																					
	-	-	SCHEMA A BLOCCHI	-	-	-	-																																																																					
B	1	Q1	QUADRO FORNITURA ALLOGGIO	Centralino PVC	8 moduli	IP40	a parete																																																																					
	2	Q1.1	QUADRO GENERALE ALLOGGIO	Centralino PVC	36 moduli	IP40	incassato																																																																					
C	3	Q2	QUADRO VANO SCALA TIPO	Centralino PVC	72 moduli	IP40	a parete																																																																					
	4	Q3	QUADRO FORNITURA SUPERCONDOMINIO	Centralino PVC	120 moduli	IP40	a parete																																																																					
	5	Q3.1	QUADRO CENTRALE IDRICA	Centralino PVC	54 moduli	IP55	a parete																																																																					
	6	Q3.2	QUADRO AUTORIMESSA P-1	Centralino PVC	96 moduli	IP55	a parete																																																																					
	7	Q3.3	QUADRO AUTORIMESSA P-2	Centralino PVC	96 moduli	IP55	a parete																																																																					
	8	Q3.4	QUADRO LOCALE ANTINCENDIO	Centralino PVC	8 moduli	IP40	a parete																																																																					
D	9	Q4	QUADRO FORNITURA VANO FUNZIONALE	Centralino PVC	8 moduli	IP40	a parete																																																																					
	10	Q4.1	QUADRO GENERALE VANO FUNZIONALE	Centralino PVC	24 moduli	IP40	incassato																																																																					
	11	Q5	QUADRO FORNITURA CLIMATIZZAZIONE	Quadro metallico	600 x 1230 x 290	IP40	a pavimento																																																																					
	12	Q5.1	QUADRO LOCALE CLIMATIZZAZIONE	Cassetta metallica	600 x 1200 x 200	IP55	a parete																																																																					
E	13	Q5.2	QUADRO COPERTURA SCALA A+B	Cassetta metallica	600 x 1000 x 200	IP55	a parete																																																																					
	14	Q5.3	QUADRO COPERTURA SCALA C+D	Cassetta metallica	600 x 800 x 200	IP55	a parete																																																																					
F	15	QA	QUADRO ASCENSORE	Centralino PVC	24 moduli	IP40	a parete																																																																					
<table><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>DATA:</td><td>17/02/17</td><td></td><td>Studi Territorio Energia Ambiente</td><td>STE A PROGETTO SRL Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715</td><td></td><td>TITOLO: Q3 - Quadro fornitura supercondominio</td><td>PROGETTO: Nuovo complesso edilizio</td><td>SIGLA QUADRO: P+00QGEN00</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>DISEGN:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CLIENTE:</td><td>SCHEMA:</td><td>PROTOCOLLO: 117_15</td><td>POSIZIONE FISICA: Q1A</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>VISTO:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>NUMERO DISEGNO:</td><td>FOGLIO: 1</td></tr><tr><td>REV.:</td><td>MODIFICA:</td><td>DATA:</td><td>FIRMA:</td><td>APPROV.:</td><td>SOST. IL:</td><td>SOST. DA:</td><td>ORIGINE:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TOTALE FOGLI:</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td></tr></table>								3				DATA:	17/02/17		Studi Territorio Energia Ambiente	STE A PROGETTO SRL Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715		TITOLO: Q3 - Quadro fornitura supercondominio	PROGETTO: Nuovo complesso edilizio	SIGLA QUADRO: P+00QGEN00	2				DISEGN:						CLIENTE:	SCHEMA:	PROTOCOLLO: 117_15	POSIZIONE FISICA: Q1A	1				VISTO:								NUMERO DISEGNO:	FOGLIO: 1	REV.:	MODIFICA:	DATA:	FIRMA:	APPROV.:	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:					TOTALE FOGLI:	2														6
3				DATA:	17/02/17		Studi Territorio Energia Ambiente	STE A PROGETTO SRL Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715		TITOLO: Q3 - Quadro fornitura supercondominio	PROGETTO: Nuovo complesso edilizio	SIGLA QUADRO: P+00QGEN00																																																																
2				DISEGN:						CLIENTE:	SCHEMA:	PROTOCOLLO: 117_15	POSIZIONE FISICA: Q1A																																																															
1				VISTO:								NUMERO DISEGNO:	FOGLIO: 1																																																															
REV.:	MODIFICA:	DATA:	FIRMA:	APPROV.:	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:					TOTALE FOGLI:	2																																																															
													6																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																					

# LEGENDA SIMBOLI

Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
	Fusibile		Interruttore automatico magnetico differenziale		Contatto NA		Contatto NA termostato
	Fusibile sezionabile		Interruttore automatico magnetotermico		Contatto NC		Contatto NC termostato
	Sezionatore		Interruttore automatico magnetotermico differenziale		Contatto NA ritardato all'eccitazione		Contatto NA a fungo
	Sezionatore con blocco		Interruttore automatico con sganciatore termico a soglia (salvamotore)		Contatto NC ritardato all'eccitazione		Contatto NC a fungo
	Sezionatore con portafusibile		Trasformatore		Contatto NA ritardato alla diseccitazione		Contatto NA flussostato
	Interruttore di potenza		Bobina di comando		Contatto NC ritardato alla diseccitazione		Contatto NC flussostato
	Interruttore di manovra		Bobina di comando passo passo		Pulsante NA		Contatto NA flussostato gas
	Interruttore di manovra con blocco		Bobina di comando ritardata all'eccitazione		Pulsante NC		Contatto NC flussostato gas
	Interruttore differenziale con relè incorporato		Bobina di comando ritardata alla diseccitazione		Pulsante NA con accesso protetto		Contatto NA pressostato
	Interruttore automatico magnetico		Bobina di comando ritardata all'eccitazione e alla diseccitazione		Pulsante NC con accesso protetto		Contatto NC pressostato

3				DATA:	17/02/17	<div><div>Studi Territorio Energia Ambiente</div></div> <div>STE A PROGETTO SRL Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715</div> <div><div>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ</div><div></div><div>UNI EN ISO 9001 Certificato N° 71 100 H 256</div></div>	TITOLO:		PROGETTO:		SIGLA QUADRO: P+00QGEN00		
2				DISEGN:				Q3 - Quadro fornitura supercondominio		Nuovo complesso edilizio		POSIZIONE FISICA: Q1A	
1				VISTO:				CLIENTE:	SCHEMA:	PROTOCOLLO:	NUMERO DISEGNO:	FOGLIO: 2	SEQUE: 3
REV.:	MODIFICA:	DATA:	FIRMA:	APPROV.:		SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:	-	117 15	TOTALE FOGLI: 6		


# LEGENDA SIMBOLI

Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
	Pulsante NA con spia luminosa		Amperometro		Elettrovalvola NA		
	Pulsante NC con spia luminosa		Voltmetro		Elettrovalvola NC		
	Pulsante NA a tirante		Contatore energia		Suoneria		
	Pulsante NC a tirante		Commutatore Voltmetrico		Ronzatore		
	Contatto NA finecorsa		Scaricatore		Crepuscolare		
	Contatto NC finecorsa		Uscita diretta		Orologio		
	Contatto in scambio		Uscita in morsettiera		Bobina di comando ritardato all'eccitazione tre fili		
	Contatto in commutazione 1-0-2		Rimando alimentazione		Bobina di comando ritardato alla diseccitazione tre fili		
	Lampada spia						
	Lampada spia lampeggiante						

3				DATA:	17/02/17	 <div>Studi Territorio Energia Ambiente</div>	STEA PROGETTO SRL Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715	 <div>SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001 Certificato N° 71 100 H 256</div>	TITOLO:		PROGETTO:		SIGLA QUADRO: P+00QGEN00	
2				DISEGN.:					CLIENTE:	Q3 - Quadro fornitura supercondominio	Nuovo complesso edilizio	POSIZIONE FISICA: Q1A		
1				VISTO:					SCHEMA:			FOGLIO: 3    SEGUE: 4		
REV.:	MODIFICA:	DATA:	FIRMA:	APPROV.:	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:		PROTOCOLLO: 117 15	NUMERO DISEGNO:	TOTALE FOGLI: 6			


# SCHEMA A BLOCCHI UNITA' IMMOBILIARE

FORNITURA ENEL			
3kW	F+N	230V	




L<3 metri

FG7OR	MULTI
F	1x6mmq
N	1x6mmq
PE	-



QUADRO  
FORNITURA  
ALLOGGIO


FG7OR	MULTI
F	1x6mmq
N	1x6mmq
PE	1x6mmq



QUADRO  
GENERALE  
ALLOGGIO


# SCHEMA A BLOCCHI VANO FUNZIONALE

FORNITURA ENEL			
3kW	F+N	230V	




L<3 metri

FG7OR	MULTI
F	1x6mmq
N	1x6mmq
PE	-



QUADRO  
FORNITURA  
VANO  
FUNZIONALE


FG7OR	MULTI
F	1x6mmq
N	1x6mmq
PE	1x6mmq



QUADRO  
GENERALE  
VANO  
FUNZIONALE


# SCHEMA A BLOCCHI SCALA TIPO

FORNITURA ENEL			
15kW	3F+N	400V	



L<3 metri

FG7OR	MULTI
F	3x(1x6mmq)
N	1x6mmq
PE	-



QUADRO  
VANO SCALE  
TIPO


3				DATA:	17/02/17	 <div>Studi Territorio Energia Ambiente</div>	STEA PROGETTO SRL Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715	 <div>SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' TUV CERTI UNI EN ISO 9001 Certificato N° 71 100 H 256</div>	TITOLO:		PROGETTO:		SIGLA QUADRO:		P+00QGEN00	
2				DISEGN:					Q3 - Quadro fornitura supercondominio		Nuovo complesso edilizio		POSIZIONE FISICA:		Q1A	
1				VISTO:					CLIENTE:		SCHEMA:		PROTOCOLLO:		NUMERO DISEGNO:	
REV.:	MODIFICA:	DATA:	FIRMA:	APPROV.:	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:	-	-	117_15		FOGLIO: 4		SEGUE: 5		
														TOTALE FOGLI:		6

Nel caso in cui la Ditta Esecutrice dei Lavori ritenga di voler apportare modifiche al presente schema di impianto, la stessa Ditta dovrà fornire, prima di eseguire qualsiasi lavorazione ad esso relativa, lo schema aggiornato e le verifiche di calcolo derivanti dalla modifica apportata. La Stazione Appaltante si riserverà di accettare o meno le varianti apportate.

Rientra negli obblighi dell'Impresa Appaltatrice la redazione degli elaborati AS BUILT (come realizzato) prima del collaudo finale.  
Gli elaborati di progetto dovranno essere aggiornati a cura dell'Impresa come realizzati e dovranno contenere nel dettaglio le tipologie di apparecchiature e componenti principali, specificandone la marca, il modello e le caratteristiche fondamentali.


## SCHEMA A BLOCCHI SUPERCONDOMINIO

FORNITURA ENEL		
30kW	3F+N	400V




L<3 metri

FG7OR	MULTI
F	3x(1x10mmq)
N	1x10mmq
PE	-




QUADRO  
FORNITURA  
SUPERCONDOMINIO

FG7OR	MULTI
F	3x(1x6mmq)
N	1x6mmq
PE	1x6mmq




QUADRO  
CENTRALE  
IDRICA

FG7OR	MULTI
F	3x(1x6mmq)
N	1x6mmq
PE	1x6mmq




QUADRO  
AUTORIMESSA  
P-1

FG7OR	MULTI
F	3x(1x6mmq)
N	1x6mmq
PE	1x6mmq



QUADRO  
AUTORIMESSA  
P-2


FG7OR	MULTI
F	1x6mmq
N	1x6mmq
PE	1x6mmq





QUADRO  
LOCALE  
ANTINCENDIO

3				DATA:	17/02/17		Studi Territorio Energia Ambiente	STEAM PROGETTO SRL Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715		SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' TUV CERTIFICATO N° 71 100 H 256	TITOLO: Q3 - Quadro fornitura supercondominio		PROGETTO: Nuovo complesso edilizio		SIGLA QUADRO: P+00QGEN00					
2				DISEGN.:							CLIENTE:		SCHEMA:		PROTOCOLLO: 117 15		NUMERO DISEGNO:		POSIZIONE FISICA: Q1A	
1				VISTO:							-								FOGLIO: 5   SEQUE: 6	
REV.:	MODIFICA:	DATA:	FIRMA:	APPROV.:		SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:							TOTALE FOGLI: 6					


# SCHEMA A BLOCCHI CLIMATIZZAZIONE



3				DATA:	17/02/17	 <div>Studi Territorio Energia Ambiente</div>	STEA PROGETTO SRL Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715	 <div>SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001 Certificato N° 71 100 H 256</div>	TITOLO:		PROGETTO:		SIGLA QUADRO: P+00QGEN00	
2				DISEGN:					Q3 - Quadro fornitura supercondominio		Nuovo complesso edilizio		POSIZIONE FISICA: Q1A	
1				VISTO:									FOGLIO: 6    SEGUE: 0	
REV.:	MODIFICA:	DATA:	FIRMA:	APPROV.:		SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:	CLIENTE:	SCHEMA:	PROTOCOLLO:	NUMERO DISEGNO:	FOGLIO: 6    SEGUE: 0	
									-		117 15		TOTALE FOGLI: 6	

	1	2	3	4	5	6	7	8						
N° Foglio	OGGETTO			INDICE REVISIONI										
				1	2	3	4	5	6	7				
A	1	-												
	2	SCHEMA ALIMENTAZIONI												
	3	SCHEMA DI POTENZA												
	4	SCHEMA DI POTENZA												
	5	LAYOUT												
B	6													
	7													
	8													
	9													
	10													
	11													
	12													
	13													
	14													
	15													
C	16													
	17													
	18													
	19													
	20													
	21													
	22													
	23													
	24													
	25													
D	26													
	27													
	28													
	29													
	30													
	31													
	32													
	33													
	34													
	35													
E	36													
	37													
	38													
Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza nostra esplicita autorizzazione. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.														
RIFERIMENTO DISEGNI										EDIZIONE				
F	1													
	2													
	3													
	4													
	5													
	6													
3				DATA:	15/02/17			Studi Territorio Energia Ambiente		STE A PROGETTO SRL Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715				
2				DISEGN:				SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'		TITOLO: Q1 - Quadro fornitura alloggio				
1				VISTO:		LAV. 82. 155. 9001 Certificato N° 71. 100. 11. 256		PROGETTO: Nuovo complesso edilizio		SIGLA QUADRO: P+00QGEN00				
REV.:	MODIFICA:		DATA:	FIRMA:	APPROV.:	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:	CLIENTE:	SCHEMA:	PROTOCOLLO: 117_15	NUMERO DISEGNO:	FOGLIO: 1 TOTALE FOGLI: 5	SEGUE: 2 Q1A





1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

18.4

20



9.4


20

CENTRALINO MODULARE  
DA PARETE  
IP40  
MATERIALE ISOLANTE  
AUTOESTINGUENTE (PVC)  
CONFORME CEI 23-48/23-49  
CAPACITA' 8 MODULI


3				DATA:	15/02/17	 Studi Territorio Energia Ambiente	STE A PROGETTO SRL Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715	 SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' TUV CERT UNI EN ISO 9001 Certificato N° 71 100 H 256	TITOLO:		PROGETTO:		SIGLA QUADRO: P+00QGEN00			
2				DISegn:					Q1 - Quadro fornitura alloggio		Nuovo complesso edilizio		POSIZIONE FISICA: Q1A			
1				VISTO:					CLIENTE:		SCHEMA:		PROTOCOLLO: 117_15		NUMERO DISEGNO:	
REV.:	MODIFICA:	DATA:	FIRMA:	APPROV.:		SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:					FOGLIO: 3		SEGUE: 4	
														TOTALE FOGLI: 5		


1 2 3 4 5 6 7 8

	1	2	3	4	5	6	7	8											
N° Foglio	OGGETTO			INDICE REVISIONI															
				1	2	3	4	5	6	7									
A	1	-																	
	2	SCHEMA DI POTENZA																	
	3	SCHEMA DI POTENZA																	
	4	LAYOUT																	
B	5																		
	6																		
	7																		
	8																		
	9																		
	10																		
	11																		
	12																		
	13																		
	14																		
C	15																		
	16																		
	17																		
	18																		
	19																		
	20																		
	21																		
	22																		
	23																		
	24																		
D	25																		
	26																		
	27																		
	28																		
	29																		
	30																		
	31																		
	32																		
	33																		
	34																		
E	35																		
	36																		
	37																		
	38																		
F	Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza nostra esplicita autorizzazione. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.																		
	RIFERIMENTO DISEGNI									EDIZIONE									
	1								<input type="checkbox"/> PRELIMINARE										
	2								<input type="checkbox"/> PER APPROVAZIONE										
	3								<input type="checkbox"/> PER COSTRUZIONE										
	4								<input type="checkbox"/> REVISIONE FINALE										
	5								<input type="checkbox"/>										
	6								<input type="checkbox"/>										
	3				DATA:	15/02/17			Studi Territorio Energia Ambiente		STEAM PROGETTO SRL Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715								
	2				DISEGN:						SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'		TITOLO: Q1.1 - Quadro generale alloggio		PROGETTO: Nuovo complesso edilizio		SIGLA QUADRO: P+00QLOC00		
1				VISTO:						CLIENTE:		SCHEMA:		PROTOCOLLO: 117_15		NUMERO DISEGNO:		POSIZIONE FISICA: Q1A	
REV.:	MODIFICA:			DATA:	FIRMA:	APPROV.:		SOST. IL:		SOST. DA:		ORIGINE:					FOGLIO: 1	SEGUE: 2	TOTALE FOGLI: 4





Sigla	Dorsale / Diramazione	L3	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9																						
Descrizione	Cosφ	<b>GENERALE QUADRO</b>		<b>SCARICATORE SOVRATENS</b>		<b>ILLUMINAZIONE</b>		<b>PRESE APPARTAMENTO</b>		<b>GENERALE FORZA MOTRICE</b>		<b>FRIGO</b>		<b>FORNO</b>		<b>CAPPA + PRESA COTTURA</b>		UTENZA													
Potenza nom. kW	V	Corrente di impiego (Ib)	A	2,07	0,9	3,31	0,9	2,07	0,9	3,31	0,9	2,07	0,9	3,31	0,9	2,07	0,9														
Tensione	V	Corrente nominale (Max)	A	230	10	230	16	230	10	230	16	230	10	230	16	230	10														
N° Poli		2	32	1+N	10	1+N	16	2	25	1+N	10	1+N	16	1+N	10																
Relè termico		Campo di regolazione	A																												
		Tarat. A [(t rit.) s] (In)	A																												
Relè magnetico		Campo di regolazione	A																												
		Tarat. A [(t rit.) ms] (Ft A's)	A																												
Curva		Potere di interruzione (Ics)	kA			C	4,5	C	4,5			C	4,5	C	4,5																
		Interrutt. Differenziale	A Classe			0,03	AC	0,03	AC			0,03	AC																		
Accessori																															
Costruttore	Modello																														
Caratteristica	Corrente nominale (In)	A		Classe 2	20kA																										
Base	Potere di interruzione	kA		8/20us	<1250V																										
Costruttore	Modello																														
N° Poli	Corrente nominale	A																													
Categoria	Tensione bobina	V																													
Costruttore	Modello																														
Campo di regolazione																															
Taratura		A																													
Costruttore	Modello																														
Tipo di cavo	Formazione + PE					N07V-K	1x1x1.5+1.5+G1.5	N07V-K	1x1x4+4+G4			N07V-K	1x1x2.5+2.5+G2.5	N07V-K	1x1x2.5+2.5+G2.5	N07V-K	1x1x2.5+2.5+G2.5														
Materiale	Tipo posa	I° amb.	°C	Rame	A2	30		Rame	A2	30		Rame	A2	30		Rame	A2	30													
Lunghezza	m	Portata (Iz)	A	10	12	30		10	22			20	16			20	16														
C.d.t. a fine linea (3F)	V	%																													
C.d.t. a fine linea (F-N)	V	%		7,46	3,25			6,33	2,75			7,88	3,43			7,88	3,43														
Icc max	kA	Icc min=Uo/Zs	kA	0,52	0,3			0,52	0,41			0,52	0,28			0,52	0,28														
K'S F	K'S N	K'S Pe		29756	29756	29756		211600	211600			82656	82656	82656		82656	82656														
3				DATA:	15/02/17																										
2				DISIGN:																											
1				VISTO:																											
REV.:	MODIFICA:	DATA:	FIRMA:	APPROV.:	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:																								
				Studi Territorio Energia Ambiente <b>STEAM PROGETTO srl</b>				<b>STEA PROGETTO SRL</b> Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715				SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'  UNI EN ISO 9001 Certificato N° 71.102 R 256				TITOLO: <b>Q1.1 - Quadro generale alloggio</b>  CLIENTE: -				SCHEMA:  PROGETTO: <b>Nuovo complesso edilizio</b>  PROTOCOLLO: <b>117_15</b>				NUMERO DISEGNO:  POSIZIONE FISICA: <b>Q1A</b>  TOTALE FOGLI: <b>4</b>				SIGLA QUADRO: <b>P+00QLOC00</b>			





3				DATA:	15/02/17	 <div>Studi Territorio Energia Ambiente</div>	STE A PROGETTO SRL Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715			 <div>SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001 Certificato N° 71 100 H 256</div>		TITOLO:		PROGETTO:		SIGLA QUADRO:		P+00QLOC00			
2				DISEGN.:								Q1.1 - Quadro generale alloggio		Nuovo complesso edilizio		POSIZIONE FISICA:		Q1A			
1				VISTO:								CLIENTE:		SCHEMA:		PROTOCOLLO:		NUMERO DISEGNO:		FOGLIO: 4	
REV.:	MODIFICA:	DATA:	FIRMA:	APPROV.:		SOST. IL:		SOST. DA:		ORIGINE:		-				117_15				TOTALE FOGLI:	4

	1	2	3	4	5	6	7	8													
N° Foglio	OGGETTO			INDICE REVISIONI																	
				1	2	3	4	5	6	7											
A	1	-																			
	2	SCHEMA DI POTENZA																			
	3	SCHEMA DI POTENZA																			
B	4	SCHEMI AUSILIARI																			
	5	LAYOUT																			
	6																				
	7																				
	8																				
	9																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
C	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
D	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
E	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza nostra esplicita autorizzazione. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.																					
RIFERIMENTO DISEGNI										EDIZIONE											
1											<input type="checkbox"/> PRELIMINARE										
2											<input type="checkbox"/> PER APPROVAZIONE										
3											<input type="checkbox"/> PER COSTRUZIONE										
4											<input type="checkbox"/> REVISIONE FINALE										
5											<input type="checkbox"/>										
6											<input type="checkbox"/>										
3				DATA:	17/02/17			Studi Territorio Energia Ambiente		STE A PROGETTO SRL Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715				SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'							
2				DISEGN:								TITOLO: Q2 - Quadro vano scala tipo		PROGETTO: Nuovo complesso edilizio		SIGLA QUADRO: P+00QGEN01					
1				VISTO:								CLIENTE:		SCHEMA:		PROTOCOLLO: 117_15		NUMERO DISEGNO:		FOGLIO: 1 SEQUE: 2	
REV.:	MODIFICA:			DATA:	FIRMA:	APPROV.:		SOST. IL:		SOST. DA:		ORIGINE:								TOTALE FOGLI: 5	


Q2 - Quadro vano scala tipo

Committente: CASA S.p.a.


Progetto : Nuovo complesso edilizio

Comune : Firenze (FI)


Alimentazione	Sist.Distrib.	Vn	Fasi	Cdt%	Icc 3F	Icc FN	Icc FPe
KWED00P+00P	TT	400 V	TRIFASE+NEUTRO	0,00 %	10,00 kA	6,00 kA	6,00 kA











# SCHEMA FUNZIONALE AUSILIARI



3				DATA:	17/02/17	 <div>Studi Territorio Energia Ambiente</div>	STE A PROGETTO SRL Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715	 <div>SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' TUV CERT UNI EN ISO 9001 Certificato N° 71 100 H 256</div>	TITOLO:		PROGETTO:		SIGLA QUADRO: P+00QGEN01	
2				DISEGN:					Q2 - Quadro vano scala tipo		Nuovo complesso edilizio		POSIZIONE FISICA: Q1A	
1				VISTO:									FOGLIO: 4    SEQUE: 5	
REV.:	MODIFICA:	DATA:	FIRMA:	APPROV.:		SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:	CLIENTE:	SCHEMA:	PROTOCOLLO:	NUMERO DISEGNO:	FOGLIO: 4    SEQUE: 5	
									-		117 15		TOTALE FOGLI: 5	



	1	2	3	4	5	6	7	8			
N° Foglio	OGGETTO			INDICE REVISIONI							
				1	2	3	4	5	6	7	
A	1	-									
	2	SCHEMA DI POTENZA									
	3	SCHEMA DI POTENZA									
	4	SCHEMA DI POTENZA									
	5	SCHEMA AUSILIARI									
	6	LAYOUT									
B	7										
	8										
	9										
	10										
	11										
	12										
	13										
	14										
	15										
	16										
C	17										
	18										
	19										
	20										
	21										
	22										
	23										
	24										
	25										
	26										
D	27										
	28										
	29										
	30										
	31										
	32										
	33										
	34										
	35										
	36										
E	37										
	38										
Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza nostra esplicita autorizzazione. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.											
RIFERIMENTO DISEGNI										EDIZIONE	
F	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
3				DATA:	17/02/17			Studi Territorio Energia Ambiente		STEAM PROGETTO SRL Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715	
2				DISEGN:				SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'		TITOLO: Q3 - Quadro fornitura supercondominio	
1				VISTO:		CLIENTE:		SCHEMA:		PROGETTO: Nuovo complesso edilizio	
REV.:	MODIFICA:			DATA:	FIRMA:	APPROV.:	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:	PROTOCOLLO: 117_15	NUMERO DISEGNO:
										SIGLA QUADRO: P+00QGEN00	
										POSIZIONE FISICA: Q1A	
										FOGLIO: 1 SEQUE: 2	
										TOTALE FOGLI: 6	



	Sigla	Dorsale / Diramazione	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	UTENZA
	Descrizione		GENERALE QUADRO	QUADRO AUTOCALVE	QUADRO AUORIMESSA -1	QUADRO AUORIMESSA -2	RISERVA	I.L. T-N GIARDINO	I.L. 1/2-N GIARDINO	I.L. T-N CAMMINAMENTI	
	Potenza nom. kW	Cosφ		0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
	Tensione V	Corrente di impiego (Ib)	A	400	400	400	400	400	400	400	
	N° Poli	Corrente nominale (Max)	A	4	25	32	4	32	1+N	10	
	Relè termico	Campo di regolazione	A								
		Tarat. A   (t.r.it.) s   (In) A									
	Relè magnetico	Campo di regolazione	A		28988	39729	39729	5331	5331	5331	
		Tarat. A   (t.r.it.) ms Ft A's									
	Curva	Potere di interruzione (Ics)	kA	C	10	C	10	C	6	C	
	Accessori	Interrutt. Differenziale	A Classe	1	S	1	S	0.3	AC	0.3	
	Costruttore	Modello									
	Caratteristica	Corrente nominale (In)	A								
	Base	Potere di interruzione	kA								
	Costruttore	Modello									
	N° Poli	Corrente nominale	A					25	25	25	
	Categoria	Tensione bobina	V					AC1	230	230	
	Costruttore	Modello									
	Campo di regolazione										
	Taratura		A								
	Costruttore	Modello									
	Tipo di cavo	Formazione + PE		FG7OR	5G6	FG7OR	5G6	FG7OR	3G2.5	FG7OR	
	Materiale	Type posa	t' amb.	°C	Rame C2	30	Rame C2	30	Rame C2	30	
	Lunghezza m	Portata (Iz)	A		50	38	10	38	50	32	
	C.d.t. a fine linea (3F)	V	%		11.39	2.85	3.09	0.77			
	C.d.t. a fine linea (F-N)	V	%		6.58	2.85	1.78	0.77			
	Icc max kA	Icc min=Uo/Zs	kA		5	0.35	5	1.57	7.89	3.42	
	K'S F	K'S N	K'S Pe		327184	327184	327184	327184	127806	127806	
	3										
	2										
	1										
	REV.:	MODIFICA:	DATA:	FIRMA:	APPROV.:	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:			

STEAM PROGETTO srl

STUDI  
Territorio  
Energia  
Ambiente

STEAM PROGETTO SRL  
Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO  
Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'  
**TUV**  
**CEAT**  
UNI EN ISO 9001  
Certificato N° 71.100 R.256

TITOLO:  
**Q3 - Quadro fornitura supercondominio**

CLIENTE:  
-

SCHEMA:

PROGETTO:  
**Nuovo complesso edilizio**

PROTOCOLLO:  
**117\_15**


NUMERO DISEGNO:

SIGLA QUADRO:  
**P+00QGEN00**


POSIZIONE FISICA:  
**Q1A**

TOTALE FOGLI:  
**6**


FOGLIO: **2** SEQUE: **3**




</

[illegible]

# SCHEMA FUNZIONALE - AUSILIARI ILLUMINAZIONE




# SCHEMA FUNZIONALE - AUSILIARI SGANCIO EMERGENZA





3				DATA:	17/02/17	 <div>Studi Territorio Energia Ambiente</div>	STE A PROGETTO SRL Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715		<div>SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'</div>  <div>UNI EN ISO 9001 Certificato N° 71 100 H 256</div>		TITOLO:		PROGETTO:		SIGLA QUADRO: P+00QGEN00			
2				DISEGN:							CLIENTE:		SCHEMA:		Nuovo complesso edilizio		POSIZIONE FISICA: Q1A	
1				VISTO:							PROTOCOLLO:		NUMERO DISEGNO:		FOGLIO: 5		SEQUE: 6	
REV.:	MODIFICA:	DATA:	FIRMA:	APPROV.:		SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:	-		117 15		TOTALE FOGLI: 6					





3				DATA:	17/02/17	 <div>Studi Territorio Energia Ambiente</div>	STE A PROGETTO SRL Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715			 <div>SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' TUV CERT UNI EN ISO 9001 Certificato N° 71 100 H 256</div>		TITOLO:		PROGETTO:		SIGLA QUADRO: P+00QGEN00	
2				DISEGN:								Q3 - Quadro fornitura supercondominio		Nuovo complesso edilizio		POSIZIONE FISICA: Q1A	
1				VISTO:													
REV.:	MODIFICA:	DATA:	FIRMA:	APPROV.:		SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:		CLIENTE:	SCHEMA:	PROTOCOLLO:	NUMERO DISEGNO:	FOGLIO: 6	SEGUE: 0	TOTALE FOGLI: 6	
										-		117_15					

	1	2	3	4	5	6	7	8													
N° Foglio	OGGETTO			INDICE REVISIONI																	
				1	2	3	4	5	6	7											
A	1	-																			
	2	SCHEMA DI POTENZA																			
	3	SCHEMA DI POTENZA																			
	4	LAYOUT																			
B	5																				
	6																				
	7																				
	8																				
	9																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
C	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
D	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
E	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
F	Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza nostra esplicita autorizzazione. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.																				
	RIFERIMENTO DISEGNI									EDIZIONE											
	1								<input type="checkbox"/> PRELIMINARE												
	2								<input type="checkbox"/> PER APPROVAZIONE												
	3								<input type="checkbox"/> PER COSTRUZIONE												
	4								<input type="checkbox"/> REVISIONE FINALE												
	5								<input type="checkbox"/>												
	6								<input type="checkbox"/>												
	3				DATA:	17/02/17			Studi Territorio Energia Ambiente		STEAM PROGETTO SRL Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715				SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'						
	2				DISEGN:								TITOLO: Q3.1 - Quadro centrale idrica		PROGETTO: Nuovo complesso edilizio		SIGLA QUADRO: P+00QLOC00				
1				VISTO:								CLIENTE:		SCHEMA:		PROTOCOLLO: 117_15		NUMERO DISEGNO:		FOGLIO: 1 SEQUE: 2	
REV.:	MODIFICA:			DATA:	FIRMA:	APPROV.:		SOST. IL:		SOST. DA:		ORIGINE:									TOTALE FOGLI: 4


Q3.1 - Quadro centrale idrica

Committente: CASA S.p.a.

Progetto : Nuovo complesso edilizio


Comune : Firenze (FI)

Alimentazione	Sist.Distrib.	Vn	Fasi	Cdt%	Icc 3F	Icc FN	Icc FPe
CEDOP+COGEVIO, L2	TN	400 V	TRIFASE+NEUTRO	2,85 %	2,00 kA	1,00 kA	1,00 kA





Sigla	Dorsale / Diramazione		L35		L36		L37		L38		L39		L40		L41		L42		UTENZA			
	Descrizione		GENERALE QUADRO		GENERALE ILLUMINAZIONE		ILL. ORDINARIA		ILL. EMERGENZA		PRESE SERVIZIO		GENERALE AUTOCLAVE		POMPA 1 AUTOCLAVE		POMPA 2 AUTOCLAVE					
	Potenza nom. kW	Cosφ					2.08 0.9		1.25 0.9		3.33 0.9				6.24 0.9		6.24 0.9					
	Tensione V						231 10		231 6		231 16				400 10		400 10					
	N° Poli	Corrente nominale (Max)	4 32		1+N 10				1+N 6		1+N 16		4 25		4 10		4 10					
	Relè termico	Campo di regolazione																	INTERR. O SEZION.			
		Tarat. A   (t.rit.) s   (In) A																				
	Relè magnetico	Campo di regolazione																				
		Tarat. A   (t.rit.) ms   Ft A/s																				
	Curva	Potere di interruzione (Ics) kA	28988		C 4.5		28988		C 4.5		3631		C 6		28988		1440					
	Accessori	Interrutt. Differenziale A Classe	6		0.03 AC						0.03 AC		0.3 A				6					
	Costruttore	Modello																	FUSIBILI			
	Caratteristica	Corrente nominale (In) A																				
	Base	Potere di interruzione kA																	CONTATT.			
	Costruttore	Modello																				
	N° Poli	Corrente nominale A																	RELE' TERMICO			
	Categoria	Tensione bobina V																				
	Costruttore	Modello																	LINEA			
	Campo di regolazione																					
	Taratura	A																				
	Costruttore	Modello																				
	Tipo di cavo	Formazione + PE					N07V-K 1x1x1.5+1.5+G1.5		N07V-K 1x1x1.5+1.5+G1.5		N07V-K 1x1x4+4+G4				FG7OR 3x1x2.5+2.5+G2.5		FG7OR 3x1x2.5+2.5+G2.5					
	Materiale	Tipologia posa	t° amb. °C				Rame B1 30		Rame B1 30		Rame B1 30				Rame C2 30		Rame C2 30					
	Lunghezza m	Portata (Iz) A					1 14		10 14		10 25				20 31		20 31					
	C.d.t. a fine linea (3F) %	V %													14.14 3.53		14.14 3.53					
	C.d.t. a fine linea (F-N) %	V %					6.85 2.96		8.12 3.51		8.17 3.54				8.16 3.53		8.16 3.53					
	Icc max kA	Icc min=Uo/Zs kA					0.35 0.33		0.35 0.24		0.35 0.3				0.68 0.21		0.68 0.21					
	K'S F	K'S N	K'S Pe				29756 29756 29756		29756 29756 29756		211600 211600 211600				127806 127806 127806		127806 127806 127806					
3					DATA: 17/02/17												SIGLA QUADRO: P+00QLOC00					
2					DISEGN: VISTO:												POSIZIONE FISICA: Q1A					
1																	FOGLIO: 2 SEGUE: 3					
REV.:	MODIFICA:		DATA:		FIRMA: APPROV.:		SOST. IL:		SOST. DA:		ORIGINE:		CLIENTE:		SCHEMA:		PROTOCOLLO: 117 15		NUMERO DISEGNO:		TOTALE FOGLI: 4	





3				DATA:	17/02/17	 <div>Studi Territorio Energia Ambiente</div>	STE A PROGETTO SRL Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715			 <div>SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' TUV CERT UNI EN ISO 9001 Certificato N° 71 100 H 256</div>		TITOLO: Q3.1 - Quadro centrale idrica		PROGETTO: Nuovo complesso edilizio		SIGLA QUADRO: P+00QLOC00	
2				DISEGN.:													
1				VISTO:													
REV.:	MODIFICA:	DATA:	FIRMA:	APPROV.:		SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:		CLIENTE:	SCHEMA:	PROTOCOLLO: 117_15	NUMERO DISEGNO:	FOGLIO: 4	SEGUE: 0	POSIZIONE FISICA: Q1A	
										-				TOTALE FOGLI: 4		4	

	1	2	3	4	5	6	7	8		
N° Foglio	OGGETTO			INDICE REVISIONI						
				1	2	3	4	5	6	7
A	1	-								
	2	SCHEMA DI POTENZA								
	3	SCHEMA DI POTENZA								
B	4	SCHEMA AUSILIARI								
	5	LAYOUT								
	6									
	7									
	8									
	9									
	10									
	11									
	12									
	13									
C	14									
	15									
	16									
	17									
	18									
	19									
	20									
	21									
	22									
	23									
D	24									
	25									
	26									
	27									
	28									
	29									
	30									
	31									
	32									
	33									
E	34									
	35									
	36									
	37									
	38									
Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza nostra esplicita autorizzazione. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.										
RIFERIMENTO DISEGNI								EDIZIONE		
1									<input type="checkbox"/> PRELIMINARE	
2									<input type="checkbox"/> PER APPROVAZIONE	
3									<input type="checkbox"/> PER COSTRUZIONE	
4									<input type="checkbox"/> REVISIONE FINALE	
5									<input type="checkbox"/>	
6									<input type="checkbox"/>	
3				DATA:	17/02/17			Studi Territorio Energia Ambiente		
2				DISEGN:		STEAM PROGETTO SRL		Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO		
1				VISTO:		Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715				
REV.:	MODIFICA:	DATA:	FIRMA:	APPROV.:	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:	TITOLO:	PROGETTO:	
								Q3.2 - Quadro autorimessa P-1	Nuovo complesso edilizio	
								CLIENTE:	SCHEMA:	
								-		
								PROTOCOLLO:	NUMERO DISEGNO:	
								117_15		
									FOGLIO: 1 SEQUE: 2	
									TOTALE FOGLI: 5	
	1	2	3	4	5	6	7	8		


## Q3.2 - Quadro autorimessa P-1

Committente: CASA S.p.a.

Progetto : Nuovo complesso edilizio

Comune : Firenze (FI)


Alimentazione	Sist.Distrib.	Vn	Fasi	Cdt%	Icc 3F	Icc FN	Icc FPe
CEDOP+COGENOV, L3	TN	400 V	TRIFASE+NEUTRO	0,77 %	2,64 kA	1,57 kA	1,57 kA








# SCHEMA FUNZIONALE - AUSILIARI ILLUMINAZIONE




3				DATA:	17/02/17	 <div>Studi Territorio Energia Ambiente</div> <div>STE A PROGETTO SRL</div> <div>Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO</div> <div>Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715</div>	 <div>SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'</div> <div>TUV CERT</div> <div>LAM EN ISO 9001</div> <div>Certificato N° 71 100 H 256</div>	TITOLO:		PROGETTO:		SIGLA QUADRO: P+00QLOC01					
2				DISEGN:				Q3.2 - Quadro autorimessa P-1		Nuovo complesso edilizio		POSIZIONE FISICA: Q1A					
1				VISTO:				CLIENTE:		SCHEMA:		PROTOCOLLO:		NUMERO DISEGNO:			
REV.:	MODIFICA:	DATA:	FIRMA:	APPROV.:		SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:		-		117 15		FOGLIO: 4 SEQUE: 5			
														TOTALE FOGLI:		5	



COREOS A PARETE  
TIPO COREOS  
IP55  
MATERIALE ISOLANTE  
AUTOESTINGUENTE  
CONFORME CEI 23-48/23-49  
CAPACITA' 96 MODULI


3				DATA:	17/02/17	 <div>Studi Territorio Energia Ambiente</div>	STE A PROGETTO SRL Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715			 <div>SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' TUV CERT UNI EN ISO 9001 Certificato N° 71 100 H 256</div>		TITOLO:		PROGETTO:		SIGLA QUADRO:		P+00QLOC01	
2				DISEGN:								Q3.2 - Quadro autorimessa P-1		Nuovo complesso edilizio		POSIZIONE FISICA:		Q1A	
1				VISTO:															
REV.:	MODIFICA:	DATA:	FIRMA:	APPROV.:		SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:			CLIENTE:	SCHEMA:	PROTOCOLLO:	NUMERO DISEGNO:	FOGLIO: 5	SEGUE: 0	TOTALE FOGLI:	5	
-											-		117_15						

	1	2	3	4	5	6	7	8			
N° Foglio	OGGETTO			INDICE REVISIONI							
				1	2	3	4	5	6	7	
A	1	-									
	2	SCHEMA DI POTENZA									
	3	SCHEMA DI POTENZA									
	4	LAYOUT									
B	5										
	6										
	7										
	8										
	9										
	10										
	11										
	12										
	13										
	14										
C	15										
	16										
	17										
	18										
	19										
	20										
	21										
	22										
	23										
	24										
D	25										
	26										
	27										
	28										
	29										
	30										
	31										
	32										
	33										
	34										
E	35										
	36										
	37										
	38										
F	Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza nostra esplicita autorizzazione. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.										
	RIFERIMENTO DISEGNI									EDIZIONE	
	1							<input type="checkbox"/> PRELIMINARE			
	2							<input type="checkbox"/> PER APPROVAZIONE			
	3							<input type="checkbox"/> PER COSTRUZIONE			
	4							<input type="checkbox"/> REVISIONE FINALE			
	5							<input type="checkbox"/>			
	6							<input type="checkbox"/>			
	3										
	2										
1											
REV.: MODIFICA: DATA: FIRMA: APPROV.: SOST. IL: SOST. DA: ORIGINE:											
12/02/17											
DISEGN:											
VISTO:											
SOST. IL: SOST. DA: ORIGINE:											
STEAPROGETTO srl											
Studi Territorio Energia Ambiente											
STEAPROGETTO SRL											
Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO											
Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715											
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'											
TUV											
Certificato N° 71 100 H 256											
TITOLO: Q3.3 - Quadro autorimessa P-2											
PROGETTO: Nuovo complesso edilizio											
SIGLA QUADRO: P+00QLOC02											
POSIZIONE FISICA: Q1A											
CLIENTE: SCHEMA: PROTOCOLLO: 117_15 NUMERO DISEGNO:											
FOGLIO: 1 SEQUE: 2											
TOTALE FOGLI: 4											








# SCHEMA FUNZIONALE - AUSILIARI ILLUMINAZIONE



3				DATA:	17/02/17	 <div>Studi Territorio Energia Ambiente</div>	STE A PROGETTO SRL Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715	 <div>SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' TUV CERT UNI EN ISO 9001 Certificato N° 71 100 H 256</div>	TITOLO: Q3.3 - Quadro autorimessa P-2		PROGETTO: Nuovo complesso edilizio		SIGLA QUADRO: P+00QLOC02					
2				DISEGN:					CLIENTE:		SCHEMA:		PROTOCOLLO: 117_15		NUMERO DISEGNO:		FOGLIO: 4    SEGUE: 0	
1				VISTO:													TOTALE FOGLI: 4	
REV.:	MODIFICA:	DATA:	FIRMA:	APPROV.:		SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:	-									



3				DATA:	17/02/17	 <div>Studi Territorio Energia Ambiente</div>	STE A PROGETTO SRL Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715			 <div>SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' TUV CERT UNI EN ISO 9001 Certificato N° 71 100 H 256</div>		TITOLO:		PROGETTO:		SIGLA QUADRO:		P+00QLOC01	
2				DISEGN.:								Q3.3 - Quadro autorimessa P-2		Nuovo complesso edilizio		POSIZIONE FISICA:		Q1A	
1				VISTO:								CLIENTE:		SCHEMA:		PROTOCOLLO:		NUMERO DISEGNO:	
REV.:	MODIFICA:	DATA:	FIRMA:	APPROV.:		SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:		-		117_15		TOTALE FOGLI:		5			

	1	2	3	4	5	6	7	8				
N° Foglio	OGGETTO			INDICE REVISIONI								
				1	2	3	4	5	6	7		
A	1	-										
	2	SCHEMA DI POTENZA										
	3	LAYOUT										
	4											
B	5											
	6											
	7											
	8											
	9											
	10											
	11											
	12											
C	13											
	14											
	15											
	16											
	17											
	18											
	19											
	20											
	21											
	22											
	23											
	24											
D	25											
	26											
	27											
	28											
	29											
	30											
	31											
	32											
	33											
	34											
	35											
	36											
E	37											
	38											
Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza nostra esplicita autorizzazione. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.												
RIFERIMENTO DISEGNI										EDIZIONE		
F	1											
	2											
	3											
	4											
	5											
	6											
3				DATA:	17/02/17			Studi Territorio Energia Ambiente		STEAM PROGETTO SRL Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715		
2				DISEGN:				SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'		TITOLO: Q3.4 - Quadro locale antincendio		
1				VISTO:		CLIENTE:		SCHEMA:		PROGETTO: Nuovo complesso edilizio		
REV.:	MODIFICA:			DATA:	FIRMA:	APPROV.:	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:	PROTOCOLLO: 117_15	NUMERO DISEGNO:	SIGLA QUADRO: P+00QLOC03
FOGLIO: 1 SEQUE: 2												
TOTALE FOGLI: 3												

Q3.4 - Quadro locale antincendio

Committente: CASA S.p.a.


Progetto : Nuovo complesso edilizio

Comune : Firenze (FI)


Alimentazione	Sist.Distrib.	Vn	Fasi	Cdt%	Icc 3F	Icc FN	Icc FPe
QED00P+00QGEN00, L14	TT	231 V	MONOFASE	3,63 %	-	1,00 kA	1,00kA







3				DATA:	17/02/17	 <div>Studi Territorio Energia Ambiente</div>	<div>STE A PROGETTO SRL</div> <div>Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO</div> <div>Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715</div>			 <div>SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'</div> <div>UNI EN ISO 9001</div> <div>Certificato N° 71 100 H 256</div>	TITOLO:		PROGETTO:		SIGLA QUADRO:		P+00QLOC03	
2				DISEGN.:							Q3.4 - Quadro locale antincendio		Nuovo complesso edilizio		POSIZIONE FISICA:		Q1A	
1				VISTO:							CLIENTE:		SCHEMA:		PROTOCOLLO:		NUMERO DISEGNO:	
REV.:	MODIFICA:	DATA:	FIRMA:	APPROV.:		SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:		-		117 15				TOTALE FOGLI: 3		

	1	2	3	4	5	6	7	8																
N° Foglio	OGGETTO			INDICE REVISIONI																				
				1	2	3	4	5	6	7														
A	1	-																						
	2	SCHEMA ALIMENTAZIONI																						
	3	SCHEMA DI POTENZA																						
	4	SCHEMA DI POTENZA																						
B	5	LAYOUT																						
	6																							
	7																							
	8																							
C	9																							
	10																							
	11																							
	12																							
D	13																							
	14																							
	15																							
	16																							
E	17																							
	18																							
	19																							
	20																							
F	21																							
	22																							
	23																							
	24																							
	25																							
	26																							
	27																							
	28																							
	29																							
	30																							
	31																							
	32																							
	33																							
	34																							
	35																							
	36																							
	37																							
	38																							
	Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza nostra esplicita autorizzazione. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.																							
	RIFERIMENTO DISEGNI										EDIZIONE													
1											<input type="checkbox"/> PRELIMINARE													
2											<input type="checkbox"/> PER APPROVAZIONE													
3											<input type="checkbox"/> PER COSTRUZIONE													
4											<input type="checkbox"/> REVISIONE FINALE													
5											<input type="checkbox"/>													
6											<input type="checkbox"/>													
3				DATA:	15/02/17			Studi Territorio Energia Ambiente		STE A PROGETTO SRL		SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' TÜV CERTIFIED		TITOLO: Q4 - Quadro fornitura vano funzionale		PROGETTO: Nuovo complesso edilizio		SIGLA QUADRO: P+00QGEN00						
2				DISEGN:						Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO								POSIZIONE FISICA: Q1A						
1				VISTO:						Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715														
REV.:	MODIFICA:			DATA:		FIRMA:	APPROV.:		SOST. IL:		SOST. DA:		ORIGINE:		CLIENTE:		SCHEMA:		PROTOCOLLO: 117_15	NUMERO DISEGNO:		FOGLIO: 1	SEGUE: 2	TOTALE FOGLI: 5

Q4 - Quadro fornitura vano funzionale

Committente: CASA S.p.a



Progetto : Nuovo complesso edilizio


Comune : Firenze (FI)


Alimentazione	Sist.Distrib.	Vn	Fasi	Cdt%	Icc 3F	Icc FN	Icc FPe
KWED00P+00P	TT	230 V	MONOFASE	0,00 %	-	6,00 kA	6,00 kA





	1	2	3	4	5	6	7	8									
N° Foglio	OGGETTO			INDICE REVISIONI													
				1	2	3	4	5	6	7							
A	1	-															
	2	SCHEMA DI POTENZA															
	3	LAYOUT															
	4																
	5																
	6																
	7																
	8																
	9																
	10																
	11																
	12																
B	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
C	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
D	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																
E	37																
	38																
	Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza nostra esplicita autorizzazione. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.																
	RIFERIMENTO DISEGNI										EDIZIONE						
	1										<input type="checkbox"/> PRELIMINARE						
	2										<input type="checkbox"/> PER APPROVAZIONE						
	3										<input type="checkbox"/> PER COSTRUZIONE						
	4										<input type="checkbox"/> REVISIONE FINALE						
F	5										<input type="checkbox"/>						
	6										<input type="checkbox"/>						
	3				DATA:	15/02/17			Studi Territorio Energia Ambiente		STEAM PROGETTO SRL Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715		SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'				
	2				DISEGN:						TITOLO: Q4.1 - Quadro generale vano funzionale		PROGETTO: Nuovo complesso edilizio	SIGLA QUADRO: P+00QLOC00			
1				VISTO:						CLIENTE: -		SCHEMA: -	PROTOCOLLO: 117_15	NUMERO DISEGNO: -	POSIZIONE FISICA: Q1A		
REV.:	MODIFICA:			DATA:	FIRMA:	APPROV.:		SOST. IL:		SOST. DA:		ORIGINE:			FOGLIO: 1	SEGUE: 2	
																TOTALE FOGLI: 3	





CENTRALINO MODULARE  
DA INCASSO  
IP40  
MATERIALE ISOLANTE  
AUTOESTINGUENTE (PVC)  
CONFORME CEI 23-48/23-49  
CAPACITA' 24 MODULI

3				DATA:	15/02/17	 <div>Studi Territorio Energia Ambiente</div>	STE A PROGETTO SRL Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715			 <div>SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' TUV CERT UNI EN ISO 9001 Certificato N° 71 100 H 256</div>		TITOLO:		PROGETTO:		SIGLA QUADRO: P+00QLOC00	
2				DISEGN:								Q4.1 - Quadro generale vano funzionale		Nuovo complesso edilizio		POSIZIONE FISICA: Q1A	
1				VISTO:												FOGLIO: 3    SEGUE: -	
REV.:	MODIFICA:	DATA:	FIRMA:	APPROV.:		SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:	CLIENTE:	SCHEMA:	PROTOCOLLO:	NUMERO DISEGNO:	FOGLIO: 3    SEGUE: -		TOTALE FOGLI: 3		
									-		117_15						







The diagram shows two identical lighting circuits connected to a three-phase supply (L1, L2, L3) and a neutral line (N). Each circuit consists of a main switch (Q5-K5 and Q5-K6) and a lighting fixture (Q5-HL1 and Q5-HL2). The lighting fixtures are controlled by a pulse switch (Q5-SB1 and Q5-SB2) and a pulse switch (Q5-SB3 and Q5-SB4). The pulse switches are labeled 'PULSANTE SGANCIO FOTOVOLTAICO' and 'PULSANTE SGANCIO IMP. SPERIMENTALE'.

ALIMENTAZIONE DA DISPOSITIVO DI INTERFACCIA (DDI) POSTO NEL QUADRO FORNITURA CLIMATIZZAZIONE

PULSANTE SGANCIO FOTOVOLTAICO

Q5-SB1

Q5-HL1

Q5-K5

A1

A2

PULSANTE SGANCIO IMP. SPERIMENTALE

Q5-SB2

Q5-HL2

Q5-K6


A1

A2



L1-Q14-33

N-Q14-34

3				DATA:	20/02/17	 Studi Territorio Energia Ambiente 	<b>STEA PROGETTO SRL</b> Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715	 'SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' <b>TUV CERT</b> UNI EN ISO 9001 Certificato N° 71 100 01 256	TITOLO:		PROGETTO:		SIGLA QUADRO: <b>P+00QGEN02</b>	
2				DISEGN.:					<b>Q5 - Quadro fornitura climatizzazione</b>		<b>Nuovo complesso edilizio</b>		POSIZIONE FISICA:	<b>Q1A</b>
1				VISTO:										
REV.:	MODIFICA:	DATA:	FIRMA:	APPROV.:		SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:	CLIENTE:	SCHEMA:	PROTOCOLLO:	NUMERO DISEGNO:	FOGLIO: <b>3</b>	SEQUE: <b>4</b>
									-		<b>117 15</b>		TOTALE FOGLI: <b>4</b>	



3				DATA:	20/02/17	 Studi Territorio Energia Ambiente <b>STE A PROGETTO SRL</b> Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715	SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'  UNI EN ISO 9001 Certificato N° 71 100 H 256	TITOLO:	PROGETTO:	SIGLA QUADRO: P+00QGEN02	
2				DISEGN:				Q5 - Quadro fornitura climatizzazione	Nuovo complesso edilizio	POSIZIONE FISICA: Q1A	
1				VISTO:				CLIENTE:	SCHEMA:	FOGLIO: 4	SEGUE: -
REV.:	MODIFICA:	DATA:	FIRMA:	APPROV.:	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:	-	PROTOCOLLO: 117_15	NUMERO DISEGNO:	TOTALE FOGLI: 4

	1	2	3	4	5	6	7	8					
N° Foglio	OGGETTO			INDICE REVISIONI									
				1	2	3	4	5	6	7			
A	1	-											
	2	SCHEMA DI POTENZA											
	3	SCHEMA DI POTENZA											
	4	SCHEMA DI POTENZA											
	5	LAYOUT											
B	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
	15												
C	16												
	17												
	18												
	19												
	20												
	21												
	22												
	23												
	24												
	25												
D	26												
	27												
	28												
	29												
	30												
	31												
	32												
	33												
	34												
	35												
E	36												
	37												
	38												
Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza nostra esplicita autorizzazione. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.													
RIFERIMENTO DISEGNI										EDIZIONE			
F	1												
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
3				DATA:	20/02/17			Studi Territorio Energia Ambiente		STEAM PROGETTO SRL Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715			
2				DISEGN:				SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'		TITOLO: Q5.1 - Quadro locale climatizzazione			
1				VISTO:		LAV. 821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000		PROGETTO: Nuovo complesso edilizio		SIGLA QUADRO: P+00QLOC05			
REV.:	MODIFICA:	DATA:	FIRMA:	APPROV.:	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:	CLIENTE:	SCHEMA:	PROTOCOLLO: 117_15	NUMERO DISEGNO:	FOGLIO: 1 TOTALE FOGLI: 5	POSIZIONE FISICA: Q1A SEGUE: 2

Q5.1 - Quadro locale climatizzazione


Committente: CASA S.p.a.

Progetto : Nuovo complesso edilizio

Comune : Firenze (FI)

Alimentazione	Sist.Distrib.	Vn	Fasi	Cdt%	Icc 3F	Icc FN	Icc FPe
QED00P+000GEM2, L74	TT	400 V	TRIFASE+NEUTRO	1,70 %	3,00 kA	1,50 kA	1,50 kA






Sigla	Dorsale / Dismazione		L94			L95			L96			L97			L98			L99			L100			L101			UTENZA  INTERR. O SEZION.
Descrizione			POMPA P3 INVERTER			GENERALE POMPE 2			POMPA P1.2 INVERTER			POMPA P2.2 INVERTER			POMPA P4 INVERTER			SCAMBIATORE 1			SCAMBIATORE 2			ADDOLCITORE			
Potenza nom. kW	Cosφ		1.25	0.9					6.24	0.9		6.24	0.9		1.25	0.9	2.08	0.9	2.08	0.9	3.33	0.9					
Tensione V			231	6					400	10		400	10		231	6	231	10	231	10	231	16					
N° Poli			Corrente nominale (Max)	A		1+N	6	4	25	4	10	4	10		1+N	6	1+N	10	1+N	10	1+N	16					
Relè termico			Campo di regolazione	A																							
Relè magnetico			Campo di regolazione	A																							
			Tarat. A (t rit.) s (In)	A					39729		3577		3577										10391				
Curva			Potere di interruzione (Ics)	kA		C	4.5	C	6	C	6	C	6	C	4.5	C	4.5	C	4.5	C	4.5	C	4.5				
			Interrutt. Differenziale	A	Classe			0.3	A							0.03	AC	0.03	AC	0.03	AC						
Accessori																											
Costruttore			Modello																								
Caratteristica			Corrente nominale (In)	A																							
Base			A	Potere di interruzione	kA																						
Costruttore			Modello																								
N° Poli			Corrente nominale	A																							
Categoria			Tensione bobina	V																							
Costruttore			Modello																								
Campo di regolazione																											
Taratura			A																								
Costruttore			Modello																								
Tipo di cavo			Formazione + PE			FG7OR	3G1.5			FG7OR	5G1.5	FG7OR	5G1.5	FG7OR	3G1.5	FG7OR	3G1.5	FG7OR	3G1.5	FG7OR	3G1.5	FG7OR	3G2.5				
Materiale			Tipo posa	l° amb.	°C	Rame	C2	30		Rame	C2	30		Rame	C2	30		Rame	C2	30		Rame	C2	30			
Lunghezza			m	Portata (Iz)		10	23			10	21		10	21	10	23	10	23	10	23	10	23					
C.d.t. a fine linea (3F)			V	%		5.5	2.38			9.16	2.29		9.16	2.29	5.5	2.38	6.62	2.87	6.62	2.87	6.55	2.84					
C.d.t. a fine linea (F-N)			V	%		5.5	2.38			5.29	2.29		5.29	2.29	5.5	2.38	6.62	2.87	6.62	2.87	6.55	2.84					
Icc max			kA	Icc min=Uo/Zs	kA	0.73	0.35			1.38	0.35		1.38	0.35	0.73	0.35	0.73	0.35	0.73	0.35	0.73	0.44					
K'S F			K'S N	K'S Pe		46010	46010	46010		46010	46010	46010	46010	46010	46010	46010	46010	46010	46010	46010	46010	127806	127806	127806			

3				DATA:	20/02/17		Studi Territorio Energia Ambiente	STEA PROGETTO SRL Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715		SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' <b>TUV</b> <b>CERT</b> UNI EN ISO 9001 Certificato N° 71 100 H 256	TITOLO:		PROGETTO:		SIGLA QUADRO:		P+00QL0C05	
2				DISEGN.:							Q5.1 - Quadro locale climatizzazione		Nuovo complesso edilizio			POSIZIONE FISICA:		Q1A
1				VISTO:							CLIENTE:		SCHEMA:		PROTOCOLLO:		NUMERO DISEGNO:	
REV.:	MODIFICA:	DATA:	FIRMA:	APPROV.:	SOST. IL:	SOST. DA:		ORIGINE:		117_15				FOGLIO: 3 SEQUE: 4		TOTALE FOGLI:	5	









- CASSETTA A PARETE
- CAPACITA' 23 MODULI
- ALTEZZA TOTALE 1200mm
- L=600 mm
- PORTA TRASPARENTE
- FORMA DI SEGREGAZIONE  
FORMA 1
- SPAZIO MINIMO A DISPOSIZIONE  
PER EVENTUALI AMPLIAMENTI 20%
- COLLEGAMENTI:  
DOVE NON SPECIFICATO  
SARANNO IN CAVO TIPO  
NO7V-K
- SEZIONE MINIMA:  
35mmq PER GLI INTERR.  
SCATOLATI  
4mmq PER GLI INTERR.  
MODULARI  
COMUNQUE NON INFERIORE  
ALLA LINEA IN USCITA A  
VALLE DELL'APPARECCHIO
- 24 MODULI DIN x FILA

3				DATA:	20/02/17	 <div>Studi Territorio Energia Ambiente</div>	STEA PROGETTO SRL Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715		 <div>SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' TUV CERT UNI EN ISO 9001 Certificato N° 71 100 H 256</div>	TITOLO:		PROGETTO:		SIGLA QUADRO: P+00QLOC05	
2				DISEGN:						Q5.1 - Quadro locale climatizzazione		Nuovo complesso edilizio		POSIZIONE FISICA: Q1A	
1				VISTO:											
REV.:	MODIFICA:	DATA:	FIRMA:	APPROV.:		SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:	CLIENTE:	SCHEMA:	PROTOCOLLO:	NUMERO DISEGNO:	FOGLIO: 5    SEGUE: 0		
									-		117 15		TOTALE FOGLI: 5		

	1	2	3	4	5	6	7	8													
N° Foglio	OGGETTO			INDICE REVISIONI																	
				1	2	3	4	5	6	7											
A	1	-																			
	2	SCHEMA DI POTENZA																			
	3	SCHEMA DI POTENZA																			
	4	LAYOUT																			
B	5																				
	6																				
	7																				
	8																				
	9																				
	10																				
	11																				
	12																				
C	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
D	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
E	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
F	37																				
	38																				
Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza nostra esplicita autorizzazione. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.																					
RIFERIMENTO DISEGNI										EDIZIONE											
1											<input type="checkbox"/> PRELIMINARE										
2											<input type="checkbox"/> PER APPROVAZIONE										
3											<input type="checkbox"/> PER COSTRUZIONE										
4											<input type="checkbox"/> REVISIONE FINALE										
5											<input type="checkbox"/>										
6											<input type="checkbox"/>										
3				DATA:	20/02/17			Studi Territorio Energia Ambiente		STEAM PROGETTO SRL Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715				SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'							
2				DISEGN:								TITOLO: Q5.2 - Quadro copertura scala A+B		PROGETTO: Nuovo complesso edilizio		SIGLA QUADRO: P+00QLOC06					
1				VISTO:								CLIENTE:		SCHEMA:		PROTOCOLLO: 117_15		NUMERO DISEGNO:		FOGLIO: 1 SEQUE: 2	
REV.:	MODIFICA:			DATA:	FIRMA:	APPROV.:		SOST. IL:		SOST. DA:		ORIGINE:									TOTALE FOGLI: 4


## Q5.2 - Quadro copertura scala A+B


Committente: CASA S.p.a.

Progetto : Nuovo complesso edilizio


Comune : Firenze (FI)

Alimentazione	Sist.Distrib.	Vn	Fasi	Cdt%	Icc 3F	Icc FN	Icc FPe
QED00P+000GEM02, L75	TT	400 V	TRIFASE+NEUTRO	1,54 %	10,00 kA	5,00 kA	5,00 kA






Sigla		Dorsale / Diramazione		L114		L115																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
-------	--	-----------------------	--	------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



- CASSETTA A PARETE
- CAPACITA' 19 MODULI
- ALTEZZA TOTALE 1000mm
- L=600 mm
- PORTA TRASPARENTE
- FORMA DI SEGREGAZIONE  
FORMA 1
- SPAZIO MINIMO A DISPOSIZIONE  
PER EVENTUALI AMPLIAMENTI 20%
- COLLEGAMENTI:  
DOVE NON SPECIFICATO  
SARANNO IN CAVO TIPO  
N07V-K
- SEZIONE MINIMA:  
35mmq PER GLI INTERR.  
SCATOLATI  
4mmq PER GLI INTERR.  
MODULARI  
COMUNQUE NON INFERIORE  
ALLA LINEA IN USCITA A  
VALLE DELL'APPARECCHIO
- 24 MODULI DIN x FILA

3				DATA:	20/02/17	 <div>Studi Territorio Energia Ambiente</div>	STE A PROGETTO SRL Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715			 <div>SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' TUV CERT UNI EN ISO 9001 Certificato N° 71 100 H 256</div>		TITOLO:		PROGETTO:		SIGLA QUADRO: P+00QLOC06	
2				DISEGN.:								Q5.2 - Quadro copertura scala A+B		Nuovo complesso edilizio		POSIZIONE FISICA: Q1A	
1				VISTO:								CLIENTE:		SCHEMA:		PROTOCOLLO:	
REV.:	MODIFICA:	DATA:	FIRMA:	APPROV.:		SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:		-		117_15		TOTALE FOGLI: 4			

	1	2	3	4	5	6	7	8		
N° Foglio	OGGETTO			INDICE REVISIONI						
				1	2	3	4	5	6	7
A	1	-								
	2	SCHEMA DI POTENZA								
	3	LAYOUT								
B	4									
	5									
	6									
	7									
	8									
	9									
	10									
	11									
	12									
	13									
C	14									
	15									
	16									
	17									
	18									
	19									
	20									
	21									
	22									
	23									
D	24									
	25									
	26									
	27									
	28									
	29									
	30									
	31									
	32									
	33									
E	34									
	35									
	36									
	37									
	38									
Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza nostra esplicita autorizzazione. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.										
RIFERIMENTO DISEGNI								EDIZIONE		
1								<input type="checkbox"/> PRELIMINARE		
2								<input type="checkbox"/> PER APPROVAZIONE		
3								<input type="checkbox"/> PER COSTRUZIONE		
4								<input type="checkbox"/> REVISIONE FINALE		
5								<input type="checkbox"/>		
6								<input type="checkbox"/>		
3				DATA:	20/02/17			Studi Territorio Energia Ambiente		
2				DISEGN:		STEAM PROGETTO SRL		Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO		
1				VISTO:		Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715		SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' TÜV CERTIFICATO N° 71 100 H 256		
REV.:	MODIFICA:	DATA:	FIRMA:	APPROV.:	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:	TITOLO:	PROGETTO:	
								Q5.3 - Quadro copertura scala C+D	Nuovo complesso edilizio	
								CLIENTE:	SCHEMA:	
								-		
								PROTOCOLLO:	NUMERO DISEGNO:	
								117_15		
									FOGLIO: 1 SEQUE: 2	
									TOTALE FOGLI: 3	
	1	2	3	4	5	6	7	8		

Q5.3 - Quadro copertura scala C+D


Committente: CASA S.p.a.

Progetto : Nuovo complesso edilizio

Comune : Firenze (FI)

Alimentazione	Sist.Distrib.	Vn	Fasi	Cdt%	Icc 3F	Icc FN	Icc FPe
QED00P+000GEM02, L75	TT	400 V	TRIFASE+NEUTRO	1,54 %	4,25 kA	3,10 kA	3,10 kA







- CASSETTA A PARETE
- CAPACITA' 15 MODULI
- ALTEZZA TOTALE 800mm
- L=600 mm
- PORTA TRASPARENTE
- FORMA DI SEGREGAZIONE  
FORMA 1
- SPAZIO MINIMO A DISPOSIZIONE  
PER EVENTUALI AMPLIAMENTI 20%
- COLLEGAMENTI:  
DOVE NON SPECIFICATO  
SARANNO IN CAVO TIPO  
NO7V-K
- SEZIONE MINIMA:  
35mmq PER GLI INTERR.  
SCATOLATI  
4mmq PER GLI INTERR.  
MODULARI  
COMUNQUE NON INFERIORE  
ALLA LINEA IN USCITA A  
VALLE DELL'APPARECCHIO
- 24 MODULI DIN x FILA

3				DATA:	20/02/17	 <div>Studi Territorio Energia Ambiente</div>	STE A PROGETTO SRL Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715			<div>SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'</div>  <div>UNI EN ISO 9001 Certificato N° 71 100 H 256</div>		TITOLO:		PROGETTO:		SIGLA QUADRO: P+00QLOC07	
2				DISEGN:								Q5.3 - Quadro copertura scala C+D		Nuovo complesso edilizio		POSIZIONE FISICA: Q1A	
1				VISTO:								CLIENTE:		SCHEMA:		PROTOCOLLO:	
REV.:	MODIFICA:	DATA:	FIRMA:	APPROV.:		SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:		-		117 15		TOTALE FOGLI: 3			



	1	2	3	4	5	6	7	8													
N° Foglio	OGGETTO			INDICE REVISIONI																	
				1	2	3	4	5	6	7											
A	1	-																			
	2	SCHEMA DI POTENZA																			
	3	LAYOUT																			
	4																				
	5																				
	6																				
	7																				
	8																				
	9																				
	10																				
	11																				
	12																				
B	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
C	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
D	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza nostra esplicita autorizzazione. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.																				
	RIFERIMENTO DISEGNI																				
	1				EDIZIONE																
	2				<input type="checkbox"/> PRELIMINARE																
	3				<input type="checkbox"/> PER APPROVAZIONE																
	4				<input type="checkbox"/> PER COSTRUZIONE																
F	5				<input type="checkbox"/> REVISIONE FINALE																
	6				<input type="checkbox"/> _____																
	3				DATA:	20/02/17			Studi Territorio Energia Ambiente		STE A PROGETTO SRL Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715				SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'						
	2				DISEGN:								TITOLO: QA - Quadro ascensore		PROGETTO: Nuovo complesso edilizio		SIGLA QUADRO: P+00QLOC08				
1				VISTO:								CLIENTE:		SCHEMA:		PROTOCOLLO: 117_15		NUMERO DISEGNO:		FOGLIO: 1 SEQUE: 2	
REV.:	MODIFICA:			DATA:	FIRMA:	APPROV.:		SOST. IL:		SOST. DA:		ORIGINE:									TOTALE FOGLI: 3
	1							3					5								8


QA - Quadro ascensore


Committente: CASA S.p.a.

Progetto : Nuovo complesso edilizio

Comune : Firenze (FI)

Alimentazione	Sist.Distrib.	Vn	Fasi	Cdt%	Icc 3F	Icc FN	Icc FPe
QED00P+00QGEN01, L30	TT	400 V	TRIFASE+NEUTRO	1,47 %	1,23 kA	0,64 kA	0,64 kA
QED00P+00QGEN01, L31	TT	231 V	MONOFASE	3,49 %	-	0,43 kA	0,43 kA





	1	2	3	4	5	6	7	8				
N° Foglio	OGGETTO			INDICE REVISIONI								
				1	2	3	4	5	6	7		
A	1	-										
	2	SCHEMA										
	3											
	4											
	5											
	6											
	7											
	8											
	9											
	10											
B	11											
	12											
	13											
	14											
	15											
	16											
	17											
	18											
	19											
	20											
C	21											
	22											
	23											
	24											
	25											
	26											
	27											
	28											
	29											
	30											
D	31											
	32											
	33											
	34											
	35											
	36											
	37											
	38											
	E	Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza nostra esplicita autorizzazione. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.										
		RIFERIMENTO DISEGNI									EDIZIONE	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
F		3										
		2										
	1											
	REV.:	MODIFICA:	DATA:	FIRMA:	APPROV.:	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:				
	1											
	2											
	3											
	4											
	5											
	6											

# Schema impianto di regolazione

Committente: CASA S.p.a.

Progetto : Nuovo complesso edilizio

Comune : Firenze (FI)

3

2

1

DATA: 20/02/17

DISEGN:

VISTO:

STEAPROGETTO srl

Studi Territorio Energia Ambiente

STEAPROGETTO SRL

Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO

Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'

TUV

UNI EN ISO 9001

Certificato N° 71 100 H 256

TITOLO:

CLIENTE:

SCHEMA:

PROGETTO:

PROTOCOLLO:

NUMERO DISEGNO:

SIGLA QUADRO:

POSIZIONE FISICA:


FOGLIO: 1

SEQUE: 2

TOTALE FOGLI: 2

P+00QLOC08

Q1A



3				DATA:	20/02/17	 <div>Studi Territorio Energia Ambiente</div> <div>STE A PROGETTO SRL Via Santa Caterina 60/C - ARCO - TRENTO Tel. 0464-512776 Fax 0464-513715</div> <div><div>SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'</div><div></div><div>UNI EN ISO 9001 Certificato N° 71 100 H 256</div></div>	TITOLO:		PROGETTO:		SIGLA QUADRO: P+00QLOC08	
2				DISEGN.:				Nuovo complesso edilizio		POSIZIONE FISICA: Q1A		
1				VISTO:				CLIENTE:	SCHEMA:	PROTOCOLLO:	NUMERO DISEGNO:	FOGLIO: 2 SEQUE: 0
REV.:	MODIFICA:	DATA:	FIRMA:	APPROV.:	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:	-	117_15		TOTALE FOGLI: 2	