DIMENSIONAMENTO IMPIANTO DI SPEGNIMENTO ANTINCENDIO

NUMERO IDRANTE: A

TIPO TUBAZIONE	DIAMETRO INTERNO TUBAZIONE (mm)	LUNGHEZZA TUBAZIONE (m)	COSTANTE PER TUBAZIONI IN ACCIAIO	PORTATA TUBAZIONE (l/min)	PERDITA DI CARICO TOTALE TUBAZIONE (bar)	VELOCITA' ACQUA (m/s)	PRESSIONE AL BOCCHELLO (bar)	PRESSIONE TOTALE DA FORNIRE (bar)	PRESSIONE DISPONIBILE DA GRUPPO ANTINCENDIO (bar)
DN 65	69,7 mm	20 m	120	360 l/min	0,13 bar	1,57 m/s	2 bar	2,23 bar	5,0 bar
DN 40	42,5 mm	10 m	120	120 l/min	0,10 bar	1,41 m/s	2 bar		

NUMERO IDRANTE: B

TIPO TUBAZIONE	DIAMETRO INTERNO TUBAZIONE (mm)	LUNGHEZZA TUBAZIONE (m)	COSTANTE PER TUBAZIONI IN ACCIAIO	PORTATA TUBAZIONE (l/min)	PERDITA DI CARICO TOTALE TUBAZIONE (bar)	VELOCITA' ACQUA (m/s)	PRESSIONE AL BOCCHELLO (bar)	PRESSIONE TOTALE DA FORNIRE (bar)	PRESSIONE DISPONIBILE DA GRUPPO ANTINCENDIO (bar)
DN 65	69,7 mm	45 m	120	360 l/min	0,29 bar	1,57 m/s	2 bar	2,34 bar	5,0 bar
DN 40	42,5 mm	5 m	120	120 l/min	0,05 bar	1,41 m/s	2 bar		

NUMERO IDRANTE: C

TIPO TUBAZIONE	DIAMETRO INTERNO TUBAZIONE (mm)	LUNGHEZZA TUBAZIONE (m)	COSTANTE PER TUBAZIONI IN ACCIAIO	PORTATA TUBAZIONE (l/min)	PERDITA DI CARICO TOTALE TUBAZIONE (bar)	VELOCITA' ACQUA (m/s)	PRESSIONE AL BOCCHELLO (bar)	PRESSIONE TOTALE DA FORNIRE (bar)	PRESSIONE DISPONIBILE DA GRUPPO ANTINCENDIO (bar)
DN 65	69,7 mm	85 m	120	360 l/min	0,54 bar	1,57 m/s	2 bar	2,59 bar	5,0 bar
DN 40	42,5 mm	5 m	120	120 l/min	0,05 bar	1,41 m/s	2 bar		

NUMERO IDRANTE: D

TIPO TUBAZIONE	DIAMETRO INTERNO TUBAZIONE (mm)	LUNGHEZZA TUBAZIONE (m)	COSTANTE PER TUBAZIONI IN ACCIAIO	PORTATA TUBAZIONE (l/min)	PERDITA DI CARICO TOTALE TUBAZIONE (bar)	VELOCITA' ACQUA (m/s)	PRESSIONE AL BOCCHELLO (bar)	PRESSIONE TOTALE DA FORNIRE (bar)	PRESSIONE DISPONIBILE DA GRUPPO ANTINCENDIO (bar)
DN 65	69,7 mm	110 m	120	360 l/min	0,70 bar	1,57 m/s	2 bar	2,75 bar	5,0 bar
DN 40	42,5 mm	5 m	120	120 l/min	0,05 bar	1,41 m/s	2 bar		

NUMERO IDRANTE: E

TIPO TUBAZIONE	DIAMETRO INTERNO TUBAZIONE (mm)	LUNGHEZZA TUBAZIONE (m)	COSTANTE PER TUBAZIONI IN ACCIAIO	PORTATA TUBAZIONE (l/min)	PERDITA DI CARICO TOTALE TUBAZIONE (bar)	VELOCITA' ACQUA (m/s)	PRESSIONE AL BOCCHELLO (bar)	PRESSIONE TOTALE DA FORNIRE (bar)	PRESSIONE DISPONIBILE DA GRUPPO ANTINCENDIO (bar)
DN 65	69,7 mm	30 m	120	360 l/min	0,20 bar	1,57 m/s	2 bar	2,30 bar	5,0 bar
DN 40	42,5 mm	10 m	120	120 l/min	0,10 bar	1,41 m/s	2 bar		

NUMERO IDRANTE: F

TIPO TUBAZIONE	DIAMETRO INTERNO TUBAZIONE (mm)	LUNGHEZZA TUBAZIONE (m)	COSTANTE PER TUBAZIONI IN ACCIAIO	PORTATA TUBAZIONE (l/min)	PERDITA DI CARICO TOTALE TUBAZIONE (bar)	VELOCITA' ACQUA (m/s)	PRESSIONE AL BOCCHELLO (bar)	PRESSIONE TOTALE DA FORNIRE (bar)	PRESSIONE DISPONIBILE DA GRUPPO ANTINCENDIO (bar)
DN 65	69,7 mm	45 m	120	360 l/min	0,29 bar	1,57 m/s	2 bar	2,34 bar	5,0 bar
DN 40	42,5 mm	5 m	120	120 l/min	0,05 bar	1,41 m/s	2 bar		

NUMERO IDRANTE: G

TIPO TUBAZIONE	DIAMETRO INTERNO TUBAZIONE (mm)	LUNGHEZZA TUBAZIONE (m)	COSTANTE PER TUBAZIONI IN ACCIAIO	PORTATA TUBAZIONE (l/min)	PERDITA DI CARICO TOTALE TUBAZIONE (bar)	VELOCITA' ACQUA (m/s)	PRESSIONE AL BOCCHELLO (bar)	PRESSIONE TOTALE DA FORNIRE (bar)	PRESSIONE DISPONIBILE DA GRUPPO ANTINCENDIO (bar)
DN 65	69,7 mm	85 m	120	360 l/min	0,58 bar	1,57 m/s	2 bar	2,63 bar	5,0 bar
DN 40	42,5 mm	5 m	120	120 l/min	0,05 bar	1,41 m/s	2 bar		

NUMERO IDRANTE: H

TIPO TUBAZIONE	DIAMETRO INTERNO TUBAZIONE (mm)	LUNGHEZZA TUBAZIONE (m)	COSTANTE PER TUBAZIONI IN ACCIAIO	PORTATA TUBAZIONE (l/min)	PERDITA DI CARICO TOTALE TUBAZIONE (bar)	VELOCITA' ACQUA (m/s)	PRESSIONE AL BOCCHELLO (bar)	PRESSIONE TOTALE DA FORNIRE (bar)	PRESSIONE DISPONIBILE DA GRUPPO ANTINCENDIO (bar)
DN 65	69,7 mm	115 m	120	360 l/min	0,73 bar	1,57 m/s	2 bar	2,78 bar	5,0 bar
DN 40	42,5 mm	10 m	120	120 l/min	0,05 bar	1,41 m/s	2 bar		

SCHEMA DI FLUSSO GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE



COMPONENTI E MATERIALI

	Valvola di ritegno a molla	Pompa principale: corpo in ghisa, otturatore in acciaio inox Pompa pilota: corpo in ottone ed otturatore in polimero
	Valvola a sfera	Corpo in ottone nichelato con sfera cromata e connessioni filettate
	Valvola a farfalla	Corpo e lente in ghisa, elastomeri in EPDM
	Divergente di mandata	Di tipo conico concentrico in acciaio zincato, flangiato
	Divergente di aspirazione	Di tipo conico eccentrico in acciaio zincato, flangiato
	Giunto di compensazione	Gomma neoprene con flange in acciaio zincato
	Misuratore di portata	Tipo a flangia tarata con flussimetro in derivazione
	Manometro - manovuotometro	Cassa in ABS, indicatore in bagno di glicerina
	Pressostato	Membrana NBR, contatti in rame argentato
	Pompa	Pompa centrifuga orizzontale, in ghisa
	Serbatoio di pressurizzazione	Acciaio verniciato con membrana intercambiabile
	Quadro elettrico	Cassa metallica per pompe di servizio, cassa plastica per pompa pilota, grado di protezione IP 54
	Connessioni principali	-
	Connessione circuito misuratore di portata	-
	Scarichi e connessioni ausiliarie	-
	Tubazioni di flusso principale	In acciaio zincato
	Tubazioni di flusso ausiliarie	In acciaio zincato
	Collegamenti elettrici di potenza	-
	Collegamenti elettrici di segnale	-

SCHEMA FUNZIONALE

A	Connessioni di aspirazione indipendenti per le pompe di servizio
B	Connessione di aspirazione per la pompa pilota
C	Connessione di mandata all'impianto dimensionata per la portata cumulata di tutte le pompe di servizio
D	Connessione circuito di misurazione della portata completo di valvola di regolazione e volantino

SCHEMA DI FLUSSO IMPIANTO ANTINCENDIO



LEGENDA SIMBOLI

	Tubazione rete idranti UNI45
	Tubazione montante (diametro a salire)
	Attraversamento parete/solaio REI
	Tubazione a vista a soffitto
	Tubazione interrata
	Idrante UNI45 con lancia di lunghezza 25 metri
	Attacco motopompa VV.F.
	Filtro aspirazione acqua da serbatoio

ABACO TUBAZIONI

IMPIANTO ANTINCENDIO

POSA O UTILIZZO	TIPO TUBAZIONE	TIPO COIBENTAZIONE E/O RIVESTIMENTO
In locale gruppo pressurizzazione antincendio	Tubi in acciaio zincato senza saldatura, filettabili in acciaio S 1957, a norma EN10255, zincati a norma EN 10240 A1, marchiati a vernice con nome produttore	Guaina flessibile in elastomero sintetico estruso e cellule chiuse, coefficiente di conduttobilità termica a 40°C non superiore a 0,042 W/m°, classe 1 di reazione al fuoco
Interne a vista	Tubi in acciaio zincato senza saldatura, filettabili in acciaio S 1957, a norma EN10255, zincati a norma EN 10240 A1, marchiati a vernice con nome produttore	Guaina flessibile in elastomero sintetico estruso e cellule chiuse, coefficiente di conduttobilità termica a 40°C non superiore a 0,042 W/m°, classe 1 di reazione al fuoco
Interrate esterne - collegamento impianto ad idrantistatacco motopompa V.V. F.	Polietilene PE 100 Sigma 80 marchiato e conforme alle norme UNI EN 12201-2004 e D.M. n. 174 del 06-04-2004 PN non inferiore a 1,2 MPa	-

NOTE FEBBRAIO 2021

All'interno del rettangolo sono riportate le parti di impianto ancora **completamente** da realizzare e oggetto del presente appalto

Rientra nell'oggetto dell'appalto la posa del gruppo di pressurizzazione di fornitura SELI e il collegamento dello stesso alle linee idrauliche esistenti.

PARTICOLARE INSTALLAZIONE ESTINTORE - SCALA 1:20



PARTICOLARE INSTALLAZIONE CASSETTA UNI45 - SCALA 1:20



GRUPPO PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO - SCALA 1:20

Ref	Descrizione
1	Elettropompa di servizio
2	Motopompa di riserva
3	Pompa pilota
4	Quadro di controllo elettropompa di servizio
5	Quadro di controllo motopompa di riserva
6	Quadro di controllo pompa pilota
7	Basamento
8	Giunto di compensazione
9	Giunto di sfiato
10	Valvola di intercettazione
11	Valvola di ritegno
12	Collettore di mandata
13	Dispositivo di avviamento pompa di servizio
14	Pressostato avviamento pompa pilota
15	Pressostato per il rilevamento della pressione erogata
16	Serbatoio per il giunto
17	Sfiatore



Ref	Descrizione	Dimensione
A	Connessione di aspirazione pompa di servizio	DN 80 PN16 Ss 316
B	Connessione di aspirazione pompa pilota	flg 1"1/4
C	Connessione di mandata	DN 80 PN16 EN 1092
D	Connessione di alimentamento	flg 2"
E	Connessione di scarico	flg 1"
F	Connessione sensore di pressurizzazione	flg 1" 1/4 24 L7 PN16
G	Connessione protezione sprinkler locale pompa	flg 1"
H	Connessione scarico tank	a30 mm
I	Connessione di sfiato sensore del giunto	M14x1.5
L	Soccorritore di tensione	-
M	Lampada di servizio ed emergenza	-
N	Ingresso sprinkler a protezione del gruppo di pressione	-
O	Telefono con portata per a DN inch	-

PARTICOLARE CASSETTA ATTACCO MOTOPOMPA - SCALA 1:20



DOTAZIONE LOCALE GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE



Ref	Descrizione	Ref	Descrizione	Dimensione
1	Elettropompa di servizio	A	Connessione di aspirazione pompa di servizio	DN 80 PN16 Ss 316
2	Motopompa di riserva	B	Connessione di aspirazione pompa pilota	flg 1"1/4
3	Pompa pilota	C	Connessione di mandata	DN 80 PN16 EN 1092
4	Quadro di controllo elettropompa di servizio	D	Connessione di alimentamento	flg 2"
5	Quadro di controllo motopompa di riserva	E	Connessione di scarico	flg 1"
6	Quadro di controllo pompa pilota	F	Connessione sensore di pressurizzazione	flg 1" 1/4 24 L7 PN16
7	Basamento	G	Connessione protezione sprinkler locale pompa	flg 1"
8	Giunto di compensazione	H	Connessione scarico tank	a30 mm
9	Giunto di sfiato	I	Connessione di sfiato sensore del giunto	M14x1.5
10	Valvola di ritegno	L	Soccorritore di tensione	-
11	Valvola di intercettazione	M	Lampada di servizio ed emergenza	-
12	Collettore di mandata	N	Ingresso sprinkler a protezione del gruppo di pressione	-
13	Dispositivo di avviamento pompa di servizio	O	Telefono con portata per a DN inch	-
14	Pressostato avviamento pompa pilota			
15	Pressostato per il rilevamento della pressione erogata			
16	Serbatoio per il giunto			
17	Sfiatore			

Curve di prestazione pompa
Pump performance curves

Hydro EN



Gruppo pompaggio / *Pumping set*	Elettropompa / *Electric pump*		Ricircolo / *By pass*		Motopompa / *Diesel Pump* Ns (hS) [l/s]	Ricircolo / *By pass*		Pompa mantenimento pressione / *Jockey pump*		
Mod.	P [kW]	$I_{n.}$ [A]	Qmin [l/s]		Qmax [l/s]	Qmin [l/s]		Mod.	P [kW]	$I_{n.}$ [A]
Hydro EN 32-200/215	4,0	8,0	0,5		Q 4,5 (16,5)	0,5		CM 3-7	0,45	1,6
Hydro EN 32-200/185	5,5	13,2	0,5		Q 5,9 (6,6)	0,5		CM 3-8	0,45	1,6
Hydro EN 32-200/200	7,5	14,8	0,5		Q 10,2 (11,2)	0,5		CM 3-8	0,45	1,6
Hydro EN 32-200/230	11,0	21,2	0,5		Q 13,5 (14,8)	0,5		CM 3-10	0,55	1,6

COMUNE DI FIRENZE

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO VOLUMETRICO, DEL COMPLESSO EDILIZIO E.R.P. DI VIA TORRE DEGLI AGLI, E PREVENTIVA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI VOLANO TEMPORANEI IN CONDOMINIO PLURIPIANO, MONTABILI E SMONTABILI

FINANZIAMENTI:

L.R.T. N.25 DEL 29/06/2011 art. 22 - Interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio e.r.p. Delibera G.R.T. n. 201 del 9/03/2012

REALIZZAZIONE DEL FABBRICATO PER COMPLESSIVI 88 ALLOGGI E.R.P.

VIA TORRE DEGLI AGLI - VIA DEL GIARDINO DELLA BIZZARRIA

CASA SPA
COMPETENZE: ATTUZIONE APPALTANTE
Via Pisacane 3, 50121 Firenze (FI) - Italia
www.casaspa.it
E-mail: info@casaspa.it
Tel. +39 055 20241 - Fax +39 055 2342439

Responsabile del Procedimento: CASA SPA - Arch. Vincenzo Esposito
Direttore Lavori: CASA SPA - Ing. Leonardo Boschi

SELI MANUTENZIONI GENERALI srl
ATI - MANDATARIA
Via Luigi Galvani 46, 20900 Monza (MB) - Italia
www.seli.com
E-mail: seli@seli.com
Tel. +39 039 36716 - Fax +39 039 380094

Impresa
SELI MANUTENZIONI GENERALI srl
Via Caetano Donizetti, 46
20900 MONZA (MB)

DAMIANI - HOLZ&KO S.p.A.
ATI - MANDANTE
Via Julius Durst 66, 39042 Bressanone (BZ) - Italia
E-mail: info@lignoalp.it
Tel. +39 0472 979790 - Fax +39 0472 979791

Impresa
DAMIANI - HOLZ&KO S.p.A.
Julius-Durnst-Str. 66 / Via Julius Durst, 66
I-39042 Brixen / Bressanone (BZ)
Tel. 0472 979790 / Fax 0472 979791
MwSt. Nr. / Part. IVA 00214350217
Responsabile Progettazione: Ingenieur Gino Valentini
J+S SRL - Arch. Federico Pella
CONSERVAZIONE DELLA PROPRIETÀ
DI MONZA E DELLA BRIANZA

J+S SRL Architecture & Engineering
PROG. ARCHITETTONICA E PROG. STRUTTURALE
RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Via Giacomo Brodolini 29, 20900 Concorezzo (MB) - Italia
www.jplus.it
E-mail: info@jplus.it
Tel. +39 039 6880281 - Fax +39 039 6880280

FEDERICO PELLA
ARCHITETTO
1842

Progettista Impianti
STEA PROGETTO s.r.l. - Ing. Giulia Benatti
PROG. IMPIANTISTICA ETNEO, PROVVEDIMENTI ACCESSO
Viale S.d.Calvario 55/A, 35042 Este (PD) - Italia
www.steaprogetto.it
E-mail: info@steaprogetto.com
Tel. +39 049 8127776 - Fax +39 0444 372710

dott. ing. GIULIA BENATTI
Ingegneria delle costruzioni meccaniche ed elettromeccaniche
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Padova
sez. A n. 3737 settore civile e ambientale

3	08.06.2017	Revisione grafica	AD	gb	PE
2	08.06.2017	Revisione grafica	AD	gb	PE
1	21.04.2017	Revisione grafica	AD	gb	PE
Revisione			Controllato	Controllato	Approvato

Committente: CASA SPA
Responsabile del Procedimento: Arch. Vincenzo Esposito

Ubicazione del progetto: Firenze
Via Torre degli Agli

Commessa: 93s-15
Data: 08.02.2017

Fase progettuale	Controllato	Approvato
Progetto esecutivo	AD	gb	PE

Disciplina: Impianti meccanici

Scala: varie

Titolo tavola: **Impianto di spegnimento incendi**
Schema di flusso

Numero tavola: **M.042**

L:\SHTL STEA\17. 15 CASA CASA FIRENZE_EMISSIONE\M.042.DWG