

# COMUNE DI RUFINA

PROVINCIA DI FIRENZE



REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PER 9 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN LOCALITA' SCOPETI

Finanziamento Piano Nazionale di edilizia abitativa approvato con D.P.C.M. 16/07/2009 cofinanziato dalla Regione Toscana Deliberazione G.R.T. n. 856 del 04/10/2010 e Deliberazione G.R.T. n° 58 del 07/02/2011 come da Accordo di Programma fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la

Regione Toscana sottoscritto in data 19/10/2011.

## LOTTO DI INTERVENTO N. 3

Operatore: CASA SPA



AZIENDA CON SISTEMA CERTIFICATO



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
Arch. Marco Barone

PROGETTO ARCHITETTONICO ESECUTIVO  
arch. Marco Barone - geom. Stefano Cappelli

ELABORATI DI GARA  
geom. Stefano Cappelli - geom. Gabriele Labardi - Ing. Lorenzo Panerai

TAV. N°	DISEGNO:  CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE 2	SCALA:
ES-EG  01.2		-
		DATA:  APRILE 2020
RF01.L3-ES-EG-01.2-01		

ADDETTO ALLA VERIFICA	Ing. Angela Bevilacqua	Geom. Alessandro Caioli
-----------------------	------------------------	-------------------------



**CASA S.p.A.**  
Via Fiesolana, 5 – 50121 Firenze  
Tel. 055-226241  
[www.casaspa.it](http://www.casaspa.it)

**COMUNE DI RUFINA - REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PER 9 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN LOCALITA' SCOPETI**

**Finanziamento: Piano Nazionale di edilizia abitativa approvato con D.P.C.M. 16/07/2009 cofinanziato dalla Regione Toscana Deliberazione G.R.T. n. 856 del 04/10/2010 e Deliberazione G.R.T. n° 58 del 07/02/2011 come da Accordo di Programma fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Toscana sottoscritto in data 19/10/2011.  
Stazione Appaltante CASA S.p.A.**

**STRALCIO n. 3 – STRUTTURA IN XLAM, COPERTURA, CAPPOTTO ED INFISSI ESTERNI, FINITURA LOGGE**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
PARTE II**

## INDICE SINTETICO DELLE OPERE DA ESEGUIRE

### **Sommario**

Errore. Il segnalibro non è definito.

#### DESCRIZIONE GENERALE DELLE OPERE E PRESCRIZIONI TECNICHE3

0. CRITERI AMBIENTALI MINIMI D.M.5
1. DEMOLIZIONI – SCAVI – RINTERRI – RILEVATI - DRENAGGI10
2. STRUTTURE PORTANTI12
3. PARETI - TAMPONAMENTI – TRAMEZZI DIVISORI IN MURATURA CANTINE E AUTORIMESSE22
4. PARETI E SOLAI E DIVISORI INTERNI - IMPERMEABILIZZAZIONI – ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI – MASSETTI ISOLANTI25
5. MANTO DI COPERTURA - CONVERSE – GRONDE – DOCCE E PLUVIALI43
6. INTONACI ESTERNI ED INTERNI45
7. PAVIMENTI, ZOCCOLINI, SOGLIE E DAVANZALI47
8. RIVESTIMENTI ESTERNI ED INTERNI – RIVESTIMENTI SCALE54
9. INFISSI IN LEGNO E METALLO E SISTEMI OSCURANTI57
10. TINTEGGIATURE, VERNICIATURE E PROTEZIONI65
11. GIUNTI, COPRIGIUNTI, GRIGLIE DI AERAZIONE, PASSO D'UOMO, LUCERNARI ED ACCESSORI VARI68
12. OPERE IN FERRO, CARPENTERIA METALLICA, SCALE, CANCELLI ED ACCESSORI69
13. SISTEMAZIONI ESTERNE72
14. FINITURE76
15. IMPIANTO ASCENSORE E SOLLEVAMENTO77
17. IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE SAPONOSE – NERE – METEORICHE – IMPIANTO DI VENTILAZIONE – TUBAZIONI78
18. IMPIANTO DI SMALTIMENTO GAS COMBUSTI, ODORI E VAPORI82
19. NORME DI VALUTAZIONE DELLE VARIANTI83

Il presente indice sintetizza le soluzioni tecniche principali previste dall'appalto facendo riferimento per ognuna di esse, secondo il numero indicato a margine, alle successive "Descrizioni generali delle opere e prescrizioni tecniche" e le relative normative generali.

## **CAPO I**

### **DESCRIZIONE GENERALE DELLE OPERE E PRESCRIZIONI TECNICHE**

#### **N.B. - AVVERTENZA PRELIMINARE ALLA CONSULTAZIONE DELLE SEGUENTI DESCRIZIONI**

Nel presente Capitolato Speciale sono dettagliatamente indicate le lavorazioni, le prestazioni e le soluzioni tecniche principali previste in appalto da Casa S.p.A..

Tale elencazione viene formulata nella piena conferma, peraltro, della natura dell'appalto che è a forfait globale chiuso.

L'eventuale carenza di indicazioni o precisazioni che dovesse riscontrarsi rispetto a specifiche lavorazioni interessanti l'appalto non comporta pertanto alcuna conseguenza sul compenso, sulla durata dei lavori e quant'altro previsto dal presente Capitolato Speciale e dal Contratto.

**Il presente Capitolato riguarda le opere oggetto della 2<sup>a</sup> fase, cioè "l'elevazione della struttura in legno e la chiusura dell'involucro dell'edificio", ma sono riportate tutte le lavorazioni delle varie fasi in cui è stata suddivisa l'opera intera. Pertanto, per maggior chiarezza, si sono differenziati i colori delle varie fasi:**

- in azzurro sono trascritte le opere già eseguite;
- in nero le opere da realizzare in questa fase;
- in verde le opere oggetto di successivi appalti.

Ogni ulteriore indicazione tipologica o prestazionale è di competenza della Direzione dei Lavori; la Direzione dei Lavori, nonostante le dettagliate indicazioni che seguono, ha il potere (di cui al punto n. 4.2 del Capitolato Speciale Parte I) di fornire le specifiche modalità di esecuzione durante il corso delle opere in merito a tutti i particolari costruttivi o decorativi comunque necessari, eventualmente non indicati, per quanto riguarda il numero, la quantità, il colore e la forma.

Ove nelle elencazioni che seguono siano indicate più alternative che non siano già risolte nell'ambito degli elaborati progettuali, la Direzione dei Lavori provvederà a dare le conseguenti disposizioni operando una scelta tra le alternative stesse.

A conferma di quanto indicato nella parte Prima del Capitolato Speciale, tutte le indicazioni di leggi, regolamenti, circolari, normative tecniche e quant'altro riportate di seguito, si intendono comunque richiamate nella versione comprensiva di ogni eventuale modificazione e/o integrazione che possa essere apportata fino all'ultimazione dei lavori. In particolare per le normative tecniche, si applicano quelle anche diversamente denominate o regolamentate attinenti alla lavorazione cui si fa riferimento.

Si precisa inoltre che ogni descrizione indicata nel prosieguo costituisce solo ed esclusivamente una sintesi indicativa dell'opera da eseguire e che detta indicazione è da considerarsi sempre integrata dalle prescrizioni, indicazioni, oneri, mansioni, accessori, ecc. specificamente prescritti sia dalle normative vigenti al momento dell'offerta in base a leggi Statali, Regionali e Comunali, sia dal progetto, dal contratto e dalla lettera di invito ed allegati, nonché dal Piano di Sicurezza per l'esecuzione dei lavori tutti, dagli ordini che saranno impartiti dalla Direzione Lavori per dare l'opera comunque finita e collaudabile a norme di legge, completamente funzionale ed utilizzabile dagli utenti nei termini di garanzia previsti per legge.

**Si precisa che, prima dell'esecuzione delle opere in carpenteria lignea, l'appaltatore è tenuto a redigere e sottoporre alla DL un progetto costruttivo delle pareti, dei solai e dei collegamenti e di tutte le membrature lignee, nonché dei frangisole, armonizzato con le caratteristiche dei macchinari di taglio del produttore. Tale progetto dovrà contenere la distinta di produzione di tutti i componenti nonché il piano di montaggio e dovrà essere sottoposto per approvazione alla D.L.**

**Oltre al piano di montaggio, l'appaltatore dovrà predisporre anche un piano di disassemblaggio del fabbricato in modo da testimoniare la gestione del fabbricato a fine vita dello stesso.**

Si ricorda inoltre che il prezzo con il quale viene pagata l'opera per tutta la durata dei lavori, salvo diversa specificazione, comprende e compensa: le spese per mercedi, noli, materiali, l'utile di impresa, le spese generali ed ogni altra spesa per onorari, indennità, trasferte e rimborsi, consulenze, progetti, perizie, rappresentanze, contributi previdenziali, assistenziali, infortunistici, professionali, assicurativi, tasse ed imposte Comunali, Regionali e Statali, spese per occupazione di suolo pubblico e privato, per passi carrai ed allacciamenti provvisori di cantiere, per prove di impianti (gas, acqua, luce, scarichi, ecc.), noli di macchinari,

ponteggi esterni ed interni, per protezioni pedonali e carrabili diurne e notturne con appositi cartelli e segnalazioni, per sfrido di materiali, carico, trasporto, scarico e deposito di materiali e mezzi d'opera a e/o da qualunque distanza, prove, analisi, verifiche e accertamenti di qualunque genere e tipo richiesti dalla normativa e/o ritenuti necessari dalla D.L. e/o dai collaudatori, assistenze murarie ed impiantistiche, guardiane, allacciamenti e quanto altro necessario per dare le opere finite ed utilizzabili a norma di legge.

Sono inoltre compresi tutti i costi per l'esecuzione di lavori secondo le normative di cui al Piano di Sicurezza e Coordinamento ex Legge 494/94, allegato al progetto, ed alle successive modificazioni in fase di esecuzione dei lavori, approntate dal Coordinatore per la sicurezza nel corso dei lavori.

Per ulteriori precisazioni di quanto sopra si ricorda infine che:

- a) nei NOLI sono comprese le spese per conducenti ed addetti alla manovra, i consumi, gli ammortamenti, le operazioni inerenti il montaggio, la messa in funzione e lo smontaggio e rimozione a lavori ultimati;
- b) nei MATERIALI impiegati sono compresi: lo scarico in cantiere degli stessi, la loro custodia e conservazione, gli oneri per le scorte dei materiali da impiegarsi per eventuali riparazioni, nonché le eventuali campionature da sottoporre alla D.L.;
- c) nelle OPERE COMPIUTE è prevista la fornitura dei materiali completi di accessori e pezzi speciali per rendere l'opera funzionale. Inoltre, dove non espressamente citato, è sempre compreso l'uso dei mezzi meccanici necessari, l'attrezzatura, gli utensili e gli impianti comunque necessari e/o utilizzabili per l'esecuzione dei lavori, i ponteggi interni di cantiere e le andane di transito, le protezioni, le paracinte e le opere di salvaguardia in genere (programmate e calcolate), le guardiane, le precauzioni e le opere di salvaguardia dei lavori eseguiti, dal gelo e dal caldo eccessivo, gli oneri per l'esecuzione dei lavori a qualunque altezza o profondità, il calo a terra dei materiali di risulta e/o smontati, il carico ed il trasporto allo scarico di quelli non riutilizzabili, a parere della D.L., ovvero in luogo indicato dalla D.L., anche fuori dal cantiere, di quelli riutilizzabili e/o smontati, di proprietà dell'Amministrazione Appaltante;
- d) nei PONTEGGI è compensato tutto il periodo di nolo per l'esecuzione temporale e dimensionale dei lavori, ivi comprese proroghe, sospensioni e/o prosecuzioni anche per perizie suppletive.

#### PRECISAZIONI

**Nel caso di eventuali opere involontariamente omesse nel presente Capitolato e non rilevate dall'Impresa in sede di appalto, faranno testo le tavole di progetto e/o i particolari costruttivi o qualsiasi altra documentazione allegata all'appalto.**

**Inoltre, come già detto, quando esistono più voci per la stessa categoria di opere, si intende "in alternativa a scelta della Direzione Lavori".**

**1. CRITERI AMBIENTALI MINIMI - Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017)**

Con la Legge 28.12.2015 n. 221 - G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" si è introdotta l'obbligatorietà, per le pubbliche amministrazioni, di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali, attraverso l'inserimento nei documenti di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali sui Criteri Ambientali Minimi.

Successivamente con l'emanazione del codice dei contratti (D.lgs. n. 50 del 8/04/2016 e s.m.i.) agli articoli 34 e 71 è stata normata l'applicazione di detti Criteri Ambientali Minimi. L'art 34 del citato D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevede l'obbligo di adottare i criteri ambientali minimi per le stazioni appaltanti, con l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara, quanto meno, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. L'art. 71 prescrive poi che i bandi siano unificati allo schema di cui all'allegato XIV parte I lettera C - D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e contengano "obbligatoriamente i criteri minimi ambientali di cui all'art.34". Nello stesso articolo si indica che "le stazioni appaltanti, ai sensi del predetto articolo, nella delibera a contrarre dovranno motivare espressamente in ordine alla deroga al bando tipo eventualmente adottato".

Nello specifico progetto, i Criteri Ambientali Minimi da prendere a riferimento sono quelli relativi a:

**Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017).**

Si riportano di seguito, con riferimento all'Appalto in oggetto, le specifiche tecniche contenute nei C.A.M. che sono state adottate nel Progetto Esecutivo.

SPECIFICHE TECNICHE DELL'EDIFICIO – Par. 2.3 ALLEGATO AL D.M.			
Par.	Specifica	Vincolo da rispettare	Verifica
2.3.2	Prestazione energetica	-	Nota (1)
2.3.3	Approvvigionamento energetico	-	Nota (1)
2.3.5.1	Illuminazione naturale	-	Nota (2)
2.3.5.2	Aerazione naturale e ventilazione meccanica controllata	-	Nota (1)
2.3.5.3	Dispositivi di protezione solare	-	Nota (2)
2.3.6	Piano di manutenzione dell'opera	-	Il P. di M. dell'opere verrà redatto al momento della redazione del progetto esecutivo dell'ultimo stralcio funzionale
2.3.6	Fine vita	-	Il piano di disassemblaggio e demolizione generale verrà redatto al momento della redazione del progetto esecutivo dell'ultimo stralcio funzionale.  In questa fase, sarà cura della Ditta Appaltatrice che elaborerà il progetto costruttivo della struttura in legno, produrre il piano ad esso relativo

Nota (1): Il progetto per la realizzazione dell'intervento è stato presentato al Comune di Rufina in data 18.06.2013 (prot. 6802) e approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 153 del 08.09.2016. Si specifica

che tutte le verifiche energetiche e di qualità ambientale interna sono riferite ai limiti di Legge imposti dalla normativa vigente a quel tempo e che non saranno prese in considerazione nell'applicazione dei suddetti Criteri Ambientali Minimi.

Nota (2): Il progetto per la realizzazione dell'intervento è stato presentato al Comune di Rufina in data 18.06.2013 (prot. 6802) e approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 153 del 08.09.2016. Si specifica che tutte i prospetti (aperture e schermature solari) non possono essere modificati in fase di progetto esecutivo e non saranno prese in considerazione le relative verifiche sul rispetto dei Criteri Ambientali Minimi.

CRITERI COMUNI A TUTTI I COMPONENTI EDILIZI – Par. 2.4.1 ALLEGATO AL D.M.			
Par.	Specifica	Vincolo da rispettare	Verifica
2.4.1.1	Disassemblabilità	Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli impianti, deve essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15% deve essere costituito da materiali non strutturali.	Tale verifica verrà effettuata al momento della redazione del progetto esecutivo dell'ultimo stralcio funzionale, in cui saranno noti tutti i materiali impiegati nell'edificio.
2.4.1.2	Materia recuperata o riciclata	-	Vedere punto 2.4.2
2.4.1.3	Sostanze pericolose	<p>Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso.</li> <li>2. sostanze identificate come estremamente preoccupanti» (SVHCs) ai sensi dell'art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso;</li> <li>3. Sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo:</li> </ol> <p>come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione</p> <p>di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362);</p> <p>per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H301, H310, H311, H330, H331);</p> <p>come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1,2 (H400, H410, H411);</p> <p>come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H371, H372, H373).</p>	<p>per quanto riguarda la verifica del punto 1, l'appaltatore deve presentare dei rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità.</p> <p>Per la verifica dei punti 2 e 3 l'appaltatore deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto degli stessi.</p> <p>Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base alle Schede di Sicurezza messe a disposizione dai produttori.</p>

CRITERI SPECIFICI PER I COMPONENTI EDILIZI – Par. 2.4.2 ALLEGATO AL D.M.			
Par.	Specifica	Vincolo da rispettare	Verifica
2.4.2.4	Sostenibilità e legalità del legno	Per materiali e i prodotti costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di origine legnosa, il materiale deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due.	<p>per la prova di origine sostenibile e/o responsabile, una certificazione del prodotto, rilasciata da organismi di valutazione della conformità, che garantisca il controllo della «catena di custodia» in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e da foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™), o altro equivalente;</p> <p>per il legno riciclato, certificazione di prodotto «FSC® Riciclato » (oppure «FSC® Recycled») (26), FSC® misto (oppure FSC® mixed) (27) o «Riciclato PEFC™» (oppure PEFC Recycled™) (28) o ReMade in Italy® o equivalenti, oppure una asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021 che sia verificata da un organismo di valutazione della conformità.</p>
2.4.2.5	Ghisa, ferro, acciaio	<p>Per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%.</li> <li>- acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%.</li> </ul>	<p>La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly® o equivalenti;</li> <li>- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy® o equivalenti;</li> <li>- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.</li> </ul>
2.4.2.6	Componenti in materie plastiche	<p>Il contenuto di materia riciclata o recuperata deve essere pari ad almeno il 30% in peso valutato sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati.</p> <p>Il suddetto requisito può essere derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle due casistiche sotto riportate:</p>	<p>La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly® o equivalenti;</li> </ul>

		<p>1) abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti esterni quali ad esempio acque meteoriche (membrane per impermeabilizzazione)</p> <p>2) sussistano specifici obblighi di legge relativi a garanzie minime di durabilità legate alla suddetta funzione.</p>	<p>- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;</p> <p>- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.</p>
2.4.2.9	Isolanti termici e acustici	<p>Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:</p> <p>non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;</p> <p>non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero;</p> <p>non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;</p> <p>se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;</p> <p>se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (29)</p> <p>se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella (tab. 1), questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito.</p>	<p>La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:</p> <p>- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly® o equivalenti;</p> <p>- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;</p> <p>- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.</p>
2.4.2.10	Pavimenti e rivestimenti	<p>I prodotti utilizzati per le pavimentazioni e i rivestimenti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalle decisioni 2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e 2009/967/CE32 e loro modifiche ed integrazioni, relative all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.</p>	<p>L'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente:</p> <p>- il Marchio Ecolabel UE o equivalente;</p> <p>- una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri sopra richiamati.</p>
2.4.2.11	Pitture e vernici	<p>I prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla decisione 2014/312/UE (30) e s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.</p>	<p>L'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente:</p> <p>- il Marchio Ecolabel UE o equivalente;</p> <p>- una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma</p>

			UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evince il rispetto del presente criterio. Ciò può essere verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri contenuti nelle decisioni sopra richiamate.
--	--	--	--

Tab. 1

	Isolante in forma di pannello	Isolante stipato, a spruzzo/insufflato	Isolante in materassini
Cellulosa		80%	
Lana di vetro	60%	60%	60%
Lana di roccia	15%	15%	15%
Perlite espansa	30%	40%	8%-10%
Fibre in poliestere	60-80%		60 - 80%
Polistirene espanso	dal 10% al 60% in funzione della tecnologia adottata per la produzione	dal 10% al 60% in funzione della tecnologia adottata per la produzione	
Polistirene estruso	dal 5 al 45% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione		
Poliuretano espanso	1-10% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione	1-10% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione	
Agglomerato di Poliuretano	70%	70%	70%
Agglomerati di gomma	60%	60%	60%
Isolante riflettente in alluminio			15%

Tali criteri, limitatamente a quelli che non richiedano una revisione del progetto, saranno comunque introdotti nel bando di gara tra i criteri premianti per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, riconoscendo quindi migliori quelle offerte tecniche, che nel rispetto del quadro economico, più si sapranno adeguare alle linee normative del DM 11 gennaio 2017 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili."

## **2. DEMOLIZIONI – SCAVI – RINTERRI – RILEVATI - DRENAGGI**

### **01-A) DESCRIZIONE OPERE DA ESEGUIRE**

**La maggior parte di scavi, rinterri, formazione di rilevati e drenaggi sono già stati eseguiti.  
In questa fase, eventuali tali opere sono assolutamente marginali e comunque regolate da quanto sotto riportato.**

#### **01.01 – SPELLICCIAMENTI AREA CANTIERE**

Lo scavo, che comprenderà la ripulitura del terreno per un'altezza di circa cm 20, interesserà tutta l'area del terreno consegnato all'Impresa e sarà eseguito con mezzi meccanici.

La preparazione della superficie sarà effettuata con adatto mezzo meccanico mediante lo sfalcio e l'asportazione della coltre vegetale, l'estirpazione di cespugli, ceppi ed alberi (secondo il preventivo nulla-osta della D.L.), la rimozione di modesti manufatti edilizi (recinzioni, trovanti, tubazioni, ecc.), riempimento di buche ed altro.

Nell'esecuzione dello scotico l'Appaltatore è tenuto al rispetto delle quote di progetto.

#### **01.02 – SBANCAMENTI**

Lo scavo di sbancamento a larga sezione verrà eseguito per la sistemazione del terreno alle quote di progetto per tagli di terrapieni, formazione di garage, piani di appoggio per fondazioni, massicciate, ecc., eseguito su vasta superficie, in terreno di qualsiasi consistenza, sia asciutto che bagnato, fino alle profondità necessarie indicate nel progetto.

Gli scavi di sbancamento saranno eseguiti con mezzi meccanici; è vietato l'uso delle mine.

Sono a carico dell'Appaltatore la puntellatura, l'armatura ed il puntellamento in legname od altro materiale, gli aggettamenti, le sbadacchiature ed eventuali intubazioni di acque provenienti dal sottosuolo e dal soprasuolo.

Le materie di risulta provenienti dallo scavo e non riutilizzabili in cantiere saranno smaltite secondo quanto previsto nell'apposita documentazione presentata all'Amministrazione comunale.

I materiali giudicati idonei ad essere reimpiegati possono essere accumulati temporaneamente all'interno del cantiere e successivamente posti in opera secondo le quantità previste in progetto e nel computo metrico.

Gli scavi avranno luogo nel rispetto di eventuali servitù di sgrondo e/o passaggio di terzi confinanti; a tale scopo saranno eseguite tutte le opere necessarie a parere della D.L. per deviare o canalizzare tali acque nei modi di legge.

La voce degli scavi di sbancamento include anche eventuali sbadacchiature o sostegni da eseguirsi nei pressi della rampa esistente, qualora questi siano prescritti dalla D.L.

La voce comprende anche la rimozione, la demolizione e l'allontanamento di eventuali manufatti edili di origine antropica anche rinvenuti al disotto del piano di campagna.

Sono sempre a carico dell'impresa gli oneri per la gestione delle terre e rocce da scavo (conferimento a discarica dei materiali di risulta ai sensi dell'art. 183 D.Lgs 152/2006 o piano di utilizzo ai sensi del DPR 120/2017) della presente lavorazione (codici CER 17.05.04 e/o 17.09 .04).

#### **01.03 – SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA – SISTEMAZIONI – TRASPORTO ALLO SCARICO**

Lo scavo a sezione obbligata sarà chiuso fra pareti di norma verticali o riproducenti il perimetro dell'opera, verrà eseguito con mezzi meccanici a qualunque profondità e su terreno di qualsiasi natura e consistenza fino a raggiungere le quote di progetto, per dar luogo alle fondazioni delle strutture (muri, pilastri, pareti, platee, fognature, condutture, ecc.).

Sarà escluso l'uso delle mine. Sono comprese le puntellature, le armature in legname ed altro materiale, gli aggettamenti, le sbadacchiature ed eventuali intubazioni di acqua proveniente dal sottosuolo e dal soprasuolo.

Le materie di risulta provenienti dallo scavo e non riutilizzabili in cantiere, a discrezione della Direzione dei Lavori, saranno portate alle pubbliche discariche. Saranno attuati accorgimenti onde assicurare lo scolo delle acque ove esistenti.

Gli scavi avranno luogo nel rispetto di eventuali servitù di sgrondo e/o passaggio di terzi confinanti; a tale scopo saranno eseguite tutte le opere necessarie a parere della D.L. per deviare o canalizzare tali acque nei modi di legge.

Nello scavo a sezione obbligata delle tubazioni la D.L. si riserva di chiedere all'appaltatore di eseguirlo per tratti, senza che quest'ultimo abbia a chiedere un maggiore compenso per l'opera. È inoltre a carico dell'impresa la formazione di allargamenti in corrispondenza dei giunti tra le tubazioni per consentire alle maestranze la sigillatura degli stessi, oltre alla rimozione, la demolizione e l'allontanamento di eventuali manufatti edili di origine antropica rinvenuti durante gli scavi a sezione ristretta.

Sono sempre a carico dell'impresa gli oneri per la gestione dei rifiuti, come specificato al punto 01.02 precedente.

#### **01.04 – RINTERRI E RIEMPIMENTI**

I rilevati ed i riempimenti saranno autorizzati dalla Direzione Lavori ed eseguiti fino alle quote prescritte dai progetti.

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione Lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, materiali aridi di cava per la formazione di drenaggi. Il completamento delle sistemazioni esterne fino alle quote di progetto, fino al loro totale esaurimento, sarà eseguito con tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, se disponibili ed adatte a giudizio della Direzione Lavori.

#### **01.06 – RILEVATI PER OPERE NON STRADALI**

I rilevati per opere non stradali saranno eseguiti, fino alle quote prescritte, con materiale idoneo a parere della D.L. ed in generale con materiali provenienti dagli scavi solo se adatti.

Quando i materiali di cui sopra venissero a mancare, questi dovranno essere approvvigionati dall'Appaltatore secondo le indicazioni merceologiche della D.L..

La terra da trasportare nei rilevati dovrà essere espurgata da erbe, radici e da qualsiasi materia eterogenea e dovrà essere disposta in strati alti da cm 30 a 50, ben pigiata ed assodata con particolare diligenza e precauzione, specialmente nelle

parti addossate alle murature.

#### 01.07 - DRENAGGI

In corrispondenza di murature o pareti controterra, secondo le indicazioni della D.L., verranno eseguiti drenaggi (spessore 50-100 cm) in sasso spezzato pezzatura compresa fra 7 e 9 cm con interposto tubo in PE-HD drenante microfessurato collegato alla rete di smaltimento delle acque meteoriche, opportunamente fasciato con doppio strato di tessuto non tessuto.

#### 01-B) NORMATIVE GENERALI PER L'ESECUZIONE DI DEMOLIZIONI, SCAVI, RINTERRI E RILEVATI

Il terreno su cui dovrà sorgere il fabbricato verrà consegnato nello stato di fatto in cui si trova.

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti in relazione alla relazione geologica e geotecnica, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date dall'atto esecutivo dalla Direzione Lavori per la realizzazione delle opere secondo il progetto esecutivo architettonico, strutturale e degli impianti.

Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltre che totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, obbligato a provvedere alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti sulla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

È a carico dell'appaltatore l'onere per l'esecuzione di tutte le opere necessarie per il prosciugamento provvisorio e permanente delle acque meteoriche e di falda interessanti sia gli scavi di fondazione che le opere comunque eseguite provvisorio.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate, previo assenso della Direzione Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

Le quote del terreno o degli scavi dovranno riferirsi ad uno o più capisaldi inamovibili e facilmente individuabili, così da consentire in ogni momento immediati e sicuri controlli fino all'approvazione del Collaudo. L'Appaltatore dovrà altresì sistemare le modine o garbi necessari a determinare l'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati.

Le superfici dei tagli dovranno essere spianate e gli spigoli dovranno essere profilati.

Rimane a carico dell'Appaltatore il riempimento con pietre o con muratura o con terra pilonata (secondo quanto disporrà il Direttore Lavori), delle parti di scavo eseguite in eccedenza agli ordini eseguiti.

Oltre agli oneri precisati il prezzo di appalto comprende e compensa anche quelli che seguono:

- a) il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo, qualunque sia la profondità o l'altezza, la larghezza, la forma e la superficie, delle materie di ogni consistenza, asciutte, bagnate, o in presenza di acqua; spaccatura di massi e trovanti o di altro materiale che si trovasse in qualunque misura negli scavi;
- b) i movimenti verticali ed orizzontali, con i mezzi che l'Appaltatore riterrà più opportuni e di sua convenienza, delle materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, a rinterro, a rilevato od in deposito delle materie stesse e la loro sistemazione, qualunque sia la distanza e l'altezza cui dovranno essere trasportate.  
Nel caso in cui i materiali provenienti da scavi e/o demolizioni fossero destinati all'abbandono, si dovrà provvedere al loro smaltimento mediante il trasporto degli stessi alle discariche autorizzate per inerti secondo la normativa vigente relativa ai rifiuti;
- c) ogni indennità di passaggio, di deposito temporaneo e permanente;
- d) le puntellature e sbadacchiature delle pareti ed il loro mantenimento in efficienza per assicurare provvisoriamente gli scavi in corso di esecuzione, prima che possano ricevere le regolari armature;
- e) il taglio di eventuali incassi nelle murature, la demolizione di pavimenti stradali, lo scavo di fosse, il taglio di pavimenti di qualunque specie, e gli eventuali successivi ripristini;
- f) l'isolamento e tutte le opere necessarie per il sostegno, la conservazione ed il rispetto delle condutture di ogni genere che dagli scavi venissero messe in luce;
- g) tutti gli oneri derivanti dalle particolari prescrizioni degli Enti proprietari delle strade comunque interessate dall'esecuzione dei lavori;
- i) tutte le opere necessarie, nei modi di legge, per deviare le acque di servitù di sgrondo e/o di terreni confinanti.
- l) la protezione delle aree di scavo e degli scavi già eseguiti con adeguati parapetti al fine di evitare la caduta delle maestranze all'interno degli scavi.
- m) adottare tutte le misure per la sicurezza dei lavoratori previste nel P.S.C. e coordinate dal C.d.E.;

Non è ammesso in alcun caso l'impiego del materiale di scavo per la composizione di malte e conglomerati.

La Direzione Lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Si ricorda inoltre che dovrà comunque essere rispettato quanto prescritto in merito agli scavi di cui trattasi dalla vigente normativa ed in particolare:

- Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edili del Ministero dei LL.PP.
- Norme di legge per regimazione e/o deviazioni di canalizzazioni di proprietà di terzi
- Normative opere in cemento armato
- Circolare Ministero LL.PP. 06.11.1967 n. 3797 "Istruzioni per il progetto, esecuzione e collaudo delle fondazioni"
- Circolare Ministero LL.PP. 03.06.1981 n. 21597, D.M. 11.03.1988 e successivi aggiornamenti riguardanti "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate".

### 3. STRUTTURE PORTANTI

**PREMESSA:** Il progetto è stato autorizzato dal Genio Civile di Firenze ai sensi del DM 14/01/2008; ciò non ostante qualsiasi prescrizione si renda necessario attuare ai sensi del DM 17/01/2018 attualmente vigente dovrà comunque essere rispettata dall'appaltatore.

#### 02-A) DESCRIZIONE OPERE DA ESEGUIRE

**Le opere in calcestruzzo e cemento armato sono state eseguite quasi interamente nella fase precedente. Fa eccezione il cordolo estradossato (l'armatura è già esistente) per l'appoggio della struttura in pannelli di legno. Si precisa che nell'appalto è compensato l'onere per il rilievo della struttura esistente.**

#### 02.01 – MAGRONI IN CALCESTRUZZO DI CEMENTO

Le strutture in c.a. verranno realizzate previa formazione di magrone di cls C12/15 dello spessore minimo indicato nel progetto, gettato in opera sul terreno di fondazione opportunamente spianato e costipato.

#### 02.02 – PLATEA ORDINARIA IN CALCESTRUZZO ARMATO GETTATA IN OPERA

La platea sarà costituita da una soletta di altezza costante realizzata in cls armato gettato in opera (caratteristiche come da Normative Generali All. 02-B) mediante l'impiego di apposite cassetture impostate alla quota di progetto su uno strato di sottofondazione in cls magro non armato, o come altrimenti disposto dalla Direzione dei Lavori in base alla natura e regolarità del piano di appoggio. L'armatura messa in opera dovrà corrispondere alle prescrizioni di progetto.

L'armatura di progetto (vedi. All. 02-B) viene posta in opera secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori; i ferri dell'armatura inferiore saranno comunque posti su dei distanziatori di almeno 15 mm di spessore.

#### 02.03 – STRUTTURA PORTANTE A TRAVI E PILASTRI IN CALCESTRUZZO ARMATO GETTATI IN OPERA

La struttura portante dell'interrato sarà di tipo puntiforme costituita da pilastri, setti, travi, solette gettate in opera entro casseri di legno (se prescritto del tipo per c.a. a faccia a vista) o di metallo.

Forma e caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati secondo progetto esecutivo (modalità e caratteristiche come da Normative Generali All. 02-B).

Il conglomerato dovrà essere messo in opera, per quanto possibile, uniformemente e senza soluzione di continuità: eventuali sospensioni e riprese del getto dovranno essere concordate con la D.L.. La vibratura sarà eseguita con l'ausilio di vibratori ad immersione o a parete.

I getti dovranno avvenire previo controllo della perfetta pulizia delle superfici interne dei casseri ed in condizioni atmosferiche che garantiscono il perdurare di un'escursione termica compresa tra 1°C e 30°C per 48 ore dall'inizio del getto.

La realizzazione dell'armatura avverrà secondo le prescrizioni e indicazioni della D.L..

Ove le strutture in c.a. siano previste dal progetto rivestite in mattoni od altro, tale rivestimento sarà realizzato in listelli segati dello stesso materiale del paramento esterno e sarà applicato su strati di sughero di cm 1,5 protetto con rete in PVC.

#### 02.04 – SCALE IN CALCESTRUZZO ARMATO GETTATE IN OPERA

La rampa delle scale ed i pianerottoli saranno realizzati mediante getto in opera di conglomerato cementizio armato con barre sagomate in acciaio, eseguito in apposita cassetture provvisoria, in legno o con l'impiego di pannelli metallici, in continuità col getto e con l'armatura dei pianerottoli (vedi Normative Generali All. 02-B).

L'armatura messa in opera dovrà corrispondere alle prescrizioni di progetto. La realizzazione dell'armatura (vedi All. 02-B) avverrà secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori.

Fori o alloggiamenti per eventuali parapetti saranno previsti prima dell'esecuzione dei getti.

Il disarmo avverrà nei termini e modi di legge.

#### 02.05 – TRAVI E SOLETTE IN CALCESTRUZZO ARMATO GETTATI IN OPERA

Le travi in spessore e la soletta saranno realizzati in opera mediante getto di conglomerato cementizio, opportunamente armato con barre sagomate di acciaio ad aderenza migliorata, entro apposita cassetture provvisoria in legno o a pannelli metallici (vedi Normative Generali All. 02-B).

Il conglomerato cementizio dovrà avere resistenza caratteristica a compressione  $R_{ck}$  (N/mm<sup>2</sup>) secondo le indicazioni di progetto e rispondere alle caratteristiche di accettazione indicate dalla Legge n. 1086/1971.

L'armatura messa in opera dovrà corrispondere alle prescrizioni di progetto. La realizzazione dell'armatura (vedi All. 02-B) avverrà secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori.

L'esecuzione dei getti è condizionata all'autorizzazione della D.L. delle opere in c.a. che dovrà essere preventivamente avvisata in modo da poter sovrintendere e verificare tutte le fasi di lavorazione preliminari all'esecuzione dei getti.

Il getto del solaio sarà eseguito, per quanto possibile, uniformemente e senza soluzione di continuità: eventuali interruzioni dovranno essere concordate con la Direzione dei Lavori.

Le modalità per la realizzazione di cavedi e canalizzazioni per il passaggio delle reti impiantistiche, sia orizzontali che verticali previste nei disegni esecutivi delle opere in c.a., dovranno essere indicate dallo stesso progettista.

Operazioni di parziale demolizione, o realizzazione di tracce e fori per la messa a nudo delle armature, o di saldatura su queste ultime, sono tassativamente vietate.

**In questa fase sono da eseguire i cordoli estradossati, sul solaio esistente, come da specifiche del progetto strutturale, per creare l'appoggio per la struttura portante in pannelli di legno.**

#### 02.06 - SOLAIO IN PANNELLI PREDALLES CON ALLEGGERIMENTO IN POLISTIROLO E SOLETTA INTEGRATIVA

Il solaio sarà realizzato con pannelli prefabbricati costituiti da lastre in c.a. di spessore 4 cm larghe 120 cm, con tre tralicci metallici che ne garantiscano la portanza, ed alleggerimenti in polistirolo. Il getto integrativo in conglomerato cementizio ed eventuale armatura supplementare di completamento formante soletta collaborante eseguiti in opera sono a carico

dell'Appaltatore.

I materiali aggiunti in opera per completare il solaio avranno caratteristiche di resistenza conformi alle prescrizioni del progetto esecutivo.

La posa in opera dei pannelli sarà effettuata secondo le modalità previste dal fabbricante; i pannelli dovranno essere posati in aderenza, eventuali zone di completamento verranno realizzate in modo da mantenere la stessa portanza sull'intera superficie del solaio stesso.

Il passaggio di reti impiantistiche potrà avvenire solo attraverso cavedi opportunamente predisposti in fase di prefabbricazione dei pannelli di solaio; eventuali forature da praticare in opera dovranno essere autorizzate dalla Direzione dei Lavori delle opere in c.a..

In presenza di appoggi complanari come travi in spessore o ali di travi a T, la penetrazione dovrà essere superiore o uguale a  $T/100$  con  $T$  = sforzo unitario di taglio in kg/m.

#### **02.7 – VESPAIO AD ELEMENTI PREFORMATI E SOLETTA IN C.A.**

Nelle zone indicate dal progetto sarà realizzato un vespaio aerato costituito da casseri modulari in polipropilene riciclato o pvc riciclato, a calotta convessa (tipo Iglù Atlantis o Cupolex), dell'altezza prevista negli elaborati grafici, posati in opera a secco.

La posa dei moduli sarà eseguita su una soletta esistente. I casseri saranno posati per file da destra verso sinistra e dall'alto verso il basso, mantenendo la freccia stampata rivolta sempre verso l'alto.

Lateralmente ai moduli saranno posate prolunghie fermage, in polistirolo espanso, per consentire una chiusura totale del foro ed impedire che il calcestruzzo penetri all'interno dei casseri, favorendo la realizzazione di cordoli perimetrali e travi di fondazione durante il getto nonché la riduzione di tagli e sprechi del cassero.

Il solaio sarà completato con un getto di calcestruzzo Rck 250 per il riempimento dei casseri fino alla sommità compresa la soletta superiore di altezza come da progetto, con la finitura della superficie a staggia, armata con rete elettrosaldata a maglia quadra e di diametro secondo le indicazioni di progetto e della D.L..

Ove necessario, prima della posa dei casseri saranno formati fori e/o tracce per il passaggio di canalizzazioni e tubazioni degli impianti idro-termo sanitari, elettriche, telefoniche e quant'altro.

La pavimentazione sarà ventilata tramite la formazione di fori del diametro di mm 80/120, sulle murature perimetrali in ragione di circa uno ogni 3,50/4,00 m, completi dell'eventuale tubazione di collegamento in PVC e delle griglie esterne in acciaio inox dotate di rete anti-insetti in materiale plastico. I fori di aerazione per una buona ventilazione dovranno essere posti preferibilmente ad una quota più alta a sud del fabbricato (lato più caldo) rispetto al lato nord (lato più freddo). Nel caso vi siano porzioni di vespaio all'interno di travi di fondazione questo dovrà essere collegato con le porzioni esterne o perimetrali.

#### **02.8 - ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA, IN BARRE**

L'acciaio misto per il calcestruzzo sarà in barre ad aderenza migliorata con le seguenti caratteristiche:

Tensioni caratteristiche: valori conformi per l'acciaio B 450C e B450A secondo quanto indicato nel D.M. 14.01.2008, nella circolare esplicativa 617 del 2/2/2009 e successivi aggiornamenti.

Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente decreto ministeriale attuativo della Legge 05.11.1971, n. 1086 e relative circolari esplicative. È fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine. Si omette di elencare quando previsto dalla norma D.M. 14.01.2008 e dalla circolare esplicativa 617 del 2/2/2009, in quanto, poiché richiamate nel presente capitolato, risultano prescrittive nella totalità dei loro articoli per l'impresa aggiudicatrice dei lavori.

#### **02.9 - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA**

La rete in acciaio elettrosaldata sarà di dimensioni e spessori conformi alle prescrizioni della Direzione dei Lavori. Le caratteristiche e modalità d'impiego avverranno secondo norme UNI 8926, UNI 8967. Norme di riferimento: UNI 8.926, UNI 8.927, L. 05.11.1971 n. 1.086, D.M. 14.01.2008, Circolare esplicativa 617 del 2/2/2009

#### **02.10- CASSEFORME**

I casseri per le strutture in cemento armato per le parti fuori terra in genere dovranno essere realizzate con tavole di dimensioni naturali e piallate sulla superficie vista finita o con pannelli di legno conformi a UNI 6471/1969 o con piastre metalliche.

È vietato in ogni modo l'impiego di tavole di legno fresco per i casseri; la piallatura deve essere portata fino allo spessore necessario ad eliminare ogni ineguaglianza e frangitura superficiale.

Nei giunti le tavole saranno portate a perfetto combacio e serrate stringendole con lunghi morsetti prima di chiodare le traverse.

Le sbadacchiature, i puntelli e la struttura portante del cassero saranno della necessaria robustezza per ottenere superfici perfettamente piane oltre che lisce e con spigoli rettilinei. Saranno usati tutti gli accorgimenti per evitare che ad opera finita debbano contestarsi scrostature per aderenze dei getti alle tavole. A questo scopo, i casseri all'interno dovranno essere spalmati di olio disarmante onde garantire il perfetto distacco tra il calcestruzzo ed i casseri.

Le cassetture dovranno essere eseguite con materiale di spessore idoneo e dovranno essere provviste di armature secondarie atte a sopportare i carichi di getto senza subire deformazioni.

Nel predisporre la cassetture della rampa di scala si tratterà lateralmente la proiezione dei gradini finiti che rispetteranno le disposizioni di progetto in dimensioni e posizionamento.

Generalmente, non vi sarà soluzione di continuità fra la cassetture della rampa della scala e quella dei pianerottoli di appoggio; inoltre si precisa che le cassetture d'intradosso del solaio dovranno prevedere la realizzazione di un'adeguata controfreccia per compensare la deformazione elastica successiva al disarmo.

I casseri per le strutture in cemento armato per le parti fuori terra in genere dovranno essere realizzate con tavole di dimensioni naturali e piallate sulla superficie finita a vista o con pannelli di legno conformi a UNI 6471/1969 o con piastre metalliche.

**Da eseguire cassetture per cordoli estradossati di appoggio ai pannelli xlam.**

## **02.11 – ESECUZIONE DI MICROPALI DI CONTENIMENTO DEGLI SCAVI**

I micropali saranno realizzati previo trasporto ed allestimento del cantiere ed approntamento della macchina perforatrice. È altresì compreso il successivo trasporto dal cantiere alla fine dei lavori, nonché il nolo di qualunque mezzo utile all'esecuzione dell'opera. È compreso l'impianto di miscelazione e iniezione; è compresa la preparazione delle superfici propedeutica alla realizzazione delle opere e qualunque onere necessario per l'esecuzione delle lavorazioni. È incluso qualsiasi onere preparatorio della superficie di scavo propedeutico alla realizzazione delle opere; la rimozione di eventuali plinti in c.a.; la formazione di rampe per movimentazione mezzi, laddove sia necessario.

La realizzazione dei micropali avverrà con fornitura e posa in opera di micropalo per contenimento parete eseguito con armatura di tubo secondo le prescrizioni delle tavole esecutive, e riempimento con cemento classe C20/25 fino ad assorbimento della miscela cementizia pari a tre volte il volume teorico del foro. Il micropalo è eseguito in terreno sciolto con qualsiasi inclinazione e consistenza, in modo conforme agli elaborati di progetto. Nella presente voce, oltre la fornitura e la posa in opera del micropalo e del calcestruzzo, è previsto lo smaltimento del terreno derivante dalle perforazioni.

## **02.12 – PRESCRIZIONI GENERALI INERENTI LE OPERE IN C.A.**

### Conglomerati cementizi

Il conglomerato cementizio sarà composto da cemento, sabbia, ghiaia, acqua ed eventuali additivi.

Le caratteristiche dei materiali di base saranno:

Acqua: L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.

Cementi: I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella DM 14/01/2008.

Inerti: Gli inerti per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, prive di sostanze organiche limose ed argillose, in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

Ghiaia: La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.

Sabbia: La sabbia dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose.

Additivi: Gli additivi per impasti cementizi sono classificati come segue:

fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-superfluidificanti.

Per le modalità di accettazione il Direttore Lavori potrà far eseguire prove od accettare l'attestazione di conformità alle norme secondo i criteri elencati nel DM 14/01/2008 e nella Circolare esplicativa 617 del 2/2/2009.

Caratteristiche del conglomerato cementizio:

I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al DM 14/01/2008 e relative circolari esplicative.

La resistenza caratteristica a compressione  $R_{ck}$  (N/mm<sup>2</sup>) sarà quella determinata dal progetto (comunque superiore a 25 N/mm<sup>2</sup>); i controlli di accettazione avverranno secondo i dettami del DM 14/01/2008.

Il dosaggio dei componenti sarà determinato dalla resistenza richiesta, dalle circostanze e modalità di posa e nel rispetto delle norme citate.

Le caratteristiche di resistenza devono essere documentate secondo norme di verifica citate.

Principali norme di riferimento: D.M. Infrastrutture 14.01.2008, Circolare 2 febbraio 2009, n. 617,

UNI EN 206-1:2006, UNI 11104.

Le prescrizioni sul calcestruzzo sono contenute negli elaborati di progetto delle strutture.

### Controlli sui getti

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare la data dei getti alla Direzione Lavori a mezzo fax od e-mail almeno tre giorni prima dell'esecuzione dei getti. Qualora un getto venga eseguito senza darne comunicazione scritta alla Direzione Lavori, quest'ultima potrà richiedere la demolizione del manufatto non autorizzato.

### Lavorabilità del calcestruzzo

Le prescrizioni sulla consistenza del calcestruzzo sono contenute negli elaborati progettuali. Qualora l'Appaltatore ritenga che, per la lavorazione da eseguire e per il numero delle armature posate sia necessaria una classe di consistenza maggiore, previo accordo con la Direzione lavori, dovrà richiedere al fornitore un calcestruzzo idoneo al getto senza pretendere alla stazione appaltante nessun maggiore onere. In nessun caso sarà ammessa l'aggiunta d'acqua alla miscela di calcestruzzo proveniente dallo stabilimento di produzione.

### FONDAZIONI DIRETTE-PLATEE, TRAVI ROVESCE, SOTTOFONDAZIONI, ECC.

Il piano di posa delle fondazioni dirette deve essere situato al di sotto della coltre di terreno vegetale, nonché al di sotto dello strato interessato dal gelo e da significative variazioni di umidità stagionali; devono inoltre essere direttamente difese o poste a profondità tale da risultare protette dai fenomeni di erosione del terreno superficiale.

Nell'esecuzione delle fondazioni saranno impiegati materiali conformi agli elaborati progettuali.

Per le prove di carico e di collaudo, l'Impresa dovrà fornire ogni attrezzatura ed apparecchiatura, anche provvisoria, per formare il sovraccarico, nonché farsi carico di ogni spesa per le operazioni di trasporto, collocamento in opera e successiva rimozione ed allontanamento dei materiali, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle opere provvisorie; di tutta la mano d'opera comune, qualificata e specializzata occorrente per l'esecuzione delle prove; dell'allontanamento di tutte le materie residue. Nel caso che le prove eseguite sulla fondazione definitiva non dessero risultati soddisfacenti, l'Impresa è obbligata ad eseguire, a sue spese, ogni altra prova di carico, oltre ad eventuali opere di rinforzo e/o sostituzione globale ordinate dalla Direzione Lavori.

### STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO GETTATO IN OPERA

#### Impasti di conglomerato cementizio

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto nell'allegato 1 del D.M. 14.01.2008.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato ed in ogni caso secondo quanto

prescritto negli elaborati di progetto.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di aggressività.

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alle norme UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104; esse precisano le condizioni per l'ordinazione, la confezione, il trasporto e la consegna. Fissano inoltre le caratteristiche del prodotto soggetto a garanzia da parte del produttore e le prove atte a verificarne la conformità.

#### Controlli sul conglomerato cementizio.

Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dal D.M. 14.01.2008 e, in caso di omissioni, alle normative sulle strutture precedenti.

Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto specificato nel suddetto D.M. 14.01.2008. La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.

La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto. Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari.

I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera dei casseri.

#### Norme di esecuzione per il cemento armato normale.

Nella esecuzione delle opere di cemento armato normale l'Appaltatore dovrà attenersi alle norme contenute nella legge n. 1086/1971 e nelle relative norme tecniche del D. M. 14.01.2008; in particolare:

a) gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.

Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni.

Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune cautele;

b) le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.

Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:

- saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature;

- manicotto filettato;

- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua (interfero) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro;

c) le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto del D.M. 14.01.2008.

Per barre di acciaio inossidato a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo;

d) la superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri.

Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potrà derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm.

Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto;

e) il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione è lasciata al giudizio del Direttore Lavori.

#### Norme per i solai

I laterizi usati per i solai devono essere privi di efflorescenze saline ed essere a basso contenuto di solfati alcalini.

I solai dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

isolamento acustico: i solai dovranno fornire adeguata resistenza al passaggio dei rumori aerei e ridurre la trasmissione dei rumori prodotti dal calpestio;

regolarità e planarità: attitudine a garantire la regolarità e planarità delle superficie pavimentata, a ricevere la finitura di intradosso (intonaci) prevista all'art. 055; gli eventuali giunti saranno realizzati secondo le indicazioni della D.L.;

integrazione: i solai dovranno permettere l'integrazione con reti impiantistiche orizzontali e verticali; tale integrazione non dovrà compromettere né la stabilità meccanica, né l'isolamento termico ed acustico né la planarità del pavimento;

isolamento termico: i solai dovranno garantire un'adeguata resistenza al passaggio di calore, ed in particolare, in concorso con le altre chiusure orizzontali e verticali, un coefficiente globale di dispersione termica inferiore almeno del 10% di quello previsto dalla Legge 10/91 e suoi decreti di attuazione;

tenuta all'acqua (condensa): si dovrà evitare la formazione di acqua di condensa sulla superficie del solaio e nei ponti termici; a tale proposito il calcolo di cui alla Legge 10/91 dovrà dare dimostrazione analitica ed il progetto esecutivo dovrà illustrare le soluzioni previste per l'abbattimento dei ponti termici;

protezione dall'acqua: la protezione dall'umidità e dall'infiltrazione di acqua dal sottosuolo e le strutture di fondazione:

A tale fine devono essere previste idonee impermeabilizzazioni fra opere murarie verticali ed orizzontali e le strutture di fondazione a contatto in terreno e tutti i muri controterra devono essere impermeabilizzati con guaina elastomerica protetta da controparete in laterizio da cm 8 murata o foglio rigido di PVC specifico per opere similari.

Le intercapedini orizzontali o verticali debbono essere sempre ventilate.

superamento ed eliminazione di barriere architettoniche: i solai devono tenere conto delle prescrizioni tecniche relative al superamento delle barriere architettoniche di cui alla normativa vigente.

Il sollevamento, il trasporto e l'immagazzinamento dei pannelli avverrà nel rispetto delle disposizioni impartite dal produttore.

Al fine di rispettare le distanze interpiano prefissate al finito, si dovrà tenere conto nello stabilire il piano di posa, degli spessori di tutti gli strati di estradosso e intradosso, nonché dello strato tecnico per il fissaggio degli impianti. Gli attraversamenti degli impianti tecnici in spessore dovranno essere previsti in fase di produzione dei pannelli o, se eseguiti in opera (nei limiti ammessi dal produttore), saranno realizzati in modo da limitare lo scasso allo stretto indispensabile.

I solai dovranno essere realizzati e calcolati in modo da evitare travature in vista negli ambienti.

È vietato annegare segmenti di impianti nel getto integrativo del solaio. Il disarmo del solaio non dovrà mai avvenire prima di 7 giorni del getto integrativo e l'utilizzazione del solaio o di sue porzioni per deposito di materiali di cantiere non potrà avvenire prima di 28 gg. dall'ultimazione del getto.

Per i solai a terra, fra l'intradosso del solaio ed il terreno sottostante sarà rispettata la distanza minima prevista dal regolamento edilizio; tale vano verrà ventilato mediante bocche grigliate sui lati contrapposti avente una superficie complessiva di 0,4 m<sup>2</sup> ogni 100 m<sup>2</sup> di solaio.

Nel caso in cui nel vano di risulta di cui sopra vengono collocate parti significative di impianto, queste saranno rese accessibili mediante passi d'uomo opportunamente predisposti.

È condizione fondamentale il puntuale rispetto di prospetto e finiture, distribuzione interna degli alloggi, servizi, ecc., illustrate nel presente Capitolato e nelle tavole di progetto; il reale ingombro, nel rispetto dei fili fissi, dovrà essere preventivamente accertato ed approvato dalla D.L..

Inoltre, nella esecuzione delle opere in elevazione si dovrà tenere conto di tutti i passaggi per canalizzazioni ed impianti di ogni genere di cui alle progettazioni impiantistiche; in corrispondenza degli oggetti dovranno essere previsti adeguati gocciolatoi.

Per quanto riguarda la finitura a faccia vista del c.a., qualora non venga ottenuto un risultato soddisfacente, a giudizio insindacabile della D.L. le singole opere saranno martellate e/o rasate, poi tinteggiate nei modi stabiliti dalla D.L. stessa.

#### **02.13 LEGNO DA COSTRUZIONE - PREMESSA**

Come prescritto dalla normativa, la Direzione Lavori autorizzerà l'ingresso in cantiere dei materiali solo dopo che l'Appaltatore avrà sottoposto tutta la documentazione e le certificazioni imposte dalla normativa. L'ingresso della documentazione dovrà avvenire 30 giorni prima dell'ingresso dei materiali, e la Direzione Lavori dovrà pronunciarsi entro i successivi 30 giorni.

La direzione lavori si riserva la facoltà di far testare i materiali approvati da laboratori di prova autorizzati dal ministero dei lavori pubblici. Ogni prova sui materiali che la Direzione lavori vorrà prescrivere si intende compresa e compensata nel prezzo di appalto offerto e nulla l'appaltatore dovrà chiedere come compenso in merito.

Dette prove, se ritenute opportune, saranno eseguite sui campioni confezionati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. I laboratori, il numero dei campioni e le modalità di prova saranno quelli indicati dalla Direzione Lavori; tutti gli oneri relativi saranno a carico dell'Impresa.

Saranno a carico dell'Impresa tutti gli oneri relativi alle prove di laboratorio presso i Laboratori Ufficiali, comprese le spese per il rilascio dei certificati.

La Direzione lavori si riserva il diritto di eseguire prove di carico statiche (mediante pistoni e trasduttori o qualsiasi altra metodologia di calcolo) o prove di carico dinamiche (mediante vibrodina). Dette prove, qualora prescritte, saranno a carico dell'Appaltatore che dovrà eseguirle senza riserva alcuna.

**A carico dell'impresa sono inoltre tutti i tracciamenti da eseguirsi sulle opere in cemento armato eseguite preliminarmente alla posa delle opere in carpenteria lignea. Il tracciamento dovrà essere approvato dalla Direzione lavori e solo dopo l'approvazione potrà iniziare il progetto costruttivo (a carico dell'appaltatore) e il montaggio delle opere.**

Qualsiasi disallineamento nelle opere in c.a. che comporti una modifica degli allineamenti della sovrastruttura lignea dovrà essere recepito in tempo utile dall'appaltatore, che dovrà adeguare il progetto in modo tale che la sovrastruttura lignea possa essere montata al di sopra della struttura in cemento armato senza errori o tolleranze che ne pregiudichino la stabilità e la rispondenza alla normativa ed alle buone norme del costruire.

#### **02.14 LEGNO DA COSTRUZIONE – PANNELLI IN LEGNO MASSICCIO A STRATI INCROCIATI**

La struttura portante dell'edificio è concepita in pannelli in compensato di tavole x-lam, da utilizzarsi sia per le pareti verticali che per i solai; sono composti da almeno tre strati di tavole.

I pannelli CLT (compensato di tavole) saranno realizzati con legno massiccio di classe di resistenza C24 o equivalente, lavorato in officina con le dimensioni e le tolleranze riportate nelle tavole esecutive, e posti in opera secondo gli schemi dei disegni esecutivi e completi di carpenteria metallica per giunzioni strutturali nonché di tutti i complementi necessari a garantire durabilità al legno, come ad esempio le guaine in EPDM di larghezza adeguata per la protezione del pannello di parete posto su c.a., il nastro butilico a due ricorsi per la giunzione verticale legno-legno, la banda di attenuazione del rumore tra pareti e solai, i nastri adesivi per sigillature di tutte le giunzioni tra pareti e solai, l'applicazione di impregnanti preventivi e protettivi e tutto quanto indicato nei disegni esecutivi e/o prescritto dalla Direzione Lavori.

Le caratteristiche geometriche e la composizione (numero di strati e loro spessore) di ogni singolo pannello dovranno corrispondere a quanto riportato nelle tavole grafiche e nella relazione di calcolo. Nelle misure sono compresi gli sfridi, i tagli e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte. Le quantità si intendono misurate per mc di pannello fornito, al lordo delle aperture comprese nel pannello. I pannelli dovranno essere accompagnati, al momento della fornitura in cantiere, da marcatura CE o documento equivalente (ad esempio ETA o CIT ai sensi del D.M. 14/01/2008). La carpenteria metallica dovrà essere accompagnata, al momento della fornitura, dalla certificazione applicabile come prescritto dal D.M. 14/01/2008. Per i prodotti provenienti dall'estero è prevista l'equivalenza della procedura adottata nel paese di origine. Pertanto l'Appaltatore dovrà fornire alla stazione appaltante, in sede di gara, copia di tutta la documentazione relativa ai materiali che intende fornire, onde consentire la verifica di rispondenza al D.M. 14.01.2008.

Si precisa che i prezzi sono comprensivi di trasporto, di mezzi di sollevamento, di opere provvisorie necessarie per una corretta posa in opera, di adeguate protezione alle intemperie, sia durante la fase di stoccaggio che nella fase di montaggio.

I pannelli in legno massello sono reciprocamente incrociati ed incollati. Le tavole, preventivamente piallate e classificate sono giuntate mediante giunti tipo finger joint, per garantire la continuità strutturale tra le lamelle che compongono i singoli strati. I pannelli garantiscono lo stesso standard qualitativo in ogni periodo dell'anno grazie alla fabbricazione in atmosfera controllata e alla composizione con lamelle di classe di resistenza C24. I pannelli strutturali di spessore variabile (secondo calcolo statico) a più strati incrociati a fibre perpendicolari fra loro, sono incollati mediante Colla tipo "Purbond HB 110", con zero emissione di formaldeide, certificati con marchio CE e muniti di numero di protocollo di approvazione europeo (ETA o EOTA), che attesta tutte le prove eseguite in modo sistematico e continuativo nel corso dei cicli produttivi, certificazione PEFC, rispondono alle seguenti caratteristiche:

- Essiccazione tecnica 12%;
- Diffusione al vapore sd 3,4 -6,8;
- Deformazione 1mm ogni 10m;
- Lunghezza massima 16,50 m;
- Spessore massimo 0,50 m.

I pannelli saranno tagliati a misura e con tolleranze dimensionali accettabili secondo EN 324, come descritto nei disegni di progetto. Compreso nel prezzo la foratura per formazione di aperture per porte, finestre ed installazioni impiantistiche, elaborati di cantiere da fornire prima della posa, piastre tipo Rothoblaas di fissaggio ed irrigidimento in S355 zincate a caldo e fissaggi tipo Rothoblaas "Roofrox", "Titan" o similari e piastre di appoggio, hold-down per la resistenza alle forze di trazione, staffaggi per la resistenza alle forze di taglio posti ad un interasse secondo quanto calcolato nel calcolo statico, elementi di rinforzo localizzati come pilastri o altro; elementi di rinforzo in corrispondenza di aperture, trattamento impregnante ecologico conservativo, assi in legno per appoggio e livellamento dei pannelli, il trasporto, le protezioni, la formazione di fori, bussole, cavedi, incassi, nicchie, ed ogni altro intaglio indicato dal progetto. È compresa inoltre l'esecuzione di sigillatura all'aria dell'intera struttura in legno, con ripresa delle giunzioni con nastri adesivi e guarnizioni tipo Rothoblaas, posti in opera, a cavallo delle giunzioni dei pannelli per tutta la lunghezza e senza interruzioni, con idonei sormonti sulle riprese e sugli angoli compreso ogni onere per dare il lavoro finito in opera a regola d'arte per l'intero edificio. Caratteristiche del prodotto conformi all'autorizzazione tecnica europea ETA-06/0138.

I pannelli in legno sono destinati all'impiego nelle classi di servizio 1 e 2 ai sensi della norma EN 1995-1-1 (Fonte ETA-06/0138). Normativa ÖNORM B 1995-1-1:2010- 08: Eurocodice 5: Misurazione e costruzione di strutture in legno – Parte 1-1: Dati generali – norme generali e norme per edifici – Definizioni nazionali, interpretazioni nazionali e integrazioni nazionali alla normativa ÖNORM B 1995-1-1. La colla è distribuita su tutta la superficie attraverso un processo automatizzato. La quantità di collante è pari a 0,2 kg/m² più il giunto. L'elevata pressione esercitata - circa 6 N/cm² - garantisce una tenuta di altissima qualità e ne aumenta la resistenza statica e la stabilità dimensionale.

Nel rispetto di quanto disposto nel Benestare Tecnico Europeo, per la realizzazione dei pannelli in legno massello si impiega esclusivamente legname essiccato tecnicamente, con un' umidità del 12% (+/-2%). Viene così escluso il pericolo di attacco da parte di parassiti, funghi o insetti. Per raggiungere valori elevati di proprietà dei materiali, tutte le assi utilizzate vengono preventivamente sottoposte ad una selezione interna, che va a sommarsi al normale controllo qualità.

## **02.15 LEGNO DA COSTRUZIONE – LEGNO LAMELLARE**

Il legno lamellare dovrà essere di classe GL 24H lavorato in officina con le dimensioni e le tolleranze riportate nelle tavole esecutive, posto in opera secondo gli schemi dei disegni esecutivi e completo di carpenteria metallica per giunzioni strutturali nonché di tutti i complementi necessari a garantire durabilità al legno, come ad esempio le guaine in EPDM di larghezza adeguata per la protezione del pannello di parete posto su c.a., il nastro butilico a due ricorsi per la giunzione verticale legno-legno, la banda di attenuazione del rumore tra pareti e solai, i nastri adesivi per sigillature di tutte le giunzioni tra pareti e tra solai, l'applicazione di impregnanti preventivi e protettivi e tutto quanto indicato nei disegni esecutivi e/o prescritto dalla Direzione Lavori. Le caratteristiche geometriche di ogni singolo elemento dovranno corrispondere a quanto riportato nelle tavole grafiche e nella relazione di calcolo. Nelle misure sono compresi gli sfidri, i tagli e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte. Le quantità si intendono misurate per mc di elemento fornito, al lordo delle lavorazioni. Gli elementi dovranno essere accompagnati, al momento della fornitura in cantiere, da marcatura CE. La carpenteria metallica dovrà essere accompagnata, al momento della fornitura, dalla certificazione applicabile come prescritto dal D.M. 14/01/2008. Per i prodotti provenienti dall'estero è prevista l'equivalenza della procedura adottata nel paese di origine. Pertanto l'Appaltatore dovrà fornire alla stazione appaltante, in sede di gara, copia di tutta la documentazione relativa ai materiali che intende fornire, onde consentire la verifica di rispondenza al D.M. 14.01.2008.

Si precisa che i prezzi sono comprensivi di trasporto, di mezzi di sollevamento, di opere provvisorie necessarie per una corretta posa in opera, di adeguate protezione alle intemperie sia durante la fase di stoccaggio che nella fase di montaggio.

## **02.16 ACCIAIO DA CARPENTERIA**

L'acciaio da carpenteria sarà fornito marcato CE in accordo con la EN1090-1, EN1090-2 e EN1090-3, oltre che al DM14/01/2008.

Gli acciai impiegati saranno del tipo S 235, S 275, S355 e S 450, secondo gli elaborati di progetto. È ammesso l'uso di altri tipi di acciai di uguali o più elevate caratteristiche meccaniche e comunque rispondenti ai requisiti della norma UNI EN 10025, 10210, 10219-1. Gli acciai per strutture devono essere del tipo colmato.

I bulloni ad alta resistenza avranno viti di classe 10.9 e dadi in 10, quelli normali di classe 8.8 e dadi in 8.

Nei giunti ad attrito dovranno essere impiegati bulloni ad alta resistenza.

L'Impresa sarà tenuta all'osservanza delle Norme Tecniche emanate in applicazione del DPR 6 giugno 2006, n.380 (ex legge 5.11.1971 n. 1086), NTC Infrastrutture D.M. 14/01/2008 e s.m.i. e relativi riferimenti alle Norme UNI.

Per quanto applicabili e non in contrasto con le suddette Norme, si richiamano qui espressamente anche le seguenti Norme UNI:

- UNI EN 10025:1992 relativa ai prodotti laminati a caldo di acciaio non legato di base e di qualità;

- UNI 10011:1988 relativa alle costruzioni in acciaio, recante istruzioni per il calcolo, l'esecuzione e la manutenzione.

I materiali impiegati nella costruzione di strutture in acciaio dovranno essere "qualificati", la marcatura dovrà risultare leggibile ed il produttore dovrà accompagnare la fornitura con attestato di controllo e la dichiarazione che il prodotto è qualificato.

Prima dell'approvvigionamento dei materiali da impiegare l'Impresa dovrà presentare alla Direzione Lavori, in copia riproducibile i disegni costruttivi di officina delle strutture, nei quali dovranno essere completamente definiti tutti i dettagli di lavorazione, ed in particolare:

- i diametri e la disposizione dei chiodi e dei bulloni, nonché dei fori relativi;
- le coppie di serraggio dei bulloni ad alta resistenza;
- le classi di qualità delle saldature;
- il progetto e le tecnologie di esecuzione delle saldature, e specificatamente: le dimensioni dei cordoni, le caratteristiche dei procedimenti, le qualità degli elettrodi;
- gli schemi di montaggio e controtrecce di officina.

Sui disegni costruttivi di officina dovranno essere inoltre riportate le distinte dei materiali, nelle quali sarà specificato numero, qualità, tipo di lavorazione, grado di finitura, dimensioni e peso teorico di ciascun elemento costituente la struttura. L'Impresa dovrà inoltre far conoscere per iscritto, prima dell'approvvigionamento dei materiali da impiegare, la loro provenienza con riferimento alle distinte di cui sopra.

È facoltà della Direzione Lavori di sottoporre il progetto e le tecnologie di esecuzione delle saldature alla consulenza dell'Istituto Italiano della Saldatura o di altro Ente di sua fiducia.

La Direzione Lavori stabilirà il tipo e l'estensione dei controlli da eseguire sulle saldature, sia in corso d'opera che ad opera finita, in conformità a quanto stabilito dal D.M. 14/01/2008 ed ai richiami in esso contenuto e successivi aggiornamenti, e tenendo conto delle eventuali raccomandazioni dell'Ente di consulenza.

Consulenza e controlli saranno eseguiti dagli Istituti indicati dalla Direzione Lavori; i relativi oneri saranno a carico dell'Impresa.

Prima di dare corso alla lavorazione degli elementi componenti la struttura, si dovranno sottoporre all'approvazione della D.L. tutti i disegni di officina ed i casellari suddivisi per tipo e qualità, redatti in conformità ai disegni di progetto ed alle misure rilevate in luogo.

Le opere dovranno essere attentamente coordinate anche in relazione a tutte le predisposizioni richieste in progetto (ad es.: cavi, connessioni, ancoraggi, ecc.).

L'Appaltatore dovrà provvedere affinché sia assicurata la continuità elettrica fra i vari elementi costituenti la struttura e dovrà predisporre, nelle posizioni indicate dalle Direzione dei Lavori, i necessari attacchi per le connessioni alla rete di messa a terra generale della costruzione.

Dovranno risultare lavorate diligentemente, con maestria, regolari di forme, precise nelle dimensioni e rispondenti agli elaborati tecnici di progetto ed ai disegni esecutivi di cantiere approvati preventivamente dalla Direzione dei Lavori. Le superficie di contatto devono essere convenientemente piane ed ortogonali all'asse delle membrature collegate. In ogni caso la planarità delle superfici delle flange deve essere garantita anche dopo la saldatura. Le forature devono essere preferibilmente eseguite col trapano ed anche col punzone perché successivamente dosati. Per forature di ordinaria importanza statica e fino a spessori di 12 mm è ammessa la punzonatura dei fori al diametro definitivo purché venga opportunamente eseguita e controllata al fine di evitare la formazione di nicchie e bave. È vietato l'uso della fiamma per l'esecuzione dei fori.

Non sono ammesse eccentricità, relative a fori corrispondenti, maggiori del gioco foro - vite. Per il serraggio dei bulloni dovranno essere usate chiavi dinamometriche a mano o pneumatiche con precisione non minore del 10%. I bulloni verranno prima serrati al 60% della coppia prevista e quindi si procederà al serraggio completo. Non potranno essere eseguite saldature in ambienti con temperatura inferiore a -5°C.

I tagli non dovranno presentare strappi, riprese o sbavature. Essi dovranno essere regolari, passati con la smerigliatrice.

Raddrizzamenti, spianamenti, ecc. dovranno essere effettuati con dispositivi agenti a pressione, senza riscaldamento locali per non generare tensioni residue. La posa in opera dovrà essere eseguita con la massima precisione, rispettando quote, fili, allineamenti, piombi per il perfetto posizionamento di ogni elemento. Tutti gli elementi dovranno essere solidamente e sicuramente fissati.

Il numero e le dimensioni degli ancoraggi e degli altri elementi di fissaggio dovranno essere tali da assicurare i requisiti di resistenza e solidità richiesti dalla struttura anche in fase di montaggio parziale.

I tagli, gli incassi nelle murature dovranno avere le minime dimensioni necessarie, per ottenere un posizionamento agevole ed un ancoraggio sicuro, senza per questo compromettere l'integrità della struttura muraria. Essi dovranno essere accuratamente puliti e bagnati prima di essere sigillati.

La sigillatura dovrà essere eseguita con l'impiego di malta di cemento o calcestruzzo di appropriata granulometria, a seconda della dimensione degli incassi. Non è ammessa in alcun caso la sigillatura con gesso o cemento a presa rapida; è consigliato l'uso di malte o betoncini a ritiro controllato. Gli elementi strutturali interessati da ancoraggi nelle murature dovranno essere solidamente assicurati nell'esatta posizione prevista, con idonei sostegni ed armature provvisori, in modo da evitare qualsiasi movimento sino a che le relative sigillature non abbiano raggiunto la necessaria presa.

#### Elementi zincati a caldo

I manufatti che dovranno ricevere il trattamento di zincatura a caldo dovranno subire un'accurata preparazione, pulizia e sgrassaggio delle superfici tale da eliminare nel modo più radicale ogni traccia di grasso ruggine, calamina, vernici, scorie o di qualunque altra impurità. Il trattamento dovrà eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni di normativa. Gli elementi che dovessero eventualmente subire tagli, saldature, od altri aggiustaggi in fase di assemblaggio o montaggio, tali da provocare la rimozione o il danneggiamento della zincatura, dovranno essere accuratamente sgrassati, lavati e ritoccati con verniciatura di fondo a base di zincanti epossidici.

Si riepilogano le caratteristiche delle unioni:

#### Unioni Saldate

Tutte le giunzioni saldate saranno realizzate manualmente ad arco con elettrodi omologati secondo la UNI 5132 da saldatori qualificati in possesso di patentino aggiornato secondo punto 2.4.1. e 2.4.2. del D.M. 14.02.1992. Tutte le saldature saranno eseguite con cordoni d'angolo sull'intero perimetro e la profondità di gola  $\geq 10$  mm.

Potranno essere impiegati i seguenti procedimenti di saldatura:

- saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti;
- saldatura automatica o semiautomatica ad arco sommerso;
- saldatura automatica o semiautomatica a filo continuo pieno o animato sotto gas di protezione (CO<sub>2</sub> o sue miscele).
- Eventuali saldature in cantiere dovranno essere eseguite con procedimento manuale ad elettrodo rivestito.
- gli elettrodi da impiegare dovranno essere a rivestimento basico omologati sec. UNI 5132:1974 nelle classe E44/E52 CL 4B;
- l'impiego di elettrodi omologati secondo UNI 5132:1974 esula da prova di qualifica del procedimento;
- l'impiego dei procedimenti a filo continuo pieno e animato e di quello ad arco sommerso è subordinato alla qualifica dei procedimenti stessi;
- i seggi di qualifica dovranno essere rappresentativi dei giunti da realizzare in costruzione e rispondere ai requisiti dal D.M. 14/01/2008. Le qualifiche dovranno essere rilasciate dall'Istituto Italiano della Saldatura.

I saldatori impiegati dovranno essere qualificati secondo la normativa nazionale, la qualifica deve essere rilasciata dall'I.I.S. o altro qualificato.

Allo scopo di ottemperare a quanto prescritto dovrà fornire la seguente documentazione:

- a) liste generali di saldatura, tipi di saldatura, procedimenti e materiali di saldatura utilizzati;
- b) descrizione dei procedimenti di saldatura e relative qualifiche;
- c) elenco saldatori e loro qualifica.

Le preparazioni di saldatura dovranno avere le dimensioni eventualmente illustrate nei disegni costruttivi e rispondenti ai requisiti del D.M. 14/01/2008. Dove necessario i lembi dovranno essere preparati tramite lavorazione di macchina, molettatura o assitaglio che dovrà essere regolarizzato da successiva molatura. I lembi al momento della saldatura devono essere esenti da incrostazioni, ruggine, scaglie, grassi e ogni altro materiale estraneo. Nel caso siano richieste saldature di testa o a T a piena penetrazione dovranno essere zincate e molate alla radice fino a trovare metallo esente da difetti e successivamente completate. Nell'assemblare e saldare parti di una struttura il procedimento e la sequenza di saldatura dovranno essere idonei ad evitare inutili distorsioni e a rendere minime le sollecitazioni dovute al ritiro di saldatura.

Le giunzioni saldate di testa saranno di 1 classe e devono soddisfare i limiti di difetti richiesti per il raggruppamento B della UNI SPERIMENTALE 7278:1974. I giunti con cordoni d'angolo devono essere considerati come appartenenti ad una unica classe caratterizzata da una ragionevole assenza di difetti interni e di nicchie di strappo sui lembi dei cordoni.

#### Unioni Bullonate

Bulloni ad alta resistenza:

- viti classe 8.8 secondo la UNI 3740-74
- dadi classe 6S secondo la UNI 3740-74

Controlli in corso di lavorazione

L'Impresa è tenuta ad avvertire la Direzione Lavori dell'arrivo nella sua officina, dei materiali collaudati che saranno impiegati nella costruzione delle strutture in acciaio. L'Impresa dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti verbali di collaudo tecnologico, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione lavori.

In particolare, per ciascun manufatto composto con laminati, l'Impresa dovrà redigere una distinta contenente i seguenti dati:

- posizioni e marche d'officina costituenti il manufatto (con riferimento ai disegni costruttivi di cui al precedente titolo "Generalità";
- numeri di placca e di colata dei laminati costituenti ciascuna posizione e marca di officina;
- estremi di identificazione dei relativi documenti di collaudo.

Per ciascuna opera singola o per il prototipo di ciascuna serie di opere è prescritto il premontaggio in officina.

Alla Direzione Lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli collaudati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte.

Esami:

- a) ESAME VISIVO: le saldature saranno sottoposte ad un accurato controllo visivo per la ricerca dei difetti superficiali e per valutare la regolarità dei cordoni. L'esame dovrà essere condotto da personale dotato di preparazione specifica;
- b) ESAME MAGNETOGRAFICO: verrà utilizzato per la ricerca di difetti superficiali, la tecnica esecutiva sarà conforme a quanto indicato nella norma UNI EN 1290:2000, classe di controllo 52. I difetti che possono essere caratterizzati come nicchie superficiali o non emergenti in superfici non saranno accettati;
- c) ESAME ULTRASUONO: sarà eseguito su eventuali giunti a T a piena penetrazione con le modalità riportate sulla norma UNI. Non saranno accettate incollature, e mancanza di penetrazione al vertice;
- d) ESAME RADIOGRAFICI: sarà eseguito su eventuali giunti testa a testa con le modalità riportate nella norma UNI. Potranno essere utilizzate apparecchiature a raggi X oppure sorgenti di raggio Y.

In particolari condizioni potrà essere sostituito il controllo ultrasuono. I suddetti controlli saranno eseguiti da personale qualificato almeno al 2° livello secondo ASNT-TC-1A:2001.

In particolare l'Impresa dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

- il raddrizzamento e lo spianamento, quando necessari, devono essere fatti preferibilmente con dispositivi agenti per pressione. Possono essere usati i riscaldamenti locali (caldo), purché programmati in modo da evitare eccessive concentrazioni di tensioni residue e di deformazioni permanenti;
- è ammesso il taglio a ossigeno purché regolare. I tagli irregolari devono essere ripassati con la smerigliatrice;
- negli affacciamenti non destinati alla trasmissione di forze possano essere tollerati giochi da mm 2 a mm 5 di ampiezza, secondo il maggiore o minore spessore del laminato;
- i pezzi destinati ad essere chiodati o bullonati in opera devono essere montati in modo da poter riprodurre nel montaggio definitivo le posizioni stesse che avevano in officina all'atto dell'esecuzione dei fori;
- non sono ammesse al montaggio in opera eccentricità, relative a fori corrispondenti, maggiori del gioco foro - chiodo (o bullone) previste dalle Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della legge 5.11.1971 n. 1086 (D.M. 9/1/1996

- e richiami in esso contenuti). Entro tale limite è opportuna la regolarizzazione del foro con utensile adatto;
- l'uso delle spine d'acciaio è ammesso, in corso di montaggio, esclusivamente per richiamare i pezzi nella giusta posizione;
  - fori per chiodi e bulloni devono essere eseguiti col trapano, con assoluto divieto dell'uso della fiamma, e presentare superficie interna cilindrica liscia e priva di screpolature e cricche; per le giunzioni con bulloni (normali e ad alta resistenza) le eventuali sbavature sul perimetro del foro dovranno essere asportate mediante molatura locale;
  - di regola si dovranno impiegare bulloni sia normali che ad alta resistenza dei seguenti diametri: D = mm 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27;
  - i bulloni ad alta resistenza non dovranno avere il gambo filettato per la intera lunghezza; la lunghezza del tratto non filettato dovrà essere in generale maggiore di quella delle parti da serrare e si dovrà sempre far uso di rosette sotto la testa e sotto il dado; è tollerato che non più di mezza spira del filetto rimanga compresa nel foro; nelle unioni di strutture normali o ad attrito che a giudizio della Direzione Lavori potranno essere soggette a vibrazioni od inversioni di sforzo, dovranno essere sempre impiegati con controdadi, anche nel caso di bulloni con viti 8.8 e 10.9.

## **02-B) NORMATIVE GENERALI PER L'ESECUZIONE DI STRUTTURE PORTANTI**

Il progetto è stato autorizzato dal Genio Civile di Firenze ai sensi del DM 14/01/2008; ciò non ostante qualsiasi prescrizione si renda necessario attuare ai sensi del DM 17/01/2018 attualmente vigente dovrà comunque essere rispettata dall'appaltatore. Nella realizzazione delle opere di struttura portante l'Appaltatore dovrà osservare le seguenti norme:

1. Legge 511/1971 n. 1.086 "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso, ed a struttura metallica";
2. D.M. LL.PP. 14.02.1992 "Norme Tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche";
3. Circolare Min. LL.PP. 14.02.1974 n. 11.951 "Istruzioni per l'applicazione delle norme sul cemento armato";
4. Circolare Min. LL.PP. 31/07/1979 n° 19581 "Legge 5/11/1971 n° 1086, art. 7 - Collaudo statico";
5. Circolare Min. LL.PP. 23/10/1979 n° 19777 "Competenza Amministrativa : Legge 5/11/1971, n° 1086, Legge 2/2/1974, n° 64.";
6. Circolare Min. LL.PP. 9/01/1980 n° 20049 ' Legge 5/11/1971 n° 1086 "Istruzioni relative ai controlli sul conglomerato cementizio adoperato per le strutture in cemento armato";
7. D.M. LL.PP. 12/02/1982 "Aggiornamento delle Norme Tecniche relative ai criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi";
8. Circolare Min. LL.PP. 24.05.1982 n. 22.631 "Istruzioni applicative D.M. 12.02.1982";
9. Circolare Min. LL.PP. 16.07.1992 n. 36.105 "Legge 05.11.1971 n. 1.086 - D.M. 14.02.1992 "Acciai da cemento armato e da carpenteria";
10. Circolare Min. LL.PP. 24/06/1993 n° 37406/STC "Legge 5/11/1971 n° 1086 Istruzioni relative alle norme tecniche per l'esecuzione delle opere in C. A. normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al D.M. 14/02/1992".
11. D.M. 9/01/1996 "Norme tecniche per il calcolo, esecuzione e collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per strutture metalliche";
12. D.M. 16/01/1996 "Norme Tecniche relative ai criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e di carichi e sovraccarichi".
13. Legge 02/02/1974 n° 64 'provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche';
14. D.M. Min. LL.PP. 24/01/1986 "Norme Tecniche relative alle costruzioni sismiche";
15. D.M. Min. LL.PP. 05/03/1985 n° 25882 "Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche sulle costruzioni sismiche";
16. Circolare Min. LL.PP. 19/07/1986 n° 27690 "Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche sulle costruzioni sismiche";
17. D.M. LL.PP. 01.01.1996 "Norme Tecniche per costruzioni in zona sismica".
18. D.M. Infrastrutture 14.01.2008 Nuove norme tecniche per le costruzioni.
19. Circolare 2 febbraio 2009 n°617 – Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008.
20. D.M. Infrastrutture 17.01.2018 Nuove norme tecniche per le costruzioni.
21. Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP. Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.
22. UNI EN 206-1:2006 - Calcestruzzo - Parte 1: Specificazione, prestazione, produzione e conformità.
23. UNI 11104 - Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità
24. UNI EN 1995-1-1: 2009 Eurocodice 5 – Progettazione delle strutture di legno – Regole generali - Regole generali e regole per gli edifici.
25. UNI EN 1995-1-2: 2005 Eurocodice 5 – Progettazione delle strutture di legno – Regole generali – Progettazione strutturale contro l'incendio.
26. UNI EN 1998-1:2005: Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza sismica – Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici.
27. UNI EN 338:2009 Legno strutturale – Classi di resistenza
28. UNI EN 1194: 2000: Strutture di legno – Legno lamellare incollato – Classi di resistenza e determinazione dei valori caratteristici
29. 9. "Load Carrying Capacity of Joints with Dowel Type Fasteners in Solid Wood Panels" 39th CIB W18, Firenze 2006, T. Uibel, H.J. Bläß, Universität Karlsruhe, Germany.

30. "SOFIE Project - Test results on the lateral resistance of cross laminated wooden panels" Proceedings of 1st European Conference on Earthquake Engineering and Seismology Genevre, Switzerland 2006, paper 1912, A. Ceccotti, M. Follesa, M.P. Lauriola, C. Sandhaas.
31. "SOFIE Project - Cyclic tests on cross laminated wooden panels" Proceedings of 9th World Conference on Timber Engineering - August 6-10, 2006 Portland, OR, USA, A. Ceccotti, M. Pinna, M.P. Lauriola, C. Sandhaas.
32. CNR DT 206/2007 "Istruzioni per il progetto, l'esecuzione ed il controllo delle strutture di legno".
33. CNR UNI 10011 "Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione delle costruzioni in acciaio".
34. D.M. Int. 16/02/2007 "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione.

L'Appaltatore dovrà inoltre rispettare quelle norme contenute nelle leggi regolamenti, decreti e circolari ministeriali in vigore o che venissero emanati durante l'esecuzione dei lavori.

## 4. PARETI - TAMPONAMENTI – TRAMEZZI DIVISORI IN MURATURA CANTINE E AUTORIMESSE

### 03-A) DESCRIZIONE OPERE DA ESEGUIRE

#### 03.05 – MURATURA IN BLOCCHI DI CLS ALLEGGERITO DI SPESSORE CM 8, 10, 12

La partizione interna delle cantine sarà realizzata con blocchi di cls vibrocompresso alleggerito con argilla espansa a faccia vista, dello spessore di cm 8, 10 o 12, posti in opera a fori verticali con l'impiego di malta cementizia o malta bastarda per muratura. Lo spessore medio dei giunti sarà di 6/8 mm. Sono compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi, giunti di controllo.

Essendo murature non intonacate, queste dovranno essere eseguite curando particolarmente la regolarità dei corsi e la perfetta esecuzione dei giunti.

### 03-B) NORMATIVE GENERALI PER L'ESECUZIONE DI MURATURE, TAMPONAMENTI E TRAMEZZI

**Materiali impiegati e modalità costruttive (sono ammesse soluzioni alternative da approvare da parte della D.L.):**

Murature in genere: criteri generali per l'esecuzione:

Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle architravi, faccia a vista, ecc.

Verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:

- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufe e camini, scarico acqua usata, immondizie, ecc.);
- il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;
- le imposte delle volte e degli archi;
- gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, inferriate, ringhiere, davanzali, ecc.

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse.

Gli elementi dovranno essere messi in opera con i giunti alternati sfalsano i giunti verticali di 1/3 della lunghezza del blocco ed in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra uno strato di collante, come previsto dalla regola tecnica specifica per il tipo di muratura.

Le malte collanti da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere del tipo specifico per la tipologia della muratura.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente collegate con la parte interna.

All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.

Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sarà eseguito un opportuno strato (impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarità.

Murature portanti: tipologie e caratteristiche tecniche.

Si dovrà fare riferimento alle "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura contenute nel D.M. 20.11.1987, n. 103 e relativa circolare di istruzione del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP., n. 30787 del 04.01.1989".

Tamponamenti esterni, tramezzi, divisori, parapetti

Per le murature dovranno essere rispettate le seguenti norme:

- D.M. LL.PP. 20.11.1987 "Norme Tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
- Circolare Min. LL.PP. 04.01.1989 n. 30787 "Istruzioni in merito alla progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento".

Gli elementi utilizzati devono essere accatastati in cantiere in modo da garantirne l'integrità fino al momento della messa in opera.

Prima di procedere alla loro realizzazione, le opere dovranno essere interamente tracciate dall'Appaltatore, al fine di consentire la verifica delle misure e di concordare eventuali variazioni con il Direttore dei Lavori.

Nel corso della costruzione di esse, compatibilmente con le caratteristiche dei materiali ed elementi impiegati ed ove ciò non contraddica esplicite disposizioni del fornitore, occorrerà prevedere tutti i necessari incavi, sfondi, fori al fine di evitare successive demolizioni, tracce, scalpellamento ecc, su quelle già realizzate.

Ove necessario e previa esplicita autorizzazione del Direttore dei lavori, le tracce saranno realizzate con strumenti idonei, tali da non provocare la frantumazione degli elementi e limitare le stesse allo stretto indispensabile.

Il serraggio di tamponamenti, tramezzi e divisori all'impalcato superiore avverrà una volta caricati i solai superiori per un tempo sufficiente a farli ricalare; esso sarà eseguito tramite idoneo legante (malta, gesso e colla, schiuma poliuretana, ecc.).

Qualora l'edificio presenti un'altezza antincendi uguale o superiore ai 12 m (misurata secondo il D.M. del 30.11.1983), i tamponamenti di compartimentazione, quelli dei vani scala e ascensori, nonché quelli delle "aree a rischio specifico" (autorimesse, locali di esposizione o vendita, depositi di materiali combustibili, ecc.) dovranno essere realizzati in modo da presentare una resistenza al fuoco rispondente al D.M. 16.05.1987 n. 246, valutata secondo le modalità di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno del 14.09.1961 n. 91.

Nel caso in cui il presente Capitolato non avesse chiarito o preso in considerazione alcune finiture o parti stesse dell'edificio, si fa espresso riferimento al progetto di Concessione e agli esecutivi allegati al presente Capitolato. Tali opere saranno eseguite come da indicazioni fornite dai particolari costruttivi o con ordini di servizio impartiti dalla D.L. nel corso dell'esecuzione dei lavori.

#### Murature in piccoli elementi

I muri dovranno di norma essere elevati uniformemente e contemporaneamente escluse soltanto quelle parti che per ragioni statiche o di opportunità converrà differire e che saranno determinate in accordo con il D.L..

La messa in opera del tavolato avverrà con l'uso di guide metalliche verticali predisposte ai lati di questo.

All'innesto con muri che dovranno essere costruiti in epoche successive dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.

I muri, al loro incontro, dovranno adeguatamente ammorsare; corsi devono essere regolari, eseguiti con elementi interi, con giunti verticali sfalsati.

La veletta antistante il cassonetto, se prevista in muratura, deve essere rinzaffata con malta cementizia. Tutti gli elementi di laterizio verranno disposti senza fori in vista.

Nella realizzazione delle mazzette in elementi forati antistanti gli infissi e gli stipiti laterali di appoggio questi devono essere posti in opera con l'asse longitudinale dei fori in verticale.

Prima che la malta di allettamento abbia fatto completamente presa si dovrà procedere alla raschiatura dei giunti.

In corrispondenza di aperture o vani porta che non interrompono la parete sull'intera altezza sarà messa in opera un architrave indipendente dall'eventuale controtelaio dell'infisso.

Il controtelaio degli affissi verrà posizionato dopo la esecuzione delle spalle in muratura.

La distanza fra le spalle sarà tale da garantire la dimensione orizzontale del vano funzionale tenendo conto dello spessore del controtelaio e del telaio. Lo spazio di giunzione fra spalle in muratura e controtelaio dovrà essere inferiore a 15 mm.

#### Malta cementizia per muratura

La malta per murature sarà composta da cemento, sabbia, acqua.

Malta tipo M4: composizione variabile in base alla classe di resistenza media a compressione indicate al punto 1.2.1. del D.M. 02.11.1987, posta in opera con spessore compreso fra 1,5 ed i 15 mm. Proprietà del cemento secondo i requisiti espressi nelle norme di accettazione citate.

Sabbia con granulometria 100% passante allo staccio 2, UNI 2332, esente da sostanze organiche ed argillose, asciutta.

Norme di riferimento:

UNI ENV 196, UNI ENV 197, D.M. 03.06.1968, D.M. 31.08.1972, D.M. 20.11.1987, D.M. 13.09.1993.

#### Malte per murature.

L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche di cui agli artt. relativi alla qualità dei materiali e componenti.

L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte è consentito, purché ogni fornitura sia accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantità dei leganti e degli eventuali additivi.

Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati, il fornitore dovrà certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.

Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel D.M. 13.09.1993.

I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore ai valori di cui al D.M. 20.11.1987, n. 103.

#### Malta bastarda per murature

La malta bastarda per murature sarà composta da cemento, calce idraulica, sabbia, acqua.

Malta tipo M4: composizione variabile in base alla classe di resistenza media a compressione indicate al punto 1.2.1. del D.M. 2.11.1987, posta in opera con spessore compreso fra 1,5 ed i 15 mm.

Proprietà del cemento e della calce secondo i requisiti espressi nelle norme di accettazione citate.

Sabbia con granulometria 100% passante allo staccio 2, UNI 2332, esente da sostanze organiche ed argillose, asciutta

Acqua limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali in percentuali dannose e non aggressive per il conglomerato risultante.

Norme di riferimento:

L. 26.05.1965 n. 595, D.M. 03.06.1968, D.M. 31.08.1972, D.M. 20.11.1987, D.M. 13.09.1993, UNI ENV 196, UNI ENV 197

#### Malta idraulica per murature

La malta per murature sarà composta da calce idraulica, sabbia, acqua.

Malta tipo M4: composizione variabile in base alla classe di resistenza media a compressione indicate al punto 1.2.1. del D.M. 2.11.87, posta in opera con spessore compreso fra 1,5 ed i 15 mm.

Proprietà della calce secondo i requisiti espressi nelle norme di accettazione citate.

Sabbia con granulometria 100% passante allo staccio 2, UNI 2332, esente da sostanze organiche ed argillose, asciutta

Acqua limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali in percentuali dannose e non aggressive per il conglomerato risultante.

Norme di riferimento:

L. n. 595/65, D.M. 03.06.68, D.M. 31.08.72, D.M. 20.11.87, D.M. 13.09.93, UNI ENV 196, UNI ENV 197

#### Blocco semipieno in cls. alleggerito con argilla espansa per tramezzi

I blocchi in calcestruzzo di argilla espansa dovranno essere conformi a quanto previsto dal Progetto di norma UNI U73060800 per i blocchi facciavista per interni ad Alte prestazioni; tali caratteristiche devono essere verificate dall'Azienda tramite prove condotte con le metodologie e le frequenze fissate dallo stesso Progetto di norma UNI.

I manufatti devono avere dimensioni modulari (H x L) 20x50 cm e spessore 12 cm, densità del calcestruzzo compresa tra 1400 e 1600 kg/m<sup>3</sup>.

#### **I blocchi devono possedere le seguenti caratteristiche minime:**

- spessore minimo costole esterne (sia per facciavista per interno che per intonaco)
  - 28 mm      blocchi cavi spessore > 160 mm
  - 22 mm      blocchi cavi spessore < 160 mm

20 mm      blocchi multicamera

La muratura deve essere dotata di certificazione REI 120 rilasciata da Laboratorio autorizzato, ottenuta secondo la metodologia di prova del DM 16/02/2007 e del DM 09/03/2007 (VV.FF.) in particolare con dimensioni del muro in prova non inferiore a 2 x 2 metri. Ogni blocco dovrà essere murato su tutti e quattro i lati (lateralmente e sopra e sotto) e presentare una profondità della malta per tutto lo spessore della muratura, ed avere uno spessore tra 6 e 8 mm.

I blocchi dovranno inoltre possedere una certificazione che ne dimostri la rispondenza al Decreto Ministeriale 16/01/96 "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi", punto 5.2.

I blocchi inoltre devono essere testati in laboratorio sulla emissione di radionuclidi.

Sono compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi, giunti di controllo. Sono inclusi inoltre la fornitura e posa in opera di eventuali pezzi speciali, correa e pilastro, per la formazione di irrigidimenti strutturali sia orizzontali che verticali, armature metalliche semplici o a traliccio, ferramenta per il collegamento alla struttura, getti di calcestruzzo per i sopra menzionati irrigidimenti, la sigillatura con materiale idoneo degli eventuali giunti di controllo, e quant'altro occorre per eseguire la muratura a regola d'arte.

**Ai fini del rispetto delle normative antincendio le murature degli ambienti soggetti a tali norme dovranno garantire adeguata resistenza (REI).**

## 5. PARETI E SOLAI E DIVISORI INTERNI - IMPERMEABILIZZAZIONI – ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI – MASSETTI ISOLANTI

04.01 - SOLAIO INTERPIANO X-LAM tra alloggi riscaldati P1°- P2°, tipo S1 costituito da:		
N°	Codice	Descrizione
1		<b>Idropittura</b> antistatica, traspirante per interni alle resine vegetali tipo Vivace M20 Solas o similare, esente da resine acriliche,viniliche, alchidiche, da poliuretanic, isoalifati, biocidi e da sostanze tossiche in genere. La colorazione è data da pigmenti minerali fotostabili. Fondi nuovi, a calce, a gesso o polverosi devono essere preparati con isolante fissativo alle resine vegetali tipo Fissante M10 Solas o similare. Colore bianco freddo.
2		<b>Controsoffittatura interna realizzata in lastre di gesso sp 9,5 mm</b> , posate su sottostruttura metallica nascosta, ancorata al soprastante solaio strutturale, con intercapedine minima di <b>27 mm</b> per passaggio impianti, classificati in classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco. Il profilo portante sarà posto ad interasse non superiore a 600mm (o comunque alla distanza prescritta dal fornitore) ed ancorato al solaio con idonei tasselli,viti, pendini e ganci a molla di sospensione tipo Twist, regolabili a distanza non superiore a 900mm. Le lastre dovranno avere <b>spessore 9,5mm</b> .
3		<b>Intercapedine d'aria non ventilata</b> Av<500 mm2/m
4		<b>Pannelli di legno per solaio strutturale</b> realizzato in legno massiccio a tavolame accoppiato in strati incrociati, per caratteristiche relative a classe di resistenza tavole, umidità, spessore, sistemi di ancoraggio e fissaggio, lavorazioni aggiuntive e appoggi, vedere descrizione di capitolato strutturale. Il montaggio dei pannelli dovrà inoltre prevedere l'esecuzione di sigillatura all'aria dell'intera struttura in legno, con ripresa delle giunzioni con nastri adesivi e guarnizioni, posti in opera, previa pulizia accurata del fondo, a cavallo delle giunzioni dei pannelli o ove richiesto dalla Direzione dei Lavori, per tutta la lunghezza e senza interruzioni, con idonei sormonti sulle riprese e sugli angoli compreso ogni onere per dare il lavoro finito in opera a regola d'arte per l'intero edificio.
5		<b>Sistema a pavimentazione flottante costituito da:</b> base per piedini d'appoggio in gomma riciclata Piedino di appoggio per alloggiamento pavimentazione flottante, h.170 mm. Tubolari di acciaio di supporto sp.28mm Sottofondo in gomma sp. 2mm
6		<b>Isolante termo-acustico in lana di vetro tipo Isover IBR N 4+</b> „prodotto con almeno l'80% di vetro riciclato e con un esclusivo legante brevettato di origine naturale, che assicura la massima qualità dell'aria. <b>Spessore 100 mm</b> ,dimensioni 1,20x0,80 (m), conducibilità termica dichiarata ( EN 12667) <b>λ 0.039</b> , Reazione al fuoco in classe <b>A1</b> (EN 13501-1)steso su rotoli in intercapedine di pavimentazione flottante.
7		<b>Pannello tecnico in legno tipo OSB/4</b> (Oriented Strand Board, pannello a scaglie orientate) per uso in luogo umido secondo EN 300 a base di legno costituito da scaglie incollate insieme con una resina sintetica che sono successivamente pressate in diversi strati. Le scaglie degli strati esterni sono in generale orientate longitudinalmente rispetto alla lunghezza del pannello, mentre le scaglie degli strati intermedi sono di solito ripartite trasversalmente, spessore di 15mm – classe di emissione formaldeide secondo prove EN13986 : E1 Il pannello servirà a proteggere dallo schiacciamento il sottostante cappotto in lana di vetro per la parte di davanzale a sbalzo rispetto al pannello in xlam della tamponamento
8		<b>Pavimentazione</b> in laminato e tappetino in gomma per appoggio
		<b>Le modalità per la messa in opera di tutti i componenti dovranno essere conformi alle prescrizioni del singolo produttore.</b>

04.02 - SOLAIO SOTTOTETTO Tipo S2 costituito da:		
N°	Codice	Descrizione
1		<b>Idropittura</b> antistatica, traspirante per interni alle resine vegetali tipo Vivace M20 Solas o similare, esente da resine acriliche,viniliche, alchidiche, da poliuretanic, isoalifati, biocidi e da sostanze tossiche in genere. La colorazione è data da pigmenti minerali fotostabili. Fondi nuovi, a calce, a gesso o polverosi devono essere preparati con isolante fissativo alle resine vegetali tipo Fissante M10 Solas o similare. Colore bianco freddo.
2		<b>Controsoffittatura interna realizzata in lastre di gesso sp 9,5 mm</b> , posate su sottostruttura metallica nascosta, ancorata al soprastante solaio strutturale, con intercapedine minima di <b>27 mm</b> per passaggio impianti, classificati in classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco. Il profilo portante sarà posto ad interasse non superiore a 600mm (o comunque alla distanza prescritta dal fornitore) ed ancorato al solaio con idonei tasselli,viti, pendini e ganci a molla di sospensione tipo Twist, regolabili a distanza non superiore a 900mm. Le lastre dovranno avere <b>spessore 9,5mm</b> .
3		<b>Intercapedine d'aria non ventilata</b> Av<500 mm2/m
4		<b>Pannelli di legno per solaio strutturale</b> realizzato in legno massiccio a tavolame accoppiato in strati incrociati, per caratteristiche relative a classe di resistenza tavole, umidità, spessore, sistemi di ancoraggio e

		fissaggio, lavorazioni aggiuntive e appoggi, vedere descrizione di capitolato strutturale. Il montaggio dei pannelli dovrà inoltre prevedere l'esecuzione di sigillatura all'aria dell'intera struttura in legno, con ripresa delle giunzioni con nastri adesivi e guarnizioni, posti in opera, previa pulizia accurata del fondo, a cavallo delle giunzioni dei pannelli o ove richiesto dalla Direzione dei Lavori, per tutta la lunghezza e senza interruzioni, con idonei sormonti sulle riprese e sugli angoli compreso ogni onere per dare il lavoro finito in opera a regola d'arte per l'intero edificio.
6		<b>Isolamento del sottotetto ISOVER T100</b> , spessore 100 mm . Fornitura e posa in opera di pannelli isolanti minerali realizzati con materie prime naturali riciclate e un legante a base di componenti organici e vegetale, senza rivestimenti, dimensioni = 0,6x1,20 (m). Conducibilità termica dichiarata $\lambda_D$ pari a <b>0,031 W/(m K)</b> , classe di reazione al fuoco (EN13501-1) <b>A1</b>
		<b>Le modalità per la messa in opera di tutti i componenti dovranno essere conformi alle prescrizioni del singolo produttore.</b>

04.03 - SOLAIO BALCONI E LOGGE Tipo S3 costituito da:		
N°	Codice	Descrizione
1		<p>Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in lana minerale "<b>Caparol Capatect MINERA-LINE</b>" o similare rispondente alla normativa ETICS ed in possesso della certificazione secondo ETAG 004, realizzato all'esterno su superfici rette o curve, verticali o sub-orizzontali e posto a qualsiasi altezza, costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Profilo di partenza in PVC <b>Capatect Thermoschiene 6680</b> o similare completato dal profilo frontale già dotato di rete <b>Capatect Thermoprofil 6680/30</b> o similare;</li> <li>- Lastre in lana minerale idonee per cappotto ad alta resistenza termica ed acustica <b>Capatect MF Fassadendämmplatte Front Rock Max E</b>, o similare, densità 85\155 Kg/m<sup>3</sup>, secondo UNI 13162 e rispondenti alle norme ETICS, incombustibile - classe A1 secondo UNI EN 13501-1, conducibilità termica <math>\lambda = 0,035</math> W/mK secondo UNI EN 12667, coefficiente di diffusione al vapore <math>\mu = 1</math> delle dimensioni di cm 62,5x80 e dello spessore di cm 12;</li> <li>- Collante in dispersione flessibile e riempitivo <b>Capatect Rollkleber 615</b>, o similare, specifico per pannelli in truciolare e altri supporti portanti e piani, scarsamente assorbenti, resistenza alla diffusione del vapore acqueo: <math>\mu &lt; 150</math>.</li> <li>- Rasante in polvere <b>Capatect Klebe und Armierungsmasse 186M</b> o similare, malta minerale con coefficiente di diffusione del vapore <math>\mu = 15</math> e conducibilità termica <math>\lambda = 0,7</math> W/mK;</li> <li>- Rete in fibra di vetro con appretto antialcalino <b>Capatect Gewebe 650</b>, o similare, a norma DIN 53854, del peso di circa 165 g/m<sup>2</sup>, maglia 4x4 mm e indemagliabile;</li> <li>- Rinforzi agli angoli di porte e finestre realizzati mediante il profilo <b>Diagonalarmierung651/00</b> o similare;</li> <li>- Profili angolari con gocciolatoio <b>Capatect Tropfkantenprofil 668</b> o similare;</li> <li>- Paraspigolo in PVC con rete incorporata <b>Capatect Gewebe Eckschutz 656</b> o similare;</li> <li>- Nastro di tenuta autoespandente <b>Capatect Fugendichtband</b> o similare;</li> <li>- Tasselli a vite <b>Capatect Schraubdübel STR H</b> o similare con relativa ghiera maggiorata <b>Capatect Dübelteller VT2G</b> o similare;</li> <li>- Fondo di ancoraggio <b>Caparol Putzgrund</b> o similare, pigmentato compatibile con rivestimenti sintetici e/o minerali;</li> <li>- Finitura con intonachino a base di resine siliconiche, spatolato rustico <b>Capatect Thermosan Fassadenputz NQT K15</b> o similare nella nuova formulazione con Nano-Quartz Technology, antifalga e antimuffa, ad elevata permeabilità al vapore, con grana minima mm 1,50, resistenza alla diffusione del vapore <math>S_d</math> c.a. 0,07 m, permeabilità all'acqua (<math>w &lt; 0,1</math> kg/(m<sup>2</sup>h<sup>0,5</sup>)) nei colori a scelta della D.L. e comunque con indice di riflessione alla luce I.R. <math>\geq 20\%</math> (consumo c.a. 1,7 kg/mq per K15).</li> </ul> <p>L'applicazione del sistema sarà effettuata in conformità alle schede tecniche <b>del fornitore e produttore del sistema di isolamento</b> e al manuale di posa <b>Cortexa</b>. Sono inoltre compresi, gli sfridi, gli eventuali altri accessori anche se non espressamente indicati e le necessarie ed idonee attrezzature. È esclusa la preparazione del supporto da compensarsi a parte. Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>
2		<p><b>Pannelli di legno per solaio strutturale</b> realizzato in legno massiccio a tavolame accoppiato in strati incrociati, per caratteristiche relative a classe di resistenza tavole, umidità, spessore, sistemi di ancoraggio e fissaggio, lavorazioni aggiuntive e appoggi, vedere descrizione di capitolato strutturale. Il montaggio dei pannelli dovrà inoltre prevedere l'esecuzione di sigillatura all'aria dell'intera struttura in legno, con ripresa delle giunzioni con nastri adesivi e guarnizioni, posti in opera, previa pulizia accurata del fondo, a cavallo delle giunzioni dei pannelli o ove richiesto dalla Direzione dei Lavori, per tutta la lunghezza e senza interruzioni, con idonei sormonti sulle riprese e sugli angoli compreso ogni onere per dare il lavoro finito in opera a regola d'arte per l'intero edificio.</p>
3		<b>Guaina elastomero bituminosa posata in 2 strati</b>
4		Isolamento di intercapedini realizzato con pannello in lana di roccia, con Densità nominale: 26 kg/m <sup>3</sup> secondo UNI EN 1602, spessore variabile fino a 15 cm, conducibilità termica a 10°C: $\lambda_D = 0,040$ W/mK, secondo UNI EN 12667, 12939
5		pannello di OSB classe 3 spessore 25mm montato su struttura ad altezza variabile realizzata con travicelli o morali di abete trattato con antitarlo ed antiparassita

6		Guaina impermeabilizzante monocomponente in pasta elastomero bituminosa a base di acqua, armata con TNT in poliestere posizionata tra la 1ª e la 2ª mano
7		<p><b>Pavimentazione</b> in gres tutta massa, posata a colla, grado di rugosità R9 per logge e balconi coperti ed R11 per logge e balconi esposti, di spessore minimo di 10 mm. Formato 30 cm per 30 cm posato a correre in disegno semplice, di finitura simil pietra naturale nelle tonalità del grigio chiaro o del beige, salvo diverse indicazioni della DL. La voce comprende anche la stilatura di fughe e giunti in pasta del colore in tono con la mattonella scelta e la fornitura e la posa di battiscopa perimetrale dello stesso materiale e colore e finitura delle piastrelle posate. Il materiale deve essere prodotto con argille nobili sinterizzate a 1250°C, costituito da impasto unico, compatto, ingelivo, inassorbente e resistente agli attacchi chimici e fisici. Il materiale deve essere privo di additivi di protezione estranei sulla superficie. Il materiale deve potere usufruire del diritto di utilizzo del marchio di prodotto rilasciato da UNI secondo le vigenti norme internazionali. UNI EN ISO 10545.2 (tolleranze dimensionali e della qualità della superficie) UNI EN ISO 10545.3 (assorbimento d'acqua)</p> <p>UNI EN ISO 10545.4 (resistenza alla flessione)</p> <p>UNI EN ISO 10545.6 (resistenza all'abrasione profonda)</p> <p>UNI EN ISO 10545.8 (coefficiente di dilatazione termica lineare)</p> <p>UNI EN ISO 10545.9 (resistenza agli sbalzi termici)</p> <p>UNI EN ISO 10545.13 (resistenza chimica)</p> <p>UNI EN ISO 10545.12 (resistenza al gelo)</p> <p>UNI EN ISO 10545.14 (resistenza alle macchie)</p> <p>e garantire la corrispondenza alla DIN 51094 (resistenza dei colori alla luce)</p> <p>ASSORBIMENTO D'ACQUA ISO 10545.3: Valore medio di produzione &lt; 0,05%</p> <p>DIMENSIONI ISO 10545.2: ± 0,2% Lunghezza e larghezza ± 5,0% Spessore - ± 0,2% Rettilinearità spigoli - ± 0,2% Ortogonalità - ± 0,2% Planarità</p> <p>RESISTENZA ALLA FLESSIONE ISO 10545.4: 60x60 cm 42 N/mm<sup>2</sup> 430 Kg/cm<sup>2</sup> - 60x30 cm 43 N/mm<sup>2</sup> 438 Kg/cm<sup>2</sup> - 45x45 cm 53 N/mm<sup>2</sup> 520 Kg/cm<sup>2</sup> - 30x30 cm 48 N/mm<sup>2</sup> 490 Kg/cm<sup>2</sup></p> <p>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA ISO 10545.6 140 mm<sup>3</sup></p> <p>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE ISO 10545.8 : 7 MK-1</p> <p>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI ISO 10545.9: Resistenti</p> <p>RESISTENZA AL GELO ISO 10545.12: Non gelivi</p> <p>RESISTENZA CHIMICA ISO 10545.13: Non attaccati</p> <p>RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE DIN 51094: Campioni inalterati in brillantezza e colore</p> <p>SCIIVOLOSITÀ (naturale/strutturato) DIN 51130 : R10 naturale   R11 strutturata</p> <p>RESISTENZA ALLE MACCHIE ISO 10545-14 : Classe 5</p>
		<b>Le modalità per la messa in opera di tutti i componenti dovranno essere conformi alle prescrizioni del singolo produttore.</b>

04.04 – SOLAIO tra piano terra e piano interrato - predalles - TIPO S4 costituito da:		
N°	Codice	Descrizione
1		<b>Solaio tipo predalles, caratteristiche e dimensioni vedere esecutivi strutturali e voci di capitolato strutturale. Spessore 24 cm</b>
2		<b>Massetto copripiantanti alleggerito</b> tipo "Lecamix Facile" a base di argilla espansa Lecapiù, leganti specifici e additivi. Densità circa 1.000 kg/m <sup>3</sup> , resistenza media a compressione certificata 12 N/mm <sup>2</sup> , conducibilità termica certificata λ 0,251 W/mK. Marcato CE secondo UNI EN 13813 e certificato Anab-Icea per la Bioedilizia. Fornito in sacchi, impastato con acqua secondo le indicazioni del produttore, steso, battuto, spianato e liscio, nello spessore di mm 100.
3		<b>Lastra in polistirene espanso estruso</b> monostrato con pelle superficiale liscia e con finitura a spigolo vivo sui quattro lati, esente da CFC,HCFC, HFC (tipo <b>Styrodur® 2500 C</b> ) e sottoposta a prove ITT del FIW di Monaco, dotata di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), prodotta con ritardante di fiamma PolyFR, con valore della resistenza a compressione al 10% di schiacciamento secondo EN 826 pari a <b>300 kPa</b> per spessori <b>superiori o uguali a 60mm</b> ; fattore di resistenza al passaggio del vapore acqueo μ (adimensionale) secondo la UNI EN 12086 variabile con lo spessore: 100 (per spessori di 60, 80 e 100 mm) classe di reazione al fuoco <b>E</b> secondo UNI EN 13501-1; conduttività termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 13164 pari a <b>0,035 W/mK per spessore 100 mm</b>
4		<b>Sottofondo per pavimentazione realizzato con massetto ripartitore in cls armato con rete</b> : sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo con aggiunta di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato - rete 10x10 Ø 6. spessore 45 mm.
5		<b>Pavimentazione</b> in gres tutta massa, posata a colla, grado di rugosità R9 per logge e balconi coperti ed R11 per logge e balconi esposti, di spessore minimo di 10 mm. Formato 30 cm per 30 cm posato a correre in disegno semplice, di finitura simil pietra naturale nelle tonalità del grigio chiaro o del beige, salvo diverse indicazioni della DL. La voce comprende anche la stilatura di fughe e giunti in pasta del colore in tono con la mattonella scelta e la fornitura e la posa di battiscopa perimetrale dello stesso materiale e colore e finitura delle piastrelle posate. Il materiale deve essere prodotto con argille nobili sinterizzate a 1250°C, costituito da impasto unico, compatto, ingelivo, inassorbente e resistente agli attacchi chimici e fisici. Il

	<p>materiale deve essere privo di additivi di protezione estranei sulla superficie. I materiale deve potere usufruire del diritto di utilizzo del marchio di prodotto rilasciato da UNI secondo le vigenti norme internazionali. UNI EN ISO 10545.2 (tolleranze dimensionali e della qualità della superficie) UNI EN ISO 10545.3 (assorbimento d'acqua)</p> <p>UNI EN ISO 10545.4 (resistenza alla flessione)</p> <p>UNI EN ISO 10545.6 (resistenza all'abrasione profonda)</p> <p>UNI EN ISO 10545.8 (coefficiente di dilatazione termica lineare)</p> <p>UNI EN ISO 10545.9 (resistenza agli sbalzi termici)</p> <p>UNI EN ISO 10545.13 (resistenza chimica)</p> <p>UNI EN ISO 10545.12 (resistenza al gelo)</p> <p>UNI EN ISO 10545.14 (resistenza alle macchie)</p> <p>e garantire la corrispondenza alla DIN 51094 (resistenza dei colori alla luce)</p> <p>ASSORBIMENTO D'ACQUA ISO 10545.3: Valore medio di produzione &lt; 0,05%</p> <p>DIMENSIONI ISO 10545.2: <math>\pm 0,2\%</math> Lunghezza e larghezza <math>\pm 5,0\%</math> Spessore - <math>\pm 0,2\%</math> Rettilinearità spigoli - <math>\pm 0,2\%</math> Ortogonalità - <math>\pm 0,2\%</math> Planarità</p> <p>RESISTENZA ALLA FLESSIONE ISO 10545.4: 60x60 cm 42 N/mm<sup>2</sup> 430 Kg/cm<sup>2</sup> - 60x30 cm 43 N/mm<sup>2</sup> 438 Kg/cm<sup>2</sup> - 45x45 cm 53 N/mm<sup>2</sup> 520 Kg/cm<sup>2</sup> - 30x30 cm 48 N/mm<sup>2</sup> 490 Kg/cm<sup>2</sup></p> <p>RESISTENZA ALL' ABRASIONE PROFONDA ISO 10545.6 140 mm<sup>3</sup></p> <p>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE ISO 10545.8 : 7 MK-1</p> <p>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI ISO 10545.9: Resistenti</p> <p>RESISTENZA AL GELO ISO 10545.12: Non gelivi</p> <p>RESISTENZA CHIMICA ISO 10545.13: Non attaccati</p> <p>RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE DIN 51094: Campioni inalterati in brillantezza e colore</p> <p>SCIVOLOSITÀ (naturale/strutturato) DIN 51130 : R10 naturale   R11 strutturata</p> <p>RESISTENZA ALLE MACCHIE ISO 10545-14 : Classe 5</p>
	<p><b>Le modalità per la messa in opera di tutti i componenti dovranno essere conformi alle prescrizioni del singolo produttore.</b></p>

04.05 - SOLAIO tra spazio esterno su extra sagoma e interrato – tipo S5 costituito da:		
N°	Codice	Descrizione
1		<b>Solaio tipo predalles</b> , caratteristiche e dimensioni vedere esecutivi strutturali e voci di capitolato strutturale. <b>Spessore 24 cm</b>
2		<b>Massetto alleggerito</b> per formazione di pendenze <b>"Lecamix Facile"</b> a base di argilla espansa Lecapiù, leganti specifici e additivi. Densità circa 1.000 kg/m3, resistenza media a compressione certificata 12 N/mm2, conducibilità termica certificata $\lambda$ 0,251 W/mK. Marcato CE secondo UNI EN 13813 e certificato Anab-Icea per la Bioedilizia. Fornito in sacchi, impastato con acqua secondo le indicazioni del produttore, steso, battuto, spianato e lisciato, nello spessore di mm 100.
3		<b>Guaina elastomero bituminosa posata in 2 strati</b>
4		<b>Sottofondo per pavimentazione realizzato con massetto ripartitore in cls armato con rete :</b> sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo con aggiunta di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato - rete 15x15 Ø 6. <b>spessore 45 mm.</b>
5		<b>Pavimentazione</b> in gres tutta massa, posata a colla, grado di rugosità R9 per logge e balconi coperti ed R11 per logge e balconi esposti, di spessore minimo di 10 mm. Formato 30 cm per 30 cm posato a correre in disegno semplice, di finitura simil pietra naturale nelle tonalità del grigio chiaro o del beige, salvo diverse indicazioni della DL. La voce comprende anche la stirlatura di fughe e giunti in pasta del colore in tono con la mattonella scelta e la fornitura e la posa di battiscopa perimetrale dello stesso materiale e colore e finitura delle piastrelle posate. Il materiale deve essere prodotto con argille nobili sinterizzate a 1250°C, costituito da impasto unico, compatto, ingelivo, inassorbente e resistente agli attacchi chimici e fisici. Il materiale deve essere privo di additivi di protezione estranei sulla superficie. Il materiale deve potere usufruire del diritto di utilizzo del marchio di prodotto rilasciato da UNI secondo le vigenti norme internazionali. UNI EN ISO 10545.2 (tolleranze dimensionali e della qualità della superficie) UNI EN ISO 10545.3 (assorbimento d'acqua) UNI EN ISO 10545.4 (resistenza alla flessione) UNI EN ISO 10545.6 (resistenza all'abrasione profonda) UNI EN ISO 10545.8 (coefficiente di dilatazione termica lineare) UNI EN ISO 10545.9 (resistenza agli sbalzi termici) UNI EN ISO 10545.13 (resistenza chimica) UNI EN ISO 10545.12 (resistenza al gelo) UNI EN ISO 10545.14 (resistenza alle macchie) e garantire la corrispondenza alla DIN 51094 (resistenza dei colori alla luce) ASSORBIMENTO D'ACQUA ISO 10545.3: Valore medio di produzione < 0,05% DIMENSIONI ISO 10545.2: $\pm$ 0,2% Lunghezza e larghezza $\pm$ 5,0% Spessore - $\pm$ 0,2% Rettilineità spigoli - $\pm$ 0,2% Ortogonalità - $\pm$ 0,2% Planarità RESISTENZA ALLA FLESSIONE ISO 10545.4: 60x60 cm 42 N/mm2 430 Kg/cm <sup>2</sup> - 60x30 cm 43 N/mm2 438 Kg/cm <sup>2</sup> - 45x45 cm 53 N/mm2 520 Kg/cm <sup>2</sup> - 30x30 cm 48 N/mm2 490 Kg/cm <sup>2</sup> RESISTENZA ALL' ABRASIONE PROFONDA ISO 10545.6 140 mm3 COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE ISO 10545.8 : 7 MK-1 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI ISO 10545.9: Resistenti RESISTENZA AL GELO ISO 10545.12: Non gelivi RESISTENZA CHIMICA ISO 10545.13: Non attaccati RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE DIN 51094: Campioni inalterati in brillantezza e colore SCIVOLOSITÀ (naturale/strutturato) DIN 51130 : R10 naturale   R11 strutturata RESISTENZA ALLE MACCHIE ISO 10545-14 : Classe 5
		<b>Le modalità per la messa in opera di tutti i componenti dovranno essere conformi alle prescrizioni del singolo produttore.</b>

04.06 - PARETE ESTERNA – INVOLUCRO – TIPO M1-a, M1-b costituita da:		
N°	Codice	Descrizione
1		<b>Idropittura</b> antistatica, traspirante per interni alle resine vegetali tipo Vivace M20 Solas o similare, esente da resine acriliche,viniliche, alchidiche, da poliuretani, isocianati, biocidi e da sostanze tossiche in genere. La colorazione è data da pigmenti minerali fotostabili. Fondi nuovi, a calce, a gesso o polverosi devono essere preparati con isolante fissativo alle resine vegetali tipo Fissante M10 Solas o similare. Colore bianco freddo. <b>A SECONDA DEL VANO POTREBBE ESSERE APPLICATO O MENO UN RIVESTIMENTO</b>

2	<p>Fornitura e posa in opera di controparete interna costituita da orditura metallica semplice rivestita con Lastre in gessofibra, conformi alla norma di prodotto EN 15283-2 e dotate di Benestare Tecnico Europeo (ETA-07/007), avente spessore complessivo <math>\geq 62,5</math> mm.</p> <p>L'orditura sarà realizzata con profili metallici a norma UNI EN 14195 -DIN 18182 T.1, spessore 0,6 mm, costituita da guide a "U" 50 x 40 mm e montanti a "C" 50 x 50 mm, posti ad interassi 600 mm (max 625 mm). Applicazione di nastro monoadesivo in polietilene espanso a cellule chiuse sotto le guide e dietro i montanti terminali della parete. Lana minerale con spessore 50 mm e densità nominale 80 kg/m<sup>3</sup>, sarà inserita tra i montanti.</p> <p>Il rivestimento dell'orditura sarà realizzato con strato singolo di lastre in gessofibra con spessore 12,5 mm, composte da 80% gesso e 20% cellulosa senza altri additivi leganti, levigate e pretrattate con primer per ridurre l'assorbimento di umidità su entrambi i lati, classe A2 s1 d0 di reazione al fuoco, ad elevate prestazioni di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, con densità a secco pari a 1150 <math>\pm</math>50 kg/m<sup>3</sup>, conducibilità termica <math>\lambda = 0,32</math> W/mK, spessore di aria equivalente alla diffusione del vapore sd=3,1, durezza Brinell 30 N/mm<sup>2</sup>, testate e consigliate per la bioedilizia da "IBR" Rosenheim, certificate prodotto "Low-emission" da "Eco-Institut" di Colonia e in possesso della Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD).</p> <p>Le lastre in gessofibra saranno del tipo testate secondo DIN 4103 per resistere nelle zone libere da montanti o rinforzi a carichi sospesi di 50 kg con tassello da vuoto Ø 8 mm, di 30 kg con vite Ø 5 mm e di 17 kg con chiodi per quadro (prova con sollecitazioni a fatica, carico agente a strappo, condizioni di umidità dell'aria variabile fino all'85% e fattore di sicurezza del carico ammesso dichiarato = 2).</p> <p>Le lastre saranno posate "a correre" in verticale con gli eventuali giunti orizzontali sfalsati di almeno 20 cm, fissate <u>esclusivamente ai montanti a "C"</u> con Viti autofilettanti 3,9 x 30 mm, poste ad interassi <math>\leq 25</math> cm. I fissaggi saranno distanti almeno 10 mm dai bordi e 50 mm dagli angoli delle lastre.</p> <p>Le giunzioni potranno essere eseguire con metodo del <u>giunto incollato</u> (solo sui bordi dritti) applicando, a filo continuo al centro del bordo dritto e pulito della prima lastra già fissata, l'Adesivo per giunti e successivamente posando la lastra successiva premendola contro la prima fino a formare una fuga di max. 1 mm; per garantire l'affidabilità dell'incollaggio, non premere le lastre fino ad annullare il giunto; dopo 18-36 ore a seconda delle condizioni climatiche, l'adesivo fuoriuscito dalle fughe cessa di espandersi e può essere rimosso meccanicamente, p.es. con una spatola. Procedere infine alla stuccatura delle fughe e delle teste delle viti con lo stucco per giunti.</p> <p>Per una maggiore stabilità e rapidità dell'esecuzione, si consiglia di incollare i giunti orizzontali.</p> <p>Prevedere giunti di dilatazione ogni 10 m lineari di parete se si lavora con fuga incollata e ogni 8 m lineari di parete se si lavora con fuga stuccata.</p> <p>Le lastre dovranno essere rasate per la successiva tinteggiatura (grado di finitura QF3 e QF4), applicando su tutta la superficie realizzata lo stucco previsto dal produttore per uno spessore max. di applicazione 0,5 mm.</p> <p>Per tutte le superfici direttamente esposte all'acqua o soggette alla presenza di acqua, a garanzia della chiusura delle porosità e per una efficace impermeabilizzazione, su tutta la superficie realizzata sarà applicato uno strato di Primer.</p> <p>Nell'area doccia e della vasca da bagno, è necessario ricorrere ad una sigillatura completa mediante l'applicazione di apposita Guaina Liquida Sigillante. In corrispondenza dei passaggi di tubazioni saranno predisposti le apposite Guarnizioni sigillanti per rubinetteria, mentre le eventuali piastrelle saranno fissate alla parete con Colla Flessibile per Piastrelle idonea al montaggio delle stesse su lastre in gessofibra.</p> <p>Le modalità per la messa in opera, saranno conformi alle prescrizioni del produttore.</p> <p>Prima della messa in opera di strutture con caratteristiche di resistenza al fuoco, richiedere e consultare i certificati e i rapporti di prova specifici.</p> <p><u>Si raccomanda l'impiego di maestranze specializzate per l'esecuzione del sistema sopra descritto</u></p> <p>Altezza massima della controparete con struttura come sopra descritto, calcolata a freddo 300 cm</p> <p>Tutti i prodotti utilizzati per la realizzazione della parete/controparete non dovranno contenere alcuna delle sostanze considerate altamente pericolose ed elencate nella lista SVHC (Substances of Very High Concern) pubblicata dall'Agenzia Europea sui Prodotti Chimici (ECHA) sul REACH, il Regolamento Europeo sui Prodotti Chimici.</p> <p><b>IN CORRISPONDENZA DI ARREDI CHE RICHIEDANO ANCORAGGI PUNTUALI PESANTI, TIPO CUCINE O SANITARI, SI PREVEDERÀ LA FORNITURA E POSA DI TAVOLATI DI LEGNO OPPORTUNAMENTE DIMENSIONATI ED ANCORATI ALLE SOTTOSTANTI STRUTTURE, ATTI A SOSTENERE I CARICHI DI CUI SOPRA</b></p>
3	<p><b>Parete strutturale realizzata in legno massiccio a strati incrociati</b> con caratteristiche e prescrizioni previste nel capitolo "OPERE IN LEGNO E RELATIVI COLLEGAMENTI" e nelle tavole di progetto esecutivo.</p> <p>Il montaggio dei pannelli dovrà inoltre prevedere l'esecuzione di sigillatura all'aria dell'intera struttura in legno, con ripresa delle giunzioni con nastri adesivi e guarnizioni, posti in opera, previa pulizia accurata del fondo, a cavallo delle giunzioni dei pannelli, in corrispondenza di fonometrie per passaggi impiantistici, anche con l'ausilio di pezzi speciali, e comunque dove richiesto dalla Direzione dei Lavori, per tutta la lunghezza e senza interruzioni, con idonei sormonti sulle riprese e sugli angoli compreso ogni onere per dare il lavori finito in opera a regola d'arte per l'intero edificio.</p>
4	<p>Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in lana minerale "<b>Caparol Capatect MINERA-LINE</b>" o similare rispondente alla normativa ETICS ed in possesso della certificazione secondo ETAG 004, realizzato all'esterno su superfici rette o curve, verticali o sub-orizzontali e posto a qualsiasi altezza, costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Profilo di partenza in PVC <b>Capatect Thermoschiene 6680</b> o similare completato dal profilo frontale già dotato di rete <b>Capatect Thermoprofil 6680/30</b> o similare;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lastre in lana minerale idonee per cappotto ad alta resistenza termica ed acustica <b>Capatect MF Fassadendämmplatte Front Rock Max E</b>, o similare, densità 85\155 Kg/m<sup>3</sup>, secondo UNI 13162 e rispondenti alle norme ETICS, incombustibile - classe A1 secondo UNI EN 13501-1, conducibilità termica <math>\lambda = 0,035</math> W/mK secondo UNI EN 12667, coefficiente di diffusione al vapore <math>\mu = 1</math> delle dimensioni di cm 62,5x80 e dello spessore di cm 12;</li> <li>- Collante in dispersione flessibile e riempitivo <b>Capatect Rollkleber 615</b>, o similare, specifico per pannelli in truciolare e altri supporti portanti e piani, scarsamente assorbenti, resistenza alla diffusione del vapore acqueo: <math>\mu &lt; 150</math>.</li> <li>- Rasante in polvere <b>Capatect Klebe und Armierungsmasse 186M</b> o similare, malta minerale con coefficiente di diffusione del vapore <math>\mu = 15</math> e conducibilità termica <math>\lambda = 0,7</math> W/mK;</li> <li>- Rete in fibra di vetro con appretto antialcalino <b>Capatect Gewebe 650</b>, o similare, a norma DIN 53854, del peso di circa 165 g/m<sup>2</sup>, maglia 4x4 mm e indemagliabile;</li> <li>- Rinforzi agli angoli di porte e finestre realizzati mediante il profilo <b>Diagonalarmierung651/00</b> o similare;</li> <li>- Profili angolari con gocciolatoio <b>Capatect Tropfkantenprofil 668</b> o similare;</li> <li>- Paraspigolo in PVC con rete incorporata <b>Capatect Gewebe Eckschutz 656</b> o similare;</li> <li>- Nastro di tenuta autoespandente <b>Capatect Fugendichtband</b> o similare;</li> <li>- Tasselli a vite <b>Capatect Schraubdübel STR H</b> o similare con relativa ghiera maggiorata <b>Capatect Dübelteller VT2G</b> o similare;</li> <li>- Fondo di ancoraggio <b>Caparol Putzgrund</b> o similare, pigmentato compatibile con rivestimenti sintetici e/o minerali;</li> <li>- Finitura con intonachino a base di resine siliconiche, spatolato rustico <b>Capatect Thermosan Fassadenputz NQT K15</b> o similare nella nuova formulazione con Nano-Quartz Technology, antialga e antimuffa, ad elevata permeabilità al vapore, con grana minima mm 1,50, resistenza alla diffusione del vapore Sd c.a. 0,07 m, permeabilità all'acqua (<math>w &lt; 0,1</math> kg/(m<sup>2</sup>h<sup>0,5</sup>) nei colori a scelta della D.L. e comunque con indice di riflessione alla luce I.R. <math>\geq 20\%</math> (consumo c.a. 1,7 kg/mq per K15).</li> </ul> <p>L'applicazione del sistema sarà effettuata in conformità alle schede tecniche <b>del fornitore e produttore del sistema di isolamento</b> e al manuale di posa <b>Cortexa</b>.</p> <p>Sono inoltre compresi, gli sfridi, gli eventuali altri accessori anche se non espressamente indicati e le necessarie ed idonee attrezzature. È esclusa la preparazione del supporto da compensarsi a parte. Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p><b>ZOCCOLATURA (ATTACCO A TERRA E BALCONI TERRAZZE O BALLATOI)</b></p> <p>Ciclo per il rivestimento a Cappotto in EPS con pannello rigido in in polistirolo duro fortemente espanso per esecuzione di isolamento termico tipo <b>ROFIX EPS-P 035 STEINODUR SPL Pannello</b> isolante per zoccolature o similare. <b>Spessore 100 mm</b>. Conducibilità termica: 0,035W/mK. Pannello con superficie rigida, idoneo per costruzioni vecchie e nuove, termoisolante per zone con elevate esigenze di assorbimento d'acqua e di aderenza tra la superficie del pannello e del rasante. Materiale isolante in polistirene costituito da schiuma dura stampata, idrofobizzata, prodotta attraverso trattamento termico di un granulato espandibile in polistirene.</p> <p>L'applicazione del sistema sarà effettuata in conformità alle schede tecniche del produttore e al manuale di posa Cortexa. Sono inoltre compresi, gli sfridi, gli eventuali altri accessori anche se non espressamente indicati e le necessarie ed idonee attrezzature. E' esclusa la preparazione del supporto da compensarsi a parte. Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>
	<p><b>Le modalità per la messa in opera di tutti i componenti dovranno essere conformi alle prescrizioni del singolo produttore.</b></p>

04.07 - PARETE INTERNA TRA ALLOGGI E VANO SCALA - TIPO M2-a , M2-b costituita da:		
N°	Codice	Descrizione
1		<p><b>Idropittura</b> antistatica, traspirante per interni alle resine vegetali tipo Vivace M20 Solas o similare, esente da resine acriliche,viniliche, alchidiche, da poliuretani, isofalati, biocidi e da sostanze tossiche in genere. La colorazione è data da pigmenti minerali fotostabili. Fondi nuovi, a calce, a gesso o polverosi devono essere preparati con isolante fissativo alle resine vegetali tipo Fissante M10 Solas o similare. Colore bianco freddo.</p> <p><b>A SECONDA DEL VANO POTREBBE ESSERE APPLICATO O MENO UN RIVESTIMENTO</b></p>
2		<p>Fornitura e posa in opera di controparete interna costituita da orditura metallica semplice rivestita con Lastre in gessofibra, conformi alla norma di prodotto EN 15283-2 e dotate di Benestare Tecnico Europeo (ETA-07/007), avente spessore complessivo <math>\geq 62,5</math> mm.</p> <p>L'orditura sarà realizzata con profili metallici a norma UNI EN 14195 -DIN 18182 T.1, spessore 0,6 mm, costituita da guide a "U" 50 x 40 mm e montanti a "C" 50 x 50 mm, posti ad interassi 600 mm (max 625 mm). Applicazione di nastro monoadesivo in polietilene espanso a cellule chiuse sotto le guide e dietro i montanti terminali della parete. Lana minerale con spessore 50 mm e densità nominale 80 kg/m<sup>3</sup>, sarà inserita tra i montanti.</p> <p>Il rivestimento dell'orditura sarà realizzato con strato singolo di lastre in gessofibra con spessore 12,5 mm, composte da 80% gesso e 20% cellulosa senza altri additivi leganti, levigate e pretrattate con primer per ridurre l'assorbimento di umidità su entrambi i lati, classe A2 s1 d0 di reazione al fuoco, ad elevate prestazioni di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, con densità a secco pari a <math>1150 \pm 50</math> kg/m<sup>3</sup>, conducibilità termica <math>\lambda = 0,32</math> W/mK, spessore di aria equivalente alla diffusione del vapore sd=3,1, durezza Brinell 30 N/mm<sup>2</sup>, testate e consigliate per la bioedilizia da "IBR" Rosenheim, certificate prodotto "Low-emission" da</p>

	<p>"Eco-Institut" di Colonia e in possesso della Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD).</p> <p>Le lastre in gessofibra saranno del tipo testate secondo DIN 4103 per resistere nelle zone libere da montanti o rinforzi a carichi sospesi di 50 kg con tassello da vuoto Ø 8 mm, di 30 kg con vite Ø 5 mm e di 17 kg con chiodi per quadro (prova con sollecitazioni a fatica, carico agente a strappo, condizioni di umidità dell'aria variabile fino all'85% e fattore di sicurezza del carico ammesso dichiarato = 2).</p> <p>Le lastre saranno posate "a correre" in verticale con gli eventuali giunti orizzontali sfalsati di almeno 20 cm, fissate <u>esclusivamente ai montanti a "C"</u> con Viti autofilettanti 3,9 x 30 mm, poste ad interassi ≤ 25 cm. I fissaggi saranno distanti almeno 10 mm dai bordi e 50 mm dagli angoli delle lastre.</p> <p>Le giunzioni potranno essere eseguite con metodo del <u>giunto incollato</u> (solo sui bordi dritti) applicando, a filo continuo al centro del bordo dritto e pulito della prima lastra già fissata, l'Adesivo per giunti e successivamente posando la lastra successiva premendola contro la prima fino a formare una fuga di max. 1 mm; per garantire l'affidabilità dell'incollaggio, non premere le lastre fino ad annullare il giunto; dopo 18-36 ore a seconda delle condizioni climatiche, l'adesivo fuoriuscito dalle fughe cessa di espandersi e può essere rimosso meccanicamente, p.es. con una spatola. Procedere infine alla stuccatura delle fughe e delle teste delle viti con lo stucco per giunti.</p> <p>Per una maggiore stabilità e rapidità dell'esecuzione, si consiglia di incollare i giunti orizzontali.</p> <p>Prevedere giunti di dilatazione ogni 10 m lineari di parete se si lavora con fuga incollata e ogni 8 m lineari di parete se si lavora con fuga stuccata.</p> <p>Le lastre dovranno essere rasate per la successiva tinteggiatura (grado di finitura QF3 e QF4), applicando su tutta la superficie realizzata lo stucco previsto dal produttore per uno spessore max. di applicazione 0,5 mm.</p> <p>Per tutte le superfici direttamente esposte all'acqua o soggette alla presenza di acqua, a garanzia della chiusura delle porosità e per una efficace impermeabilizzazione, su tutta la superficie realizzata sarà applicato uno strato di Primer.</p> <p>Nell'area doccia e della vasca da bagno, è necessario ricorrere ad una sigillatura completa mediante l'applicazione di apposita Guaina Liquida Sigillante. In corrispondenza dei passaggi di tubazioni saranno predisposti le apposite Guarnizioni sigillanti per rubinetteria, mentre le eventuali piastrelle saranno fissate alla parete con Colla Flessibile per Piastrelle idonea al montaggio delle stesse su lastre in gessofibra.</p> <p>Le modalità per la messa in opera, saranno conformi alle prescrizioni del produttore.</p> <p>Prima della messa in opera di strutture con caratteristiche di resistenza al fuoco, richiedere e consultare i certificati e i rapporti di prova specifici.</p> <p><u>Si raccomanda l'impiego di maestranze specializzate per l'esecuzione del sistema sopra descritto</u></p> <p>Altezza massima della controparete con struttura come sopra descritto, calcolata a freddo 300 cm</p> <p>Tutti i prodotti utilizzati per la realizzazione della parete/controparete non dovranno contenere alcuna delle sostanze considerate altamente pericolose ed elencate nella lista SVHC (Substances of Very High Concern) pubblicata dall'Agenzia Europea sui Prodotti Chimici (EChA) sul REACH, il Regolamento Europeo sui Prodotti Chimici.</p> <p><b>IN CORRISPONDENZA DI ARREDI CHE RICHIEDANO ANCORAGGI PUNTUALI PESANTI, TIPO CUCINE O SANITARI, SI PREVEDERÀ LA FORNITURA E POSA DI TAVOLATI DI LEGNO OPPORTUNAMENTE DIMENSIONATI ED ANCORATI ALLE SOTTOSTANTI STRUTTURE, ATTI A SOSTENERE I CARICHI DI CUI SOPRA</b></p>
3	<p><b>Parete strutturale realizzata in legno massiccio a strati incrociati</b> con caratteristiche e prescrizioni previste nel capitolo "OPERE IN LEGNO E RELATIVI COLLEGAMENTI" e nelle tavole di progetto esecutivo.</p> <p>Il montaggio dei pannelli dovrà inoltre prevedere l'esecuzione di sigillatura all'aria dell'intera struttura in legno, con ripresa delle giunzioni con nastri adesivi e guarnizioni, posti in opera, previa pulizia accurata del fondo, a cavallo delle giunzioni dei pannelli, in corrispondenza di fonometrie per passaggi impiantistici, anche con l'ausilio di pezzi speciali, e comunque dove richiesto dalla Direzione dei Lavori, per tutta la lunghezza e senza interruzioni, con idonei sormonti sulle riprese e sugli angoli compreso ogni onere per dare il lavoro finito in opera a regola d'arte per l'intero edificio.</p>
4	<p>Fornitura e posa in opera di controparete interna costituita da orditura metallica semplice rivestita con Lastre in gessofibra, conformi alla norma di prodotto EN 15283-2 e dotate di Benestare Tecnico Europeo (ETA-07/007), avente spessore complessivo ≥ 62,5 mm.</p> <p>L'orditura sarà realizzata con profili metallici a norma UNI EN 14195 -DIN 18182 T.1, spessore 0,6 mm, costituita da guide a "U" 50 x 40 mm e montanti a "C" 50 x 50 mm, posti ad interassi 600 mm (max 625 mm). Applicazione di nastro monoadesivo in polietilene espanso a cellule chiuse sotto le guide e dietro i montanti terminali della parete. Lana minerale con spessore 50 mm e densità nominale 80 kg/m³, sarà inserita tra i montanti.</p> <p>Il rivestimento dell'orditura sarà realizzato con strato singolo di lastre in gessofibra con spessore 12,5 mm, composte da 80% gesso e 20% cellulosa senza altri additivi leganti, levigate e pretrattate con primer per ridurre l'assorbimento di umidità su entrambi i lati, classe A2 s1 d0 di reazione al fuoco, ad elevate prestazioni di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, con densità a secco pari a 1150 ±50 kg/m³, conducibilità termica λ = 0,32 W/mK, spessore di aria equivalente alla diffusione del vapore sd=3,1, durezza Brinell 30 N/mm², testate e consigliate per la bioedilizia da "IBR" Rosenheim, certificate prodotto "Low-emission" da "Eco-Institut" di Colonia e in possesso della Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD).</p> <p>Le lastre in gessofibra saranno del tipo testate secondo DIN 4103 per resistere nelle zone libere da montanti o rinforzi a carichi sospesi di 50 kg con tassello da vuoto Ø 8 mm, di 30 kg con vite Ø 5 mm e di 17 kg con chiodi per quadro (prova con sollecitazioni a fatica, carico agente a strappo, condizioni di umidità dell'aria variabile fino all'85% e fattore di sicurezza del carico ammesso dichiarato = 2).</p> <p>Le lastre saranno posate "a correre" in verticale con gli eventuali giunti orizzontali sfalsati di almeno 20 cm,</p>

		<p>fissate <u>esclusivamente ai montanti a "C"</u> con Viti autofilettanti 3,9 x 30 mm, poste ad interassi <math>\leq 25</math> cm. I fissaggi saranno distanti almeno 10 mm dai bordi e 50 mm dagli angoli delle lastre.</p> <p>Le giunzioni potranno essere eseguite con metodo del <u>giunto incollato</u> (solo sui bordi dritti) applicando, a filo continuo al centro del bordo dritto e pulito della prima lastra già fissata, l'Adesivo per giunti e successivamente posando la lastra successiva premendola contro la prima fino a formare una fuga di max. 1 mm; per garantire l'affidabilità dell'incollaggio, non premere le lastre fino ad annullare il giunto; dopo 18-36 ore a seconda delle condizioni climatiche, l'adesivo fuoriuscito dalle fughe cessa di espandersi e può essere rimosso meccanicamente, p.es. con una spatola. Procedere infine alla stuccatura delle fughe e delle teste delle viti con lo stucco per giunti.</p> <p>Per una maggiore stabilità e rapidità dell'esecuzione, si consiglia di incollare i giunti orizzontali.</p> <p>Prevedere giunti di dilatazione ogni 10 m lineari di parete se si lavora con fuga incollata e ogni 8 m lineari di parete se si lavora con fuga stuccata.</p> <p>Le lastre dovranno essere rasate per la successiva tinteggiatura (grado di finitura QF3 e QF4), applicando su tutta la superficie realizzata lo stucco previsto dal produttore per uno spessore max. di applicazione 0,5 mm.</p> <p>Per tutte le superfici direttamente esposte all'acqua o soggette alla presenza di acqua, a garanzia della chiusura delle porosità e per una efficace impermeabilizzazione, su tutta la superficie realizzata sarà applicato uno strato di Primer.</p> <p>Nell'area doccia e della vasca da bagno, è necessario ricorrere ad una sigillatura completa mediante l'applicazione di apposita Guaina Liquida Sigillante. In corrispondenza dei passaggi di tubazioni saranno predisposti le apposite Guarnizioni sigillanti per rubinetteria, mentre le eventuali piastrelle saranno fissate alla parete con Colla Flessibile per Piastrelle idonea al montaggio delle stesse su lastre in gessofibra.</p> <p>Le modalità per la messa in opera, saranno conformi alle prescrizioni del produttore.</p> <p>Prima della messa in opera di strutture con caratteristiche di resistenza al fuoco, richiedere e consultare i certificati e i rapporti di prova specifici.</p> <p><u>Si raccomanda l'impiego di maestranze specializzate per l'esecuzione del sistema sopra descritto</u></p> <p>Altezza massima della controparete con struttura come sopra descritto, calcolata a freddo 300 cm</p> <p>Tutti i prodotti utilizzati per la realizzazione della parete/controparete non dovranno contenere alcuna delle sostanze considerate altamente pericolose ed elencate nella lista SVHC (Substances of Very High Concern) pubblicata dall'Agenzia Europea sui Prodotti Chimici (EChA) sul REACH, il Regolamento Europeo sui Prodotti Chimici.</p> <p><b>IN CORRISPONDENZA DI ARREDI CHE RICHIEDANO ANCORAGGI PUNTUALI PESANTI, TIPO CUCINE O SANITARI, SI PREVEDERÀ LA FORNITURA E POSA DI TAVOLATI DI LEGNO OPPORTUNAMENTE DIMENSIONATI ED ANCORATI ALLE SOTTOSTANTI STRUTTURE, ATTI A SOSTENERE I CARICHI DI CUI SOPRA</b></p>
5		<p><b>Idropittura</b> antistatica, traspirante per interni alle resine vegetali tipo Vivace M20 Solas o similare, esente da resine acriliche,viniliche, alchidiche, da poliuretanic, isocianati, biocidi e da sostanze tossiche in genere. La colorazione è data da pigmenti minerali fotostabili. Fondi nuovi, a calce, a gesso o polverosi devono essere preparati con isolante fissativo alle resine vegetali tipo Fissante M10 Solas o similare. Colore bianco freddo.</p> <p><b>A SECONDA DEL VANO POTREBBE ESSERE APPLICATO O MENO UN RIVESTIMENTO</b></p>
		<p><b>Le modalità per la messa in opera di tutti i componenti dovranno essere conformi alle prescrizioni del singolo produttore.</b></p>

04.08 – PARETE DIVISORIA INTERNA TRA ALLOGGI – TIPO M3-a, M3-b costituita da:		
N°	Codice	Descrizione
1		<p><b>Idropittura</b> antistatica, traspirante per interni alle resine vegetali tipo Vivace M20 Solas o similare, esente da resine acriliche,viniliche, alchidiche, da poliuretanic, isocianati, biocidi e da sostanze tossiche in genere. La colorazione è data da pigmenti minerali fotostabili. Fondi nuovi, a calce, a gesso o polverosi devono essere preparati con isolante fissativo alle resine vegetali tipo Fissante M10 Solas o similare. Colore bianco freddo.</p> <p><b>A SECONDA DEL VANO POTREBBE ESSERE APPLICATO O MENO UN RIVESTIMENTO</b></p>
2		<p>Fornitura e posa in opera di controparete interna costituita da orditura metallica semplice rivestita con Lastre in gessofibra, conformi alla norma di prodotto EN 15283-2 e dotate di Benestare Tecnico Europeo (ETA-07/007), avente spessore complessivo <math>\geq 62,5</math> mm.</p> <p>L'orditura sarà realizzata con profili metallici a norma UNI EN 14195 -DIN 18182 T.1, spessore 0,6 mm, costituita da guide a "U" 50 x 40 mm e montanti a "C" 50 x 50 mm, posti ad interassi 600 mm (max 625 mm). Applicazione di nastro monoadesivo in polietilene espanso a cellule chiuse sotto le guide e dietro i montanti terminali della parete. Lana minerale con spessore 50 mm e densità nominale 80 kg/m<sup>3</sup>, sarà inserita tra i montanti.</p> <p>Il rivestimento dell'orditura sarà realizzato con strato singolo di lastre in gessofibra con spessore 12,5 mm, composte da 80% gesso e 20% cellulosa senza altri additivi leganti, levigate e pretrattate con primer per ridurre l'assorbimento di umidità su entrambi i lati, classe A2 s1 d0 di reazione al fuoco, ad elevate prestazioni di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, con densità a secco pari a 1150 <math>\pm</math> 50 kg/m<sup>3</sup>, conducibilità termica <math>\lambda = 0,32</math> W/mK, spessore di aria equivalente alla diffusione del vapore sd=3,1, durezza Brinell 30 N/mm<sup>2</sup>, testate e consigliate per la bioedilizia da "IBR" Rosenheim, certificate prodotto "Low-emission" da "Eco-Institut" di Colonia e in possesso della Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD).</p> <p>Le lastre in gessofibra saranno del tipo testate secondo DIN 4103 per resistere nelle zone libere da montanti</p>

	<p>o rinforzi a carichi sospesi di 50 kg con tassello da vuoto Ø 8 mm, di 30 kg con vite Ø 5 mm e di 17 kg con chiodi per quadro (prova con sollecitazioni a fatica, carico agente a strappo, condizioni di umidità dell'aria variabile fino all'85% e fattore di sicurezza del carico ammesso dichiarato = 2).</p> <p>Le lastre saranno posate "a correre" in verticale con gli eventuali giunti orizzontali sfalsati di almeno 20 cm, fissate <u>esclusivamente ai montanti a "C"</u> con Viti autofilettanti 3,9 x 30 mm, poste ad interassi ≤ 25 cm. I fissaggi saranno distanti almeno 10 mm dai bordi e 50 mm dagli angoli delle lastre.</p> <p>Le giunzioni potranno essere eseguite con metodo del <u>giunto incollato</u> (solo sui bordi dritti) applicando, a filo continuo al centro del bordo dritto e pulito della prima lastra già fissata, l'Adesivo per giunti e successivamente posando la lastra successiva premendola contro la prima fino a formare una fuga di max. 1 mm; per garantire l'affidabilità dell'incollaggio, non premere le lastre fino ad annullare il giunto; dopo 18-36 ore a seconda delle condizioni climatiche, l'adesivo fuoriuscito dalle fughe cessa di espandersi e può essere rimosso meccanicamente, p.es. con una spatola. Procedere infine alla stuccatura delle fughe e delle teste delle viti con lo stucco per giunti.</p> <p>Per una maggiore stabilità e rapidità dell'esecuzione, si consiglia di incollare i giunti orizzontali.</p> <p>Prevedere giunti di dilatazione ogni 10 m lineari di parete se si lavora con fuga incollata e ogni 8 m lineari di parete se si lavora con fuga stuccata.</p> <p>Le lastre dovranno essere rasate per la successiva tinteggiatura (grado di finitura QF3 e QF4), applicando su tutta la superficie realizzata lo stucco previsto dal produttore per uno spessore max. di applicazione 0,5 mm.</p> <p>Per tutte le superfici direttamente esposte all'acqua o soggette alla presenza di acqua, a garanzia della chiusura delle porosità e per una efficace impermeabilizzazione, su tutta la superficie realizzata sarà applicato uno strato di Primer.</p> <p>Nell'area doccia e della vasca da bagno, è necessario ricorrere ad una sigillatura completa mediante l'applicazione di apposita Guaina Liquida Sigillante. In corrispondenza dei passaggi di tubazioni saranno predisposti le apposite Guarnizioni sigillanti per rubinetteria, mentre le eventuali piastrelle saranno fissate alla parete con Colla Flessibile per Piastrelle idonea al montaggio delle stesse su lastre in gessofibra.</p> <p>Le modalità per la messa in opera, saranno conformi alle prescrizioni del produttore.</p> <p>Prima della messa in opera di strutture con caratteristiche di resistenza al fuoco, richiedere e consultare i certificati e i rapporti di prova specifici.</p> <p><u>Si raccomanda l'impiego di maestranze specializzate per l'esecuzione del sistema sopra descritto</u></p> <p>Altezza massima della controparete con struttura come sopra descritto, calcolata a freddo 300 cm</p> <p>Tutti i prodotti utilizzati per la realizzazione della parete/controparete non dovranno contenere alcuna delle sostanze considerate altamente pericolose ed elencate nella lista SVHC (Substances of Very High Concern) pubblicata dall'Agenzia Europea sui Prodotti Chimici (ECHA) sul REACH, il Regolamento Europeo sui Prodotti Chimici.</p> <p><b>IN CORRISPONDENZA DI ARREDI CHE RICHIEDANO ANCORAGGI PUNTUALI PESANTI, TIPO CUCINE O SANITARI, SI PREVEDERÀ LA FORNITURA E POSA DI TAVOLATI DI LEGNO OPPORTUNAMENTE DIMENSIONATI ED ANCORATI ALLE SOTTOSTANTI STRUTTURE, ATTI A SOSTENERE I CARICHI DI CUI SOPRA</b></p>
3	<p><b>Parete strutturale realizzata in legno massiccio a strati incrociati</b> con caratteristiche e prescrizioni previste nel capitolo "OPERE IN LEGNO E RELATIVI COLLEGAMENTI" e nelle tavole di progetto esecutivo.</p> <p>Il montaggio dei pannelli dovrà inoltre prevedere l'esecuzione di sigillatura all'aria dell'intera struttura in legno, con ripresa delle giunzioni con nastri adesivi e guarnizioni, posti in opera, previa pulizia accurata del fondo, a cavallo delle giunzioni dei pannelli, in corrispondenza di fonometrie per passaggi impiantistici, anche con l'ausilio di pezzi speciali, e comunque dove richiesto dalla Direzione dei Lavori, per tutta la lunghezza e senza interruzioni, con idonei sormonti sulle riprese e sugli angoli compreso ogni onere per dare il lavoro finito in opera a regola d'arte per l'intero edificio.</p>
4	<p>Fornitura e posa in opera di controparete interna costituita da orditura metallica semplice rivestita con Lastre in gessofibra, conformi alla norma di prodotto EN 15283-2 e dotate di Benestare Tecnico Europeo (ETA-07/007), avente spessore complessivo ≥ 62,5 mm.</p> <p>L'orditura sarà realizzata con profili metallici a norma UNI EN 14195 -DIN 18182 T.1, spessore 0,6 mm, costituita da guide a "U" 50 x 40 mm e montanti a "C" 50 x 50 mm, posti ad interassi 600 mm (max 625 mm). Applicazione di nastro monoadesivo in polietilene espanso a cellule chiuse sotto le guide e dietro i montanti terminali della parete. Lana minerale con spessore 50 mm e densità nominale 80 kg/m³, sarà inserita tra i montanti.</p> <p>Il rivestimento dell'orditura sarà realizzato con strato singolo di lastre in gessofibra con spessore 12,5 mm, composte da 80% gesso e 20% cellulosa senza altri additivi leganti, levigate e pretrattate con primer per ridurre l'assorbimento di umidità su entrambi i lati, classe A2 s1 d0 di reazione al fuoco, ad elevate prestazioni di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, con densità a secco pari a 1150 ±50 kg/m³, conducibilità termica λ = 0,32 W/mK, spessore di aria equivalente alla diffusione del vapore sd=3,1, durezza Brinell 30 N/mm², testate e consigliate per la bioedilizia da "IBR" Rosenheim, certificate prodotto "Low-emission" da "Eco-Institut" di Colonia e in possesso della Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD).</p> <p>Le lastre in gessofibra saranno del tipo testate secondo DIN 4103 per resistere nelle zone libere da montanti o rinforzi a carichi sospesi di 50 kg con tassello da vuoto Ø 8 mm, di 30 kg con vite Ø 5 mm e di 17 kg con chiodi per quadro (prova con sollecitazioni a fatica, carico agente a strappo, condizioni di umidità dell'aria variabile fino all'85% e fattore di sicurezza del carico ammesso dichiarato = 2).</p> <p>Le lastre saranno posate "a correre" in verticale con gli eventuali giunti orizzontali sfalsati di almeno 20 cm, fissate <u>esclusivamente ai montanti a "C"</u> con Viti autofilettanti 3,9 x 30 mm, poste ad interassi ≤ 25 cm. I fissaggi saranno distanti almeno 10 mm dai bordi e 50 mm dagli angoli delle lastre.</p>

		<p>Le giunzioni potranno essere eseguite con metodo del <u>giunto incollato</u> (solo sui bordi dritti) applicando, a filo continuo al centro del bordo dritto e pulito della prima lastra già fissata, l'Adesivo per giunti e successivamente posando la lastra successiva premendola contro la prima fino a formare una fuga di max. 1 mm; per garantire l'affidabilità dell'incollaggio, non premere le lastre fino ad annullare il giunto; dopo 18-36 ore a seconda delle condizioni climatiche, l'adesivo fuoriuscito dalle fughe cessa di espandersi e può essere rimosso meccanicamente, p.es. con una spatola. Procedere infine alla stuccatura delle fughe e delle teste delle viti con lo stucco per giunti.</p> <p>Per una maggiore stabilità e rapidità dell'esecuzione, si consiglia di incollare i giunti orizzontali.</p> <p>Prevedere giunti di dilatazione ogni 10 m lineari di parete se si lavora con fuga stuccata.</p> <p>Le lastre dovranno essere rasate per la successiva tinteggiatura (grado di finitura QF3 e QF4), applicando su tutta la superficie realizzata lo stucco previsto dal produttore per uno spessore max. di applicazione 0,5 mm.</p> <p>Per tutte le superfici direttamente esposte all'acqua o soggette alla presenza di acqua, a garanzia della chiusura delle porosità e per una efficace impermeabilizzazione, su tutta la superficie realizzata sarà applicato uno strato di Primer.</p> <p>Nell'area doccia e della vasca da bagno, è necessario ricorrere ad una sigillatura completa mediante l'applicazione di apposita Guaina Liquida Sigillante. In corrispondenza dei passaggi di tubazioni saranno predisposti le apposite Guarnizioni sigillanti per rubinetteria, mentre le eventuali piastrelle saranno fissate alla parete con Colla Flessibile per Piastrelle idonea al montaggio delle stesse su lastre in gessofibra.</p> <p>Le modalità per la messa in opera, saranno conformi alle prescrizioni del produttore.</p> <p>Prima della messa in opera di strutture con caratteristiche di resistenza al fuoco, richiedere e consultare i certificati e i rapporti di prova specifici.</p> <p><u>Si raccomanda l'impiego di maestranze specializzate per l'esecuzione del sistema sopra descritto</u></p> <p>Altezza massima della controparete con struttura come sopra descritto, calcolata a freddo 300 cm</p> <p>Tutti i prodotti utilizzati per la realizzazione della parete/controparete non dovranno contenere alcuna delle sostanze considerate altamente pericolose ed elencate nella lista SVHC (Substances of Very High Concern) pubblicata dall'Agenzia Europea sui Prodotti Chimici (ECHA) sul REACH, il Regolamento Europeo sui Prodotti Chimici.</p> <p><b>IN CORRISPONDENZA DI ARREDI CHE RICHIEDANO ANCORAGGI PUNTUALI PESANTI, TIPO CUCINE O SANITARI, SI PREVEDERÀ LA FORNITURA E POSA DI TAVOLATI DI LEGNO OPPORTUNAMENTE DIMENSIONATI ED ANCORATI ALLE SOTTOSTANTI STRUTTURE, ATTI A SOSTENERE I CARICHI DI CUI SOPRA</b></p>
5		<p><b>Idropittura</b> antistatica, traspirante per interni alle resine vegetali tipo Vivace M20 Solas o similare, esente da resine acriliche, viniliche, alchidiche, da poliuretani, isocianati, biocidi e da sostanze tossiche in genere. La colorazione è data da pigmenti minerali fotostabili. Fondi nuovi, a calce, a gesso o polverosi devono essere preparati con isolante fissativo alle resine vegetali tipo Fissante M10 Solas o similare. Colore bianco freddo.</p> <p><b>A SECONDA DEL VANO POTREBBE ESSERE APPLICATO O MENO UN RIVESTIMENTO</b></p>
		<p><b>Le modalità per la messa in opera di tutti i componenti dovranno essere conformi alle prescrizioni del singolo produttore.</b></p>

04.09 – PARETE DIVISORIA INTERNA TRA ALLOGGI , PT – TIPO M3 costituita da:		
N°	Codice	Descrizione
1		<p><b>Idropittura</b> antistatica, traspirante per interni alle resine vegetali tipo Vivace M20 Solas o similare, esente da resine acriliche, viniliche, alchidiche, da poliuretani, isocianati, biocidi e da sostanze tossiche in genere. La colorazione è data da pigmenti minerali fotostabili. Fondi nuovi, a calce, a gesso o polverosi devono essere preparati con isolante fissativo alle resine vegetali tipo Fissante M10 Solas o similare. Colore bianco freddo.</p> <p><b>A SECONDA DEL VANO POTREBBE ESSERE APPLICATO O MENO UN RIVESTIMENTO</b></p>
2		<p>Fornitura e posa in opera di controparete interna costituita da orditura metallica semplice rivestita con Lastre in gessofibra, conformi alla norma di prodotto EN 15283-2 e dotate di Benestare Tecnico Europeo (ETA-07/007), avente spessore complessivo <math>\geq 62,5</math> mm.</p> <p>L'orditura sarà realizzata con profili metallici a norma UNI EN 14195 -DIN 18182 T.1, spessore 0,6 mm, costituita da guide a "U" 50 x 40 mm e montanti a "C" 50 x 50 mm, posti ad interassi 600 mm (max 625 mm). Applicazione di nastro monoadesivo in polietilene espanso a cellule chiuse sotto le guide e dietro i montanti terminali della parete. Lana minerale con spessore 50 mm e densità nominale 80 kg/m<sup>3</sup>, sarà inserita tra i montanti.</p> <p>Il rivestimento dell'orditura sarà realizzato con strato singolo di lastre in gessofibra con spessore 12,5 mm, composte da 80% gesso e 20% cellulosa senza altri additivi leganti, levigate e pretrattate con primer per ridurre l'assorbimento di umidità su entrambi i lati, classe A2 s1 d0 di reazione al fuoco, ad elevate prestazioni di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, con densità a secco pari a 1150 <math>\pm</math> 50 kg/m<sup>3</sup>, conducibilità termica <math>\lambda = 0,32</math> W/mK, spessore di aria equivalente alla diffusione del vapore sd=3,1, durezza Brinell 30 N/mm<sup>2</sup>, testate e consigliate per la bioedilizia da "IBR" Rosenheim, certificate prodotto "Low-emission" da "Eco-Institut" di Colonia e in possesso della Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD).</p> <p>Le lastre in gessofibra saranno del tipo testate secondo DIN 4103 per resistere nelle zone libere da montanti o rinforzi a carichi sospesi di 50 kg con tassello da vuoto Ø 8 mm, di 30 kg con vite Ø 5 mm e di 17 kg con chiodi per quadro (prova con sollecitazioni a fatica, carico agente a strappo, condizioni di umidità dell'aria</p>

	<p>variabile fino all'85% e fattore di sicurezza del carico ammesso dichiarato = 2).</p> <p>Le lastre saranno posate "a correre" in verticale con gli eventuali giunti orizzontali sfalsati di almeno 20 cm, fissate <u>esclusivamente ai montanti a "C"</u> con Viti autofilettanti 3,9 x 30 mm, poste ad interassi <math>\leq 25</math> cm. I fissaggi saranno distanti almeno 10 mm dai bordi e 50 mm dagli angoli delle lastre.</p> <p>Le giunzioni potranno essere eseguite con metodo del <u>giunto incollato</u> (solo sui bordi dritti) applicando, a filo continuo al centro del bordo dritto e pulito della prima lastra già fissata, l'Adesivo per giunti e successivamente posando la lastra successiva premendola contro la prima fino a formare una fuga di max. 1 mm; per garantire l'affidabilità dell'incollaggio, non premere le lastre fino ad annullare il giunto; dopo 18-36 ore a seconda delle condizioni climatiche, l'adesivo fuoriuscito dalle fughe cessa di espandersi e può essere rimosso meccanicamente, p.es. con una spatola. Procedere infine alla stuccatura delle fughe e delle teste delle viti con lo stucco per giunti.</p> <p>Per una maggiore stabilità e rapidità dell'esecuzione, si consiglia di incollare i giunti orizzontali.</p> <p>Prevedere giunti di dilatazione ogni 10 m lineari di parete se si lavora con fuga incollata e ogni 8 m lineari di parete se si lavora con fuga stuccata.</p> <p>Le lastre dovranno essere rasate per la successiva tinteggiatura (grado di finitura QF3 e QF4), applicando su tutta la superficie realizzata lo stucco previsto dal produttore per uno spessore max. di applicazione 0,5 mm.</p> <p>Per tutte le superfici direttamente esposte all'acqua o soggette alla presenza di acqua, a garanzia della chiusura delle porosità e per una efficace impermeabilizzazione, su tutta la superficie realizzata sarà applicato uno strato di Primer.</p> <p>Nell'area doccia e della vasca da bagno, è necessario ricorrere ad una sigillatura completa mediante l'applicazione di apposita Guaina Liquida Sigillante. In corrispondenza dei passaggi di tubazioni saranno predisposti le apposite Guarnizioni sigillanti per rubinetteria, mentre le eventuali piastrelle saranno fissate alla parete con Colla Flessibile per Piastrelle idonea al montaggio delle stesse su lastre in gessofibra.</p> <p>Le modalità per la messa in opera, saranno conformi alle prescrizioni del produttore.</p> <p>Prima della messa in opera di strutture con caratteristiche di resistenza al fuoco, richiedere e consultare i certificati e i rapporti di prova specifici.</p> <p><u>Si raccomanda l'impiego di maestranze specializzate per l'esecuzione del sistema sopra descritto</u></p> <p>Altezza massima della controparete con struttura come sopra descritto, calcolata a freddo 300 cm</p> <p>Tutti i prodotti utilizzati per la realizzazione della parete/controparete non dovranno contenere alcuna delle sostanze considerate altamente pericolose ed elencate nella lista SVHC (Substances of Very High Concern) pubblicata dall'Agenzia Europea sui Prodotti Chimici (ECHA) sul REACH, il Regolamento Europeo sui Prodotti Chimici.</p> <p><b>IN CORRISPONDENZA DI ARREDI CHE RICHIEDANO ANCORAGGI PUNTUALI PESANTI, TIPO CUCINE O SANITARI, SI PREVEDERÀ LA FORNITURA E POSA DI TAVOLATI DI LEGNO OPPORTUNAMENTE DIMENSIONATI ED ANCORATI ALLE SOTTOSTANTI STRUTTURE, ATTI A SOSTENERE I CARICHI DI CUI SOPRA</b></p>
3	<p><b>Parete strutturale realizzata in legno massiccio a strati incrociati</b> con caratteristiche e prescrizioni previste nel capitolo "OPERE IN LEGNO E RELATIVI COLLEGAMENTI" e nelle tavole di progetto esecutivo.</p> <p>Il montaggio dei pannelli dovrà inoltre prevedere l'esecuzione di sigillatura all'aria dell'intera struttura in legno, con ripresa delle giunzioni con nastri adesivi e guarnizioni, posti in opera, previa pulizia accurata del fondo, a cavallo delle giunzioni dei pannelli, in corrispondenza di fonometrie per passaggi impiantistici, anche con l'ausilio di pezzi speciali, e comunque dove richiesto dalla Direzione dei Lavori, per tutta la lunghezza e senza interruzioni, con idonei sormonti sulle riprese e sugli angoli compreso ogni onere per dare il lavoro finito in opera a regola d'arte per l'intero edificio.</p>
4	<p>Fornitura e posa in opera di controparete interna costituita da orditura metallica semplice rivestita con Lastre in gessofibra, conformi alla norma di prodotto EN 15283-2 e dotate di Benestare Tecnico Europeo (ETA-07/007), avente spessore complessivo <math>\geq 62,5</math> mm.</p> <p>L'orditura sarà realizzata con profili metallici a norma UNI EN 14195 -DIN 18182 T.1, spessore 0,6 mm, costituita da guide a "U" 50 x 40 mm e montanti a "C" 50 x 50 mm, posti ad interassi 600 mm (max 625 mm). Applicazione di nastro monoadesivo in polietilene espanso a cellule chiuse sotto le guide e dietro i montanti terminali della parete. Lana minerale con spessore 50 mm e densità nominale 80 kg/m<sup>3</sup>, sarà inserita tra i montanti.</p> <p>Il rivestimento dell'orditura sarà realizzato con strato singolo di lastre in gessofibra con spessore 12,5 mm, composte da 80% gesso e 20% cellulosa senza altri additivi leganti, levigate e pretrattate con primer per ridurre l'assorbimento di umidità su entrambi i lati, classe A2 s1 d0 di reazione al fuoco, ad elevate prestazioni di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, con densità a secco pari a 1150 <math>\pm</math>50 kg/m<sup>3</sup>, conducibilità termica <math>\lambda = 0,32</math> W/mK, spessore di aria equivalente alla diffusione del vapore <math>s_d=3,1</math>, durezza Brinell 30 N/mm<sup>2</sup>, testate e consigliate per la bioedilizia da "IBR" Rosenheim, certificate prodotto "Low-emission" da "Eco-Institut" di Colonia e in possesso della Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD).</p> <p>Le lastre in gessofibra saranno del tipo testate secondo DIN 4103 per resistere nelle zone libere da montanti o rinforzi a carichi sospesi di 50 kg con tassello da vuoto <math>\varnothing</math> 8 mm, di 30 kg con vite <math>\varnothing</math> 5 mm e di 17 kg con chiodi per quadro (prova con sollecitazioni a fatica, carico agente a strappo, condizioni di umidità dell'aria variabile fino all'85% e fattore di sicurezza del carico ammesso dichiarato = 2).</p> <p>Le lastre saranno posate "a correre" in verticale con gli eventuali giunti orizzontali sfalsati di almeno 20 cm, fissate <u>esclusivamente ai montanti a "C"</u> con Viti autofilettanti 3,9 x 30 mm, poste ad interassi <math>\leq 25</math> cm. I fissaggi saranno distanti almeno 10 mm dai bordi e 50 mm dagli angoli delle lastre.</p> <p>Le giunzioni potranno essere eseguite con metodo del <u>giunto incollato</u> (solo sui bordi dritti) applicando, a filo continuo al centro del bordo dritto e pulito della prima lastra già fissata, l'Adesivo per giunti e</p>

		<p>successivamente posando la lastra successiva premendola contro la prima fino a formare una fuga di max. 1 mm; per garantire l'affidabilità dell'incollaggio, non premere le lastre fino ad annullare il giunto; dopo 18-36 ore a seconda delle condizioni climatiche, l'adesivo fuoriuscito dalle fughe cessa di espandersi e può essere rimosso meccanicamente, p.es. con una spatola. Procedere infine alla stuccatura delle fughe e delle teste delle viti con lo stucco per giunti.</p> <p>Per una maggiore stabilità e rapidità dell'esecuzione, si consiglia di incollare i giunti orizzontali.</p> <p>Prevedere giunti di dilatazione ogni 10 m lineari di parete se si lavora con fuga incollata e ogni 8 m lineari di parete se si lavora con fuga stuccata.</p> <p>Le lastre dovranno essere rasate per la successiva tinteggiatura (grado di finitura QF3 e QF4), applicando su tutta la superficie realizzata lo stucco previsto dal produttore per uno spessore max. di applicazione 0,5 mm.</p> <p>Per tutte le superfici direttamente esposte all'acqua o soggette alla presenza di acqua, a garanzia della chiusura delle porosità e per una efficace impermeabilizzazione, su tutta la superficie realizzata sarà applicato uno strato di Primer.</p> <p>Nell'area doccia e della vasca da bagno, è necessario ricorrere ad una sigillatura completa mediante l'applicazione di apposita Guaina Liquida Sigillante. In corrispondenza dei passaggi di tubazioni saranno predisposti le apposite Guarnizioni sigillanti per rubinetteria, mentre le eventuali piastrelle saranno fissate alla parete con Colla Flessibile per Piastrelle idonea al montaggio delle stesse su lastre in gessofibra.</p> <p>Le modalità per la messa in opera, saranno conformi alle prescrizioni del produttore.</p> <p>Prima della messa in opera di strutture con caratteristiche di resistenza al fuoco, richiedere e consultare i certificati e i rapporti di prova specifici.</p> <p><u>Si raccomanda l'impiego di maestranze specializzate per l'esecuzione del sistema sopra descritto</u></p> <p>Altezza massima della controparete con struttura come sopra descritto, calcolata a freddo 300 cm</p> <p>Tutti i prodotti utilizzati per la realizzazione della parete/controparete non dovranno contenere alcuna delle sostanze considerate altamente pericolose ed elencate nella lista SVHC (Substances of Very High Concern) pubblicata dall'Agenzia Europea sui Prodotti Chimici (ECHA) sul REACH, il Regolamento Europeo sui Prodotti Chimici.</p> <p><b>IN CORRISPONDENZA DI ARREDI CHE RICHIEDANO ANCORAGGI PUNTUALI PESANTI, TIPO CUCINE O SANITARI, SI PREVEDERÀ LA FORNITURA E POSA DI TAVOLATI DI LEGNO OPPORTUNAMENTE DIMENSIONATI ED ANCORATI ALLE SOTTOSTANTI STRUTTURE, ATTI A SOSTENERE I CARICHI DI CUI SOPRA</b></p>
5		<p><b>Idropittura</b> antistatica, traspirante per interni alle resine vegetali tipo Vivace M20 Solas o similare, esente da resine acriliche, viniliche, alchidiche, da poliuretani, isocianati, biocidi e da sostanze tossiche in genere. La colorazione è data da pigmenti minerali fotostabili. Fondi nuovi, a calce, a gesso o polverosi devono essere preparati con isolante fissativo alle resine vegetali tipo Fissante M10 Solas o similare. Colore bianco freddo.</p> <p><b>A SECONDA DEL VANO POTREBBE ESSERE APPLICATO O MENO UN RIVESTIMENTO</b></p>
		<p><b>Le modalità per la messa in opera di tutti i componenti dovranno essere conformi alle prescrizioni del singolo produttore.</b></p>

04.10 – PARETE SETTO ASCENSORE PT,P1,P2 - TIPO M4 costituita da:		
N°	Codice	Descrizione
1		<p><b>Idropittura</b> antistatica, traspirante per interni alle resine vegetali tipo Vivace M20 Solas o similare, esente da resine acriliche, viniliche, alchidiche, da poliuretani, isocianati, biocidi e da sostanze tossiche in genere. La colorazione è data da pigmenti minerali fotostabili. Fondi nuovi, a calce, a gesso o polverosi devono essere preparati con isolante fissativo alle resine vegetali tipo Fissante M10 Solas o similare. Colore bianco freddo.</p> <p><b>A SECONDA DEL VANO POTREBBE ESSERE APPLICATO O MENO UN RIVESTIMENTO</b></p>
2		<p>Fornitura e posa in opera di controparete interna costituita da orditura metallica semplice rivestita con Lastre in gessofibra, conformi alla norma di prodotto EN 15283-2 e dotate di Benestare Tecnico Europeo (ETA-07/007), avente spessore complessivo <math>\geq 62,5</math> mm.</p> <p>L'orditura sarà realizzata con profili metallici a norma UNI EN 14195 -DIN 18182 T.1, spessore 0,6 mm, costituita da guide a "U" 50 x 40 mm e montanti a "C" 50 x 50 mm, posti ad interassi 600 mm (max 625 mm). Applicazione di nastro monoadesivo in polietilene espanso a cellule chiuse sotto le guide e dietro i montanti terminali della parete. Lana minerale con spessore 50 mm e densità nominale 80 kg/m<sup>3</sup>, sarà inserita tra i montanti.</p> <p>Il rivestimento dell'orditura sarà realizzato con strato singolo di lastre in gessofibra con spessore 12,5 mm, composte da 80% gesso e 20% cellulosa senza altri additivi leganti, levigate e pretrattate con primer per ridurre l'assorbimento di umidità su entrambi i lati, classe A2 s1 d0 di reazione al fuoco, ad elevate prestazioni di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, con densità a secco pari a 1150 <math>\pm</math> 50 kg/m<sup>3</sup>, conducibilità termica <math>\lambda = 0,32</math> W/mK, spessore di aria equivalente alla diffusione del vapore sd=3,1, durezza Brinell 30 N/mm<sup>2</sup>, testate e consigliate per la bioedilizia da "IBR" Rosenheim, certificate prodotto "Low-emission" da "Eco-Institut" di Colonia e in possesso della Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD).</p> <p>Le lastre in gessofibra saranno del tipo testate secondo DIN 4103 per resistere nelle zone libere da montanti o rinforzi a carichi sospesi di 50 kg con tassello da vuoto <math>\varnothing</math> 8 mm, di 30 kg con vite <math>\varnothing</math> 5 mm e di 17 kg con chiodi per quadro (prova con sollecitazioni a fatica, carico agente a strappo, condizioni di umidità dell'aria variabile fino all'85% e fattore di sicurezza del carico ammesso dichiarato = 2).</p> <p>Le lastre saranno posate "a correre" in verticale con gli eventuali giunti orizzontali sfalsati di almeno 20 cm,</p>

		<p>fissate <u>esclusivamente ai montanti a "C"</u> con Viti autofilettanti 3,9 x 30 mm, poste ad interassi <math>\leq 25</math> cm. I fissaggi saranno distanti almeno 10 mm dai bordi e 50 mm dagli angoli delle lastre.</p> <p>Le giunzioni potranno essere eseguite con metodo del <u>giunto incollato</u> (solo sui bordi dritti) applicando, a filo continuo al centro del bordo dritto e pulito della prima lastra già fissata, l'Adesivo per giunti e successivamente posando la lastra successiva premendola contro la prima fino a formare una fuga di max. 1 mm; per garantire l'affidabilità dell'incollaggio, non premere le lastre fino ad annullare il giunto; dopo 18-36 ore a seconda delle condizioni climatiche, l'adesivo fuoriuscito dalle fughe cessa di espandersi e può essere rimosso meccanicamente, p.es. con una spatola. Procedere infine alla stuccatura delle fughe e delle teste delle viti con lo stucco per giunti.</p> <p>Per una maggiore stabilità e rapidità dell'esecuzione, si consiglia di incollare i giunti orizzontali.</p> <p>Prevedere giunti di dilatazione ogni 10 m lineari di parete se si lavora con fuga incollata e ogni 8 m lineari di parete se si lavora con fuga stuccata.</p> <p>Le lastre dovranno essere rasate per la successiva tinteggiatura (grado di finitura QF3 e QF4), applicando su tutta la superficie realizzata lo stucco previsto dal produttore per uno spessore max. di applicazione 0,5 mm.</p> <p>Per tutte le superfici direttamente esposte all'acqua o soggette alla presenza di acqua, a garanzia della chiusura delle porosità e per una efficace impermeabilizzazione, su tutta la superficie realizzata sarà applicato uno strato di Primer.</p> <p>Nell'area doccia e della vasca da bagno, è necessario ricorrere ad una sigillatura completa mediante l'applicazione di apposita Guaina Liquida Sigillante. In corrispondenza dei passaggi di tubazioni saranno predisposti le apposite Guarnizioni sigillanti per rubinetteria, mentre le eventuali piastrelle saranno fissate alla parete con Colla Flessibile per Piastrelle idonea al montaggio delle stesse su lastre in gessofibra.</p> <p>Le modalità per la messa in opera, saranno conformi alle prescrizioni del produttore.</p> <p>Prima della messa in opera di strutture con caratteristiche di resistenza al fuoco, richiedere e consultare i certificati e i rapporti di prova specifici.</p> <p><u>Si raccomanda l'impiego di maestranze specializzate per l'esecuzione del sistema sopra descritto</u></p> <p>Altezza massima della controparete con struttura come sopra descritto, calcolata a freddo 300 cm</p> <p>Tutti i prodotti utilizzati per la realizzazione della parete/controparete non dovranno contenere alcuna delle sostanze considerate altamente pericolose ed elencate nella lista SVHC (Substances of Very High Concern) pubblicata dall'Agenzia Europea sui Prodotti Chimici (EChA) sul REACH, il Regolamento Europeo sui Prodotti Chimici.</p> <p><b>IN CORRISPONDENZA DI ARREDI CHE RICHIEDANO ANCORAGGI PUNTUALI PESANTI, TIPO CUCINE O SANITARI, SI PREVEDERÀ LA FORNITURA E POSA DI TAVOLATI DI LEGNO OPPORTUNAMENTE DIMENSIONATI ED ANCORATI ALLE SOTTOSTANTI STRUTTURE, ATTI A SOSTENERE I CARICHI DI CUI SOPRA</b></p>
3		<p><b>Parete strutturale realizzata in legno massiccio a strati incrociati</b> con caratteristiche e prescrizioni previste nel capitolo "OPERE IN LEGNO E RELATIVI COLLEGAMENTI" e nelle tavole di progetto esecutivo.</p> <p>Il montaggio dei pannelli dovrà inoltre prevedere l'esecuzione di sigillatura all'aria dell'intera struttura in legno, con ripresa delle giunzioni con nastri adesivi e guarnizioni, posti in opera, previa pulizia accurata del fondo, a cavallo delle giunzioni dei pannelli, in corrispondenza di fonometrie per passaggi impiantistici, anche con l'ausilio di pezzi speciali, e comunque dove richiesto dalla Direzione dei Lavori, per tutta la lunghezza e senza interruzioni, con idonei sormonti sulle riprese e sugli angoli compreso ogni onere per dare il lavoro finito in opera a regola d'arte per l'intero edificio.</p>
		<p><b>Le modalità per la messa in opera di tutti i componenti dovranno essere conformi alle prescrizioni del singolo produttore.</b></p>

04.11 – PARETE ESTERNA P.INTERRATO CON SETTO IN C.A. TRA LOC.ISPEZIONABILI/CANTINE , TIPO M6.1 costituita da:		
N°	Codice	Descrizione
1		<b>SETTO IN C.A. caratteristiche e dimensioni secondo progetto strutturale</b>
2		<p><b>ZOCCOLATURA (ATTACCO A TERRA E BALCONI TERRAZZE O BALLATOI)</b></p> <p>Ciclo per il rivestimento a Cappotto in EPS con pannello rigido in in polistirolo duro fortemente espanso per esecuzione di isolamento termico tipo <b>ROFIX EPS-P 035 STEINODUR SPL Pannello</b> isolante per zoccolature o similare. <b>Spessore 100 mm.</b> Conduttività termica: 0,035W/mK. Pannello con superficie rigida, idoneo per costruzioni vecchie e nuove, termoisolante per zone con elevate esigenze di assorbimento d'acqua e di aderenza tra la superficie del pannello e del rasante. Materiale isolante in polistirene costituito da schiuma dura stampata, idrofobizzata, prodotta attraverso trattamento termico di un granulato espandibile in polistirene.</p> <p>L'applicazione del sistema sarà effettuata in conformità alle schede tecniche del produttore e al manuale di posa Cortexa. Sono inoltre compresi, gli sfidri, gli eventuali altri accessori anche se non espressamente indicati e le necessarie ed idonee attrezzature. E' esclusa la preparazione del supporto da compensarsi a parte. Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>
		<p><b>Le modalità per la messa in opera di tutti i componenti dovranno essere conformi alle prescrizioni del singolo produttore.</b></p>

04.12 – PARETE ESTERNA P.INTERRATO CON SETTO IN C.A. TRA SCANNAFOSSO/VANO SCALE, TIPO M6.2 costituita da:
---

N°	Codice	Descrizione
1		Rasatura cementizia verniciata a tempera
2		Primer di collegamento sintetico in soluzione acquosa per adesione dell'intonaco su setto in C.A.
3		SETTO IN C.A. caratteristiche e dimensioni secondo progetto strutturale
4		<p><b>Isolamento</b> in Lastra in polistirene espanso estruso monostrato con pelle superficiale liscia e con finitura a spigolo vivo sui quattro lati, esente da CFC, HCFC, HFC (tipo <b>Styrodur® 2500 C</b>) e sottoposta a prove ITT del FIW di Monaco, dotata di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), prodotta con ritardante di fiamma PolyFR, con valore della resistenza a compressione al 10% di schiacciamento secondo EN 826 pari a 80 kPa (per lo spessore di 120 mm); reazione al fuoco Classe Europea E secondo UNI EN 13501-1; conduttività termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 13164 pari a 0,036 W/mK per spessore 120 mm,</p>
5		<p>Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in lana minerale "<b>Caparol Capatect MINERAL-LINE</b>" o similare rispondente alla normativa ETICS ed in possesso della certificazione secondo ETAG 004, realizzato all'esterno su superfici rette o curve, verticali o sub-orizzontali e posto a qualsiasi altezza, costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Profilo di partenza in PVC <b>Capatect Thermoschiene 6680</b> o similare completato dal profilo frontale già dotato di rete <b>Capatect Thermoprofil 6680/30</b> o similare;</li> <li>- Lastre in lana minerale idonee per cappotto ad alta resistenza termica ed acustica <b>Capatect MF Fassadendämmplatte Front Rock Max E</b>, o similare, densità 85\155 Kg/m<sup>3</sup>, secondo UNI 13162 e rispondenti alle norme ETICS, incombustibile - classe A1 secondo UNI EN 13501-1, conducibilità termica <math>\lambda = 0,035</math> W/mK secondo UNI EN 12667, coefficiente di diffusione al vapore <math>\mu = 1</math> delle dimensioni di cm 62,5x80 e dello spessore di cm 12;</li> <li>- Collante in dispersione flessibile e riempitivo <b>Capatect Rollkleber 615</b>, o similare, specifico per pannelli in truciolare e altri supporti portanti e piani, scarsamente assorbenti, resistenza alla diffusione del vapore acqueo: <math>\mu &lt; 150</math>.</li> <li>- Rasante in polvere <b>Capatect Klebe und Armierungsmasse 186M</b> o similare, malta minerale con coefficiente di diffusione del vapore <math>\mu = 15</math> e conducibilità termica <math>\lambda = 0,7</math> W/mK;</li> <li>- Rete in fibra di vetro con appretto antialcalino <b>Capatect Gewebe 650</b>, o similare, a norma DIN 53854, del peso di circa 165 g/m<sup>2</sup>, maglia 4x4 mm e indemagliabile;</li> <li>- Rinforzi agli angoli di porte e finestre realizzati mediante il profilo <b>Diagonalarmierung 651/00</b> o similare;</li> <li>- Profili angolari con gocciolatoio <b>Capatect Tropfkantenprofil 668</b> o similare;</li> <li>- Paraspigolo in PVC con rete incorporata <b>Capatect Gewebe Eckschutz 656</b> o similare;</li> <li>- Nastro di tenuta autoespandente <b>Capatect Fugendichtband</b> o similare;</li> <li>- Tasselli a vite <b>Capatect Schraubdübel STR H</b> o similare con relativa ghiera maggiorata <b>Capatect Dübelteller VT2G</b> o similare;</li> <li>- Fondo di ancoraggio <b>Caparol Putzgrund</b> o similare, pigmentato compatibile con rivestimenti sintetici e/o minerali;</li> <li>- Finitura con intonachino a base di resine siliconiche, spatolato rustico <b>Capatect Thermosan Fassadenputz NQT K15</b> o similare nella nuova formulazione con Nano-Quartz Technology, antialga e antimuffa, ad elevata permeabilità al vapore, con grana minima mm 1,50, resistenza alla diffusione del vapore Sd c.a. 0,07 m, permeabilità all'acqua (<math>w &lt; 0,1</math> kg/(m<sup>2</sup>h<sup>0,5</sup>) nei colori a scelta della D.L. e comunque con indice di riflessione alla luce I.R. <math>\geq 20\%</math> (consumo c.a. 1,7 kg/mq per K15).</li> </ul> <p>L'applicazione del sistema sarà effettuata in conformità alle schede tecniche <b>del fornitore e produttore del sistema di isolamento</b> e al manuale di posa <b>Cortexa</b>.</p> <p>Sono inoltre compresi, gli sfidi, gli eventuali altri accessori anche se non espressamente indicati e le necessarie ed idonee attrezzature. È esclusa la preparazione del supporto da compensarsi a parte. Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p><b>ZOCCOLATURA (ATTACCO A TERRA E BALCONI TERRAZZE O BALLATOI)</b></p> <p>Ciclo per il rivestimento a Cappotto in EPS con pannello rigido in polistirolo duro fortemente espanso per esecuzione di isolamento termico tipo <b>ROFIX EPS-P 035 STEINODUR SPL Pannello</b> isolante per zoccolature o similare. <b>Spessore 100 mm</b>. Conducibilità termica: 0,035W/mK. Pannello con superficie rigida, idoneo per costruzioni vecchie e nuove, termoisolante per zone con elevate esigenze di assorbimento d'acqua e di aderenza tra la superficie del pannello e del rasante. Materiale isolante in polistirene costituito da schiuma dura stampata, idrofobizzata, prodotta attraverso trattamento termico di un granulato espandibile in polistirene.</p> <p>L'applicazione del sistema sarà effettuata in conformità alle schede tecniche del produttore e al manuale di posa Cortexa. Sono inoltre compresi, gli sfidi, gli eventuali altri accessori anche se non espressamente indicati e le necessarie ed idonee attrezzature. E' esclusa la preparazione del supporto da compensarsi a parte. Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>
		<b>Le modalità per la messa in opera di tutti i componenti dovranno essere conformi alle prescrizioni del singolo produttore.</b>

04.13 – PARETE ESTERNA P.INTERRATO CON SETTO IN C.A. TRA SCANNAFOSSO/CANTINE, TIPO M6.3 costituita da:		
N°	Codice	Descrizione
1		SETTO IN C.A. caratteristiche e dimensioni secondo progetto strutturale
2		Isolamento in Lastra in polistirene espanso estruso monostrato con pelle superficiale liscia e con finitura a

		spigolo vivo sui quattro lati, esente da CFC, HCFC, HFC (tipo <b>Styrodur® 2500 C</b> ) e sottoposta a prove ITT del FIW di Monaco, dotata di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), prodotta con ritardante di fiamma PolyFR, con valore della resistenza a compressione al 10% di schiacciamento secondo EN 826 pari a 80 kPa (per lo spessore di 120 mm); reazione al fuoco Classe Europea E secondo UNI EN 13501-1; conduttività termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 13164 pari a 0,036 W/mK per spessore 120 mm,
3		<p>Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in lana minerale "<b>Caparol Capatect MINER-LINE</b>" o similare rispondente alla normativa ETICS ed in possesso della certificazione secondo ETAG 004, realizzato all'esterno su superfici rette o curve, verticali o sub-orizzontali e posto a qualsiasi altezza, costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Profilo di partenza in PVC <b>Capatect Thermoschiene 6680</b> o similare completato dal profilo frontale già dotato di rete <b>Capatect Thermoprofil 6680/30</b> o similare;</li> <li>- Lastre in lana minerale idonee per cappotto ad alta resistenza termica ed acustica <b>Capatect MF Fassadendämmplatte Front Rock Max E</b>, o similare, densità 85\155 Kg/m<sup>3</sup>, secondo UNI 13162 e rispondenti alle norme ETICS, incombustibile - classe A1 secondo UNI EN 13501-1, conducibilità termica <math>\lambda = 0,035</math> W/mK secondo UNI EN 12667, coefficiente di diffusione al vapore <math>\mu = 1</math> delle dimensioni di cm 62,5x80 e dello spessore di cm 12;</li> <li>- Collante in dispersione flessibile e riempitivo <b>Capatect Rollkleber 615</b>, o similare, specifico per pannelli in truciolare e altri supporti portanti e piani, scarsamente assorbenti, resistenza alla diffusione del vapore acqueo: <math>\mu &lt; 150</math>.</li> <li>- Rasante in polvere <b>Capatect Klebe und Armierungsmasse 186M</b> o similare, malta minerale con coefficiente di diffusione del vapore <math>\mu = 15</math> e conducibilità termica <math>\lambda = 0,7</math> W/mK;</li> <li>- Rete in fibra di vetro con appretto antialcalino <b>Capatect Gewebe 650</b>, o similare, a norma DIN 53854, del peso di circa 165 g/m<sup>2</sup>, maglia 4x4 mm e indemagliabile;</li> <li>- Rinforzi agli angoli di porte e finestre realizzati mediante il profilo <b>Diagonalarmierung651/00</b> o similare;</li> <li>- Profili angolari con gocciolatoio <b>Capatect Tropfkantenprofil 668</b> o similare;</li> <li>- Paraspigolo in PVC con rete incorporata <b>Capatect Gewebe Eckschutz 656</b> o similare;</li> <li>- Nastro di tenuta autoespandente <b>Capatect Fugendichtband</b> o similare;</li> <li>- Tasselli a vite <b>Capatect Schraubdübel STR H</b> o similare con relativa ghiera maggiorata <b>Capatect Dübelteller VT2G</b> o similare;</li> <li>- Fondo di ancoraggio <b>Caparol Putzgrund</b> o similare, pigmentato compatibile con rivestimenti sintetici e/o minerali;</li> <li>- Finitura con intonachino a base di resine siliconiche, spatolato rustico <b>Capatect Thermosan Fassadenputz NQT K15</b> o similare nella nuova formulazione con Nano-Quartz Technology, antialga e antimuffa, ad elevata permeabilità al vapore, con grana minima mm 1,50, resistenza alla diffusione del vapore Sd c.a. 0,07 m, permeabilità all'acqua (<math>w &lt; 0,1</math> kg/(m<sup>2</sup>h<sup>0,5</sup>)) nei colori a scelta della D.L. e comunque con indice di riflessione alla luce I.R. <math>\geq 20\%</math> (consumo c.a. 1,7 kg/mq per K15).</li> </ul> <p>L'applicazione del sistema sarà effettuata in conformità alle schede tecniche <b>del fornitore e produttore del sistema di isolamento</b> e al manuale di posa <b>Cortexa</b>.</p> <p>Sono inoltre compresi, gli sfridi, gli eventuali altri accessori anche se non espressamente indicati e le necessarie ed idonee attrezzature. È esclusa la preparazione del supporto da compensarsi a parte. Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p><b>ZOCCOLATURA (ATTACCO A TERRA E BALCONI TERRAZZE O BALLATOI)</b></p> <p>Ciclo per il rivestimento a Cappotto in EPS con pannello rigido in polistirolo duro fortemente espanso per esecuzione di isolamento termico tipo <b>ROFIX EPS-P 035 STEINODUR SPL Pannello</b> isolante per zoccolature o similare. <b>Spessore 100 mm</b>. Conduttività termica: 0,035W/mK. Pannello con superficie rigida, idoneo per costruzioni vecchie e nuove, termoisolante per zone con elevate esigenze di assorbimento d'acqua e di aderenza tra la superficie del pannello e del rasante. Materiale isolante in polistirene costituito da schiuma dura stampata, idrofobizzata, prodotta attraverso trattamento termico di un granulato espandibile in polistirene.</p> <p>L'applicazione del sistema sarà effettuata in conformità alle schede tecniche del produttore e al manuale di posa Cortexa. Sono inoltre compresi, gli sfridi, gli eventuali altri accessori anche se non espressamente indicati e le necessarie ed idonee attrezzature. E' esclusa la preparazione del supporto da compensarsi a parte. Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>
		<b>Le modalità per la messa in opera di tutti i componenti dovranno essere conformi alle prescrizioni del singolo produttore.</b>

04.14 – PARETE ESTERNA P.INTERRATO CON SETTO IN C.A. TRA LOC. ISPEZIONABILI/CANTINE, TIPO M7 costituita da:		
N°	Codice	Descrizione
1		<b>SETTO IN C.A.</b> caratteristiche e dimensioni secondo progetto strutturale
2		<b>IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SETTO IN C.A.</b> mediante posa strato singolo di guaina elastomero bituminosa
3		<b>Guaina in PVC drenante</b>
		<b>Le modalità per la messa in opera di tutti i componenti dovranno essere conformi alle prescrizioni del singolo produttore.</b>

04.15 – PARETE SETTO PIANO INTERRATO IN C.A. TRA LOC.ISPEZIONABILI/CANTINE, TIPO M10 costituita da:		
N°	Codice	Descrizione
1		<a href="#">SETTO IN C.A. caratteristiche e dimensioni secondo progetto strutturale</a>
		<b>Le modalità per la messa in opera di tutti i componenti dovranno essere conformi alle prescrizioni del singolo produttore.</b>

04.16 – PARETE DIVISORIA TRA CANTINE/SPAZI CONDOMINIALI, TIPO M11 costituita da:		
N°	Codice	Descrizione
1		<b>Muratura interna</b> divisoria realizzata a facciavista con elementi in argilla espansa tipo <b>Lecablocco Tramezza Lecalite</b> spessore cm 10, di dimensioni modulari cm 10 x 28 x 55 pieno o semipieno, di densità a secco non superiore a 800 kg/m3, posati con malta Universale Lecalite o boiaccia di cemento. La muratura (non portante) ha una classe di resistenza al fuoco EI 120 ( $h_{max}$ 4 metri) determinata con metodo sperimentale e documentata in conformità all'Allegato B del D.M. 16/2/2007 (Fascicolo Tecnico del produttore). La muratura deve essere posata con schiuma poliuretanica (specificata per la posa di murature) nel giunto orizzontale e giunti verticali ad incastro.
		<b>Le modalità per la messa in opera di tutti i componenti dovranno essere conformi alle prescrizioni del singolo produttore.</b>

04.17 – PARETE SETTO TRA VANO SCALE E CANTINE/DISIMPEGNO CANTINE, TIPO M12 costituita da:		
N°	Codice	Descrizione
1		<a href="#">SETTO IN C.A. caratteristiche e dimensioni secondo progetto strutturale</a>
2		<a href="#">Rasatura cementizia verniciata a tempera</a>
		<b>Le modalità per la messa in opera di tutti i componenti dovranno essere conformi alle prescrizioni del singolo produttore.</b>

04.18 – PARETE SETTO TRA ASCENSORE-PIANO INTERRATO IN C.A. , TIPO M13 costituita da:		
N°	Codice	Descrizione
1		<a href="#">SETTO IN C.A. caratteristiche e dimensioni secondo progetto strutturale</a>
2		<a href="#">Rasatura cementizia verniciata a tempera</a>
		<b>Le modalità per la messa in opera di tutti i componenti dovranno essere conformi alle prescrizioni del singolo produttore.</b>

#### 4-B) NORMATIVE GENERALI PER L'ESECUZIONE DI STRATI IMPERMEABILI ISOLANTI

##### Norme sulle impermeabilizzazioni

Le pendenze sottostanti le impermeabilizzazioni delle coperture verranno realizzate in calcestruzzo (magro o alleggerito o cellulare) secondo i particolari di progetto e/o le disposizioni della D.L.

Il piano di posa di tutte le impermeabilizzazioni dovrà essere preparato con una spianata dello spessore minimo di 1 cm di malta idraulica, dovrà essere ben livellato, con pendenze non inferiori al 2% ed avere una superficie priva di asperità, liscia a frattazzo, perfettamente asciutta e livellata.

Le soglie di porte e porte finestre che danno accesso direttamente all'esterno dovranno risultare sopraelevate di 2 cm rispetto al piano finito della pavimentazione esterna, l'impermeabilizzazione dovrà essere estesa su tutto il piano di posa delle soglie stesse e risvoltata sui vani degli infissi per almeno 20 cm.

Le impermeabilizzazioni dei terrazzi e coperture a terrazza saranno risvoltate verticalmente adottando particolare cura per evitare scollamenti ed infiltrazioni di acqua laterali. Esse saranno poste in opera a fiamma con imprimitura di sottofondo a solvente e sovrarimmissioni di almeno cm. 10 su apposito strato di compensazione.

L'impermeabilizzazione dei canali di gronda risvolterà verticalmente sull'interno di tutta la veletta in c.a. e/o in muratura e per almeno cm. 30 sotto il manto di copertura.

Dovranno impiegarsi idonei dispositivi o accorgimento tecnici atti a garantire la tenuta in corrispondenza dei raccordi con elementi emergenti (esalazioni, antenne, ecc.).

I risvolti dell'impermeabilizzazione dovranno, nel caso di logge, terrazzi e porticati, rimontare sulle pareti verticali per almeno 10 cm, restando incassati in apposito alloggiamento di almeno 3 cm oppure protetta da scossalina metallica protetta a sua volta lungo la linea di fissaggio da mastice poliuretanico. Nel caso di impermeabilizzazione tagliamuro o di bagni e W.C., i risvolti saranno di almeno 30 cm.

##### Norme per gli isolanti termoacustici

Per l'esatta definizione del tipo e spessore dei singoli materiali isolanti si rimanda agli elaborati di progetto ed alle indicazioni esecutive stabilite dalla D.L. in corso d'opera.

Per quanto riguarda le coibentazioni perimetrali, particolare riguardo dovrà tenersi nella esecuzione degli isolamenti dei cosiddetti ponti termici, in modo che non si verifichino condense all'interno degli alloggi.

I pannelli isolanti di spessore cm. 4 o sup. saranno saldamente ancorati alle murature esterne secondo le prescrizioni tecniche relative al materiale distribuite dal produttore e comunque secondo le indicazioni della D.L.; i giunti saranno sigillati, se necessario, con colle speciali.

Analogamente si procederà per le pannellature orizzontali che dovranno essere di tipo pedonabile.

Nel caso di impiego di massetti alleggeriti, è a carico dell'Impresa il prelievo di campioni di impasto da sottoporre a prove di laboratorio al fine di garantire il coefficiente di conduttività previsto dai calcoli delle dispersioni termiche allegati al progetto architettonico e/o quelli forniti ad integrazione e completamento dall'Impresa Appaltatrice. Tale prelievo potrà essere omesso nel caso in cui venga effettuata la fornitura di conglomerati preconfezionati debitamente certificati.

Il collaudatore potrà richiedere dall'Impresa le certificazioni sui materiali relativi all'isolamento termico che riterrà opportuni, nonché verifiche, prove e saggi atti al controllo dell'effettivo risparmio energetico; i relativi oneri e spese faranno carico all'Impresa Appaltatrice.

L'isolamento sotto i canali della gronda non aggettanti dovrà essere maggiorato ed evitare la formazione di condense dovute al raffreddamento della fascia di superficie interessata.

L'isolamento delle zone a tetto piano dovrà garantire oltreché il comfort invernale, e l'impermeabilizzazione richiesta, l'adeguato comfort per surriscaldamento estivo.

In particolare per la protezione acustica si richiedono i seguenti requisiti:

- isolamento acustico dei locali residenziali rispetto a rumori aerei esterni: la parete di facciata dovrà fornire una resistenza al passaggio dei rumori aerei attenuando la pressione acustica di almeno 40 db (potere fono-isolante di facciata)
- isolamento acustico dei locali residenziali rispetto a rumori aerei prodotti in alloggio contiguo o spazio interno: la parete interna ed il solaio dovranno isolare i locali con un isolamento acustico normalizzato >50 db
- isolamento acustico dei locali residenziali rispetto a rumori di calpestio prodotti in locali sovrastanti: la trasmissione dei rumori prodotti da calpestio deve essere inferiore a 63 db
- isolamento acustico al rumore prodotto dal funzionamento di impianti esterni all'alloggio: il livello di pressione sonora per locali letto in ore notturne deve mantenersi inferiore a 30 db (45 db per rumore prodotto dal funzionamento di condutture idrosanitarie entro i cavedi interni agli alloggi).

I prodotti utilizzati quali isolanti termoacustici saranno forniti in cantiere negli imballaggi originali ed accompagnati dal certificato fornito dal produttore sulle caratteristiche tecniche del prodotto, affinché sia possibile verificare l'idoneità rispetto alle prescrizioni di legge o alle disposizioni capitolari.

Verranno depositati in locali idonei, al riparo dalla pioggia e riparati dal suolo con regoli distanziatori adeguati; saranno immagazzinati in modo da non subire deformazioni, lacerazioni o incrinature.

Per quanto attiene in particolare gli isolanti in pareti perimetrali di tamponamento sono da osservare i seguenti accorgimenti:

- La presenza di ponti termici o acustici dovrà essere quanto più limitata possibile sulla scorta delle indicazioni progettuali e capitolari.
- Sarà evitata l'interruzione della coibentazione termica in corrispondenza del telaio strutturale in c.a. situato nell'involucro esterno dell'edificio e in corrispondenza della superficie dei cassonetti di finestre e porte finestre.
- La superficie dello strato coibente sarà continua anche nelle zone di giunto fra elementi coibenti contigui.

Gli eventuali sistemi di fissaggio al supporto saranno conformi a quanto disposto specificamente per ogni tipo di prodotto. Qualora la posa dello strato coibente non avvenga con diretto controllo della D.L., questa potrà richiedere la verifica del lavoro eseguito mediante saggi sull'opera eseguita al rustico.

La presenza di uno strato coibente in corrispondenza di una parete di partizione interna fra locali a destinazione d'uso diversi che richiedono isolamento termico o acustico comporterà ugualmente il rispetto delle disposizioni fin qui esaminate.

Per gli isolanti in copertura verranno osservati i seguenti accorgimenti:

Si eviteranno interruzioni nello strato di coibentazione per impedire il sussistere di ponti termici e ci si assicurerà la presenza di un idoneo strato di tenuta all'acqua al di sopra dello strato isolante. È prescritta una continuità, rispetto ai problemi connessi all'isolamento termico, fra la copertura ed i cavedi aperti in copertura (camini, canne d'aerazione). L'isolamento di tali cavedi sarà realizzato in base al tipo di impianto ivi alloggiato ed ai materiali utilizzati.

Per quanto concerne gli isolanti a terra o su pilotis, si eviteranno interruzioni o modifiche sostanziali di spessore dello strato coibente in corrispondenza degli impianti alloggiati sotto pavimento.

Gli aggregati per la preparazione di conglomerati cementizi verranno depositati in cantiere, in aree non inondabili; i leganti saranno protetti dall'acqua piovana ed isolati dal suolo; gli inerti saranno separati fra loro ed il loro piano di deposito sarà privo di terra o detriti.

## 6. MANTO DI COPERTURA - CONVERSE – GRONDE – DOCCE E PLUVIALI

### 05-A) DESCRIZIONE OPERE DA ESEGUIRE

#### 05.01 - SCOSSALINE, COPERTINE ED OPERE SIMILARI IN LAMIERA DI ALLUMINIO PREVERNICIATO 8/10

Saranno in lamiera sagomata di alluminio preverniciato da 8/10 mm, fissata secondo indicazioni della Direzione dei Lavori. Il materiale sarà conforme alle norme UNI 2545, UNI 3310, UNI 5649, UNI 6785, UNI 7045.

Esse saranno comunque fissate al supporto in modo che sia garantita la tenuta all'acqua nei punti di ancoraggio e lo scorrimento longitudinale dovuto alle dilatazioni.

Le eventuali giunzioni, ove non sia possibile evitarle, verranno sovrapposte o graffate secondo quanto disposto dal Direttore dei Lavori.

#### 05.02 - CONVERSE, PEZZI SPECIALI ED ACCESSORI IN LAMIERA DI ALLUMINIO PREVERNICIATO 8/10

Le converse, i grembiali, i "butfuori" di logge e balconi e tutti i pezzi speciali saranno in lamiera di alluminio preverniciato dello spessore di 8/10 di mm. idem c.s., dello sviluppo indicato dalla D.L., opportunamente sagomata, complete, ove necessario, dei bocchettoni di per le calate de pluviali.

#### 05.03 - MANTO DI COPERTURA

MANTO COPERTURA METALLICA costituito da SISTEMA COVERIB O SIMILARI :		
N°	Codice	Descrizione
1		<b>Struttura di sostegno</b> realizzata con l'impiego di elementi in legno. Descrizione e caratteristiche come da progetto strutturale.
2		La <b>copertura</b> sarà realizzata con lastre isolanti in acciaio a protezione multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782. Le lastre tipo <b>Coverib 850 O SIMILARE</b> a profilo grecato, saranno costituite da una lamiera di acciaio zincato (EN 10147) dello spessore di mm. 0,60 protetta nella faccia superiore da un rivestimento a base bituminosa (di spessore circa 1,5 mm.) con funzione anticorrosiva ed insonorizzante e da una lamina in alluminio goffrato preverniciato (colore a scelta della D.L.) - nella faccia inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio goffrato naturale. Lunghezza lastre su misura della falda. L'elemento di copertura dovrà assicurare i seguenti <b>requisiti prestazionali</b> : Potere fonoisolante : 28 dB (UNI EN ISO 140-3) - Reazione al fuoco : Classe B-s1, d0 (EN 13823; EN ISO 11925-2) Resistenza corrosione in nebbia salina : 3000 ore (ISO 9227)
3		Gruppi di fissaggio completi costituiti da viteria in acciaio INOX completa di doppia guarnizione di tenuta e cappello in alluminio preverniciato con modanature di rinforzo.
4		<b>Colmo principale ventilante</b> piano a due falde, costituito in alluminio goffrato e preverniciato di spessore 10/10 e sviluppo cm. 100 appositamente piegato e sagomato. Completo di staffe di rialzo e di 2 listelli chiudi-greca in alluminio microforato di sviluppo cm. 10 cadauno.
5		Fornitura e posa in opera di <b>bordature laterali</b> , realizzate in lamiera di alluminio 10/10 goffrato e preverniciato, di sviluppo cm. 50 opportunamente piegata e sagomata a misura.
6		<b>Raccordo a corpi emergenti</b> (sfati o canne fumarie) realizzato con scossaline in lamiera di alluminio preverniciato opportunamente piegate e sagomate.
7		Eventuali profili in alluminio estruso modello EASY-FIX Light O SIMILARE, necessari per il supporto e l'ancoraggio di moduli FV rigidi in silicio poli-cristallino, su lastre in acciaio multistrato Coverib. Fornitura e posa in opera
		<b>Le modalità per la messa in opera di tutti i componenti dovranno essere conformi alle prescrizioni del singolo produttore.</b>

#### 05.04 – CORPI EMERGENTI IN COPERTURA (CAMINI)

Il comignolo sarà munito, all'intersezione con la copertura, dell'apposito accessorio di risvolto per coperture Coverib 850 lungo l'intero perimetro; il bordo superiore verrà pertanto protetto contro infiltrazioni o possibilità di distacco.

I corpi emergenti sulla copertura saranno realizzati con sotto struttura lignea (OSB o XLAM a seconda delle necessità) fissata al solaio sotto tetto e sveltante rispetto al piano falda della misura necessaria secondo norma. Tali sotto strutture in legno verranno poi rivestite di pannelli in AQUAFIRE fissati meccanicamente direttamente alla sotto struttura stessa. L'elemento verrà poi finito con rasatura e raccordato alla copertura metallica mediante gli appositi elementi di sistema forniti per il raccordo.

Cappelli ed elementi terminali saranno realizzati in lamiera.

### 05-B) NORMATIVE GENERALI PER L'ESECUZIONE DI COPERTURE, MANTI, OPERE DI LATTONERIA, SCOSSALINE, CONVERSE

#### Norme sulle coperture con manto in lamiera

I pannelli in lamiera devono essere dotati di finitura superficiale goffrata e gamma di colorazioni disponibili che permettano l'armonico inserimento delle coperture in ogni contesto architettonico o ambientale.

Il rivestimento superiore e/o inferiore dovrà-potrà essere realizzato in lamina di alluminio naturale o di alluminio riverniciato, secondo i colori qui riportati.

Può altresì essere realizzato anche in lamina di rame o in lamina di acciaio inossidabile. La protezione multistrato dovrà garantire una soluzione di copertura che assicuri lunga durata, infrangibilità e un elevato livello di comfort termo-acustico, della copertura metallica.

La copertura dovrà essere costituita da una lamiera di acciaio zincato rivestita da una serie di stratificazioni protettive che la rendano inattaccabile dalla corrosione.

La sezione superiore in Alluminio rivestirà e proteggerà gli strati protettivi e l'acciaio, rifletterà le radiazioni termiche solari. Il composto plastico a base bituminosa, renderà inattaccabile dalla corrosione l'acciaio ed eliminerà l'effetto rimbombo dovuto alla pioggia o alla grandine.

L'acciaio garantisce infrangibilità e resistenza meccanica a vento, neve, grandine e pedonamento.

#### CARATTERISTICHE TECNICO FISICHE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Resistenza in nebbia salina (ISO 9227) - 3000 ore

Resistenza al diossido di zolfo (UNI EN ISO 6988) - 45 cicli

Resistenza all'umidità (EN ISO 6270-1) - 3000 ore

Resistenza all'invecchiamento accelerato (Weatherometer ATLAS) - 1200 ore

Potere riflettente 90%

Potere di irraggiamento 5%

Trasmissione termica (ASTM C 236 54 T)  $K = 3.84 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

Conducibilità termica  $\lambda = 0.126 \text{ W/m K}$

Potere fonoisolante : 28 dB (UNI EN ISO 140-3)

Reazione al fuoco : Classe B-s1, d0 (EN 13823; EN ISO 11925-2)

Resistenza corrosione in nebbia salina : 3000 ore (ISO 9227)

## 7. INTONACI ESTERNI ED INTERNI

### 06-A) DESCRIZIONE OPERE DA ESEGUIRE

#### 06.01 – INTONACO CIVILE DI MALTA BASTARDA PER ESTERNI

L'intonaco sarà di malta bastarda composta da: calce idraulica (due parti), cemento (una parte), sabbia (sei parti), acqua (una parte).

Strato di arricciatura in malta fina. Finitura con stabilizzatore per esterni.

#### 06.02 – INTONACO PREMISCELATO A BASE DI MALTA BASTARDA PER INTERNI

L'intonaco premiscelato sarà composto da calce idrata, cemento portland, inerti calcarei selezionati ed additivi chimici, composto da un intonaco di fondo, applicato con apposite macchine intonacatrici per uno spessore minimo di mm. 8, ed uno strato di finitura dello spessore di mm 2, steso e lisciato manualmente con cazzuola americana.

L'intonaco di fondo, dopo l'applicazione, sarà spianato con una riga, verrà poi applicato uno strato supplementare di intonaco da finire al frattazzo; questa operazione verrà effettuata sull'intonaco umido entro un termine da 5 a 12 ore. Finitura con strato di stabilitura in malta fina dello stesso tipo. Le pareti dovranno essere pulite da polvere, grasso e cere disarmanti. (Vedi Normative Generali All. 06-B).

#### 06.03 – RASATURA DI FINITURA DEL SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Rasante in polvere tipo Capatect Klebe und Armierungsmasse 186M O SIMILARE, malta minerale con coefficiente di diffusione del vapore  $\mu = 15$  e conducibilità termica  $\lambda = 0,7 \text{ W/Mk}$ ; interposta Rete in fibra di vetro con appretto antialcalino tipo Capatect Gewebe 650 o similare, del peso di circa 160 g/m<sup>2</sup>, maglia 4x4 mm e indemagliabile; tappo in lana di roccia tipo Mineralfaser Rondelle STR  $\phi$  60 mm per tassello in pvc con vite autofilettante per pareti in legno tipo Capatect Schraubdübel Holz Rondelle STR H o similare dotato del piattello per il montaggio ad incasso nei pannelli in lana di roccia tipo Dubelteller VT 2G. Finitura con rivestimento strutturato pronto all'uso con la tecnologia nano-quarzo tipo Capatect ThermoSan Fassadenputz K15/K20/K30 o similare, antialga e antimuffa, con grana minima mm. 1,50, con assorbimento capillare di acqua  $A \leq 0,1 \text{ Kg/m}^2\text{h}^{0,5}$ , resistenza alla diffusione del vapore  $S_d \leq 0,07$ , nei colori a scelta della D.L. e comunque con indice di riflessione  $\geq 25\%$ . Il rasante andrà posato sul pannello previa stesura del fondo di ancoraggio tipo Caparol Putzgrund o similare, pigmentato compatibile con rivestimenti sintetici e/o minerali;

Accessori:

Paraspigolo in PVC con rete incorporata tipo Capatect Gewebe Eckschutz 656;

Nastro di tenuta auto espandente tipo Capatect Fugendichtband.

### 06-B) NORMATIVE GENERALI PER L'ESECUZIONE DI INTONACI ESTERNI ED INTERNI

Gli intonaci, sia interni che esterni, non dovranno essere eseguiti prima che la malta di allettamento delle murature su cui andranno applicati abbiano fatto conveniente presa.

La posa in opera degli intonaci non potrà essere eseguita prima che sia stata ultimata la copertura e quindi, garantita la protezione dagli agenti atmosferici delle superfici da intonacare.

Gli intonaci vanno eseguiti in condizione ambientali che garantiscono per 48 ore dall'inizio delle operazioni un'escursione termica compresa tra 0° e 30° C.

Nel caso di superfici in cemento, queste devono presentare una rugosità sufficiente a garantire l'aderenza dell'intonaco ed essere prive di tracce di olio, grasso ecc.

In corrispondenza delle strutture in c.a. e delle linee di contatto fra strutture e pannelli l'intonaco sarà armato con rete metallica o con altra soluzione idonea accuratamente ancorata e tesata.

Tutte le superfici interne dei manufatti in c.a. dovranno risultare serrate e uniformi nella conformazione e colorazione, pulite e prive di sbavature.

Particolare cura dovrà essere impiegata per evitare il distacco degli spigoli.

La qualità dei sottofondi deve garantire di non formare fessurazioni, sbollature, screpolature e di essere resistente agli agenti atmosferici ed inquinanti ed agli urti.

Nel caso di rivestimenti ceramici, la superficie esterna degli stessi non dovrà sporgere da quella dell'intonaco in misura maggiore dello spessore del rivestimento.

Le operazioni di intonacatura sulle superfici di intradosso dei solai e delle volte e su tutte le strutture orizzontali e verticali in c.a., dovranno essere precedute da sbruffatura con malta di cemento fluida.

Il supporto murario dovrà essere ripulito, in particolare, eliminando dai giunti la malta poco aderente. La superficie da intonacare verrà abbondantemente bagnata.

L'impasto per l'intonaco dovrà essere eseguito in quantità tali da consentire un uso della malta sempre al suo stato plastico.

L'esecuzione dell'intonaco dei piani terra potrà essere effettuato successivamente a quelle opere la cui realizzazione potrebbe compromettere l'integrità dell'intonaco stesso.

In particolare:

Intonaci a base di legante cementizio o idraulico

La stesura dell'intonaco dovrà essere eseguita per specchiature di superfici predeterminate mediante la creazione di punti fissi (poste); l'intonaco potrà essere eseguito a mano o mediante mezzi meccanici; la malta del rinzafo sarà gettata con forza in modo che penetri in tutti gli interstizi e li riempia; si provvederà poi alla regolarizzazione con il regolo; quando questo primo strato avrà ottenuto una leggera presa si applicherà lo strato della corrispondente malta fina (arricciatura) che si conguaglierà con la cazzuola ed il fratazzo.

Su questo strato di intonaco grezzo, non appena abbia preso consistenza, verrà steso lo strato di stabilitura formato con la corrispondente colla di malta fine.

La superficie intonacata, risulterà piana, priva di impurità e regolare.

La grana superficiale dovrà essere conforme alla setacciatura del fino allo staccio UNI 2332.

Planarità: scarto sotto regolo di 2 ml minore o uguale a 8 mm

Verticalità spigoli: scarto per piano minore o uguale a 5 mm.

Sono ammesse soluzioni quali rinzafo e stabilitura c.s. premiscelati e velo rasante con pigmenti naturali, oppure con intonaco premiscelato monostrato da 2 cm. composto da legante cementizio e sabbia silicea pigmentato e variamente finito.

#### Rasature

Prima della lavorazione il supporto murario dovrà essere ripulito eliminando, in particolare, dai giunti la malta poco aderente. La rasatura delle pareti deve essere eseguita con impasti di malta e prodotti premiscelati che saranno forniti in sacchi sigillati riportanti chiaramente la denominazione d'origine del prodotto.

#### Malta bastarda per intonaco

Malta di calce bastarda per intonaco composta da cemento, calce idraulica, sabbia, acqua.

Proprietà del cemento e della calce secondo i requisiti espressi nelle norme di accettazione citate. Sabbia: granulometria 100% passante cumulativi allo staccio 0,5, esente da sostanze organiche e argillose. (0,8 rinzafo e 0,3) finitura

L'acqua non deve contenere impurità nocive

Composizione indicativa: calce in pasta mc. 0,35; cemento tipo 325 q. 1 per q. 0,90 di sabbia vagliata e lavata.

Norme di riferimento:

L. 26.5.65 n. 595, D.M. 3.6.68, D.M. 31.8.72, D.M. 20.11.87, D.M. 13.09.93, UNI ENV. 196, UNI ENV 197.

#### Malta premiscelata a base cementizia per intonaco

Malta premiscelata a base di cemento per intonaco composta inerti, leganti ed additivi in miscela secca, da aggiungere con acqua al momento dell'impiego.

Materiali secchi premiscelati pronti all'uso, con qualità costante. Sono disponibili anche miscele pronte per applicazione monostrato a mano o a macchina.

Norme di riferimento:

D.M. 20.11.87, D.M. 13.09.93.

## 8. PAVIMENTI, ZOCCOLINI, SOGLIE E DAVANZALI

### 7.A) DESCRIZIONE OPERE DA ESEGUIRE

#### 07.01 – PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO ANTISCIVOLO PER IL PIANO INTERRATO

Pavimentazione del piano interrato e della resede esterna eseguito con piastrelle di gres porcellanato ottenute dalla pressatura di una miscela compatta di argilla a temperatura tra 1200 e 1400°C.

Le piastrelle devono risultare quasi completamente vetrificate e presentarsi con superficie idonea alla resistenza all'usura avente durezza 4 con finitura antiscivolo, grado di rugosità compreso tra R9 ed R11 (norma DIN 51130).

La fornitura delle piastrelle dovrà essere effettuata in confezioni che garantiscano l'autenticità d'origine, la qualità dei manufatti e l'integrità degli stessi anche durante gli spostamenti in cantiere. Il materiale dovrà provenire interamente dalla medesima linea di cottura ed in quantità tale da consentire l'eventuale rifacimento di opere non realizzate a regola d'arte o la sostituzione di pezzi difettosi.

Le superfici dovranno essere esenti da screpolature, lesioni o deformazioni; la vetrificazione dovrà presentarsi omogenea, continua e con assenza di opacità. Il pavimento poserà su massetto di allettamento o autolivellante in malta cementizia composto da cemento sabbia ed acqua con l'aggiunta di calce ove consentito dalle caratteristiche di resistenza che sono:

- a compressione dopo 28 gg: 375 kg/cm<sup>2</sup>;
- a flessione dopo 28 gg: 65 kg/cm<sup>2</sup>.

La posa in opera avverrà, avendo cura di mantenere il livello del pavimento finito ad una quota inferiore al pavimento interno all'alloggio tra 1 e 2 cm max, come da norme generali, previo spolvero di cemento asciutto (normale, bianco o colorato) dello spessore di 1 mm, o con l'uso di colle (cemento, cariche e additivi oppure colla bicomponente preconfezionata oppure resinplastiche, cariche e additivi) conformi a ICITE/UEAtc 'Direttiva comune per l'agrément di colle per rivestimenti ceramici'.

Prima della posa gli elementi della pavimentazione dovranno essere abbondantemente bagnati.

La posa in opera dovrà essere eseguita in modo da garantire la regolarità e la planarità della pavimentazione finita entro i limiti di tolleranza consentiti; il taglio delle piastrelle dovrà essere effettuato con strumenti idonei a garantire la perfezione dell'operazione.

Se non diversamente stabilito, l'orientamento delle piastrelle dovrà essere parallelo ad uno dei lati d'appoggio.

La pavimentazione dei pianerottoli sarà eseguita "a correre" senza sfalsare l'elemento posato tra un ricorso e un altro.

A posa ultimata si dovrà procedere alla pulizia del pavimento mediante mezzi idonei ad evitare danni alla pavimentazione stessa ed all'imboiaccatura da effettuare non prima di 12 ore e non oltre le 24 ore dalla esecuzione della pavimentazione. Ad imboiaccatura eseguita si dovrà procedere ad una definitiva opera di pulizia.

La posa in opera del battiscopa dovrà essere eseguita in modo da garantire la linearità e la planarità degli elementi entro i limiti di tolleranza consentiti. La pavimentazione non potrà essere percorsa prima di 3 giorni dalla sua ultimazione. Eventuali transiti d'obbligo potranno effettuarsi solo su opportuni tavolati posati su strati di materiale ammortizzante (sabbia o segatura).

#### 07.02 - PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO ANTISCIVOLO PER I LOCALI TECNICI

Pavimento realizzato con piastrelle di gres porcellanato ottenute dalla pressatura di una miscela compatta di argilla a temperatura tra 1200 e 1400°C.

Le piastrelle devono risultare quasi completamente vetrificate e presentarsi con superficie idonea alla resistenza all'usura avente durezza 4 con finitura antiscivolo, grado di rugosità compreso tra R9 ed R11 (DIN 51130).

La fornitura delle piastrelle dovrà essere effettuata in confezioni che garantiscano l'autenticità d'origine, la qualità dei manufatti e l'integrità degli stessi anche durante gli spostamenti in cantiere. Il materiale dovrà provenire interamente dalla medesima linea di cottura ed in quantità tale da consentire l'eventuale rifacimento di opere non realizzate a regola d'arte o la sostituzione di pezzi difettosi.

Le superfici dovranno essere esenti da screpolature, lesioni o deformazioni; la vetrificazione dovrà presentarsi omogenea, continua e con assenza di opacità. Il pavimento poserà su massetto di allettamento o autolivellante in malta cementizia composto da cemento sabbia ed acqua con l'aggiunta di calce ove consentito dalle caratteristiche di resistenza che sono:

- a compressione dopo 28 gg: 375 kg/cm<sup>2</sup>;
- a flessione dopo 28 gg: 65 kg/cm<sup>2</sup>.

La posa in opera avverrà, come da norme generali, previo spolvero di cemento asciutto, (normale, bianco o colorato) dello spessore di 1 mm, o con l'uso di colle (cemento, cariche e additivi oppure colla bicomponente preconfezionata oppure resinplastiche, cariche e additivi) conformi a ICITE/UEAtc 'Direttiva comune per l'agrément di colle per rivestimenti ceramici'.

Prima della posa gli elementi della pavimentazione dovranno essere abbondantemente bagnati.

La posa in opera dovrà essere eseguita in modo da garantire la regolarità e la planarità della pavimentazione finita entro i limiti di tolleranza consentiti; il taglio delle piastrelle dovrà essere effettuato con strumenti idonei a garantire la perfezione dell'operazione.

Se non diversamente stabilito, l'orientamento delle piastrelle dovrà essere parallelo ad uno dei lati d'appoggio.

A posa ultimata si dovrà procedere alla pulizia del pavimento mediante mezzi idonei ad evitare danni alla pavimentazione stessa ed all'imboiaccatura da effettuare non prima di 12 ore e non oltre le 24 ore dalla esecuzione della pavimentazione. Ad imboiaccatura eseguita si dovrà procedere ad una definitiva opera di pulizia.

Gli impiantisti dei singoli vani saranno tra loro indipendenti.

#### 07.03 - PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO ANTISCIVOLO PER LOGGE E TERRAZZE e BALLATOI

Pavimentazione in gres tutta massa R11 per **logge e terrazze**, posata a colla, di spessore minimo di 10 mm. Formato 30 cm per 30 cm posato a correre in disegno semplice parallelamente alle pareti, di finitura simil pietra naturale nelle tonalità del

grigio chiaro o del beige, salvo diverse indicazioni della DL. La voce comprende anche la stesatura di fughe e giunti in pasta del colore in tono con la mattonella scelta e la fornitura e la posa di battiscopa perimetrale dello stesso materiale e colore e finitura delle piastrelle posate.

Il materiale deve essere prodotto con argille nobili sinterizzate a 1250°C, costituito da impasto unico, compatto, ingelivo, inassorbente e resistente agli attacchi chimici e fisici. Il materiale deve essere privo di additivi di protezione estranei sulla superficie.

Il materiale deve potere usufruire del diritto di utilizzo del marchio di prodotto rilasciato da UNI secondo le vigenti norme internazionali.

UNI EN ISO 10545.2 (tolleranze dimensionali e della qualità della superficie) UNI EN ISO 10545.3 (assorbimento d'acqua)

UNI EN ISO 10545.4 (resistenza alla flessione)

UNI EN ISO 10545.6 (resistenza all'abrasione profonda)

UNI EN ISO 10545.8 (coefficiente di dilatazione termica lineare)

UNI EN ISO 10545.9 (resistenza agli sbalzi termici)

UNI EN ISO 10545.13 (resistenza chimica)

UNI EN ISO 10545.12 (resistenza al gelo)

UNI EN ISO 10545.14 (resistenza alle macchie)

e garantire la corrispondenza alla DIN 51094 (resistenza dei colori alla luce)

ASSORBIMENTO D'ACQUA ISO 10545.3: Valore medio di produzione < 0,05%

DIMENSIONI ISO 10545.2:  $\pm 0,2\%$  Lunghezza e larghezza  $\pm 5,0\%$  Spessore -  $\pm 0,2\%$  Rettilinearità spigoli -  $\pm 0,2\%$  Ortogonalità -  $\pm 0,2\%$  Planarità

RESISTENZA ALLA FLESSIONE ISO 10545.4: 60x60 cm 42 N/mm<sup>2</sup> 430 Kg/cm<sup>2</sup> - 60x30 cm 43 N/mm<sup>2</sup> 438 Kg/cm<sup>2</sup> - 45x45 cm 53 N/mm<sup>2</sup> 520 Kg/cm<sup>2</sup> - 30x30 cm 48 N/mm<sup>2</sup> 490 Kg/cm<sup>2</sup>

RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA ISO 10545.6 140 mm<sup>3</sup>

COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE ISO 10545.8 : 7 MK-1

RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI ISO 10545.9: Resistenti

RESISTENZA AL GELO ISO 10545.12: Non gelivi

RESISTENZA CHIMICA ISO 10545.13: Non attaccati

RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE DIN 51094: Campioni inalterati in brillantezza e colore

SCIIVOLOSITÀ (naturale/strutturato) DIN 51130 : R10 naturale | **R11 strutturata**

RESISTENZA ALLE MACCHIE ISO 10545-14 : Classe 5

#### **07.04 - PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO PER INTERNO ALLOGGI E LOCALI ABITABILI**

Pavimentazione in grès tutta massa, posato a colla, di spessore minimo di 10 mm. Formato 30 cm per 30 cm posato a correre in disegno semplice parallelamente alle pareti, di finitura simil pietra naturale nelle tonalità del grigio chiaro o del beige, salvo diverse indicazioni della DL. La voce comprende anche la stesatura di fughe e giunti in pasta del colore in tono con la mattonella scelta e la fornitura e la posa di battiscopa perimetrale dello stesso materiale e colore e finitura delle piastrelle posate.

Il materiale deve essere prodotto con argille nobili sinterizzate a 1250°C, costituito da impasto unico, compatto, ingelivo, inassorbente e resistente agli attacchi chimici e fisici. Il materiale deve essere privo di additivi di protezione estranei sulla superficie.

Il materiale deve potere usufruire del diritto di utilizzo del marchio di prodotto rilasciato da UNI secondo le vigenti norme internazionali.

UNI EN ISO 10545.2 (tolleranze dimensionali e della qualità della superficie)

UNI EN ISO 10545.3 (assorbimento d'acqua)

UNI EN ISO 10545.4 (resistenza alla flessione)

UNI EN ISO 10545.6 (resistenza all'abrasione profonda)

UNI EN ISO 10545.8 (coefficiente di dilatazione termica lineare)

UNI EN ISO 10545.9 (resistenza agli sbalzi termici)

UNI EN ISO 10545.13 (resistenza chimica)

UNI EN ISO 10545.12 (resistenza al gelo)

UNI EN ISO 10545.14 (resistenza alle macchie)

e garantire la corrispondenza alla DIN 51094 (resistenza dei colori alla luce)

ASSORBIMENTO D'ACQUA ISO 10545.3: Valore medio di produzione < 0,05%

DIMENSIONI ISO 10545.2:  $\pm 0,2\%$  Lunghezza e larghezza  $\pm 5,0\%$  Spessore -  $\pm 0,2\%$  Rettilinearità spigoli -  $\pm 0,2\%$  Ortogonalità -  $\pm 0,2\%$  Planarità

RESISTENZA ALLA FLESSIONE ISO 10545.4: 60x60 cm 42 N/mm<sup>2</sup> 430 Kg/cm<sup>2</sup> - 60x30 cm 43 N/mm<sup>2</sup> 438 Kg/cm<sup>2</sup> - 45x45 cm 53 N/mm<sup>2</sup> 520 Kg/cm<sup>2</sup> - 30x30 cm 48 N/mm<sup>2</sup> 490 Kg/cm<sup>2</sup>

RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA ISO 10545.6 140 mm<sup>3</sup>

COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE ISO 10545.8 : 7 MK-1

RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI ISO 10545.9: Resistenti

RESISTENZA AL GELO ISO 10545.12: Non gelivi

RESISTENZA CHIMICA ISO 10545.13: Non attaccati

RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE DIN 51094: Campioni inalterati in brillantezza e colore

SCIIVOLOSITÀ (naturale/strutturato) DIN 51130 : R10 naturale | **R11 strutturata**

RESISTENZA ALLE MACCHIE ISO 10545-14 : Classe 5

#### **07.05 – ZOCCOLINO IN GRES – LOCALI TECNICI E PIANO INTERRATO TERRAZZE E LOGGE E SCALE INTERNE E ESTERNA LATO SUD (accanto a locali comuni)**

Lo zoccolino in gres con smusso avrà le dimensioni di mm 75x130 - 150.

Le piastrelle saranno di prima scelta e le caratteristiche dimensionali e meccaniche di riferimento saranno le stesse indicate nella voce "pavimento in piastrelle di gres porcellanato antifiscivolo".

Lo zoccolino sarà incamerato interamente nell'intonaco; gli elementi contigui saranno perfettamente combacianti e verranno comunque giuntati con cemento bianco.

Lo zoccolino nei locali interni dovrà essere posato disgiunto dalle pavimentazioni.

#### 07.06 – ZOCCOLINO IN PVC - INTERNI

Lo zoccolino in PVC bianco con smusso avrà le dimensioni di mm 75x130 - 150.

Il profilo sarà di prima scelta e le caratteristiche dimensionali e meccaniche di riferimento saranno le stesse indicate nella voce "pavimento in piastrelle di gres porcellanato antiscivolo". Lo zoccolino sarà incamerato interamente nell'intonaco; gli elementi contigui saranno perfettamente combacianti e verranno comunque giuntati con cemento bianco.

Lo zoccolino nei locali interni dovrà essere posato disgiunto dalle pavimentazioni.

#### 07.07 – SOGLIA IN TRANI

Le soglie di porte, porte-finestre e portoni saranno realizzate con lastre di Trani.

Il marmo impiegato dovrà essere della migliore qualità, perfettamente sano, senza scaglie, bocce, vene, spacchi, nodi, peli ed altri difetti che ne infirmo la omogeneità e la solidità.

Non saranno tollerate stuccature, tasselli, rotture, scheggiature.

Le lastre saranno levigate e preventivamente lucidate, bisellate su tutti i lati posti fuori dalle murature.

La quota di imposta per la posa in opera della lastra di soglia dovrà essere determinata tenendo conto del piano di calpestio finito dei vani di comunicazione, fatto salvo il rispetto dei vincoli derivanti dal passaggio delle reti impiantistiche sotto pavimento e dell'altezza dell'interpiano; la lastra della soglia dovrà essere posta in opera perfettamente orizzontale.

Il taglio della muratura per l'incastro della soglia dovrà essere effettuato evitando la frantumazione della parte muraria interessata. Andranno utilizzati tutti gli accessori (profili in PVC preaccoppiati con reti, nastri espandenti e guarnizioni) necessari a garantire l'impermeabilità dei punti di giunzione. Non sarà di norma utilizzato il silicone per sigillare tali punti di giunzione.

#### 07.08 – DAVANZALE O BANCALE IN LAMIERA PRESSOPIEGATA PREVERNICIATA

I davanzali di finestre sarà realizzato con un sistema stratificato così composto :

SOGLIA E DAVANZALE IN MATERIALE LAPIDEO (TRANI) :		
N°	Codice	Descrizione
1		Adeguamento ed integrazione della struttura in XLAM con elementi in legno opportunamente avvitati alla parete sottostante l'infisso e o al solaio.
2		<b>Pannello di lana di vetro</b> conforme alla norma UNI EN 13162:2015, di adeguato spessore con densità non superiore a 30 kg/mc, posto all'interno delle strutture di sostegno del davanzale o della soglia, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
3		<b>Pannello tecnico in legno tipo OSB/4</b> (Oriented Strand Board, pannello a scaglie orientate) per uso in luogo umido secondo EN 300 a base di legno costituito da scaglie incollate insieme con una resina sintetica che sono successivamente pressate in diversi strati. Le scaglie degli strati esterni sono in generale orientate longitudinalmente rispetto alla lunghezza del pannello, mentre le scaglie degli strati intermedi sono di solito ripartite trasversalmente, spessore di 15mm – classe di emissione formaleide secondo prove EN13986 : E1 Il pannello servirà a proteggere dallo schiacciamento il sottostante cappotto in lana di roccia per la parte di davanzale a sbalzo rispetto al pannello in xlam della tamponamento e per realizzare un idoneo piano di appoggio per la successiva posa dell'elemento in pietra
4		<b>Impermeabilizzazione con Rivestimento impermeabile in membrana continua monocomponente tipo ICObit</b> , in emulsione acquosa resistente al ristagno dell'acqua ed ai raggi UV, conforme ai requisiti della specifica armonizzata EN 1504-2 (tipo icoper multiuso); applicata a due o più strati, a rullo, pennello o airless, per un consumo complessivo non inferiore a 2 Kg/mq. Norma armonizzata EN 1504-2, Resistenza al fuoco Euroclasse E. Caratteristiche chimico fisiche e prestazionali come da scheda tecnica. Realizzazione di strato di aggancio eseguito con l'applicazione di un formulato liquido monocomponente in emulsione acquosa (tipo icoper multiuso), diluito con acqua in rapporti variabili tra il 50% ed il 100%, secondo la porosità del supporto, dato in ragione di circa 0,300 Kg/mq di miscela. La posa dovrà essere effettuata seguendo le indicazioni tecniche della scheda tecnica fornita da ICObit.
5		<b>Davanzale in materiale lapideo (Trani) spessore 2 cm</b> , lucidato e con taglio a filo sega ed angoli smussati, compreso sottostante gocciolatoio, posato in opera con adesivo per materiale lapideo, rispondente ai CAM, a norma UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009

#### 07-B) NORMATIVE GENERALI PER L'ESECUZIONE DI DRENAGGI, VESPAI E MASSETTI, PAVIMENTI, ZOCCOLINI E SOGLIE

Gli elementi (piastrelle, lastre, rotoli, ecc.) verranno forniti negli imballaggi originali, a garanzia del livello di qualità di scelta dichiarato dal fornitore, e saranno depositati in luogo protetto e su di un piano non inondabile.

La qualità del materiale sarà tale da consentire quegli eventuali rifacimenti che si possono rendere necessari per imperfetta esecuzione. I materiali ed i manufatti di cui saranno composti i pavimenti dovranno essere conformi alle caratteristiche e norme indicate nei rispettivi articoli; l'Appaltatore avrà l'obbligo di presentare alla D.L. i campioni dei pavimenti prescritti per la preventiva accettazione.

La posa dei pavimenti dovrà essere eseguita in modo da garantire l'orizzontalità delle superfici risultanti come da specifica prescritta dal presente capitolato.

Qualora i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati l'Appaltatore dovrà a sua cura e spese rimuovere e ricostruire

le parti danneggiate.

Nel caso di edifici aventi un'altezza antincendio uguale o superiore ai 12 m (misurata secondo il D.M. 30.11.83), i pavimenti di scale, androni e passaggi comuni in genere dovranno essere realizzati con materiali di classe 0 (zero) di reazione al fuoco, certificata secondo i D.M. 26.06.84.

Qualora l'altezza antincendio non superi i 32 m, per gli androni ed i passaggi comuni sono ammessi anche materiali di classe 1 (uno) di reazione al fuoco, certificata secondo i D.M. 26.06.84.

Non sono soggetti alle suddette prescrizioni antincendio le scale ed i passaggi ubicati all'interno della stessa unità immobiliare.

In particolare:

#### Pavimenti in piastrelle

Il piano su cui avviene la stesa del collante per la successiva posa sarà stato preventivamente pulito da ogni detrito, specie se di gesso.

Eventuali giunti di rottura previsti nello strato di supporto verranno eseguiti anche nel massetto di posa e nella pavimentazione.

La preparazione della colla per la realizzazione della pavimentazione varierà in funzione della qualità del materiale di rivestimento e delle condizioni atmosferiche, sia per quanto attiene la presenza e quantità di cemento sia per la quantità di acqua di impasto.

Il piano di stesa del collante già verificato e battuto nella posa di soglia e davanzi costituirà la guida nella determinazione del livello finito del massetto di posa.

La cura nella posa in opera delle piastrelle sarà tale da garantire la regolarità della pavimentazione finita nei limiti delle tolleranze consentite che sono:

planarità d'insieme - scarto non maggiore del 2%;

planarità locale sotto regolo di 2 m - inferiore a 4 mm;

planarità locale sotto regolo di 1 m - inferiore a 3 mm;

planarità locale sotto regolo di 0,6 m - inferiore a 2 mm.

I criteri generali della posa quali allineamento di partenza, interruzioni, corrispondenze con rivestimenti, verifica della perpendicolarità delle pareti, saranno precisati prima dell'inizio della lavorazione e concordati con il D.L.

Se non diversamente e consensualmente stabilito, l'orientamento delle piastrelle sarà parallelo ad uno dei lati di appoggio e gli impianti dei singoli vani saranno fra loro indipendenti.

Il taglio delle piastrelle avverrà con strumenti idonei a garantire la perfezione dell'operazione.

Secondo le prescrizioni impartite dalla D.L. le operazioni di posa potranno venire effettuate a giunto aperto (giunto tra 5 e 8 mm) o a giunto unito (non superiore a 3 mm).

Le superfici interne superiori a 12 m<sup>2</sup> devono essere separate dalle pareti verticali con giunti di 3 mm di spessore.

In caso di pavimentazioni di ambienti di più di 60 m<sup>2</sup> dovranno essere previsti giunti di almeno 1 cm ogni 6 m<sup>2</sup>.

L'imboiaccatura avverrà fra le 12 e le 24 ore dopo l'esecuzione delle pavimentazioni e sarà eseguita con solo cemento per fughe fra piastrelle. Eseguita questa operazione, si procederà alla pulizia del pavimento con mezzi idonei ad evitare danni alla pavimentazione (tela di juta o spugna).

Il transito di servizio sulla pavimentazione dovrà essere impedito prima di 3 giorni dall'avvenuta esecuzione. Eventuali transiti obbligati dovranno effettuarsi su opportuni tavolati posati su strati di materiale ammortizzante (sabbia o segatura).

Nella realizzazione di pavimenti per protezioni pesanti di coperture o impermeabilizzazioni, la pavimentazione e la sottostante malta dovranno essere frazionate in riquadri di lato non superiore a ml 4; i giunti saranno colmati con mastice poliuretano (vedi giunti).

Inoltre, il massetto di posa dovrà appoggiare su uno strato di sabbia di almeno 2 cm di spessore o cartongesso da 500 gr/m<sup>2</sup>.

Le bordature poste a delimitazione delle pavimentazioni dei balconi senza parapetti in muratura dovranno essere in marmo o pietra naturale (a scelta della D.L.), avranno larghezza non inferiore a 20 cm, spessore non inferiore a 3 cm con gocciolatoio.

Nel caso di pavimenti continui di materiale diverso, a divisione dei due pavimenti è prevista la collocazione di un listello di ottone in un unico pezzo.

#### Pavimenti monolitici

La massicciata su cui avviene la posa dello strato portante di pavimentazione, deve essere realizzata con inerti di tipo grosso, medio e fine miscelati opportunamente ed eventualmente migliorati con leganti, a seconda delle prescrizioni richieste e comunque in modo tale da rispettare le indicazioni relative alla composizione granulometrica prescritta (Vedi UNI 8381).

Tali inerti devono essere quindi opportunamente costipati con apposite attrezzature.

Lo strato portante di pavimentazione sarà realizzato mediante un getto di conglomerato cementizio (avente caratteristiche di resistenza definite e controllate dalla UNI 9858 e dalle norme tecniche relative alla legge 05.11.1971 n. 1086), dimensionato opportunamente in spessore in relazione alle condizioni di esercizio previste.

Il getto verrà fatto a lunghe strisce, larghe 4 - 5 m, eseguite in modo alternato, procedendo quindi al getto delle strisce intercalate rimanenti, non appena le prime offrano sufficiente resistenza alla lavorazioni in corso (naturalmente sui bordi di tali strisce si formeranno giunti di contrazione); verrà quindi compattato e livellato fino alle caratteristiche di planarità richieste, procedendo, se del caso, ad una finitura superficiale con macchine roto-levigatrici.

Eventuali impianti dovranno essere interamente inglobati nello spessore di tale massetto.

Lo strato di rivestimento delle pavimentazioni monolitiche potrà essere eseguito a spolvero di cemento, oppure a strato incorporato anti-usura o a strato rapportato anti-usura, eseguiti secondo le modalità indicate nelle schede relative.

Eventuali giunti di rottura, da disporre in genere ogni 4 - 6 m., devono raggiungere una profondità minima pari ad un sesto dello spessore finito dello strato portante (UNI 8381), essi saranno successivamente riempiti con profili in PVC oppure con elastomeri poliuretano.

L'esecuzione delle pavimentazioni sarà sospesa per temperature estese oltre il campo di -5°C e +35°C.

A lavoro di pavimentazione ultimato queste dovranno essere opportunamente protette fino al completo indurimento onde evitare danni e fessurazioni di qualsiasi specie.

#### Pavimenti resilienti

Il piano su cui avviene il getto del massetto di posa sarà stato preventivamente pulito da ogni detrito, specie se di gesso, ed uniformemente bagnato.

Il massetto di posa può integrare gli elementi impiantistici solo se il suo spessore, considerato un ricoprimento minimo di 3 cm degli stessi, non supera i 6 cm; altrimenti si provvederà, senza che l'Appaltatore abbia diritto a maggiori compensi, alla esecuzione di idoneo strato di regolarizzazione ed integrazione.

Gli eventuali impianti saranno, comunque, bloccati al supporto con malta cementizia lungo l'intero percorso.

Lo strato di integrazione impiantistica sarà sempre eseguito prima dell'inserimento di eventuale strato di separazione con funzione di isolamento acustico.

Eventuali giunti di rottura previsti nello strato di supporto verranno eseguiti anche nel massetto di posa e nella pavimentazione.

Qualora il sottofondo non fosse perfettamente piano, sarà necessario procedere alla regolarizzazione e lisciatura dello stesso con idoneo livellante, steso in una o più mani.

Nel caso di massetti in calcestruzzo, la lisciatura e l'attacco potranno essere effettuati con cemento e sabbia purché queste operazioni non avvengano non oltre 24 ore dal getto del massetto.

La superficie dovrà essere finita al frattazzo perché risulti perfettamente piana ma non liscia; il piano di posa finito dovrà risultare essere perfettamente piano, duro, consistente ed indeformabile, asciutto e protetto contro possibili infiltrazioni di umidità.

Perché si possa procedere alla pavimentazione, il sottofondo dovrà essere esente da polvere, vernici, grassi, cere, ecc, inoltre dovrà presentare un grado di umidità non superiore 25%.

Gli elementi per la pavimentazione saranno forniti con il rovescio preparato per l'attacco con cemento o con adesivo (quest'ultimo sarà sempre da escludere negli ambienti umidi).

Prima della posa, questi dovranno essere conservati fuori imballaggio, in ambiente chiuso, per almeno 48 ore ad una temperatura minima di 24°C. Il collocamento in opera dovrà essere effettuato con temperatura ambiente non inferiore a 16°C.

L'adesivo verrà spalmato in maniera regolare, senza grumi, sull'intera superficie da pavimentare utilizzando una adeguata attrezzatura.

L'applicazione del materiale da rivestimento sarà eseguita con l'adesivo ancora fluido.

A posa ultimata l'intera superficie sarà ripassata con cilindro metallico e saranno regolarizzate le giunzioni, al fine di garantire la perfetta adesione; indi si procederà alla pulizia delle eventuali macchie di adesivo.

I pavimenti risulteranno perfettamente aderenti ed assolutamente piani nei limiti delle tolleranze consentite che sono:

planarità d'insieme - scarto non maggiore del 2%;

planarità locale sotto regolo di 2 m - inferiore a 4 mm;

planarità locale sotto regolo di 1 m - inferiore a 3 mm;

planarità locale sotto regolo di 0,6 m - inferiore a 2 mm.

Pavimenti sopraelevati

Il piano su cui avverrà la posa in opera dei pavimenti si presenterà nella conformazione idonea, per aspetto, finitura, materiali costitutivi e caratteristiche fisico meccaniche, a garantire la formazione di superfici piane, pedonabili e regolari nei limiti delle tolleranze ammesse.

La posa in opera degli elementi dovrà, all'uopo, essere eseguita utilizzando appositi livellatori forniti di supporti di regolazione della planarità.

Di norma gli elementi della pavimentazione saranno posati a giunti larghi (maggiori di 5 mm), con appositi strumenti come da prescrizioni impartite dal fornitore.

Qualora la zona residua da pavimentare o proteggere sia di dimensioni tali da non consentire la affidabilità del sistema di supporto del pavimento amovibile, si potrà procedere con soluzioni alternative ma compatibili, dietro preventiva autorizzazione della Direzione dei Lavori.

I materiali usati per la pavimentazione avranno le seguenti caratteristiche:

#### Battuto di cemento per pavimentazioni

Battuto di cemento composto da cemento, inerti ed indurenti di varia natura ed idonea granulometria, opportunamente dosati.

Malta cementizia per pavimento (battuto di cemento), composta da cemento, sabbia ed acqua. Composizione con 500 kg di cemento al m<sup>3</sup>.

Norme di riferimento:

D.M. 03/06/68, D.M. 20/11/84.

#### Quadroni in C.A.V. con finitura in ghiaia di fiume lavata

Elementi quadrati per pavimentazione costituiti da un supporto in cls, eventualmente armato, e da uno strato superiore di rivestimento in ghiaia di fiume lavata.

Formato: cm 30x30 o 40x40, spessore tra i 3,5 e i 5 cm;

Resistenza a rottura maggiore di 500 kg/cm<sup>2</sup>

Eventuale armatura con rete di acciaio di diametro 2 o 3 mm.

Finitura superficiale in ghiaia di fiume lavata.

Norme di riferimento:

UNI 9065, UNI 9066/1, UNI 9066/2

#### Piastrella in gres porcellanato

Piastrelle di gres porcellanato a pasta compatta e dura, colorata, non porosa. Ottenuta da un impasto di argilla magra, poco refrattaria, cotta al forno (1200-1400 C°) fino a raggiungere uno stato di vetrificazione non porosa ed impermeabile ad altissima resistenza alla flessione, all'abrasione.

Le piastrelle dovranno essere di prima scelta e dovranno essere del tipo antiscivolo per locali di civile abitazione di formato nominale cm 20x20, 25x25, 30x30.

Le piastrelle dovranno essere di prima scelta e dovranno presentare un assorbimento d'acqua minore o uguale al 0,5%.

Tolleranze dimensionali: dimensioni lineari, in base alla superficie delle piastrelle, (misurate secondo la norma UNI EN 98):

Spessore: 5% per superfici minori o uguali a 190 cm<sup>2</sup>,

Resistenza a flessione: minimo di 35 N/mm<sup>2</sup>

Resistenza all'abrasione profonda: non superiore a di 175 mm<sup>3</sup> secondo la norma UNI EN 10545/7

Resistenza al gelo (UNI EN ISO 10545/12)

Resistenza alle macchie (UNI EN ISO 10545/14): classe 5

Antisdrucciolo (DIN 51130 e DIN 51097): R e A+B+C

La durezza superficiale minima sarà non inferiore a 6, - secondo la scala Mohs -

UNI EN 87, UNI EN 176, UNI EN 177, UNI EN 100, UNI EN 102., UNI EN 98, UNI EN 99, UNI EN 103, UNI EN 104, UNI EN 163, UNI EN 202, UNI EN 154.

#### Piastrella monocottura

Piastrelle di ceramica, ottenute dalla pressatura di una miscela compatta di argilla in pasta bianca o rossa. Gli elementi sono ottenuti mediante procedimento di monocottura (classe B I e B II) o bicottura (classe B III), secondo UNI EN 87

Formato nominale cm 20x20, 25x25, 30x30.

Le piastrelle dovranno essere di prima scelta e dovranno presentare un assorbimento d'acqua minore o uguale al 3% per piastrelle di classe BI, compreso tra il 3% e il 10% per piastrelle di classe BII, > del 10% per piastrelle di classe BIII.

Tolleranze dimensionali: dimensioni lineari, in base alla superficie delle piastrelle, (misurate secondo la norma UNI EN 98):

Spessore 10% per superfici minori o uguali a 190 cm<sup>2</sup>,

5% per superfici maggiori di 190 cm<sup>2</sup>.

Resistenza a flessione:

minimo di 27 N/mm<sup>2</sup> per la classe BI,

22 N/mm<sup>2</sup> per la classe BII.

Le superfici smaltate saranno prive di avvallamenti, fori, cavità, ondulazioni, macchie, fenditure, cavilli, bolli.

La durezza superficiale minima sarà non inferiore a 6, - secondo la scala Mohs - per le piastrelle non smaltate e non inferiore a 5 per le piastrelle smaltate.

Resistenza all'abrasione profonda: non superiore a 250 secondo la norma UNI EN 102.

Norme di riferimento:

UNI EN 87, UNI EN 176, UNI EN 177, UNI EN 100, UNI EN 102., UNI EN 98, UNI EN 99, UNI EN 103, UNI EN 104, UNI EN 163, UNI EN 202, UNI EN 154.

#### Piastrelle di gres

Elementi greificati vetrificati, ottenuti dalla pressatura di una miscela compatta di argilla in pasta rossa, in piastrelle di dimensione nominale cm 7,5x15. Piastrelle gelive classe B I, piastrelle non gelive classe B II secondo UNI EN 87.

Le piastrelle dovranno essere di prima scelta e dovranno presentare un assorbimento d'acqua: minore o uguale al 3% per le piastrelle BI, compreso tra il 3% e il 6% per le piastrelle BII.

Tolleranze dimensionali misurate secondo le norme UNI EN 176 e UNI EN 177:

- dimensioni lineari, in base alla superficie delle piastrelle (secondo UNI EN 98); spessore 10% per piastrelle di superficie minore o uguale a 190 cm<sup>2</sup>, 5% per piastrelle di superficie maggiore di 190 cm<sup>2</sup>.

Resistenza a flessione:

- minimo 27 N/mm<sup>2</sup> per piastrelle BI, minimo 22 N/mm<sup>2</sup> per piastrelle BII.

Norme di riferimento:

UNI EN 87, UNI EN 176, UNI EN 177, UNI EN 100, UNI EN 102.

#### Piastrelle di Klinker

Elementi ottenuti per estrusione di pasta di argilla, smaltati o non, forniti in piastrelle di varia dimensione.

Le piastrelle dovranno essere di prima scelta e dovranno presentare un assorbimento d'acqua compreso tra il 3% e il 6% per la classe A IIa.

Tolleranze dimensionali, misurate secondo la norma UNI EN 186:

- dimensioni lineari, 1,25% per le piastrelle doppia, 2% per le piastrelle singole;

- spessore 10%;

- ortogonalità 1,5% per le piastrelle doppie, 1% per le piastrelle singole;

- planarità, 0,5% per le piastrelle doppie, 1,5% per le piastrelle singole.

Durezza superficiale: minimo 5 per le piastrelle smaltate; minimo 6 per le piastrelle non smaltate secondo la scala Mohs.

Resistenza all'abrasione: per le piastrelle smaltate, secondo UNI EN 154; per le piastrelle non smaltate, secondo UNI EN 102.

Norme di riferimento:

UNI EN 87, UNI EN 186, UNI EN 98, UNI EN 101, UNI EN 102, UNI EN 154.

#### Lastre di marmo di Trani per pavimentazioni

Lastre rifilate, levigate e prelucidate di marmo di Trani, a coste segate o fresate, di dimensioni nominali cm 40x20, spessore minimo circa mm 20, per pavimentazione o rivestimento di gradini.

Le lastre saranno composte da roccia cristallina, compatta, lucidabile, prevalentemente costituita da minerale di durezza Mohs dell'ordine di 3-4.

Il marmo "Trani perlato" avrà le seguenti caratteristiche:

- carico di rottura a compressione dopo trattamento di gelività 1592 kg/cm<sup>2</sup>

- coefficiente di imbibizione 11,50 V. sulla massa

- carico di rottura a flessione 115 kg/cm<sup>2</sup>

- resistenza all'urto (altezza minima di caduta) 30 cm

- coefficiente di dilatazione lineare termica 0,0047 mm/m°C

- usura per attrito radente 0,44

- peso dell'unità di volume 2590 kg/m<sup>3</sup>

- microdurezza Knop 134 km/mm<sup>2</sup>.

Il marmo impiegato dovrà essere della migliore qualità, perfettamente sano, senza scaglie, bucce, vene, spacchi, nodi, peli ed altri difetti che ne infirmino la omogeneità e la solidità. Non saranno tollerate stuccature, tasselli, rotture, scheggiature.

Le piastrelle o lastre saranno levigate e preventivamente lucidate.

Norme di riferimento:

R.D. 16.11.1939 n. 2234, UNI 8458, UNI 9724, UNI 9725, UNI 9726, UNI 9379, S S UNI U32.07.248.0

Lastre di pietra naturale per pavimentazioni

Lastre rifilate e levigate e prelucidate di pietra naturale a spacco con caratteristiche stabilite dalla D.L., di dimensioni nominali cm 40x20, spessore minimo mm 20, per pavimentazione o rivestimento di gradini, a grana compatta, senza screpolature, piani di sfaldatura, scaglie, cavità, ecc.; ricavata in un sol pezzo.

Le lastre finite, le marmette, ecc., hanno tolleranza di 1 mm sulla larghezza e lunghezza e di 2 mm sullo spessore; per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno ridotte.

Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti.

Norme di riferimento:

R.D. 16.11.1939 n. 2234, UNI 8458, UNI 9724, UNI 9725, UNI 9726, UNI 9379, S S UNI U32.07.248.0

Rivestimento di soglie e davanzali

La larghezza degli o dell'elemento formante il rivestimento del davanzale o soglia sarà maggiore della luce complessiva dell'infisso misurata tra i due montanti del controtelaio, anch'essi inclusi.

Il taglio della muratura per l'incastro delle lastre dovrà essere effettuato evitando la frantumazione della parte muraria interessata.

Il davanzale o copertina saranno perfettamente orizzontali nella direzione della parete e con adeguata pendenza verso l'esterno nella direzione perpendicolare.

Gli elementi (o l'elemento) formanti il rivestimento del davanzale avranno spessore ed oggetto conforme al disegno esecutivo.

La lastra per il rivestimento del davanzale dovrà essere munita, al suo intradosso, di gocciolatoio, costituito da una scanalatura adiacente al bordo esterno, questa verrà posata in modo che l'oggetto sulla facciata esterna consenta al gocciolatoio di sporgere di almeno 1 cm. dal filo facciata.

Le lastre di soglia o davanzale dovranno essere sagomate a battente per evitare il riflusso dell'acqua al di sotto dell'infisso o delle mazzette di muratura; in caso contrario, queste dovranno essere munite, sull' estradosso, di un listello continuo di battuta.

Questo listello, salvo altri accorgimenti da concordarsi con la D.L., potrà essere alloggiato in una scanalatura eseguita tra la battuta dell'acqua e la traversa inferiore dell'infisso e, lateralmente, lungo le mazzette in muratura del vano architettonico di alloggiamento dell'infisso medesimo.

La linea di contatto fra l'infisso e il davanzale, verso l'esterno, verrà guarnita con una sigillatura siliconica, stesa, in uno spessore continuo ed uniforme, su supporto asciutto e privo di polveri.

## 9. RIVESTIMENTI ESTERNI ED INTERNI – RIVESTIMENTI SCALE

### 8-A) DESCRIZIONE OPERE DA ESEGUIRE

#### 08.01 – RIVESTIMENTO INTERNO IN PIASTRELLE SMALTATE

Il rivestimento sarà realizzato con piastrelle di gres ceramico ottenute dalla pressatura di una miscela compatta di argilla in pasta bianca o rossa con almeno una cottura oltre 900°C.

Le piastrelle devono risultare quasi completamente vetrificate e presentarsi smaltate o non smaltate ed eventualmente colorate e/o decorate.

Le piastrelle devono essere fornite di dimensione nominale 20x20 cm e ottenute mediante procedimento di bicottura (classe BIII secondo norma UNI EN 87).

Le piastrelle verranno fornite negli imballaggi originali a garanzia del livello di qualità di scelta dichiarato dal fornitore; essi andranno depositati in luogo protetto e su piano non inondabile; la quantità del materiale sarà tale da consentire eventuali rifacimenti dovuti ad imperfetta esecuzione.

Per le piastrelle di ceramica si procederà alla posa su letto di malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensazione e curando la sufficiente continuità dello strato stesso, lo spessore, le condizioni ambientali di posa (temperatura ed umidità) e di maturazione. Si valuterà inoltre la composizione della malta onde evitare successivi fenomeni di incompatibilità chimica o termica con il rivestimento e/o con il supporto. In alternativa alla posa con letto di malta si procederà all'esecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, planarità, ecc. in modo da applicare successivamente uno strato di collegamento (od ancoraggio) costituito da adesivi aventi adeguate compatibilità chimica e termica con lo strato ripartitore e con il rivestimento.

La posa andrà iniziata dal pavimento, oppure, nel caso che questo non sia ben livellato, da un listello di legno poggiato sullo stesso, che sostituirà provvisoriamente la prima fila di piastrelle.

La disposizione delle piastrelle, in relazione ai tagli delle stesse, deve essere concordata con la D.L.; in ogni caso si dovrà evitare il frazionamento degli elementi ai punti terminali (porte, finestre, spigoli, ecc.).

Durante la posa del rivestimento si curerà l'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planarità della superficie risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali.

La planarità e l'orizzontalità del rivestimento saranno conformi alle tolleranze ammesse.

I giunti fra le piastrelle di ceramica vanno chiusi con cemento bianco, o altro colore a richiesta, dopo 24 ore dalla posa.

Nelle situazioni d'angolo concavo i bordi delle piastrelle ceramiche contigue dovranno sovrapporsi completamente; nelle situazioni d'angolo convesse, in adiacenza all'intonaco, saranno adottati, ove necessario, pezzi speciali a becco di civetta.

#### 08.03 – SCALA ESTERNA CENTRALE TERMICA

La scala viene realizzata in cemento armato faccia vista; le pedate non saranno rivestite.

#### 08.04 – SCALA INTERNA – VANO SCALA

**Pavimentazione Scale interne** in grès tutta massa, R11, di spessore minimo di 10 mm. Formato 30 cm per 30 cm posato a correre in disegno semplice, di finitura simil pietra naturale nelle tonalità del grigio chiaro o del beige, salvo diverse indicazioni della D.L. posata a colla su sottofondo a secco realizzato con lastre in aquapanel o similare a sua volta fissato alla struttura delle rampe delle scale in xlam. A garantire l'adeguata riugosità antisdrucciolo in testa alla pedata verrà **posato profilo in alluminio spessore 10 mm tipo Emac Novoplaño 4 o similare, a rifinire l'angolo tra pedata e alzata.**

La posa dovrà prevedere anche la stilatura di fughe e giunti in pasta del colore in tono con la mattonella scelta e la fornitura e la posa di battiscopa perimetrale dello stesso materiale e colore e finitura delle piastrelle posate. Il materiale deve essere prodotto con argille nobili sinterizzate a 1250°C, costituito da impasto unico, compatto, ingelivo, inassorbente e resistente agli attacchi chimici e fisici. Il materiale deve essere privo di additivi di protezione estranei sulla superficie. Il materiale deve potere usufruire del diritto di utilizzo del marchio di prodotto rilasciato da UNI secondo le vigenti norme internazionali. UNI EN ISO 10545.2 (tolleranze dimensionali e della qualità della superficie) UNI EN ISO 10545.3 (assorbimento d'acqua)

UNI EN ISO 10545.4 (resistenza alla flessione)

UNI EN ISO 10545.6 (resistenza all'abrasione profonda)

UNI EN ISO 10545.8 (coefficiente di dilatazione termica lineare)

UNI EN ISO 10545.9 (resistenza agli sbalzi termici)

UNI EN ISO 10545.13 (resistenza chimica)

UNI EN ISO 10545.12 (resistenza al gelo)

UNI EN ISO 10545.14 (resistenza alle macchie)

e garantire la corrispondenza alla DIN 51094 (resistenza dei colori alla luce)

ASSORBIMENTO D'ACQUA ISO 10545.3: Valore medio di produzione < 0,05%

DIMENSIONI ISO 10545.2:  $\pm 0,2\%$  Lunghezza e larghezza  $\pm 5,0\%$  Spessore -  $\pm 0,2\%$  Rettilinearità spigoli -  $\pm 0,2\%$  Ortogonalità -  $\pm 0,2\%$  Planarità

RESISTENZA ALLA FLESSIONE ISO 10545.4: 60x60 cm 42 N/mm<sup>2</sup> 430 Kg/cm<sup>2</sup> - 60x30 cm 43 N/mm<sup>2</sup> 438 Kg/cm<sup>2</sup> - 45x45 cm 53 N/mm<sup>2</sup> 520 Kg/cm<sup>2</sup> - 30x30 cm 48 N/mm<sup>2</sup> 490 Kg/cm<sup>2</sup>

RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA ISO 10545.6 140 mm<sup>3</sup>

COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE ISO 10545.8 : 7 MK-1

RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI ISO 10545.9: Resistenti

RESISTENZA AL GELO ISO 10545.12: Non gelivi

RESISTENZA CHIMICA ISO 10545.13: Non attaccati

RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE DIN 51094: Campioni inalterati in brillantezza e colore

SCIVOLOSITÀ (naturale/strutturato) DIN 51130 : **R11 strutturata**

RESISTENZA ALLE MACCHIE ISO 10545-14 : Classe 5

**Le scale saranno affiancate all'attacco delle murature da zoccolino rampante in gres opportunamente sagomato per**

**seguire il profilo delle rampe e dei pianerottoli senza soluzioni di continuità.**

#### **08-B) NORMATIVE GENERALI PER L'ESECUZIONE DI RIVESTIMENTI ESTERNI ED INTERNI – RIVESTIMENTO SCALE E DAVANZALI**

I rivestimenti dovranno risultare impermeabili e inalterabili nei colori anche per agenti chimici; nei rivestimenti non devono verificarsi sbollature, fessurazioni, screpolature. Inoltre devono essere resistenti al distacco per uno strappo di almeno 100 kg. I rivestimenti saranno fissati al supporto mediante l'impiego di malte adesive a base di resine sintetiche, gli elementi di maggior dimensione e peso (orientativamente oltre 0,1 m<sup>2</sup> o 400 gr) verranno ancorati con appositi ganci in acciaio inox.

Nel caso di rivestimenti incollati verrà assicurata la presenza di giunti di dilatazione sia in direzione verticale che orizzontale ad intervalli non maggiori di 3 ml (tali intervalli potranno essere precisati dalla D.L. sulla base dell'esposizione della parete e materiale di supporto); le linee di giunto saranno riempite con mastici di tenuta conformi alla direttiva UEAtc ICITE su questo tipo di prodotti; anche i collanti per rivestimento saranno conformi alle relative direttive UEAtc ICITE.

Lo strato di supporto dei rivestimenti sarà costituito da uno strato di regolarizzazione (intonaco grezzo o semplice malta bastarda).

La rettilineità degli spigoli e la planarità delle superfici del supporto devono essere tali da rendere possibile l'esecuzione del rivestimento entro le tolleranze di regolarità geometrica consentite. In periodo estivo si procederà alla preventiva bagnatura dello strato di regolarizzazione prima dell'esecuzione del rivestimento.

In periodo invernale si eviterà di mettere in opera il rivestimento con temperature inferiori ai 5°C.

I materiali con supporto poroso (assorbimento di acqua maggiore del 2%) dovranno essere preimmersi in acqua per non meno di 2 ore, altrimenti per materiali non porosi o meno porosi sarà sufficiente un'immersione meno prolungata.

La posa in opera inizierà dal basso verso l'alto; dove ciò non sia possibile avverrà a partire comunque da un piano tracciato perfettamente a livello e con l'ausilio di guide di riferimento ad intervalli regolari.

La disposizione degli elementi di rivestimento, in relazione al loro taglio, deve essere concordata con la Direzione dei Lavori in via preventiva o sottoponendo alla sua approvazione la posa della prima fila orizzontale. In ogni caso, si dovrà evitare, per quanto possibile, il frazionamento di elementi ai punti terminali.

I giunti fra gli elementi verranno chiusi con cemento bianco o di altro colore a richiesta dopo 24 ore dall'ultimazione della posa.

Nelle situazioni d'angolo concavo i bordi degli elementi contigui dovranno sovrapporsi completamente.

Nelle situazioni d'angolo convesso, qualora non siano adottati pezzi speciali a "becco di civetta" la sagomatura dei bordi sarà eseguita evitando sbreccature e mantenendo integro lo smalto superficiale delle piastrelle.

La regolarità del rivestimento finito sarà contenuta nei limiti delle seguenti tolleranze:

planarità d'insieme: scarto minore o uguale a 2%; planarità locale: sotto regolo di 2 ml minore uguale a 4 mm; di 1 ml minore di 3 mm; di 0,60 ml minore di 2 mm.

Le zone di giunto fra rivestimento e supporto esposte alle intemperie perché di perimetro esterno verranno opportunamente protette con scossaline, copertine o altro dispositivo che eviti l'azione distruttiva dell'acqua e del gelo combinati insieme.

La parte perimetrale controterra verrà protetta seguendo le indicazioni di dettaglio fornite dal progetto.

Gli elementi per il rivestimento (piastrelle, lastre, ecc.) verranno forniti negli imballaggi originali a garanzia del livello di qualità di scelta dichiarato dal fornitore e saranno depositati in luogo protetto.

La quantità del materiale sarà tale da consentire quegli eventuali rifacimenti che si possono rendere necessari per imperfetta esecuzione.

I materiali ed i manufatti di cui saranno composti i pavimenti dovranno essere conformi alle caratteristiche e norme indicate nei paragrafi seguenti; l'Appaltatore avrà l'obbligo di presentare alla D.L. i campioni dei rivestimenti prescritti per la preventiva accettazione.

Qualora i rivestimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati l'Appaltatore dovrà a sua cura e spese rimuovere e ricostruire le parti danneggiate.

Le operazioni di messa in opera degli elementi di rivestimento dovranno garantire tutti i requisiti di aderenza alle strutture di supporto, nel rispetto delle tolleranze di planarità e regolarità geometrica prescritte negli articoli del presente capitolato, ed inoltre assicurare l'effetto funzionale ed estetico dell'opera di finitura.

A lavori ultimati, i rivestimenti dovranno essere convenientemente lavati e puliti.

Nel caso di edifici aventi un'altezza antincendi uguale o superiore ai 12 m (misurata secondo il D.M. 30.11.1983), i rivestimenti di scale, androni e passaggi comuni in genere dovranno essere realizzati con materiali di classe 0 (zero) di reazione al fuoco, certificati secondo il D.M. 26.06.1984.

Qualora l'altezza antincendio non superi i 32 m, per gli androni ed i passaggi comuni sono ammessi anche materiali di classe 1 (uno) di reazione al fuoco, certificata secondo il D.M. 26.06.1984.

Non sono soggetti alle suddette prescrizioni antincendio e scale ed i passaggi ubicati all'interno della stessa unità immobiliare.

##### Rivestimenti di pareti interne

I rivestimenti dei bagni-wc saranno realizzati per un'altezza di m 2,00 per i bagni e w.c..

Lo strato di supporto dei rivestimenti sarà una doppia lastra di cartongesso, per cui il collante da usare sarà del tipo adeguato al supporto esistente.

La rettilineità degli spigoli e la planarità delle superfici del supporto devono essere tali da rendere possibile l'esecuzione del rivestimento entro le tolleranze di regolarità geometrica consentite.

In periodo estivo si procederà alla preventiva bagnatura dello strato di regolarizzazione prima dell'esecuzione del rivestimento.

I materiali con supporto poroso (assorbimento di acqua maggiore del 2%) dovranno essere pre-immersi in acqua per non meno di 2 ore, per materiali non porosi o meno porosi sarà sufficiente un'immersione meno prolungata.

La posa in opera andrà iniziata dal pavimento, o, se questo non sia ben livellato, da un listello di legno poggiato sullo stesso, che sostituirà provvisoriamente la prima fila di piastrelle.

La disposizione degli elementi di rivestimento, in relazione al loro taglio, deve essere concordato con la D.L. in via preventiva oppure sottoponendo alla sua approvazione la posa della prima fila orizzontale.

In ogni caso, si dovrà evitare, per quanto possibile, il frazionamento di elementi ai punti terminali (porte, finestre, spigoli,

ecc.).

I giunti fra gli elementi verranno chiusi con cemento bianco o di altro colore a richiesta dopo 24 ore dall'ultimazione della posa.

Nelle situazioni d'angolo concavo i bordi degli elementi contigui dovranno sovrapporsi completamente; nelle situazioni d'angolo convesso, qualora non siano adottati pezzi speciali a 'becco di civetta', la sagomatura dei bordi sarà eseguita evitando sbrecciature e mantenendo integro lo smalto superficiale delle piastrelle.

La regolarità del rivestimento finito sarà contenuta nei limiti delle seguenti tolleranze:

planarità d'insieme - : scarto minore o uguale a 2%;

planarità locale: sotto regolo di 2 ml - minore uguale a 4 mm;

planarità locale: sotto regolo di 1 ml - minore di 3 mm;

planarità locale: sotto regolo di 0,60 ml - minore di 2 mm.

#### Rivestimenti di gradini

Il rivestimento sarà messo in opera in modo tale da assicurare le pendenze verso la discesa in modo da garantire dai rischi di ristagno dell'acqua piovana o di lavaggio.

Il disegno dei rivestimenti e le sagome, il taglio, gli aggetti delle pedate, i sottogradi saranno conformi ai disegni esecutivi.

Nello stabilire il livello del piano del supporto si terrà conto dello spessore del materiale usato per il rivestimento e dell'adesivo.

I ripiani e pianerottoli, (se saranno usati lastre presagomate) saranno delimitati con stangoni di larghezza, aggetto e spessore pari alle misure fissate per i gradini.

Nel caso di rivestimenti in lastre di marmo queste provverranno dallo stesso blocco e saranno, per le dimensioni prescritte, in un solo pezzo.

Particolare precisione dovrà essere adottata nell'esecuzione delle strutture di supporto in modo che la messa in opera del rivestimento avvenga senza la necessità di tagli ed aggiustamenti.

A lavoro ultimato, gradini e pianerottoli dovranno essere protetti con gesso o tavolato, compatibilmente con materiale di rivestimento impiegato.

Nel caso di edifici aventi un'altezza antincendio uguale o superiore a 12 m (misurata secondo il D.M. 30.11.1983), i rivestimenti dovranno essere realizzati con materiali di classe 0 (zero) di reazione al fuoco, certificati secondo il D.M. 26.06.1984.

#### Rivestimento interno di monocottura

Elementi ottenuti dalla pressatura di una miscela compatta di argilla in pasta bianca o rossa, forniti in piastrelle di varia dimensione ottenute mediante procedimento di monocottura (classe BI e B II secondo UNI EN 87).

Le piastrelle dovranno essere di prima scelta e dovranno presentare un assorbimento d'acqua minore o uguale al 3% per piastrelle di classe BI, compreso tra il 3% e il 10% per piastrelle di classe BII.

Le superfici smaltate saranno prive di avvallamenti, fori, cavità, ondulazioni, macchie, fenditure, cavilli, bolli.

Le tolleranze dimensionali sono misurate secondo la norma UNI EN 98:

- dimensioni lineari secondo le norme UNI EN 176, UNI EN 177, UNI EN 178, UNI EN 150 - spessore 10% per superfici minori o uguali a 190 cm<sup>2</sup>; spessore 5% per superfici maggiori di 190 cm<sup>2</sup>.

Le piastrelle dovranno avere resistenza a flessione minima di 27 N/mm<sup>2</sup> per la classe BI, minimo 22 N/mm<sup>2</sup> per la classe BII.

La durezza superficiale minima sarà non inferiore a 6, (secondo la scala Mohs), per le piastrelle non smaltate e non inferiore a 5, secondo la scala Mohs, per le piastrelle smaltate.

Resistenza all'abrasione profonda: non superiore a 250 secondo la norma UNI EN 102.

Norme di riferimento:

UNI EN 87, UNI EN 98, UNI EN 163, UNI EN 159, UNI EN 176, UNI EN 177, UNI EN 178, UNI EN 99, UNI EN 100 - 106, uno en 122, uni en 154, uni en 202

## 10. INFISSI IN LEGNO E METALLO E SISTEMI OSCURANTI

### 9-A) DESCRIZIONE OPERE DA ESEGUIRE

#### 09.01 – FINESTRA O PORTA-FINESTRA A BATTENTE IN LEGNO MONOBLOCCO

FINESTRA O PORTA-FINESTRA A BATTENTE IN LEGNO MONOBLOCCO composta da:

- Finestra o porta finestra ad asse verticale con apertura a battente e traversi come da disegno, predisposta per oscuramento a rullo in pvc o persiana avvolgibile, in legno pino di Svezia idoneo per l'utilizzo all'esterno; compresa verniciatura a smalto colore a scelta della D.L..

La finestra o portafinestra sarà completa di controtelaio in lamiera di acciaio zincato e legno di raccordo alle strutture in xlam perimetrali.

Guarnizioni di tenuta del tipo continuo in espanso di poliuretano o polietilene o mescole elastomere; sigillantefermavetro a base siliconica a basso tenore; sistema di chiusura costituito da cremonese in acciaio cadmiato-zincato-cromato; maniglie in acciaio trattato o lega di alluminio ossidato anodicamente; cerniere in acciaio trattato.

Il telaio sarà opportunamente sbattentato per coprire il controtelaio e raccordarsi alle superfici rivestite con piastrelle oppure saranno forniti e posti in opera coprifili in legno dello spessore minimo di cm 2, della stessa essenza delle finestre.

I vetri saranno realizzati con due lastre unite al perimetro in modo da ottenere tra le lastre una camera d'aria disidratata o di gas speciale; i loro parametri termo-acustici sono descritti negli elaborati relativi alla legge 10/91 e alla relazione acustica. (trasmissione minore uguale a 1,5 W/mqK e Resistenza acustica maggiore o uguale a 38 db)

- Monoblocco costituito da controtelaio in lamiera zincata (spessore 8/10) presso-piegata nella misura per l'alloggiamento dell'infisso, che essendo A TAGLIO TERMICO impedisce alla guida a contatto con la temperatura esterna di portare il freddo all'interno. Solitamente la guida dove scorre l'avvolgibile in pvc, è in lamiera zincata, formando in questo caso un profilo unico con il controtelaio. Il controtelaio viene fornito assemblato su tre lati; completa di alloggiamento della cassetta raccogli-cinta, inoltre sul lato superiore il traverso riporta un canale per l'inserimento del cassonetto, che verrà murato in un'unica soluzione unitamente al controtelaio.

- Cassonetto copri avvolgibile in legno MEDIODENSIT nobilitato o grezzo da verniciare a richiesta con la cementite, oppure impellicciato in essenza; è composto da un coperchio frontale asportabile per l'ispezione degli accessori o dell'avvolgibile, completo di coibentazione sia per l'isolamento termico che acustico. La muratura del cassonetto viene effettuata unitamente al controtelaio con le zanche laterali e se previsto, per le ampie aperture ne viene inserita una anche centralmente sul lato superiore.

- Avvolgibile in pvc nelle varie dimensioni e caratteristiche (antiefrazione ecc.). Tale avvolgibile eventualmente in relazione alla misura e alla tipologia dovrà essere corredata da riduttori (meccanismi che riducono lo sforzo di sollevamento), e da rinforzi ad H all'interno delle stecche

Questo monoblocco così costituito sarà certificato sia per l'acustica che per la termica come da progetto L. 10/91 ed acustico.

#### 09.03 - PORTONCINO BLINDATO DI INGRESSO ALLOGGIO DAL VANO SCALE

Portoncini blindati completi di:

-Cornici fermarivestimento interno impiallacciate

-Carenatura protettiva in acciaio plastificato colore testa di moro sui quattro lati del battente con termoretraibile da asportare dopo la posa.

-Soglia mobile automatica.

-Limitatore di apertura a traslazione (catenella)

-Piastra antitrapano a protezione della serratura.

-Nottolino antitrapano a protezione dell'entrata chiave a doppia mappa.

-Serratura a doppia mappa (lok trap system).

-Confezione sigillata composta da tre chiavi corte doppia mappa e blocchetto personalizzato.

-Chiave di cantiere

-Registro antischeda del battente sul telaio.

-Spioncino grandangolare con campo visivo a 160 gradi.

-Finiture in alluminio bronzato.

-pomolo fisso + maniglia (scrocco non azionabile dall'esterno attraverso l'uso del pomolo)

-Deviatore Block + asta telescopica di chiusura + n 4 rostri fissi.

-controtelaio in acciaio elettrozincato preverniciato per esterni colore testa di moro.

-Telaio in acciaio elettrozincato verniciato a polvere in poliestere per esterni colore testa di moro.

-Anta costruita in acciaio elettrozincato.

-Elevata resistenza alla corrosione - Classe 3 secondo norma UNI EN 1670 per l'assieme porta blindata - telaio.

-N 2 cerniere registrabili in altezza.

-Kit guarnizioni per anta e telaio.

-Antiefrazione Classe 3 secondo ENV 1627

-Abbattimento acustico da 38 dB a 42 dB secondo EN ISO 140/3 e EN ISO 717-1 (NB. Per ottenere una buona prestazione acustica occorre prevedere un efficace sigillatura tra telaio, ct e muro)

-Tenuta al vento fino a classe C5 secondo UNI EN 12210

-Rivestimento interno ed esterno con finitura rovere chiaro da mm 7 con termoretraibile da asportare dopo la posa.

-Dimensioni 240 X 90/85/80 PO 1 ANTA

-Controtelaio In Ferro per Blindato. Dcm210 x 90/85/80

-Trasmittanza termica portoncino, da 1.8 a 0.9 w/m2.k secondo EN ISO 100771

#### 09.02 - PORTA INTERNA IN LEGNO CON PANNELLI DI FIBRA DI LEGNO IMPIALLACCIATI PER CIVILI ABITAZIONI

Porta interna ad una anta a struttura perimetrale in legno impiallacciato e riempimento interno in alveolare di carta plastificata a nido d'ape, tamburata con pannelli di fibra di legno dello spessore non inferiore a mm 3 impiallacciati con sfogliati di legno trattati con vernice poliuretanica dello spessore non inferiore a mm 3 con finitura rovere chiaro (secondo UNI 2088, UNI 9345) idonea per il montaggio all'interno di civili abitazioni. Telaio fisso in legno massiccio o listellare impiallacciato.

La porta sarà montata su controtelaio composto da traversa e montanti costituiti da regoli di legno dello spessore di almeno 20 mm, fissati con ancoraggi meccanici alla contigua struttura in Xlam e schiumati con schiuma poliuretanica espandente; sistema di chiusura costituito da scrocco e catenaccio di acciaio bronzato comandato da serratura a doppia mandata, con scatola in acciaio, piastra e contropiastra in acciaio; maniglia in lega di alluminio o ottone con almeno 2 cerniere per battente in lega di ottone; listelli coprirullo in legno massiccio della stessa specie legnosa, spessore non meno di 10 mm, larghezza non meno di 60 mm.

#### **09.04 - PORTA DI SERVIZIO IN LAMIERA ZINCATA**

Porta esterna o interna di servizio realizzata in lamiera di acciaio zincata laminata a caldo dello spessore 10/10 sagomata, saldata ad una intelaiatura di rinforzo in profilati aperti di acciaio laminati a caldo, trattata in opera con primer e verniciata con due mani di vernice a smalto oleosintetico; montata su telaio fisso in profilati aperti di acciaio laminati a caldo spessore min. 3 mm; zanche e cerniere in acciaio zincato; serratura a cilindro in acciaio inossidabile e doppia maniglia.

Le porte di accesso alle cantine saranno inoltre dotata di griglia di aerazione, dimensioni e specifiche come da tavole esecutive abaco infissi.

Le porte di autoclavi e centrali termiche saranno dotate di molle di richiamo.

#### **09.05 – PORTA REI 60**

Porta tagliafuoco REI 60 a norma UNI CNVVF 9723 del tipo standard, in profilati e lamiera di acciaio ad una o due ante, costruita ed omologata secondo la normativa italiana, dotata di: zanche a murare, fori per passaggio con tasselli, cerniera con molla di richiamo per la chiusura automatica, serratura con chiave, maniglione antipánico, verniciatura, guarnizione perimetrale autoespandente, certificato di omologazione.

#### **09.06 – PORTA REI 120**

Porta tagliafuoco REI 120 a norma UNI CNVVF 9723 del tipo standard, in profilati e lamiera di acciaio ad una o due ante, costruita ed omologata secondo la normativa italiana, dotata di: zanche a murare, fori per passaggio con tasselli, cerniera con molla di richiamo per la chiusura automatica, serratura con chiave, maniglione antipánico, verniciatura, guarnizione perimetrale autoespandente, certificato di omologazione.

#### **09.07 – PARETE CON ELEMENTI FRANGISOLE LATO VALLE**

Cortina Frangisole a lamelle orizzontali fisse di dimensioni approssimative 100 mm x 50 mm, salvo diversa indicazione della DD.LL..

Detta cortina sarà realizzata con struttura in legno come da progetto strutturale esecutivo. La struttura metallica dovrà essere realizzata come da progetto strutturale e dovrà essere collaudabile come parapetto e quindi resistente a spinte orizzontali  $\geq 2$  KN/ml in sommità.

#### **09.08 – CONTROTELAI INFISSI ESTERNI**

Controtelaio in lamiera zincata o in acciaio delle dimensioni, caratteristiche e sagomatura secondo le indicazioni del fornitore degli infissi esterni, dato in opera completo di zancatura o altri sistemi di fissaggio adatti per la struttura in legno.

#### **09.09 – CONTROTELAI E CASSAMORTE INFISSI INTERNI**

Controtelaio o cassamorta per porte interne in abete grezzo dello spessore di cm. 2, dato in opera fissato alle murature o alle pareti in cartongesso con zanche o altri sistemi di fissaggio adatti.

#### **09.10 – FINESTRA O PORTA-FINESTRA IN LEGA DI ALLUMINIO (VANO SCALE)**

Finestra o portafinestra ad asse verticale o orizzontale con apertura a battente o a vasistas, realizzata in profilati estrusi di lega di alluminio con rivestimento in resine sintetiche, applicato a forno su superfici pretrattate per cromatazione o fosfocromatazione, di colore a scelta della D.L..

I profili saranno sagomati per l'allontanamento e il drenaggio dell'acqua dalla traversa inferiore, e predisposti per il collegamento dell'eventuale cassonetto nella traversa superiore.

I profili saranno del tipo a battuta multipla del tipo piano reversibile con due o più guarnizioni di tenuta del tipo continuo a anello, formanti 'giunto aperto' composti da mescole a base di elastomeri; sistema di assemblaggio con squadrette di alluminio interne cianfrinate e viti in acciaio cromato o inox.

La finestra o porta finestra sarà predisposta per il montaggio del cassonetto; sarà completa di controtelaio in lamiera di acciaio zincata di spessore minimo 20/10, opportunamente pressopiegata, trattata con procedimento di zincaggio Sendzimir o equivalenti con rivestimento non inferiore a 200 g/m<sup>2</sup> sulle due facce, il controtelaio sarà corredato di zanche per il fissaggio alla muratura e predisposto per l'aggiustaggio e il fissaggio del telaio fisso.

Sigillante fermavetro a base siliconica a basso tenore.

Sistema di chiusura costituito da cremonese o maniglia in alluminio pressofuso, cerniere in alluminio, con perni in acciaio inox, eventuale asta di comando per l'azionamento dei meccanismi di manovra del tipo compassato (Savio, Geze) direttamente accessibili all'operazione.

Il telaio sarà opportunamente sbattentato per coprire il controtelaio e raccordarsi alle superfici rivestite oppure saranno forniti e posti in opera coprifili in alluminio verniciato dello stesso colore delle finestre.

I vetri così come i valori termoacustici sono meglio descritti nell'abaco degli infissi o nelle relazioni di legge 10/91 e acustica; Lo spessore delle lastre, in relazione al loro posizionamento, dovrà essere adeguato a quanto previsto dalle norme per la sicurezza antinfortunistica.

#### **09.11 - PORTONE ESTERNO DI INGRESSO VANO SCALE IN LEGA DI ALLUMINIO COLORATA ELETTROLITICAMENTE**

Portone esterno d'ingresso in lega di alluminio ad asse verticale ad una o più ante con apertura a battente, del tipo a battuta multipla piana con due guarnizioni di tenuta, sistema di assemblaggio con squadrette di alluminio cianfrinate, completa di controtelaio in acciaio zincato con procedimento Sendzimir; colorato con resine sintetiche per elettrolisi di colore a scelta della D.L..

Il sistema di chiusura di sicurezza sarà azionabile dall'esterno con chiave, all'interno lo scrocco sarà azionabile con comando elettromeccanico a distanza con maniglione in lega di alluminio o acciaio trattato e catenaccio in acciaio bronzato funzionante con chiave azionante serratura a cilindri intercambiabili; sistema di fissaggio dell'anta fissa con asta in acciaio cadmiato o zincato o cromato; cerniere in acciaio con perni in acciaio inox; listelli fermavetro con fissaggio a scatto. L'anta mobile sarà dotata di molla di rimando per chiusura automatica e per bloccaggio nella posizione di massima apertura. Fermo di battuta a pavimento.

Lastra stratificata costituita da due o più lastre di vetro piano colato, (cristallo) dello spessore di 5 mm ciascuna flottato secondo UNI 6487/75 temperate saldate per l'intera superficie con l'interposizione di uno o più fogli di materia plastica (polivinilbutirale) trasparente e sottile (tra 0,3 e 0,5 mm.), stabili alla luce, all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici.

Lo spessore delle lastre, in relazione al loro posizionamento, dovrà essere adeguato a quanto previsto dalle norme per la sicurezza antinfortunistica.

#### **09-B) NORMATIVE GENERALI PER L'ESECUZIONE DI FINESTRE, PORTE-FINESTRE, PORTE, PORTONI, VETRI**

Non deve formarsi acqua di condensa sulle superfici dei telai. In caso di telai costituiti da materiali con alta conducibilità termica e quindi con basse temperature superficiali, gli infissi devono essere muniti di dispositivo per l'evacuazione della probabile acqua di condensa.

Tutti i tipi di infissi sono muniti di controtelaio a murare in legno o in acciaio.

I vetri negli infissi devono essere facilmente smontabili, in quanto fissati meccanicamente e sostituibili dall'interno, con mezzi semplici (cacciavite o similari).

Gli avvolgibili devono avere attitudine a non produrre rumore sotto l'azione del vento, della pioggia e della grandine.

Le guide di scorrimento saranno in acciaio zincato 13/10, il rullo sarà montato su cuscinetti a sfera.

I dispositivi di manovra degli avvolgibili devono essere accessibili direttamente. Lo sforzo manuale richiesto per il sollevamento del telo per mezzo della cinghia, non dovrà superare 15 kg.

La parte terminale del telo è costituita da stecche in PVC rinforzato o profilato in lamiera di acciaio zincato. Il peso del telo deve essere > 4,5 kg/m<sup>2</sup>.

Nel caso di teli con larghezza maggiore di m 1,20 devono essere previste stecche rinforzate (1 ogni 3).

Il telo dell'avvolgibile deve resistere ad alte temperature senza subire danni o deformazioni tali che pregiudichino la sua funzionalità e senza provocare danni sensibili al serramento nel suo complesso.

Per le caratteristiche, proprietà e metodi di prova degli avvolgibili si fa riferimento alle norme UNI 6213, 6214 ed a UEAtc - ICITE, Direttive Comuni per avvolgibili.

I cassonetti coprirullo saranno in legno compensato o multistrato, coibentati e verniciati con due mani di colore.

Gli infissi esterni insieme alle pareti perimetrali verticali devono garantire l'isolamento acustico richiesto alle facciate in funzione del contesto di rumore.

Gli infissi interni, ai fini della resistenza termo/igrometrica, non devono deformarsi dimensionalmente per più di 4 mm rispetto al piano teorico e del telaio.

La porta di ingresso scale deve essere munita di sistema di apertura di sicurezza con serratura a tamburo, fermo di battente a pavimento, controtelaio metallico.

I portoncini degli alloggi e dei locali condominiali, le porte dei garage, le serrande avvolgibili dei fondi, gli accessi alle coperture saranno forniti di serratura tipo Yale; le porte interne dei quartieri saranno ugualmente dotate di serratura.

Gli infissi saranno completi di apparecchi di manovra di qualità e scelta della D.L..

Le opere, sia per tipo, materiale, finiture superficiali, conformazione e colorazione che per posa in opera a posizionamento dovranno rispettare quanto in merito specificato dalla normativa relativa ad accessibilità e visitabilità ex Legge 13/89, D.M. 236/89 e Circolare del Ministero LL.PP. n. 1669/U.L./22.06.1989.

Inoltre saranno posti in opera e saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari per le segnalazioni indicate nella suddetta normativa.

Le dimensioni dei serramenti dovranno rispettare la normativa suddetta.

L'Impresa dovrà produrre certificazione e verifiche sui materiali impiegati e sulle opere eseguite.

L'Appaltatore sarà tenuto al rispetto dei requisiti minimi prescritti dal presente capitolato, ove non sussistano nel progetto esecutivo o altri elementi descrittivi.

Di ogni tipo di infisso dovrà essere sottoposto alla D.L., prima della fornitura, un apposito campione, completo di tutti gli elementi componenti e della ferramenta di manovra. Tutta la fornitura degli infissi dovrà essere, comunque, sottoposta al preventivo esame della D.L. la quale avrà la facoltà di ordinare, a cura e spese dell'Appaltatore, l'esecuzione di saggi, analisi e prove presso gli istituti specializzati.

Resta comunque inteso che l'accettazione della fornitura da parte della D.L. non pregiudica in alcun modo i diritti in sede di collaudo definitivo.

Il deposito in cantiere degli infissi sarà effettuato in appositi locali che li proteggano dagli agenti atmosferici e dall'umidità. Gli infissi dovranno essere disposti in posizione verticale fra idonei regoli distanziatori. I controtelai depositati in cantiere saranno muniti di struttura di controventamento che ne assicuri l'indeforabilità; verranno conservati sotto tettoie o in locali che li proteggano dagli agenti atmosferici, isolati dal suolo e distanziati fra loro.

Le lastre di vetro saranno depositate, in posizione verticale, in apposite gabbie rialzate dal suolo e dovranno essere tenute distanziate fra loro mediante l'uso di carta ondulata o di altro materiale idoneo.

Il controtelaio (o se non previsto, il telaio fisso) sarà fissato al vano di alloggiamento con viti ad espansione, zanche o staffe di dimensione e numero adeguati agli spazi a cui l'infisso sarà destinato.

La traversa superiore del controtelaio non verrà in alcun caso utilizzata come architrave del vano o sostegno provvisorio a cassatura dello stesso.

Eventuali irregolarità di piano e fuori squadra del vano di alloggiamento verranno compensati dall'infisso, purché contenuti nei limiti di 3 mm per metro lineare.

Gli infissi verranno messi in opera solo quando e se l'esecuzione di eventuali altre lavorazioni non danneggi l'opera finita.

La posa della lastra di vetro dovrà avvenire previa opportuna tassellatura di appoggio ad evitare lo slittamento del vetro sul suo piano di appoggio e per determinare il gioco laterale destinato a ricevere il sigillante.

I vetri saranno fissati a mezzo di regolini; tali regolini consentiranno il montaggio di vetri dello spessore fino a 15 mm senza bisogno di intervento di adattamento in opera.

Le parti di alluminio o di lega di alluminio dei serramenti destinate ad andare a contatto con le murature dovranno essere protette, prima della posa in opera, con vernici a base bituminosa o comunque resistenti agli alcali.

In particolare dovranno essere rispettate le seguenti normative:

Infissi esterni per locali residenziali

Le prestazioni degli infissi dovranno essere garantite:

- dall'impiego di controtelaio e di telai con battute multiple dotate di due o più guarnizioni del tipo continuo ad anello;
- dall'adozione di infissi non apribili dall'esterno, salvo quelli di giardini, balconi, etc.) che dovranno essere provvisti di serratura;
- dall'adozione, per i portoncini di ingresso, di infissi aventi una resistenza all'urto da corpo molle E maggiore uguale a 240J
- dalla realizzazione di gocciolatoi;
- dalla creazione di giunti aperti;
- dal sistema di assemblaggio fuori opera,
- dalle gamme di profilati e/o di regoli;
- dalla concezione del sistema di fissaggio agli elementi adiacenti;
- dalla concezione e tipologia del sistema di posa del vetro, del sistema di fissaggio delle ferramenta; dall'uso di materiali e finiture idonei come prescritti nel presente capitolato.

Nel caso di porte finestre aventi una specchiatura al di sotto di un'altezza di 90 cm si dovrà prevedere un vetro di sicurezza così come previsto dalle norme UNI 7697 e UNI 7143.

L'Appaltatore dovrà dimostrare con certificazioni secondo le modalità di prova e di controllo normate, la rispondenza degli infissi da installare alle seguenti specifiche determinate secondo le norme UNI ICITE UEAtc:

Isolamento termico:

Valore del K secondo calcolo ex-Legge 10/91 e Delibera R. Toscana n. 306/86, comunque non superiore a 3,5 W/mq°C.

Sicurezza alle effrazioni:

Le parti non devono essere facilmente tagliabili e smontabili dall'esterno. Gli infissi non devono essere apribili dall'esterno; salvo quelli di porte di giardini balconi, ecc. che dovranno essere provvisti di serrature; per i portoncini di ingresso si dovrà prevedere una resistenza all'urto da corpo molle con energia d'impatto E non inferiore a 240 J.

Tenuta all'acqua:

Classe superiore o corrispondente a quanto richiesto dalla UNI 7979.

Resistenza al fuoco:

Secondo prescrizioni di prevenzione incendi (D.M. 16.05.1987 n. 246).

Permeabilità all'aria:

Classe superiore a corrispondente a quanto richiesto dalla UNI 7979.

Isolamento acustico:

Indice di valutazione del potere fonoisolante in funzione della zona rumore, secondo UNI 8204.

Regolarità geometrica, Uniformità di superficie, Resistenza agli agenti atmosferici:

Assicurate dalle caratteristiche fisiche dei materiali costitutivi

Resistenza al vento:

Classe superiore o corrispondente a quanto richiesto dalla UNI 7979.

Riparabilità e sostituibilità:

Concezione del sistema di posa del vetro, di fissaggio delle ferramenta del cassonetto tale da garantire riparabilità e/o sostituibilità delle parti.

Mantenimento integrità:

Comportamento alle sollecitazioni igrotermiche senza deformazioni che ne alterino l'aspetto e la comodità di manovra.

Qualora siano richiesti infissi tagliafuoco per la compartimentazione antincendio e per la realizzazione di scale e vani ascensori di tipo protetto o a prova di fumo (secondo le indicazioni di cui al D.M. 3011.1983 ed al D.M. 16.05.1987 n. 246) saranno accettati solamente infissi omologati dal Ministero dell'Interno nella classe REI non inferiore a quella richiesta.

Infissi esterni per locali non residenziali

Le prestazioni degli infissi dovranno essere garantite:

- dall'impiego di controtelai e di telai con battute multiple dotate di due o più guarnizioni del tipo continuo ad anello;
- dall'adozione di infissi resistenti agli urti senza rotture che possono favorire l'intrusione e resistenti all'urto da corpo molle, con energia di impatto E r 240 J (eccetto al più i tamponamenti vetrati);
- dalla realizzazione di gocciolatoi;
- dal sistema di assemblaggio fuori opera delle gamme di profilati e/o di regoli;
- dalla concezione del sistema di fissaggio agli elementi adiacenti;
- dalla concezione e tipologia del sistema di posa del vetro e del sistema di fissaggio delle ferramenta,
- dall'uso di materiali e finiture idonei come prescritti nel presente capitolato.

L'Appaltatore dovrà dimostrare con certificazioni secondo le modalità di prova e di controllo normate, la rispondenza degli infissi da installare alle seguenti specifiche determinate secondo le norme UNI e le "Direttive comuni per porte e finestre"

ICITE UEAtc:

Sicurezza alle effrazioni:

Le parti non devono essere facilmente tagliabili e smontabili dall'esterno. Gli infissi non devono essere apribili dall'esterno; salvo quelli di porte di giardini balconi, ecc. che dovranno essere provvisti di serrature; per i portoncini di ingresso si dovrà prevedere una resistenza all'urto da corpo molle con energia d'impatto E non inferiore a 240 J.

Tenuta all'acqua:

Classe superiore o corrispondente a quanto richiesto dalla UNI 7979.

Resistenza al fuoco:

Secondo prescrizioni di prevenzione incendi (D.M. n. 246/87).

Regolarità geometrica, Uniformità di superficie, Resistenza agli agenti atmosferici:

Assicurate dalle caratteristiche fisiche dei materiali costitutivi

Resistenza al vento:

Classe superiore o corrispondente a quanto richiesto dalla UNI 7979.

Riparabilità e Sostituibilità:

Concezione del sistema di posa del vetro, di fissaggio delle ferramenta del cassonetto tale da garantire riparabilità e/o sostituibilità delle parti.

#### Infissi interni per locali residenziali

Le prestazioni degli infissi dovranno essere garantite:

- dall'impiego di controtelai ad almeno una battuta con o senza guarnizione a seconda delle prescrizioni che saranno impartite dalla D.L. o dal progetto esecutivo;
- dal sistema di assemblaggio fuori opera delle gamme di profilati e/o regoli;
- dalla concezione del sistema di fissaggio agli elementi adiacenti;
- dalla tipologia e dal sistema di fissaggio delle ferramenta;
- dall'uso di materiali e finiture idonei come prescritti nel presente capitolato.

L'Appaltatore dovrà dimostrare, con certificazioni secondo modalità di prova e di controllo normate, la rispondenza degli infissi da installare alle seguenti specifiche, determinate secondo le norme UNI e ICITE UEAtc:

Sicurezza alle effrazioni (vale solo per i portoncini di ingresso):

Le parti non devono essere facilmente tagliabili e smontabili dall'esterno; saranno installate serrature di sicurezza; resistenza all'urto da corpo molle con energia di impatto E non inferiore a 240 J

Resistenza al fuoco:

Secondo prescrizioni di prevenzione incendi (D.M. 16.05.1987 n. 246).

Permeabilità all'aria:

Flusso di aria sotto una differenza di pressione di 10 mm di colonna d'acqua, inferiore a 12 mc/hmq.

Isolamento acustico:

Potere fonoisolante  $R_w > 25$  dB per portoncino di ingresso;  $R_w > 20$  dB per altri infissi

Regolarità geometrica:

Deformazione anta: scarto inferiore a 3 mm

Gioco dei giunti visibili tra anta e telaio fisso:

- giunti verticali e superiori 3 mm;
- giunto orizzontale a terra 4 mm.

Mantenimento integrità:

Resistenza all'urto (salvo al più i tamponamenti vetrati)

- da corpo molle: E non inferiore a 60 J
- da corpo duro : E non inferiore a 3,75 J

Stabilità dimensionale nel caso di posizione fra due ambienti a microclima diverso

#### Infissi interni per locali non residenziali

Le prestazioni degli infissi dovranno essere garantite:

- dall'impiego di controtelai ad almeno una battuta con o senza guarnizione a seconda delle prescrizioni che saranno impartite dalla D.L. o dal progetto esecutivo;
- dal sistema di assemblaggio fuori opera delle gamme di profilati e/o regoli;
- dalla concezione del sistema di fissaggio agli elementi adiacenti;
- dalla tipologia e dal sistema di fissaggio delle ferramenta;
- dall'uso di materiali e finiture idonei come prescritti nel presente capitolato.

L'Appaltatore dovrà dimostrare, con certificazioni secondo modalità di prova e di controllo normate, la rispondenza degli infissi da installare alle seguenti specifiche, determinate secondo le norme UNI e le 'Direttive comuni per porte e finestre' ICITE UEAtc:

Sicurezza alle effrazioni: (vale solo per i portoncini di ingresso):

Le parti non devono essere facilmente tagliabili e smontabili dall'esterno; resistenza all'urto da corpo molle con energia di impatto E non inferiore a 240 J

Resistenza al fuoco:

Secondo prescrizioni di prevenzione incendi (D.M. 16.05.1987 n. 246).

Mantenimento integrità:

Resistenza all'urto (salvo al più i tamponamenti vetrati)

.da corpo molle: E non inferiore a 120 J

.da corpo duro : E non inferiore a 3,75 J

Comportamento alle sollecitazioni igrotermiche senza deformazioni che ne determinino l'aspetto e la comodità di manovra

#### Serramenti in alluminio

La parete metallica dei profilati è estrusa in lega primaria 3569/66. Il drenaggio dell'acqua di infiltrazione intorno ai vetri si effettua mediante fori eseguiti sui profilati che convogliano l'acqua nella precamera di turbolenza, ed acquista dall'esterno, senza l'impiego di mastici o sigillanti impermeabili poiché la giunzione stessa è impermeabile.

L'ossidazione anodica o l'eventuale verniciatura conforme alle norme UNI4522/66 (colore a scelta della Direzione dei Lavori. Tutti i materiali componenti gli infissi sono scelti secondo le indicazioni delle norme UNI 3952/66. Le guarnizioni complementari di tenuta sono in elastomero (Dutral - Neutrene) e realizzano il principio di tenuta con precamera di turbolenza di grande dimensione (giunto aperto).

E necessaria l'assoluta continuità perimetrale del giunto elastico mediante impiego di angoli vulcanizzati ed incollaggio accurato dei lembi di giunzione.

I particolari soggetti a logorio sono montati e bloccati per contrasto onde consentire rapidamente la loro eventuale

regolazione o sostituzione anche a personale non specializzato e senza necessità di lavorazioni meccaniche.

I profilati fermavetro sono del tipo non inserito a scatto su mediante aggancio di assoluta sicurezza affinché a seguito di apertura a wasistas o per la spinta del vento il fermavetro non possa cedere elasticamente: Le lastre di vetro o vetro-camera sono posate rispettando tassativamente la disposizione della norma UNI 6534/74. La sigillatura tra i telai fissi metallici ed il contesto edile adiacente sarà eseguita impiegando sigillanti al silicone o al Tiokol, avendo cura di realizzare giunti di larghezza non inferiore a 3 mm e non superiore a 7 mm con profondità minima di 6 mm.

Il cordone di sigillatura è supportato da apposito materiale di riempimento inerte, elastico ed a celle chiuse.

Prestazioni

Gli infissi forniti daranno garanzie documentate da certificati con prestazioni equivalenti alla seguente classificazione UNI:

- tenuta all'aria Classe A 3
- tenuta all'acqua Classe E4
- resistenza al vento Classe V3
- resistenza alle sollecitazioni da utenza: cicli 10.000 (un ciclo = una apertura ed una chiusura)

Inoltre:

I materiali impiegati avranno in dettaglio le seguenti caratteristiche:

#### Finestra o portafinestra in Pino di Svezia

Telaio fisso e mobile realizzato con legno tipo "pino di Svezia" idoneo per uso all'esterno.

Spessore dei profili dei telai non inferiore a 53 mm.

Specie legnosa idonea per l'utilizzo all'esterno con trattamenti preservanti.

Difetti tollerati secondo la classe FB delle norme UNI 2853, UNI 2854.

Legno perfettamente essiccato e stabilizzato; umidità relativa: max 15%.

Trattamenti preservanti ad impregnazione aventi efficacia contro i funghi (ascomiceti e basidiomiceti) e contro l'azione degli insetti xilofagi; profondità minima di impregnazione pari a 2-3 mm in senso trasversale e 30-40 mm in senso longitudinale; estensione del trattamento a tutte le superfici dei profili compresi quelli in corrispondenza degli assemblaggi.

Le giunzioni fra i profili sono realizzate con collante vinilico o meccanicamente con bulloni e viti. Il telaio è fissato al controtelaio con viti in acciaio trattato. La traversa inferiore del telaio fisso può essere protetta da un profilo in lega metallica leggera trattata per esterni. La finitura trasparente, incolore o colorata, è ad impregnazione per immersione, oppure con vernice a base di resine sintetiche su fondo preparato per immersione. La finitura deve essere compatibile con i trattamenti di preservazione e deve garantire facili operazioni di manutenzione e ripristino quali sovrapposizioni o pulizia con prodotti correnti.

Normativa di riferimento:

UNI EN 42, UNI EN 77, UNI EN 86, UNI EN 107, UNI EN 113 + FA 214, UNI EN 117, UNI EN 118, UNI 7979, UNI 8204, UNI 8662, UNI 8795, UNI 8940, UNI 8975, UNI 9030.

#### Vetro-camera spessore mm 33.1-15-33.1

Pannello costituito da due lastre tra loro unite al perimetro con interposizione di materiale plastico o metallico in modo da ottenere fra queste una camera d'aria disidratata.

- trasmittanza massima pari a 1,49 W/m<sup>2</sup>K

- Indice del potere fonoisolante in funzione della zona rumore, secondo UNI 8204

Giunto continuo di collegamento fra le lastre in materiale a base di elastomeri, in grado di assicurare la funzione di distanziatore, sigillante e disidratante; il giunto non deve costituire ponte termico.

Normativa di riferimento:

UNI 5832, UNI 6534, UNI 7697, UNI 7143, UNI 7144, UNI 7170, UNI 7171, UNI 8204.

#### Finestre e portefinestre in acciaio zincato pretrattato e preverniciato

Telaio in profilati ottenuti da lamiera in acciaio zincato piegata a freddo e verniciati.

Spessore minimo della lamiera del telaio fisso: 20/10

Spessore minimo della lamiera del telaio mobile: 10/10

Numero minimo di zanche per il fissaggio alla muratura del telaio fisso: 8

Procedimento di zincatura con il sistema Sendzimir o equivalenti, con rivestimento non inferiore a 200 g/m<sup>2</sup> sulle due facce.

Verniciatura su profilo tagliato eseguita con prima mano ad immersione con cottura in forno a 150-160°C, seconda mano con smalto a spruzzo elettrostatico e cottura in forno a 170°C, oppure verniciatura eseguita su lamiera piana con procedimento coil coating; spessore della vernice 25 micron.

Collegamenti meccanici tra i profili realizzati mediante squadrette in acciaio zincato.

Profili a sezione chiusa, ottenuti mediante doppia aggraffatura e punzonatura meccanica.

Sezione dei profili atta a garantire le prestazioni di resistenza al vento e alle manovre.

L'infisso metallico depositato in cantiere con la superficie già trattata sarà protetto da idoneo imballaggio o da pellicola protettiva. Non saranno utilizzate guarnizioni danneggiate o distorte durante il magazzino.

Normativa di riferimento:

UNI 5753, UNI 5687, UNI 5741, UNI 8900, UNI 4715.

#### Controtelaio di porta in lamiera di acciaio zincato

Controtelaio in lamiera di acciaio zincato pressopiegata, corredato di zanche per il fissaggio alla muratura e predisposto per l'aggiustaggio del telaio fisso.

Spessore minimo della lamiera 20/10.

Procedimento di zincatura con il sistema Sendzimir o equivalenti, con rivestimento non inferiore a 200 g/m<sup>2</sup> sulle due facce.

Numero minimo di zanche: 8

Norme di riferimento:

UNI 5753, UNI 5741, UNI 5687.

#### Finestra e portafinestra in alluminio anodizzato

Telaio fisso e mobile in profilati estrusi di alluminio anodizzato lega a norme UNI 3569

Spessore dei profilati aperti maggiore o uguale a 20/10.

Sezione dei profilati chiusi maggiore o uguale a 40 mm.

Il telaio è realizzato da due profili in alluminio, resi solidali da uno strato di schiuma poliuretana con eventuali profilati in

resina, ed assemblati meccanicamente con squadrette interne in alluminio (o acciaio zincato) e bloccate con viti o grappe.

Sagomatura del profilo della traversa inferiore del telaio fisso atta all'allontanamento e drenaggio dell'acqua di infiltrazione. La sagomatura della traversa superiore del telaio fisso sarà fatta all'integrazione con il cassonetto coprirullo.

Telaio fisso fissato al controtelaio con viti in acciaio inossidabile.

Anodizzazione della superficie satinata chimicamente o spazzolata meccanicamente, di spessore non inferiore a 15 micron. Tutte le parti in acciaio a contatto con elementi in alluminio devono essere trattate per evitare le corrosioni di natura galvanica.

L'infisso metallico depositato in cantiere con la superficie già trattata sarà protetto da idoneo imballaggio o da pellicola protettiva.

Norme di riferimento:

UNI 3952, UNI 8634, UNI ISO 9227, UNI 9178, UNI 4529, UNI 3952.

#### Finestra o portafinestra in alluminio elettrocolorato

Telaio fisso e mobile in profilati estrusi di alluminio anodizzato con rivestimento in resine sintetiche applicato a forno su superfici pretrattate per cromatazione o fosfocromatazione.

Spessore dei profilati aperti maggiore o uguale a 20/10; sezione dei profilati chiusi maggiore o uguale a 40 mm.

Sagomatura del profilo della traversa inferiore del telaio fisso atta all'allontanamento e drenaggio dell'acqua di infiltrazione.

Il telaio fisso è collegato al controtelaio con viti in acciaio inox.

I profili sono assemblati meccanicamente con squadrette interne in alluminio o acciaio zincato bloccate con viti o grappe. Tutte le parti in acciaio in contatto con elementi in alluminio devono essere trattate per evitare le corrosioni di natura galvanica.

Spessore del rivestimento 40 micron se a polveri poliesteri o poliuretaniche; 25 micron se a vernice acrilica a solvente o equivalente.

L'infisso metallico depositato in cantiere con la superficie già trattata sarà protetto da idoneo imballaggio o da pellicola protettiva.

Norme di riferimento:

UNI 3952, UNI 8634, UNICHEM 427, UNI 9983.

#### Cassonetto coprirullo in pannelli di legno verniciato e coibentato

Cassonetto in pannelli di fibra o particelle di legno agglomerate con collanti organici, sintetici o inorganici, verniciato a smalto e coibentato.

Spessore minimo dei pannelli 15 mm;

Massa volumica pari almeno a 1000 kg/m<sup>3</sup> ;

Parte interna asportabile per l'ispezione.

Caratteristiche conformi alla norma UNI 4866-67 per pannelli di particelle di legno.

La forma del cassonetto e le dimensioni della sua intelaatura dovranno garantire resistenza e rigidità adeguate alle dimensioni degli infissi.

Coibentazione con pannello in polistirene espanso estruso di densità minima 20 kg/m<sup>3</sup> ininfiammabile o auto-estinguente; assunzione della conduttività termica di calcolo secondo la norma UNI 10351.

I cassonetti con superficie esterna finita fuori opera verranno depositati in cantiere muniti di una pellicola protettiva ed accatastati intercalati a strati di materiale opportuno che attenui gli urti eventuali.

Normativa di riferimento:

UNI 2088, UNI 5062, UNI 4866, UNI 10351.

#### Persiana avvolgibile in PVC

Persiana avvolgibile in PVC rigido costituita da elementi estrusi del tipo ad ala auto aggancianti; i due terzi inferiori sono formati con stecche corredate di feritoie tali da permettere il passaggio di aria e luce.

Spessore minimo della stecca: 13 mm.

Altezza compresa tra 40 e 50 mm.

La stecca di base deve essere dotata di doppia armatura e deve avere un peso tale da assicurare la regolare discesa dell'avvolgibile, dovrà essere dotata di perni di battuta in gomma.

Peso minimo complessivo 4,5 kg/m<sup>2</sup>.

Dimensione della persiana in altezza a stecche accostate maggiore di 10 cm dell'altezza del vano finestra, stecca terminale in PVC rinforzato o metallo tale da garantire la resistenza agli agenti atmosferici (vetro, pioggia, e calore).

Normativa di riferimento:

UNI 8772.

#### Portoncino di ingresso in legno tamburato

Portoncino di ingresso interno ad un'anta con apertura a battente; struttura perimetrale in legno e riempimento interno in cartone alveolare resinato, tamburato con pannelli di fibra di legno impiallacciati con sfogliati di legno e prodotti derivati.

Telaio fisso in doppio listellare di legno impiallacciato con sfogliati della stessa essenza, listelli coprifilo di sezione minima 10 x 60 mm della stessa essenza del telaio. Completo di serratura di sicurezza da infilare a cilindro ad una chiusura; controtelaio in legno.

Sezione minima dei profili montanti e traversa superiore 40x60 mm.

Traversa inferiore 40x90 mm.

Il montante nel quale è inserita la serratura dovrà presentare idonei rinforzi.

Tamburatura con pannelli in fibra di legno rivestiti in essenze di legno applicate con colle ureiche.

Riempimento in carta plastificata a nido d'ape con dimensioni della maglia circa 22 mm, peso 200-210 g/m<sup>2</sup>.

Finitura con vernici a base di resine sintetiche su fondo preparato per immersione o ad impregnazione per immersione, trasparente inodore o colorata.

La fornitura deve essere compatibile con i trattamenti di preservazione e deve garantire facili operazioni di manutenzione e ripristino quali sovrapplicazioni o pulizia con prodotti correnti.

Normativa di riferimento:

UNI 9030, UNI EN 113 + FA 214, UNI EN 117, UNI EN 118, UNI 2088, UNI 9345.

Porta interna in legno tamburato ed impiallacciato

Porta interna con struttura perimetrale in legno e riempimento in cartone alveolare resinato, tamburata con pannelli di fibra di legno impiallacciati con sfogliati di legno.

Tamburatura con pannello in fibra di legno di spessore minimo 7 mm, rivestito di essenze di legno applicate con colle ureiche e pressate a caldo.

Riempimento in carta plastificata a nido d'ape con dimensioni della maglia di circa 22 mm, peso 200-210 g/m<sup>2</sup>.

Norme di riferimento:

UNI 9030, UNI 2088, UNI EN 113+FA 214, UNI EN 117, UNI EN 118, UNI 8938, UNI EN 24, UNI EN 25, UNI EN 108.

Porta in alluminio elettrocolorato

Telaio fisso in profilati estrusi di alluminio con rivestimento in resine sintetiche applicato a forno su superfici pretrattate per cromatazione o fosfocromatazione.

Alluminio: lega al Si Mg UNI 3569 bonificato stato TA 16.

Spessore dei profilati aperti maggiore o uguale a 20/10; sezione dei profilati chiusi maggiore o uguale a 40 mm.

Tutte le parti in acciaio in contatto con elementi in alluminio devono essere trattate per evitare le corrosioni di natura galvanica. Spessore del rivestimento 40 micron se a polveri poliestere e poliuretaniche, 25 micron se a vernice acrilica a solvente o equivalente.

Normativa di riferimento:

UNI 3952, UNI 4236, UNICHIM 427.

Porta di servizio in lamiera di acciaio zincato, pretrattato e preverniciato

Porta esterna di servizio realizzata con pannello in lamiera di acciaio zincato, pressopiegata con nervature verticali; pretrattata con primer e verniciata a forno.

Intelaiatura di rinforzo in profilato tubolare.

Spessore della lamiera 7/10.

Numero minimo dei rinforzi orizzontali: 3.

Procedimento di zincatura con il sistema Sendzimir o equivalenti, con rivestimento non inferiore a 381 g/m<sup>2</sup> sulle due facce.

Verniciatura a smalto sintetico essiccato in forno a 170°C.

Spessore della vernice 25 micron.

Normativa di riferimento:

UNI EN 10143, UNI EN 10147, UNI ISO 9227, UNI 9862.

Porta cantina in lamiera di acciaio zincato verniciato

Anta di porta esterna di servizio realizzata in lamiera di acciaio zincata laminata a caldo e sagomata, con intelaiatura di rinforzo in profilati aperti di acciaio laminati a caldo.

Trattamento in opera con primer e verniciatura a smalto.

Spessore della lamiera 10/10.

Numero minimo dei rinforzi orizzontali: 3.

Procedimento di zincatura con il sistema Sendzimir o equivalenti, con rivestimento non inferiore a 381 g/m<sup>2</sup> sulle due facce.

Normativa di riferimento:

UNI EN 10143, UNI EN 10147, UNI ISO 9227, UNI 9862.

Porta interna basculante in lamiera di acciaio zincato

Anta di porta interna basculante in lamiera di acciaio zincato pressopiegata, con costolature verticali; elettrosaldata ad una intelaiatura di rinforzo in profilato tubolare dello stesso materiale.

Spessore minimo della lamiera: 7/10.

Numero minimo dei rinforzi orizzontali: n. 3

Procedimento di zincatura con il sistema Sendzimir o equivalenti, con rivestimento non inferiore a 381 g/m<sup>2</sup> sulle due facce.

Normativa di riferimento:

UNI 5753, UNI 5687, UNI 5741.

Porta esterna basculante in lamiera di acciaio zincato, pretrattata e preverniciata

Porta esterna esterna basculante realizzata con pannello in lamiera di acciaio zincato, pressopiegata con nervature verticali; pretrattata con primer e verniciata a forno.

Intelaiatura di rinforzo in profilato tubolare.

Spessore della lamiera 7/10.

Numero minimo dei rinforzi orizzontali: 3.

Procedimento di zincatura con il sistema Sendzimir o equivalenti, con rivestimento non inferiore a 381 g/m<sup>2</sup> sulle due facce.

Verniciatura a smalto sintetico essiccato in forno a 170°C.

Spessore della vernice 25 micron.

Normativa di riferimento:

UNI EN 10143, UNI EN 10147, UNI ISO 9227, UNI 9862.

## 11. TINTEGGIATURE, VERNICIATURE E PROTEZIONI

### 10-A) DESCRIZIONE OPERE DA ESEGUIRE

#### 10.01 - TRATTAMENTO ANTIRUGGINE DI MANUFATTI METALLICI

Trattamento antiruggine di manufatti metallici, dato in due mani previa stuccatura, sgrassatura e spazzolatura delle superfici nonché eliminazione, mediante sabbiatura, smerigliatura o scartavetratura, eventuali scabrosità o irregolarità derivanti dalla lavorazione dei metalli.

Il prodotto (fosfati di zinco o simili idonei allo scopo) deve essere compatibile con il trattamento di protezione dell'acciaio (è escluso l'uso di pigmenti al minio o cromato di piombo su superfici zincate).

#### 10.02 - VERNICIATURA DI MANUFATTI METALLICI CON SMALTO OLEOSINTETICO

Verniciatura a smalto oleo-sintetico di manufatti metallici, dato in due mani a pennello o a spruzzo su superfici già trattate con anticorrosivo con colori a scelta della D.L..

Prima di procedere alla verniciatura si avrà cura di eliminare, mediante sabbiatura, smerigliatura o scartavetratura, eventuali scabrosità o irregolarità derivanti dalla lavorazione dei metalli.

Il tipo di vernice deve essere compatibile con il trattamento di protezione dell'acciaio (è escluso l'uso di pigmenti al minio o cromato di piombo su superfici zincate) e deve garantire facili operazioni di manutenzione e ripristino quali sovrapplicazioni o pulizia con prodotti correnti.

Il trattamento di verniciatura sarà effettuato mediante la stesura di almeno due mani a distanza di ventiquattro ore l'una dall'altra di smalto oleo-sintetico non prima che siano trascorse 36 ore dall'esecuzione dell'ultima mano della pittura anticorrosiva.

#### 10.03 - TRATTAMENTO CON VERNICE PROTETTIVA SILICONICA

Trattamento superficiale di conglomerato cementizio armato a faccia vista, mediante stesura di soluzione di impregnatura idrorepellente a base di siliconi.

Il trattamento sarà eseguito conformemente alle prescrizioni del produttore, solo su superfici asciutte, pulite da polveri e incrostazioni e prive di screpolature; se le superfici presentano tracce di residuo di grasso, saranno preventivamente lavate con soluzione di soda al 50%.

### 10-B) NORMATIVE GENERALI PER L'ESECUZIONE DI TINTEGGIATURE, VERNICIATURE, PROTEZIONI

#### Tinteggiature

La tinteggiatura andrà scelta in funzione della permeabilità al vapore, della resistenza all'azione dei raggi UV ed alle azioni dilavanti, oltreché alla compatibilità alcalina del supporto.

Tutti i prodotti dovranno essere forniti in cantiere in recipienti originali sigillati, di marca qualificata, recanti il nome della ditta Produttrice, il tipo e la qualità del prodotto, le modalità di conversione e di uso e l'eventuale data di scadenza.

Le confezioni vanno conservate al fresco ed al riparo dal gelo; esse saranno aperte solo al momento dell'impiego, il materiale sarà ben rimescolato ed assolutamente privo di grumi o corpi

estranei, galleggianti non disperdibili o degradazioni di qualunque genere. Tutti i prodotti dovranno risultare pronti all'uso non essendo consentita alcuna diluizione o miscelazione, salvo esplicita richiesta della D.L. e/o prescrizioni delle ditte produttrici.

La scelta dei colori è demandata al criterio insindacabile della D.L..

L'Appaltatore avrà l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalità che gli saranno prescritte, prima di iniziare i lavori, i campioni delle varie finiture, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione.

La tinteggiatura sarà eseguita su supporto sufficientemente stagionato; nel caso che il supporto abbia un grado di alcalinità superiore all'8%, questo andrà trattato con idonei prodotti atti a neutralizzarne gli effetti dannosi.

Le opere eseguite dovranno essere protette, fino a completo essiccamento in profondità, dalle correnti d'aria, dalla polvere, dall'acqua, dal sole e da ogni altra causa che possa costituire origine di danni o di degradazioni in genere.

L'Appaltatore dovrà adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi, sbavature e macchie di pittura, vernici, ecc.. sulle opere già eseguite restando a carico dello stesso ogni lavoro e provvedimento necessari per l'eliminazione degli imbrattamenti, dei degradi e degli eventuali danni apportati.

Al termine delle opere di tinteggiatura e pitturazione, le superfici si presenteranno lisce e levigate, perfettamente pulite, esenti da macchie, sostanze untuose, ossidazioni, ruggini e sbiancature, sinonimo di incompatibilità della tinteggiatura con il supporto: l'appaltatore dovrà evitare tale fenomeno che comporterà l'inaccettabilità dell'opera pittorica. A tale scopo sono richieste indagini preliminari all'applicazione della tinteggiatura che quindi dovrà essere appropriata, ovvero necessiteranno applicazioni aggiuntive di neutralizzante (a carico dell'Impresa) da stendere a pennello fra la prima e seconda mano o a opera ultimata previa ulteriore mano.

Le superfici metalliche debbono essere pulite, asciutte, prive di ossidazione e, se necessario, sabbiare. Le superfici in legno debbono essere accuratamente stuccate con stucco sintetico e successivamente carteggiate. Le superfici ad intonaco od a cemento debbono essere spazzolate e carteggiate per eliminare olii, polveri od irregolarità.

Deve essere sempre applicato apposito fondo, adatto a determinare la coesione fra supporto e pitturazione.

Sulle superfici di metallo devono esser applicate due mani di antiruggine. Sulle superfici di legno il fondo deve essere costituito da un imprimitura composta di acqua ragia ed olio di lino cotto per le pitturazioni trasparenti e con idoneo materiale per le pitturazioni diverse.

Sulle superfici intonacate o cementizie deve essere applicata una mano di fondo trasparente antialcalino, per neutralizzare l'alcalinità della muratura e permettere l'aderenza della pittura.

Per coprire lo strato di fondo e determinare il collegamento fra lo stesso e lo strato finale di finitura, verrà sempre applicato uno strato di copertura o prima mano.

Verranno applicate poi una seconda e terza mano a finire, in grado di risolvere l'aspetto finale delle superficie e di

proteggerla dal deterioramento di uso. La finitura dei fronti esterni dovrà assicurare la trasparenza e la velatura tipica della finitura a calce, a tal fine anche terminando il ciclo di tinteggiatura con la terza mano applicata con tampone o spugna. L'impresa dovrà produrre, ove richiesto, certificazioni e verifiche sui materiali impiegati.

#### Idropitture

Le superfici da sottoporre a tinteggiatura, fermo restando quanto prescritto alle norme generali, dovranno essere ultimate da non meno di 2 mesi o, comunque, avere un grado di umidità inferiore al 3%.

Per chiudere eventuali buchi o scalfitture verrà adoperato gesso puro, gesso con sabbia o stucco sintetico negli ambienti interni; negli esterni sarà usato intonaco dello stesso tipo utilizzato per il supporto, oppure stucche speciali, ma sarà sempre escluso il gesso.

La temperatura dell'ambiente da tinteggiare dovrà essere contenuta tra i 5° e i 40°C e l'umidità relativa dovrà essere inferiore all'85%.

Gli strati di pittura possono essere stesi a rullo o a pennello.

La superficie finita dovrà presentarsi omogenea nella tonalità della tinta, liscia, priva di grumi o altri corpi estranei.

Le tonalità della tinteggiatura eseguite in strati successivi dovranno differire, a richiesta della D.L., per consentire l'identificazione della successione degli strati medesimi.

Per le tinteggiature a calce l'applicazione della mano successiva alla prima deve essere eseguita su parete ancora umida e, comunque, entro le 24 ore.

La verniciatura dei supporti bituminosi sarà preceduta da sgrassaggio e lavaggio delle superfici.

Il dosaggio di acqua per le varie mani sarà conforme alle prescrizioni della ditta produttrice e/o della D.L. e, comunque, il quantitativo d'acqua sarà via via decrescente.

Sarà vietato adoperare per applicazioni esterne idropitture formulate per usi interni.

#### Pitture con legante in emulsione

Prima dell'esecuzione dell'opera saranno verificate le planarità e la verticalità del supporto., che deve essere sufficientemente stagionato.

La preparazione della superficie da tinteggiare avverrà mediante spazzolatura delle scabrosità superficiali, stuccatura delle fessure capillari eventualmente presenti, (da effettuarsi con intonaco dello stesso tipo o con stucco speciale, con assoluta esclusione del gesso), e successiva stesura di una o più mani di imprimitura con preparati compatibili dati a pennello.

La fornitura dovrà essere sufficiente per l'intera opera, inoltre, la tonalità di colore della pittura nei diversi contenitori originali deve essere identica.

In caso di presenza di alcalinità nel supporto superiore all'8%, prima di applicare la pittura si dovrà procedere al trattamento con idonei prodotti onde rendere neutro il supporto stesso.

Durante le lavorazioni la temperatura ambientale deve essere compresa fra +5°C e 40°C e l'umidità relativa deve essere inferiore all'85%; i lavori di pittura non debbono avvenire in condizioni atmosferiche ed ambientali avverse (presenza di polveri, venti, fumi, etc.).

A seconda dei tipi di prodotto, l'applicazione potrà essere fatta in unico strato o in doppio strato.

In rapporto alle caratteristiche dei materiali, agli impieghi ed agli effetti estetici richiesti, la pittura potrà essere eseguita a pennello, a pennello e rullo di gomma, a spruzzo su mano di fondo data a pennello, a spruzzo più trattamento con frattazzo di plastica, a spatola, a spatola più trattamento con frattazzo di plastica, con frattazzo di acciaio e lamatura con frattazzo di plastica.

L'esecuzione dovrà, comunque, avvenire secondo le modalità di applicazione previste dal produttore.

E' vietata l'esecuzione su supporti esposti a risalite di umidità capillare.

L'applicazione dei rivestimenti plastici deve essere eseguita senza interruzioni per l'intera superficie; nel caso in cui l'eccessivo sviluppo della stessa non lo consenta, giunti di ripresa verranno realizzati lungo linee di fuga o lesene verticali oppure secondo le indicazioni della D.L.

I bordi e le eventuali riprese del rivestimento plastico eseguite in tempi successivi, devono essere protetti da eventuali infiltrazioni di acqua che potrebbero verificarsi fra il supporto ed il rivestimento stesso.

#### Pittura a tempera

Tinteggiatura a tempera (o idropittura non lavabile) composta da: bianco Meudon, bianco di zinco, colla, antimuffe.

Proprietà secondo norme citate in particolare: ininfiammabilità durante immagazzinamento e lavorazione, non tossicità.

Omogeneità del colore per forniture.

Informazione tecnica del prodotto secondo le norme UNI citate.

Norme di riferimento:

UNI 8753, UNI 8754, UNI 8755, UNI 8756, UNI 8757, UNI 8758.

#### Pittura al quarzo

Pittura al quarzo composta da pigmenti organici ed inorganici, polvere di quarzo, altri minerali, in emulsione acquosa di resine acriliche o copolimeri aceto-vinilici.

Resistenza all'umidità.

Resistenza e tenuta all'acqua.

omogeneità di colore e resistenza alla luce.

Atossicità e controllo ininfiammabilità.

Resistenza all'efflorescenza.

Resistenza alle incisioni (durezza Buckholz) ed alle scalfitture.

Informazione tecnica del prodotto secondo le norme UNI citate.

Norme di riferimento:

UNI 8753, UNI 8754, UNI 8755, UNI 8756, UNI 8757, UNI 8758.

#### Rivestimento plastico continuo

Rivestimento plastico pigmentato per applicazione continua composto da resine sintetiche, cariche, additivi, agenti fungicidi, pigmenti.

Assorbimento di acqua (24 ore 23°C) in peso = 0,15%.

Saranno verificati secondo le 'Direttive comuni per RPAC' di ICITE-UEAtc la massa volumica, ph, estratto secco, tasso di ceneri, spettro di assorbimento all'infrarosso.

Resistenza alla diffusione del vapore d'acqua non maggiore di 150 secondo DIN 52615. Spessore maggiore di 1,2 mm.

Norme di riferimento:

UA Atc Direttive comuni per RPAC, UNI 8682, UNI 8753, UNI 8754, UNI 8755, UNI 8756, UNI 8758, UNI 8759, UNI 8760, UNI 9233.

Pittura oleosintetica per metallo

Vernice per metallo composta da olio, resine sintetiche, pigmenti.

La vernice deve essere compatibile con il trattamento di protezione dell'acciaio (è escluso l'impiego di pigmenti al minio o cromato di piombo su superfici zincate) e deve garantire facili operazioni di manutenzione e ripristino quali sovrapplicazioni o pulizia con prodotti correnti. Consumo medio previsto 0,1 kg/m<sup>2</sup>.

Composizione: 60% di pigmento; 40% di veicolo.

Norme di riferimento:

UNI 8901, UNI 8403, UNI 9757, UNI 9862, UNI 9863, UNI 9868.

Vernice protettiva silconica per trattamento di superfici in c.a.

Soluzione impregnante a base di siliconi.

Consumo compreso fra gli 0,8 e 1,2 kg/m<sup>2</sup>.

Bassa viscosità.

Idrofugo.

Penetrazione non inferiore a 2 mm.

Conservabilità in condizioni idonee non inferiore ad un anno.

Norme di riferimento:

UNI 8753, UNI 8754, UNI 8755, UNI 8756, UNI 8757, UNI 8758.

## **12. GIUNTI, COPRIGIUNTI, GRIGLIE DI AERAZIONE, PASSO D'UOMO, LUCERNARI ED ACCESSORI VARI**

### **11.01 – ARMADI PER CONTATORI**

Armadio con sportelli in acciaio zincato preverniciato (colori a scelta della D.L.), realizzato in muratura previa formazione della fondazione compreso lo scavo, con finitura ad intonaco e chiusura con solaietto in latero-cemento (tavelloni e soletta in cls).

L'armadio per contatori, quadretti elettrici e armadietto Telecom sarà dotato di sportellatura con maniglia, sistema di chiusura tipo Yale, e messa a terra.

Gli armadi per i contatori del gas e dell'acqua saranno dotati di chiusura a quadrello (lo sportello del gas sarà traforato).

Le dimensioni complessive saranno indicate dagli enti erogatori.

## **13. OPERE IN FERRO, CARPENTERIA METALLICA, SCALE, CANCELLI ED ACCESSORI**

### **12-A) DESCRIZIONE OPERE DA ESEGUIRE**

#### **12.01 - RINGHIERE SCALE, PIANEROTTOLI, RIPIANI, BALCONI E TERRAZZE IN FERRO**

##### **In questa fase, SOLO RINGHIERE BALCONI e PORTE FINESTRE**

Le ringhiere saranno in ferro, alte almeno cm 105 dalla quota più alta del pavimento e del peso non inferiore a 15 kg/m, conformate secondo i disegni di progetto strutturale e le disposizioni della D.L.

Esse dovranno essere ancorate saldamente alla struttura per poter contenere spinte orizzontali  $\geq 2$  KN/ml in sommità.

Non sono ammesse soluzioni con chiodi sparati. Le barriere saranno formate da stecche distanti non più di 10 cm tra di loro, o con pannellature cieche, distanti non più di cm 4 dal profilo degli scalini, cm 8 dal piano dei terrazzi.

Prima di procedere alla verniciatura si avrà cura di eliminare, mediante sabbiatura, smerigliatura o scartavetratura, eventuali scabrosità o irregolarità derivanti dalla lavorazione dei metalli.

La verniciatura sarà a smalto oleo-sintetico, dato in due mani a pennello o a spruzzo, su superfici già trattate con anticorrosivo (2 mani).

#### **12.02 - CORRIMANO TUBOLARE DIAMETRO 50 MM VERNICIATO A SMALTO**

Nella posizione indicata dai disegni e secondo le istruzioni della D.L. verranno posti in opera corrimano tubolari saldamente ancorati alle strutture, verniciati con anticorrosivi al cromo ed oleo-sintetico. Lungo le rampe delle scale i corrimano dovranno essere di sezione circolare con diametro uguale a 50 mm e posti a non meno di 50 mm dalla parete ove sono ancorati. I corrimano lungo le rampe delle scale devono essere continui.

### **12-B) NORMATIVE GENERALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE IN FERRO, CARPENTERIA METALLICA, RINGHIERE SCALE, CANCELLI, GRIGLIATI ED ACCESSORI**

Le strutture di acciaio dovranno essere e costruite tenendo conto di quanto disposto dalla legge 05.11.1971, n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica", dalla legge 02.02.1974, n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche", dalle circolari e dai decreti ministeriali in vigore attuativi delle leggi citate.

Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli stabilimenti per la successiva lavorazione, l'Impresa darà comunicazione alla Direzione Lavori specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione costruttiva e la documentazione di accompagnamento della fonderia costituita da:

- attestato di controllo;

- dichiarazione che il prodotto è 'qualificato' secondo le norme vigenti.

La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni di prodotto qualificato da sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificarne la rispondenza alle norme di accettazione ed ai requisiti di progetto.

Per i prodotti non qualificati la Direzione Lavori deve effettuare presso laboratori ufficiali tutte le prove meccaniche e chimiche in numero atto a fornire idonea conoscenza delle proprietà di ogni lotto di fornitura. Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico dell'Impresa.

Le prove e le modalità di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. 27.07.1985 e successivi aggiornamenti ed altri eventuali a seconda del tipo di metallo in esame.

#### Controlli in corso di lavorazione

L'Impresa dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione Lavori.

Alla Direzione Lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte.

Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l'impresa informerà la Direzione Lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.

#### Montaggio

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità a quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo.

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massima cura per evitare che le strutture vengano sovrasollecitate o deformate.

Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette.

Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo.

In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovrà controllare che la controfrecce ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste.

La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui.

Nei collegamenti con bulloni si dovrà procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro sopra citato, si dovrà procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore.

È ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con chiave dinamometrica, la cui taratura dovrà risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese.

Per le unioni con bulloni, l'impresa effettuerà, alla presenza della Direzione Lavori, un controllo di serraggio su un numero

adeguato di bulloni.

L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovrà essere effettuato senza che venga interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione Lavori.

Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'impresa è tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed in particolare:

- per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;
- per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, ecc.;
- per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.

#### Prove di carico e collaudo statico

Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verrà eseguita da parte della Direzione Lavori una accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in conformità ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.

Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni che verranno condotte, a cura e spese dell'impresa, secondo le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali, emanati in applicazione della legge 1086/1971.

#### **Profilati impiegati - Caratteristiche**

##### Profilato di acciaio HE laminato a caldo

Profilato di acciaio a sezione HE ottenuto con processo di laminazione a caldo; oppure a sezione poligonale o tubolare ottenuto con laminazione a caldo e successiva sagomatura a freddo.

Tensioni ammissibili per  $t \leq 40$  :  $f_d = 160 \text{ N/mm}^2$  per acciai tipo Fe 360;  $f_d < 190 \text{ N/mm}^2$  per acciai tipo Fe 430;  $f_d = 240 \text{ N/mm}^2$  per acciai tipo Fe 510.

Tolleranze dimensionali secondo le prescrizioni della norma UNI 5397.

Per i profilati a sezione tonda o poligonale valgono le prescrizioni delle norme UNI 7811, 7812, 7813.

Normativa di riferimento:

UNI 5397, CNR UNI 10011, CNR UNI 10022, D.M. 27.07.1985 (L. 02.02.1974 n. 64), D.L. 17.07.1982.

##### Profilato di acciaio con sezione tipo IPE laminato a caldo

Profilato di acciaio con sezione tipo IPE ottenuto con procedimento di laminazione a caldo.

Tensioni ammissibili per  $t \leq 40$  :  $f_d = 160 \text{ N/mm}^2$  per acciai tipo Fe 360;  $f_d < 190 \text{ N/mm}^2$  per acciai tipo Fe 430;  $f_d = 240 \text{ N/mm}^2$  per acciai tipo Fe 510.

Tolleranze dimensionali secondo le prescrizioni della norma UNI 5397.

Per i profilati a sezione tonda o poligonale valgono le prescrizioni delle norme UNI 7811, 7812, 7813.

Normativa di riferimento:

UNI 5397, CNR UNI 10011, CNR UNI 10022, D.M. 27.07.85 (L. 02.02.1974 n. 64), D.L. 17.07.1982.

Le opere suddette, sia per tipo, materiale, finiture superficiali, conformazione e colorazione che per posa in opera a posizionamento dovranno rispettare quanto in merito specificato dalla normativa relativa ed accessibilità e visitabilità ex Legge 13/09.01.1989, D.M. 236716.06.1989 e Circolare del Ministero LL.PP. n. 1669/U.L./22.06.1989.

I particolari esecutivi saranno specificati dalla D.L. in corso d'opera.

Inoltre saranno posti in opera e saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari per le segnalazioni indicate nella suddetta normativa.

#### **Norme sull'esecuzione di strutture in acciaio**

Nell'esecuzione di strutture in acciaio ci si dovrà attenere alle disposizioni tecniche e modalità d'esecuzione di cui alla norma CNR UNI 10011 di cui si riportano alcune prescrizioni particolarmente importanti.

Il serraggio dei bulloni può essere fatto mediante chiavi dinamometriche a mano, con o senza meccanismo limitatore della coppia applicata; in alternativa si può controllare la rotazione del dado conferendogli una rotazione fra  $90^\circ$  e  $120^\circ$  (con tolleranza  $60^\circ$  in più) oltre il punto di contatto delle lamiere interposte tra testa e dado.

Per i giunti ad attrito le superfici di contatto al montaggio si devono presentare pulite, prive cioè di olio, vernice, scaglie di laminazione, macchie di grasso. Di regola la pulitura deve essere eseguita con sabbatura; è ammessa la semplice spazzolatura della superficie a contatto per giunzioni murate in opera.

Le giunzioni calcolate con  $f=0,45$  devono essere sabbiate a metallo bianco.

Nei giunti flangiati devono essere particolarmente curati la planarità ed il parallelismo delle superfici di contatto.

Durante il serraggio dei bulloni è opportuno rispettare le seguenti disposizioni:

il valore della coppia di serraggio applicata sarà conforme alle prescrizioni della norma citata;

il primo serraggio, pari al 60% della coppia prescritta, avverrà iniziando dai bulloni più interni del giunto e procedendo verso quelli più esterni, quindi l'operazione verrà ripetuta nello stesso verso per il serraggio totale.

Il montaggio in opera deve essere eseguito con l'ausilio di bulloni provvisori. I dadi dei bulloni definitivi devono essere serrati a fondo.

Quando le superfici comprendenti lo spessore da bullonare per una giunzione di forza non abbiano giacitura ortogonale agli assi dei fori, i bulloni devono essere piazzati con interposte rosette cuneiformi, tali da garantire un assetto corretto della testa e del dado e da consentire un serraggio normale.

Tutte le strutture devono ricevere due mani di vernice di fondo al cromo prima della spedizione a piè d'opera.

L'operazione di verniciatura deve essere preceduta dalla preparazione adeguata della superficie da trattare conforme alle disposizioni previste dalla norma.

Ad esclusione dei giunti ad attrito la prima mano di vernice di fondo deve interessare non soltanto le superfici esterne ma anche tutte le superfici a contatto, ivi comprese le facce dei giunti da effettuare in opera.

I giunti ad attrito devono essere accuratamente protetti non appena completato il serraggio definitivo, verniciando i bordi dei pezzi a contatto, le rosette, la testa e il dado del bullone, in modo da impedire qualsiasi infiltrazione all'interno del giunto.

Dopo il montaggio in opera, devono essere fatti i necessari ritocchi alla mano di fondo (antiruggine) data in precedenza,

ripristinando le condizioni iniziali: Ciò sarà eseguito ripetendo nelle zone danneggiate, la preparazione della superficie eseguita in officina; si procederà quindi al completamento della pitturazione con le mani successive previste.  
Per quanto riguarda le forature dell'unione bullonata vanno rispettati i limiti dimensionali prescritti dalla norma CNR UNI 100011.

## 14. SISTEMAZIONI ESTERNE

### 13-A) DESCRIZIONE OPERE DA ESEGUIRE

#### 13.01 – FONDAZIONE STRADALE

La fondazione stradale verrà realizzata con materiale arido di fiume o di cava, di pezzatura da 50 mm a 200 mm, esente da materie vegetali e da argille, steso in opera e compattato fino al 95% della densità massima AASHO modificata, con l'impiego di rullo statico da 16/18 tonn.

#### 13.02 – MASSICCIATA STRADALE

Massicciata stradale realizzata con pietrisco di granulometria variabile e curva compresa nel fuso di accettabilità, esente da materie vegetali, detriti, sostanze organiche e argille, dello spessore di cm 10-15, steso in opera a strati successivi e compattato con idonei rulli statici fino ad ottenere una superficie conforme alle sagome di progetto.

#### 13.03 – STRATO DI BASE

Strato di base in conglomerato bituminoso a caldo di grossa granulometria della dimensione massima di 40 mm e curva granulometrica compresa nel fuso di accettabilità, per uno spessore non inferiore a 8 cm, steso in opera, previa bitumatura d'attacco con emulsione bituminosa al 55%, con macchine vibrofinitrici e cilindrato con idonei rulli statici.

#### 13.04 – STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

Lo strato di collegamento (binder) sarà in conglomerato bituminoso a caldo, per uno spessore compresso e finito non inferiore a cm 4, costituito da graniglie e pietrischetti della categoria IV, confezionato secondo le prescrizioni di legge, così da fornire con prove Marshall una stabilità non inferiore a 500 kg, uno scorrimento di 2-4,5 mm ed un indice dei vuoti finiti a costipamento finito non superiore all'11%; steso in opera, previa bitumatura d'attacco con emulsione bituminosa al 55%, con macchine vibrofinitrici e cilindrato con idonei rulli statici.

#### 13.05 – TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (STRADALE O PER MARCIAPIEDI)

Il tappeto di usura sarà in conglomerato bituminoso di fine granulometria, dello spessore finito non inferiore a cm 2, costituito da graniglie e pietrischetti della I e II categoria, confezionato secondo le prescrizioni di legge, così da fornire con prove Marshall una stabilità non inferiore a kg 800, uno scorrimento di mm 2-4,5, ed indice dei vuoti residui a costipamento finito non superiore all'8%, steso in opera, previa bitumatura d'attacco ove ritenuto necessario dalla D.L., con macchine vibrofinitrici e cilindrato con idonei rulli statici.

#### 13.06 – MARCIAPIEDE

Il marciapiede pedonale sarà costituito da massetto armato in cls Rck 300 spessore minimo di cm 10 su fondazione in misto di cava (tout venant), dello spessore di almeno 25 cm.

Sarà armato con rete elettrosaldata di diametri e dimensioni minime Ø 8/20''x20''.

Si prevede in aggiunta, per i marciapiedi di rigiro all'edificio, dei ferri di ripresa, a collegamento con il corpo di fabbrica, costituiti da barre di acciaio Ø 16/60''.

Le rampe pedonali saranno realizzate con fondazione in c.a. e formazione della pendenza con solaio in latero-cemento su muretti in mattoni pieni.

I getti di calcestruzzo non devono essere eseguiti in unica soluzione, ma in riquadri di grandezza limitata (6 - 8 m<sup>2</sup>). A consolidamento del sottofondo, dopo la messa in quota dei chiusini e la sistemazione degli altri sottoservizi, si procederà alla posa della pavimentazione, previa impermeabilizzazione nei tratti a contatto con il corpo dell'edificio e su disposizione della D.L., attraverso uno strato di membrana bituminosa di spessore minimo 4 mm e peso minimo 4,5 kg/m<sup>3</sup>.

Ad opera ultimata il piano di calpestio del marciapiede deve essere uniforme ed avere una pendenza verso la carreggiata (acquatura) secondo le disposizioni della D.L.

#### 13.07 - CORDONATO AD ELEMENTI PREFABBRICATI DI CLS (H = 25 CM - SPESSORE CM 12)

I cordoni verranno realizzati con elementi prefabbricati di cls con bordo superiore esterno arrotondato, pezzi speciali per gli angoli e per tratti curvilinei. Questi saranno posati su letto di calcestruzzo magro in modo che il bordo superiore sia perfettamente in quota con la pavimentazione da contenere e che il dislivello con la pavimentazione adiacente sia conforme alle disposizioni di progetto. Tali cordoni saranno inoltre opportunamente rinfiancati in cls.

Nei percorsi pedonali predestinati al transito dei disabili, saranno posti in opera cordoni ribassati e smussati, per l'eliminazione delle barriere architettoniche (dislivello massimo consentito h = 2,5 cm).

#### 13.08 - ZANELLA IN CALCESTRUZZO (SEMPLICE O DOPPIA)

Le zanelle saranno realizzate con elementi prefabbricati in cls. vibrocompressi delle dimensioni di 100x25x8 o 100x30x8, posate su massetto di calcestruzzo dello spessore minimo di cm 15 e successivamente stuccate con malta di cemento.

Particolare cura dovrà adottarsi nella posa in opera delle zanelle, in quanto si dovrà tener conto delle pendenze necessarie per evitare ristagni d'acqua.

#### 13.09 - PAVIMENTAZIONE ESTERNA PEDONALE PERCORSI E SPAZI PUBBLICI IN LASTRE DI CALCESTRUZZO

**Pavimento in lastre di calcestruzzo per pavimentazione di spessore cm. 6**, con finitura "doppiostrato impression", denominati SAINT FLORENT, prodotti dalla PAVER Costruzioni S.p.A., delle dimensioni di cm. 31,8 x 15,8, realizzato con inerti ad alta resistenza a granulometria controllata e ottimizzata.

La finitura è ottenuta con tecnologia di pressovibrazione con pettina a caldo, al fine di riprodurre fedelmente la tramatura della strame in pietra naturale.

Tali lastre dovranno essere marcate CE ed avere tutte le caratteristiche di cui alla normativa UNI EN 1339:2005.

In particolare, per l'accettazione della fornitura, l'azienda fornitrice dovrà:

1. essere dotata di Sistema Qualità Certificato secondo la norma UNI – EN – ISO 9001/2008;
2. garantire che tutte le lastre sono prodotte con il solo impiego di materiali quali ghiaia, sabbie inerti secondo la UNI EN 12620 e cemento secondo la UNI EN 197;
3. di utilizzare, ai sensi del DM 10/05/04, esclusivamente cementi con meno di 2 ppm di Cromo esavalente Idrosolubile sul peso totale a secco del cemento.

Tale pavimento sarà posato a secco su letto di sabbioncino, nello spessore variabile di 3 – 5 cm (massimo), e disposto secondo l'effetto estetico richiesto. Saranno opportunamente tagliati con taglierina a spacco tutte le lastre che non potranno essere inserite integralmente. Si consiglia la stabilizzazione manuale, o con rulliera, dell'area pavimentata. Qualora si optasse per la compattazione meccanica, dovrà essere utilizzata una battitrice meccanica con apposita piastra gommata, al fine di ridurre eventuali inestetismi legati ai traumi trasmessi dalla compattatrice e cosparsa in superficie di sabbia fine (granulometria 0 – 2 mm.), pulita e asciutta. La rimozione dell'eccesso di sabbia sarà effettuata dopo un periodo sufficiente a garantire il corretto intasamento dei giunti tra i singoli masselli.

### 13.10 – RIPORTI DI TERRENO VEGETALE

Il riporto di terreno vegetale verrà eseguito nei modi di cui all'All. 022-B - Norme generali sui lavori da eseguire e secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori.

L'opera comprende tutti i movimenti di terra e la fornitura di terreno vegetale, come da norme generali, per uno strato minimo fra i 30 ed i 50 cm, e comunque fino al raggiungimento delle quote di progetto.

### 13.10 - PREPARAZIONE DEL TERRENO DA SEMINA

La preparazione del terreno da semina verrà eseguita nei modi di cui all'All. 22-B e secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori.

L'opera comprende tutte le operazioni necessarie alla preparazione del terreno da semina, come da norme generali.

Il terreno dovrà essere preparato con la massima cura e, prima della vangatura dovrà essere cosparso di con letame di stalli ben nutrito, in ragione di 0,05 mc/m<sup>2</sup>.

Contemporaneamente alla vangatura, da eseguire fino alla profondità di 30-40 cm, si procederà alla ripulitura del terreno da sassi, frammenti di radici o erbe infestanti. Successivamente si procederà alla rastrellatura.

### 13.11 - TAPPETI ERBOSI.

La formazione di tappeti erbosi avverrà nei modi di cui all'All. 22-B e secondo le indicazioni della D.L.

L'impianto del prato sarà effettuato nel modo seguente:

- per la realizzazione di prati di Eragrostis, si metteranno a dimora rizomi di Eragrostis in ragione di 1 mq di tappeto erboso di vivaio per m<sup>2</sup> di prato;
- per la realizzazione di prati con semi in miscuglio, si semineranno semi di Eragrostis, trifoglio e laglietto in parti uguali, in ragione di 1 kg per 25 m<sup>2</sup> di prato da realizzare.

A seminazione avvenuta, nell'uno e nell'altro caso, si dovrà comprimere il terreno con rullo a mano.

Faranno carico all'Appaltatore tutti i riporti di terra e tutte le opere di manutenzione come annaffiature, tosature ed assistenza, fino al collaudo. A carico dell'Impresa è anche la garanzia dell'attecchimento del prato con l'onere delle ricostruzioni dei tratti non ben costituiti.

### 13.12 - PIANTAMENTO DI ARBUSTI

Si prevede la fornitura e messa a dimora di Laurus Nobilis dell'altezza di metri 0,80-1,00 per realizzazione di siepi secondo le indicazioni riportate nella planimetria esterna di progetto, in numero di almeno 3 arbusti ogni metro lineare di siepe.

La piantumazione di tali arbusti avverrà nei modi di cui all'All. 22-B e secondo le indicazioni della D.L.

Faranno carico all'Appaltatore tutte le opere di manutenzione e attecchimento come potatura, concimazioni, annaffiature, sarchiature, distruzione delle infestanti e trattamenti antiparassitari fino alla consegna dei lavori e comunque per un periodo di tempo non inferiore ad 1 anno.

### 13.13 - PIANTAMENTO DI ALBERI

Si prevede la fornitura e messa a dimora di Tilia Ibrida Argenta (tiglio), dell'altezza di m 3-4 e circonferenza cm 30-40.

Il piantamento di alberi avverrà nei modi di cui all'All. 22-B e secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori.

Faranno carico all'Appaltatore tutte le opere di manutenzione come potatura, concimazioni, annaffiature, sarchiature, distruzione delle infestanti e trattamenti antiparassitari fino alla consegna dei lavori e comunque per un periodo di tempo non inferiore ad 1 anno.

### 13.14 - PAVIMENTAZIONE SPAZI CONDOMINIALI

**Pavimentazione** in gres tutta massa, posata a colla R9 per logge e balconi coperti ed R11 per logge e balconi esposti, di spessore minimo di 10 mm. Formato 30 cm per 30 cm posato a correre in disegno semplice, di finitura simil pietra naturale nelle tonalità del grigio chiaro o del beige, salvo diverse indicazioni della DL. La posa dovrà prevedere anche la stilatura di fughe e giunti in pasta del colore in tono con la mattonella scelta e la fornitura e la posa di battiscopa perimetrale dello stesso materiale e colore e finitura delle piastrelle posate. Il materiale deve essere prodotto con argille nobili sinterizzate a 1250°C, costituito da impasto unico, compatto, ingelivo, inassorbente e resistente agli attacchi chimici e fisici. Il materiale deve essere privo di additivi di protezione estranei sulla superficie. Il materiale deve potere usufruire del diritto di utilizzo del marchio di prodotto rilasciato da UNI secondo le vigenti norme internazionali. UNI EN ISO 10545.2 (tolleranze dimensionali e della qualità della superficie) UNI EN ISO 10545.3 (assorbimento d'acqua)

UNI EN ISO 10545.4 (resistenza alla flessione)

UNI EN ISO 10545.6 (resistenza all'abrasione profonda)

UNI EN ISO 10545.8 (coefficiente di dilatazione termica lineare)

UNI EN ISO 10545.9 (resistenza agli sbalzi termici)

UNI EN ISO 10545.13 (resistenza chimica)

UNI EN ISO 10545.12 (resistenza al gelo)

UNI EN ISO 10545.14 (resistenza alle macchie)  
e garantire la corrispondenza alla DIN 51094 (resistenza dei colori alla luce)  
ASSORBIMENTO D'ACQUA ISO 10545.3: Valore medio di produzione < 0,05%  
DIMENSIONI ISO 10545.2:  $\pm 0,2\%$  Lunghezza e larghezza  $\pm 5,0\%$  Spessore -  $\pm 0,2\%$  Rettilinearità spigoli -  $\pm 0,2\%$  Ortogonalità -  $\pm 0,2\%$  Planarità  
RESISTENZA ALLA FLESSIONE ISO 10545.4: 60x60 cm 42 N/mm<sup>2</sup> 430 Kg/cm<sup>q</sup> - 60x30 cm 43 N/mm<sup>2</sup> 438 Kg/cm<sup>q</sup> - 45x45 cm 53 N/mm<sup>2</sup> 520 Kg/cm<sup>q</sup> - 30x30 cm 48 N/mm<sup>2</sup> 490 Kg/cm<sup>q</sup>  
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA ISO 10545.6 140 mm<sup>3</sup>  
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE ISO 10545.8 : 7 MK-1  
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI ISO 10545.9: Resistenti  
RESISTENZA AL GELO ISO 10545.12: Non gelivi  
RESISTENZA CHIMICA ISO 10545.13: Non attaccati  
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE DIN 51094: Campioni inalterati in brillantezza e colore  
SCIVOLOSITÀ (naturale/strutturato) DIN 51130 : **R11 strutturata**  
RESISTENZA ALLE MACCHIE ISO 10545-14 : Classe 5

### 13.15 – PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE PARCHEGGI:

Pavimentazione in masselli/lastre marcate CE (a norma UNI EN 1338/1339) di calcestruzzo vibrocompresso doppio strato, tipologia CUBETTO, spessore 6 cm, dimensioni CIRCA 12.5 x 12.5 cm, finitura "Quarzo", colore Grigio / Terra di Siena / Mix Chiaro, prodotti solo con inerti naturali da Azienda con certificazione di prodotto ICMQ per i pavimenti e certificata ISO 9001 (Qualità) e ISO 14001 (Certificazione Ambientale).

Lo strato di finitura deve essere realizzato con inerti di quarzo selezionati a granulometria massima 2 mm.

Per il superamento delle Barriere Architettoniche la pavimentazione dovrà possedere un coefficiente d'attrito BCRA (DM 236 del 14/06/89) > 0,60 e un valore del coefficiente USRV (UNI EN 1338/1339) > 45.

Indicazione DEGLI STALLI DI SOSTA CON MASSELLI DI COLORE SPECIFICO IN PASTA.

### 13-B) NORMATIVE GENERALI PER LE SISTEMAZIONI ESTERNE

#### Preparazione agraria del terreno da semina

Prima di effettuare qualsiasi impianto, o semina, sarà necessario effettuare un'accurata lavorazione e preparazione agraria del terreno, come di seguito indicato.

Prima della semina sarà effettuata la concimazione di fondo, che sarà realizzata con la somministrazione di concimi minerali nei seguenti quantitativi:

- concimi fosfatici: titolo medio 18% - 8 q.li. per ettaro;
- concimi azotati: titolo medio 16%- 4 q.li. per ettaro
- concimi potassici: titolo medio 40% - 3 q.li. per ettaro.

Quando la Direzione dei Lavori, in relazione ai risultati delle analisi dei terreni ed alle particolari esigenze delle singole specie di piante da mettere a dimora, ritenesse di variare tali proporzioni, l'Appaltatore sarà obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, senza aver null'altro a pretendere per tali variazioni.

Qualora il terreno risultasse particolarmente povero di sostanze organiche, parte dei concimi minerali potrà essere sostituito da ferricciati, o da letame ben maturo da spandersi in modo uniforme sul terreno, previa rastrellatura di amminutamento e di miscelamento del letame stesso con la terra.

L'uso di concimi fisiologicamente alcalini, o fisiologicamente acidi, sarà consentito in terreni a reazione anomala, e cioè in relazione al pH risultante dalle analisi chimiche.

Dopo la concimazione di fondo, il terreno dovrà essere arata con motozappatrice per uno spessore di cm 15, in maniera da mescolare bene la terra con il concime.

Il terreno andrà successivamente spianato e rullato; la rullatura deve essere effettuata 3 o 4 volte in direzioni ortogonali e fra una rullatura e l'altra andrà effettuata una discatura a profondità di 5 -10 cm.

Sarà poi effettuata la stesura di concime di copertura, impiegando concimi complessi e tenendo presente che lo sviluppo della vegetazione e del manto erboso dovrà risultare, alla ultimazione dei lavori ed alla data di collaudo, a densità uniforme, senza vuoti o radure.

Dopo la concimazione di copertura, si dovrà procedere alla rastrellatura incrociata in modo da rendere il terreno smosso al punto giusto.

I concimi usati, sia per la concimazione di fondo sia per le concimazioni di copertura, dovranno venire trasportati in cantiere nella confezione originale della fabbrica e risultare comunque a titolo ben definito e, in caso di concimi complessi, a rapporto azoto - fosforo - potassio precisato.

Prima dell'esecuzione delle concimazioni di fondo, l'Appaltatore è tenuto a darne tempestivo avviso alla Direzione dei Lavori, onde questa possa disporre per eventuali controlli di impiego delle quantità e dei modi di lavoro.

Lo spandimento dei concimi dovrà essere effettuato esclusivamente a mano, con l'impiego di manodopera pratica e capace, in maniera da assicurare la maggiore uniformità nella distribuzione.

Nell'eventualità che la natura della terra vegetale non dia garanzia di buon attecchimento e successivo sviluppo del tappeto erboso, l'Appaltatore è tenuto ad effettuare la sostituzione del materiale stesso con altro più adatto alle esigenze dei singoli impianti.

#### Formazione di tappeti erbosi

Il quantitativo di seme da impiegarsi per ettaro di superficie da rivestire è prescritto in 30-40 gr/mq. Il miscuglio da impiegarsi sarà composto da Eragrostis Stolonifera, Eragrostis Tennis, Festuca Ovina, in eguali proporzioni e con germinabilità non inferiore al 95% e purezza non inferiore al 98%.

Prima dello spandimento del seme, l'Appaltatore è tenuto a darne tempestivo avviso alla Direzione dei Lavori, affinché questa possa effettuare l'eventuale prelevamento dei campioni e possa controllare la quantità ed i metodi di lavoro.

L'Appaltatore è libero di effettuare le operazioni di semina in qualsiasi stagione restando a suo carico le eventuali operazioni di risemina nel caso che la germinazione non avvenisse in modo regolare ed uniforme; la semina dovrà essere effettuata a

spaglio e a più passate per gruppi di semi di peso e volume quasi uguali, mescolati fra loro, e ciascun miscuglio dovrà risultare il più possibile omogeneo.

Lo spandimento del seme dovrà effettuarsi sempre in giornate senza vento.

La ricopratura del seme dovrà essere fatta mediante rastrelli a mano e con erpice a sacco. Dopo la semina il terreno dovrà essere opportunamente rullato e successivamente irrorato leggermente polverizzando molto il getto; analoga operazione andrà effettuata a germinazione avvenuta.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi al taglio, annaffiatura eventuale, risemina e manutenzione fino alla consegna dei lavori e comunque per un periodo di tempo non inferiore ad 1 anno.

Tale manutenzione dovrà tener conto delle seguenti prescrizioni:

- Il taglio dell'erba dovrà essere eseguito regolarmente, a perfetta regola d'arte, evitando danneggiamenti ad alberi, cespugli e piante da fiore disposte nei prati e nelle aiuole.
- Le erbe tagliate si dovranno radunare sul prato e trasportare giornalmente allo scarico.
- Per tagliare l'erba dovranno impiegarsi macchine di peso limitato per non danneggiare il terreno.
- Si dovrà evitare di transitare sui terreni argillosi quando questi siano bagnati.
- Lungo le recinzioni, intorno agli alberi ed arbusti e lungo i cordoni, il taglio dell'erba dovrà essere rifinito con falchetto o filo elettrico.
- Si dovranno eseguire periodiche scerbature (estirpazione di erbe infestanti) usando i mezzi appropriati ed avendo l'accortezza di effettuare tale operazione su terreno leggermente bagnato.
- La concimazione periodica sarà fatta con concimi organici e chimici specifici.

#### Piantamento di alberi

Gli alberi dovranno essere posti nelle varie zone secondo il numero, l'assortimento di specie e l'altezza previsti in progetto.

Si dovrà aver cura che le piante siano messe a dimora appena giunte sul posto, nel caso che ciò non fosse possibile, e nel caso che le piante presentino qualche segno di appassimento, si dovrà immergerle in una vasca con acqua mista a letame, terriccio, torba.

L'impianto sarà effettuato in buche grandi quanto basta per stendervi tutto l'apparato radicale, il cui fondo sia stato lavorato con la vanga.

Si conficcherà successivamente il tutore della pianta, (preventivamente appuntito), esattamente verticale.

Per una piantagione di alberi impalcati da m 2,20 in su, della circonferenza a petto d'uomo da 6 a 24 cm, occorreranno tutori in castagno scortecciato da 4 metri. Per alberelli di dimensioni minori, basteranno filagne da m 3.

Per alberi di altezza superiore a 3 metri, si dovranno predisporre 3 tutori, disposti in modo da formare una piramide triangolare. Le filagne si legheranno all'albero con filo di ferro cotto, avendo cura di proteggere il fusto dell'albero con una fascetta di gomma girata intorno al fusto più volte.

Tale guarnizione deve essere posta in modo da consentire l'accrescimento delle piante, senza strozzature, per almeno 2 anni.

Dopo aver predisposto i tutori, si procederà alla messa a dimora della pianta dopo averla liberata, se necessario, di tutte le parti rotte o danneggiate ed appoggiando l'apparato radicale sul cumulo di terra fine preformato sul fondo della buca ed alto quanto basta perché la pianta venga a trovarsi con il colletto a fior di terra.

Le radici o la zolla saranno successivamente ricoperte con uno strato di 4/6 cm di terra fine ed asciutta, spingendo fino a farle aderire perfettamente alle radici o alla superficie della zolla.

In quest'ultimo caso, se c'è un imballaggio fatto con paglia o altro materiale biodegradabile, una volta sistemata la pianta, si tolgono i legacci e si lascia tutto ben disteso sotto la zolla.

Si riempirà quindi la buca con terra scavata a cui sia stato mescolato un concime organico o torba o, se necessario, un concime chimico complesso, con l'avvertenza di creare, attorno al ceppo, una formella che consenta di trattenere l'acqua di irrigazione. Si annaffierà poi abbondantemente.

Manutenzione e cura degli alberi ad alto fusto:

Anche per gli alberi ad alto fusto, l'Appaltatore avrà l'onere del sicuro attecchimento e della manutenzione fino alla consegna dei lavori e comunque per un periodo non inferiore ad 1 anno.

Tale manutenzione comprenderà le necessarie potature, la cura nel caso di attacco dei parassiti, pacciamature con letame o torba concimata, pulizia del terreno.

Si avrà cura di liberare le piante che li emettono, da i getti che escono dal ceppo.

## 15. FINITURE

### 14-A) DESCRIZIONE OPERE DA ESEGUIRE

#### **14.01 – REALIZZAZIONE DI LINEA VITA**

Realizzazione di linea "vita" per l'esecuzione dei lavori in sicurezza in copertura ai sensi del DPGR 18 Dicembre 2013, n. 75/R (REGOLAMENTO), composta da:

- fornitura e posa in opera di linea vita conforme alla norma UNI EN 795 Cl. C, di diametro 8 mm minimo 49 fili, completo di redance in acciaio INOX, morsetti in acciaio INOX, tenditori in acciaio INOX ad alta resistenza per linee vita a doppia forcina MB 12 - lung. 250 mm, ammortizzatore di linea in acciaio INOX, staffa con tubo passa cavo per linea vita PG e PB e quant'altro necessario per completare la linea, oltre a dispositivo di ancoraggio con golfare in acciaio inox, da ancorare alla struttura. Il sistema della Linea vita sarà completato da ogni altro accessorio meglio descritto ed indicato nel'Elaborato di Copertura allegata e dagli altri elaborati facenti parte del progetto;
- fornitura e posa in opera di cartelli con istruzioni e indicazioni minime per l'utilizzo del sistema di ancoraggio da posizionarsi obbligatoriamente in prossimità dell'accesso alla copertura;
- rilascio di certificazione di corretto montaggio e della verifica dei dispositivi di ammortamento dei dispositivi di ancoraggio mediante redazione di relazione tecnica a firma di tecnico professionista abilitato, verifica mediante calcolo strutturale degli ancoraggi, certificazione del prodotto oltre a quant'altro necessario richiesto dalla vigente normativa per rendere l'opera eseguita a regola d'arte.

## 16. IMPIANTO ASCENSORE E SOLLEVAMENTO

### 15-A) DESCRIZIONE OPERE DA ESEGUIRE

#### 15.01 IMPIANTO SOLLEVAMENTO CON PIATTAFORMA ELEVATRICE

**Portata e capienza** Piattaforma elevatrice conforme alla direttiva macchine 2006/42/CEE - 400 Kg

**Velocità** 0,15 m/s

**Corsa Fermate/Servizi** 6600 mm – La pedana elevatrice ha 4 fermate e 4 servizi sul lato principale.

**Normative** L'impianto fornito è conforme alla Direttiva 95/16/CE, alle norme di compatibilità elettromagnetica UNI EN 12015:2005 e UNI EN 12016:2005 ai sensi della Direttiva 2004/108/CE – EN 8120

**Vano** Cemento Armato fino a quota zero Xlam per i piani superiori – largh. 1900 mm - prof. 1605 mm

**Dimensioni vano Fossa** 130 mm

**Testata** 2700 mm

**Materiale vano** Cemento armato - XLAM

**Cabina** con pareti rivestite interamente in lamiera plastificata colore scelta DL da campionario. Finiture interne: parete lato porta bottoniera cielo come sopra, pavimento linoleum. Illuminazione due faretti a led. Esterno cabina grezzo

**Porte Cabina** Automatiche telescopiche a due ante, rivestite in lamiera plastificata come le pareti

**Porte Piano** Automatiche telescopiche a due ante, rivestite in lamiera plastificata come le pareti

**Accessori** Temporizzazione illuminazione cabina, ritorno al piano in mancanza di rete

**Accesso in cabina:** singolo

**Forza motrice** monofase 220 V 50 Hz

**Il Pannello Operativo** di Cabina sarà costituito da un pannello di comando a tutta altezza in skinplate non inquinante (privo di ffratili) di colore grigio dotato di display informativo, frecce direzionali, posizione della cabina, indicatore di carico eccessivo e luce di emergenza.

Dovrà essere dotato di pulsanti tondi in rilievo in acciaio inossidabile per ogni piano servito, e del sistema di comunicazione bidirezionale collegato telefonicamente ad un centro assistenza 24 ore su 24 (direttiva 95/16).

Pannello Operativo di Cabina e segnalazioni luminose saranno conformi alla Legge 13 (D.M. 236).

Le pulsantiere di piano saranno costruite in acciaio inossidabile satinato; i pulsanti di chiamata, anch'essi in acciaio, saranno tondi con segnalazione di avvenuta prenotazione.

Pulsantiere e segnalazioni luminose saranno conformi alla Legge 13 (D.M. 236).

Al fine di un ottimale funzionamento degli impianti dovranno essere presenti le seguenti funzioni e dispositivi:

Campanello di allarme udibile nell'edificio e attivabile premendo il pulsante di allarme all'interno della cabina.

Dispositivo interfono che consenta al manutentore o a personale istruito, tramite il pannello di accesso alla manutenzione, di poter comunicare direttamente con i passeggeri in cabina in caso di emergenza.

Doppia fotocellula montata sulle spallette di cabina per invertire il movimento delle porte in presenza di ostacoli.

Manovra collettiva con memorizzazione delle chiamate in discesa.

L'impianto di illuminazione del vano di corsa dovrà essere realizzato con cavi passanti in tubi in pvc grigio; i corpi illuminanti dovranno garantire 50 lux per tutta la lunghezza del vano. Gli interruttori dovranno essere ubicati nel quadro di manovra e dovrà essere predisposto un deviatore per il controllo della luce nel vano in prossimità della fossa.

Le linee elettriche lungo i vani corsa saranno realizzate in filo di rame di opportuna sezione (a norme CEI) e contenute una speciale canalina in PVC, con connessione di tipo spinato. Il quadro di manovra sarà a microprocessori.

Gli impianti elevatori dovranno essere forniti completi di:

- trasporto dei materiali in un unico lotto franco cantiere (imballo standard compreso)
- mano d'opera specializzata per rilievi, montaggio dei materiali ed assistenza al collaudo
- tasselli e staffe per ancoraggio guide e porte di piano
- quadro di manovra a microprocessore completo di quadretto locale di distribuzione (inserito nel quadro di manovra); collegamenti elettrici di terra dal quadro sino alla base del vano di corsa; batteria di accumulatori per l'alimentazione del segnale d'allarme e della luce in cabina
- dispositivi previsti dal D.M. 236/89; dispositivo citofonico tra la cabina ed il quadro di manovra
- scaletta nel fondo fossa
- illuminazione del vano di corsa
- installazione in cabina del dispositivo di comunicazione vocale a due vie
- manovalanza in aiuto al montatore
- montaggio senza l'ausilio dei ponteggi
- esame finale degli impianti (95/16/CE)
- scarico, trasporto dei materiali in cantiere; custodia nell'apposita area
- linee elettriche di F.M. e luce tra contatori ENEL e quadretto ausiliario posto nell'armadietto sito all'ultimo piano
- linea telefonica dedicata per il dispositivo di comunicazione vocale a 2 vie (direttiva 95/16/CE)
- opere murarie di qualsiasi natura.

## **17. IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE SAPONOSE – NERE – METEORICHE – IMPIANTO DI VENTILAZIONE – TUBAZIONI**

### **17-A) DESCRIZIONE OPERE DA ESEGUIRE**

#### **17.01 – CANALE DI GRONDA IN LAMIERA 8/10**

Canale di gronda ottenuto tramite assemblaggio e messa in opera di elementi preformati – **di forma squadrata** - (compresi curve, pezzi speciali, giunti, raccordi, ecc.), realizzati con l'impiego di lamiera di alluminio secondo UNI 3310 dello spessore minimo 8/10 mm, con cicogne o staffe in rame, giunzioni chiodate con ribattini in rame e saldate con saldatura capillare.

#### **17.02 - PLUVIALE IN PVC**

Canalizzazione pluviale ottenuta per assemblaggio e messa in opera di tubazioni di forma quadrata o circolare, secondo le prescrizioni, (compresi curve, pezzi speciali, ecc. della stessa sezione e produzione), fabbricati con mescole a base di PVC esenti da plastificanti e stabilizzanti, colore a scelta della Direzione dei Lavori, del tipo 301 conformi alle UNI 7443 e UNI 7448. Sono compresi i giunti di dilatazione, i bracciali snodati, collari di fissaggio e verniciatura a smalto.

#### **17.03 - PLUVIALE IN LAMIERA 8/10**

Canalizzazione pluviale ottenuta per assemblaggio e messa in opera di tubazioni preformate di forma quadrata, secondo le prescrizioni, realizzati con l'impiego di lamiera o nastri di alluminio secondo UNI 3310 dello spessore minimo di 8/10 mm. Sono compresi i giunti di dilatazione, bracciali snodati ed i collari di fissaggio.

#### **17.04 - PEDONALI IN GHISA**

I terminali per pluviali saranno in materiale resistente agli urti (ghisa compreso pezzi speciali, ancoraggi, verniciatura a smalto ed ogni altro onere)

#### **17.05 - FOSSA BIOLOGICA IN C.A.V.**

Fossa settica prefabbricata costituita da due o più camere con o senza filtri, collegate e sagomate, composte da uno o più elementi confezionati in conglomerato vibrato o centrifugato ad alto dosaggio di cemento (tra 350 e 400 kg/m<sup>3</sup>), di spessore uniforme, elevata resistenza a flessione e in frattura, grana omogenea, compatta e resistente. Se non trattati a vapore avranno stagionatura di almeno 28 gg.

Le dimensioni delle fosse sono riportate in progetto od indicate dalla D.L. .

Sono compresi i chiusini di copertura (almeno 2 per ciascun pozzetto) di tipo stagno, tutti gli accessori e pezzi speciali necessari a rendere il manufatto conforme ai regolamenti di igiene.

Gli elementi saranno messi in opera su letto di sottofondo dello spessore minimo di 10 cm di conglomerato cementizio dosato a q 200 di cemento per m<sup>3</sup> di impasto.

Compreso rinfilanco in cls e fondazione di adeguato spessore e ricorsi di muratura di mattoni pieni intonacata a malta di cemento impermeabilizzata (se necessario) fino a raggiungere il livello del terreno.

Le ispezioni verranno predisposte all'entrata della prima camera ed all'uscita della terza camera della fossa biologica mediante curva "a pescare" in PVC fino a ½ della profondità delle camere. Tubature a cavallo fra le camere intermedie con pezzo speciale ad H per l'ispezione. L'ispezione sulle tubature di ingresso nelle prime camere avverrà mediante pezzi speciali con tappo filettato da porre entro pozzetto prima dell'immissione nelle camere medesime, ovvero mediante pezzo speciale a T con funzione di sifone ed ispezione a tappo filettato direttamente dentro la 1<sup>a</sup> camera di decantazione.

#### **17.06 - POZZETTO PREFABBRICATO DEGRASSATORE IN C.A.V.**

Pozzetto degrassatore prefabbricato costituito da uno o più elementi, confezionati in conglomerato vibrato o centrifugato ad alto dosaggio di cemento (tra 350 e 400 kg/m<sup>3</sup>), di spessore uniforme, elevata resistenza a flessione e in frattura, grana omogenea, compatta e resistente. Se non trattati a vapore, gli elementi avranno stagionatura di almeno 28 gg.

Sono compresi i chiusini di copertura (almeno 2 per ciascun pozzetto), tutti gli accessori e pezzi speciali necessari per la sifonatura e l'ispezione e tali da rendere il manufatto conforme ai regolamenti di igiene, compreso fondazioni e rinfilanco in cls Rck 200 dello spessore di cm 10 e alloggiamenti, stuccature ed altro.

Le dimensioni dei pozzetti sono riportate in progetto o indicate dalla D.L. .

La sifonatura viene predisposta obbligatoriamente:

Per le acque piovane: all'entrata di ciascun pozzetto mediante curva "a pescare" fino a ¾ della profondità del pozzetto

Per le acque saponose: all'entrata ed all'uscita di ciascun pozzetto degrassatore mediante curva "a pescare" fino a ½ della profondità del pozzetto. L'ispezione avviene mediante pezzi speciali con tappo filettato da porre entro pozzetto prima dell'immissione nella camera di degrassaggio ovvero mediante pezzo speciale a T con funzione di sifone e ispezione a tappo filettato direttamente dentro la camera di degrassaggio.

Per le acque nere: all'entrata della prima camera ed all'uscita della terza camera della fossa biologica mediante curva "a pescare" fino a ½ della profondità delle camere. Tubature a cavallo fra le camere intermedie con pezzo speciale ad H per l'ispezione. L'ispezione sulle tubature di ingresso nelle prime camere avverrà mediante pezzi speciali con tappo filettato da porre entro pozzetto prima dell'immissione nelle camere medesime ovvero mediante pezzo speciale a T con funzione di sifone e ispezione a tappo filettato direttamente dentro la 1<sup>a</sup> camera di decantazione.

#### **17.07 - POZZETTO IN C.A.V. PREFABBRICATO PER USI VARI**

I pozzetti prefabbricati saranno costituiti da uno o più elementi, confezionati in conglomerato vibrato o centrifugato ad alto dosaggio di cemento (tra 350 e 400 Kg/m<sup>3</sup>), di spessore uniforme, elevata resistenza a flessione, grana omogenea compatta e resistente. Se non trattati a vapore, gli elementi avranno stagionatura di almeno 28 gg.

Sono compresi i chiusini di copertura (almeno 2 per ciascun pozzetto compreso, ove necessaria, lapide in acciaio di portanza adeguata ai carichi carrabili stradali), tutti gli accessori e pezzi speciali necessari per la sifonatura e l'ispezione e tali da rendere il manufatto conforme ai regolamenti di igiene, compreso fondazioni e rinfilanco in cls. Rck 250 dello

spessore di cm. 10 e alloggiamenti, stuccature, ricorsi di muratura di mattoni pieni intonacata a malta di cemento impermeabilizzata (per la parte bagnata del pozzetto) fino a raggiungere il livello del terreno od altra superficie.

**Le dimensioni dei pozzetti sono riportate in progetto od indicate dalla D.L.: come si evince dalle tavole, alcuni pozzetti sono già stati posti in opera nell'appalto precedente.**

La sifonatura viene predisposta obbligatoriamente all'entrata ed all'uscita di ciascun pozzetto indipendentemente dalla destinazione e verrà realizzata mediante curva "a pescare" fino a 2/4 e 2/3 della profondità del pozzetto.

Le acque di scorrimento superficiale verranno raccolte da pozzetti realizzati in c.a.v. o muratura di mattoni pieni secondo le dimensioni precisate in progetto, compreso adeguata fondazione, collegata alla rete di scarico delle acque piovane mediante raccordo sifonato o collegamento ad un pozzetto sifonato, compreso griglia in acciaio galvanizzato o in ghisa di portanza adeguata ai carichi carrabili stradali (120 t.), incassata nel cls di rinfiaccio dello spessore di cm 10.

#### **17.8 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO ARMATO DI COLLEGAMENTO ALLA RETE FOGNARIA**

Pozzetto di allacciamento alla rete fognaria comunale prefabbricato costituito da uno o più elementi (anelli) in conglomerato vibrato o centrifugato ad alto dosaggio di cemento (tra 350 e 400 kg/m<sup>3</sup>) di spessore uniforme, elevata resistenza a flessione e in frattura, grana omogenea, compatta e resistente.

Se non trattati a vapore, gli elementi avranno stagionatura di almeno 28 gg.

Sono compresi i chiusini carrabili (120 t) di tipo stagno e gli elementi speciali per la realizzazione del setto trasversale che, realizzando il sifone, garantisca una chiusura idraulica non inferiore a 16 cm. Le dimensioni del pozzetto ed il numero di anelli costituenti l'altezza complessiva dello stesso sono indicate nel progetto esecutivo della rete fognaria o dalla D.L. .

Il pozzetto verrà rinfiacciato esternamente in cls Rck 250, spessore minimo cm 15, onde garantire la tenuta dei giunti fra gli elementi.

#### **17.9 - TUBAZIONE IN PLASTICA PER DRENAGGI**

Tubo in PVC nervato del diametro minimo di mm.160 con fori diffusi per il drenaggio, fornito in barre o rotoli. compresa la fasciatura con tessuto non tessuto, posto in opera su letto di sabbia e riempimento dello scavo con materiale arido a pezzatura varia decrescente da fondo scavo verso la superficie.

Tale tubazione verrà raccordata alla rete fognaria relativa alle acque piovane.

#### **17.10 - VALVOLA A BATTENTE E ANTIRITORNO PER FOGNATURE**

Pozzetto in PVC con valvola di ritegno a battente con guarnizione di tenuta da applicare sulle tubature di scarico atto ad evitare il ritorno delle acque reflue. Il diametro dovrà essere conforme ai condotti e/o emissari di scarico e previsto variabile da mm 100 a mm 160. L'opera comprende la fornitura e posa in opera di lapide e chiusino a tenuta e carrabile.

#### **17.11 - CANALETTA DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE IN ELEMENTI PREFABBRICATI DI CLS E CADITOIA PIANA IN ACCIAIO ZINCATO DI TIPO CARRABILE**

Canaletta prefabbricata in cls vibrato, per raccolta acque piovane, opportunamente fondata e rinfiacciata in cls Rck 250 di spessore minimo 5 cm fino alla griglia di chiusura, dotata di caditoia in acciaio zincato.

Il sistema di smaltimento delle acque piovane sarà collegato alla rete fognaria con tubo di entrata ed uscita in PVC pesante sfilabile, così come specificato dalle tavole grafiche esecutive e come impartito dalla D.L. .

#### **17.12 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS VIBRATO E CADITOIA IN GHISA**

Pozzetto prefabbricato in cls vibrato, per raccolta acque piovane, opportunamente fondata e rinfiacciata in cls Rck 250 di spessore minimo 5 cm fino alla griglia di chiusura.

Ogni pozzetto sarà sifonato con tubo di entrata ed uscita in PVC pesante sfilabile e dotato di caditoia in ghisa carrabile con controtelaio in ghisa sferoidale resistente a 20 tonnellate.

#### **17.13 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS VIBRATO E CADITOIA IN CLS**

Pozzetto prefabbricato in cls vibrato, per raccolta acque piovane, opportunamente fondata e rinfiacciata in cls Rck 250 di spessore minimo 5 cm fino alla griglia di chiusura.

Ogni pozzetto sarà sifonato con tubo di entrata ed uscita in PVC pesante sfilabile e dotato di caditoia in cls carrabile resistente a 20 tonnellate.

#### **17.14 - TUBAZIONE IN PLASTICA COLLETTORI RETI METEORICHE E REFLUE**

Tubo in PVC di diametro compreso fra mm.160 e mm. 300 posto in opera su letto di sabbia e riempimento dello scavo con materiale arido a pezzatura varia decrescente da fondo scavo verso la superficie.

Tali tubazioni sono già stata posate nell'appalto concluso, ma verranno raccordate alla rete fognaria nell'appalto seguente.

#### **17.15 - TUBAZIONE IN PLASTICA COLLETTORI RETI METEORICHE**

Tubo in PVC di diametro compreso fra mm.100 e mm. 160 posto in opera su letto di sabbia e riempimento dello scavo con materiale arido a pezzatura varia decrescente da fondo scavo verso la superficie. Tubazioni di raccordo fra le calate e i pozzetti meteoriche, pozzetti degrassatori e fossa biologica.

#### **17-B) NORMATIVE GENERALI PER L'ESECUZIONE DI IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE SAPONOSE, NERE, METEORICHE - VENTILAZIONE TUBAZIONI**

Gli impianti dovranno essere realizzati nel rispetto delle previsioni progettuali e di contratto nonché con l'osservanza delle disposizioni e prescrizioni ufficiali emanate e vigenti all'atto dell'esecuzione e delle norme di regolamento locale.

Sarà tenuto conto altresì delle normative vigenti per la tutela delle acque dall'inquinamento, per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognature e di depurazioni.

Saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli adempimenti, gli oneri e le spese derivanti dai rapporti con le Autorità locali

(allacciamenti, autorizzazioni, visite e controlli).

È d'obbligo utilizzare materiali e/o componenti conformi alle norme UNI e CEI, così come imposto dall'art. 7 L. 05.03.1990, n. 46.

Le tubazioni saranno tutte incassate nelle murature e/o strutture; per queste ultime i passaggi saranno previsti nella progettazione delle strutture.

Tutte le tubazioni saranno ancorate alle strutture mediante collari e/o cravatte e/o particolari metodi di ancoraggio e/o sostegno così come verrà indicato dalla D.L. e comunque atti a consentire la dilatazione dei materiali.

Gli esalatori termineranno superiormente al manto di copertura protetto da rete e contenuti in appositi camini ad aspirazione statica.

Le tubazioni in genere devono evitare gomiti e risvolti di sezione ed essere facilmente ispezionabili in corrispondenza di braghe, sifoni, raccordi.

La rete di scarico dovrà garantire la tenuta idraulica agli odori, la minima rumorosità e la resistenza agli sbalzi termici di almeno 85°.

I cavedi dovranno essere dimensionati in modo tale da consentire la totale circolazione di aria interna. Dovranno inoltre consentire la facile manutenzione delle tubature di servizio limitando l'interferenza con l'interno degli alloggi. A tale scopo è previsto il tamponamento di spessore maggiorato con tamponamento di chiusura rivolto preferibilmente verso spazi comuni e/o eterni.

Per quanto si riferisce alle tubazioni in polietilene, queste saranno di primaria marca del tipo ad alta densità termoresistente, stabilizzato contro la luce con aggiunta di nerofumo, malleabilizzato per garantire una dilatazione massima tollerabile di 1 mm/m. La relativa lavorazione dovrà essere effettuata con l'apposita attrezzatura, sia per la saldatura con termoelementi sia per saldatura con manicotto elettrico.

Nella posa in opera delle tubazioni (in particolare per le acque saponose) dovranno seguirsi alcuni criteri finalizzati al contenimento della produzione di schiuma negli impianti di scarico, onde evitarne fuoriuscita all'interno dei servizi degli alloggi.

In particolare, se non in contrasto con le prescrizioni dell'autorità sanitaria:

- eseguire sempre lo spostamento tra colonna verticale e collettore orizzontale con curve a largo raggio, usando 2 curve di 45° con interposto un tratto intermedio pari a 2 diametri;
- gli spostamenti orizzontali al piede di una colonna di oltre 10 metri di altezza, devono essere muniti di condotta di circumventilazione, alla quale vanno allacciata gli apparecchi minimo dei primi 2 piani più bassi, fermo restando in generale lo sdoppiamento dei servizi dei piani terra a 1° piano, resi indipendenti ed allacciati al tratto orizzontale o preferibilmente collegati direttamente in fossa;
- aumentare di un diametro, i diametri di tutte quelle tubazioni dove si presume possano verificarsi fenomeni di schiume, a causa della particolare geometria e collocazione in zona di depressione;
- eseguire sempre corretti sistemi di ventilazione per le colonne, e per i tratti orizzontali che superano i 4 metri di distanza dalla relativa colonna di scarico;
- mantenere le pendenze dei collettori uniformi ed intorno al 2-3%;
- eseguire i cambiamenti di direzione dei tratti orizzontali esclusivamente con curve a 45°;
- evitare nel modo più assoluto sifoni e pozzetti alla base delle colonne od alla fine dei collettori orizzontali;
- usare sifoni per gli apparecchi igienico-sanitari con livello d'acqua minimo 50 mm, meglio 70 mm.

#### **Scarichi di acque meteoriche:**

##### Canale di gronda

I canali di gronda potranno essere realizzati, conformemente alle prescrizioni e disegni esecutivi, con manufatti preformati da installarsi in opera (esterni) o direttamente ricavati nella struttura con l'adozione di opportuni sistemi di protezione (interni).

Essi dovranno essere collocati in opera con le pendenze necessarie al perfetto scolo delle acque, in ogni caso, la pendenza minima sarà non inferiore allo 0,5% e la lunghezza dei canali sarà non superiore a 12,50 m per pendenza.

Gli sbocchi nei pluviali saranno sempre protetti da griglia parafoglie in materiali inossidabili.

I canali esterni potranno avere la sagoma tonda o a gola, con riccio interno o esterno, ovvero sezione quadra o rettangolare, secondo le prescrizioni o i particolari di progetto, saranno sostenuti da robuste cicogne murate o fissate alla armatura della copertura a distanza massima di 80 cm; per tratti di notevole lunghezza verranno predisposti opportuni giunti di dilatazione.

I canali incassati saranno ricavati con opportuna sagomatura della struttura muraria e successivamente rivestiti in lamiera o protetti da impermeabilizzazione conformemente a quanto disposto dal D.L. ed al presente capitolato.

##### Pluviali

I pluviali potranno essere applicati, in conformità alle prescrizioni, all'esterno oppure incassati in apposite tracce ricavate nelle strutture murarie, e saranno realizzati con tubazioni di forma materiale secondo le prescrizioni del D.L. .

Le dimensioni risulteranno dal calcolo delle superfici di copertura tenendo conto che non potranno impiegarsi diametri inferiori a 80 mm né superiori a 150 mm e posti in opera a distanze non superiori ai 25 ml. Saranno fissati alla struttura muraria, a non meno di 5 cm dal filo esterno della parete, mediante opportuni bracciali snodati e collari ad interasse massimo di 1,50 ml.

Saranno sempre impiegati idonei pezzi speciali (raccordi, curve, ecc), giunzioni adeguate e materiali ausiliari di tenuta al fine di garantire la perfetta tenuta della tubazione.

Al piede di ogni colonna sarà realizzato un pozzetto sifonato ubicato in maniera da rendere possibile ispezioni.

Al piede di ogni colonna (se esterna) per un'altezza di 2,00 ml sarà realizzato in ghisa o con l'impiego di rivestimento in lamiera di acciaio zincata.

##### Collettori

Le reti avranno pendenza verso i punti di scarico dell'1-2%.

Nel posizionare il collettore si terrà conto delle disposizioni dell'ufficio di igiene della USL competente e, in particolare, delle norme che regolano la compatibilità tra condutture parallele o intersecanti.

Le reti saranno collocate in trincee; queste, il cui tracciato risulterà da apposito preciso rilievo, saranno più larghe del

di diametro del tubo di 20 cm per lato, il fondo sarà opportunamente regolarizzato con terra vagliata o sabbia per almeno 20 cm. Ogni 8 m verrà realizzato un collare di conglomerato cementizio per il mantenimento del collettore nella posizione prestabilita. L'operazione di rinfianco e rinterro, che avverrà solo dietro approvazione della D.L., sarà eseguita per almeno 20 cm di spessore con materiale arido e granulometria minuta.

Ogni 25 m e ad ogni confluenza dovrà essere situato un pozzetto di ispezione.

Curve e confluenze dovranno essere ottenute mediante l'impiego di pezzi speciali.

#### **Pozzetti, griglie caditoie e fosse biologiche**

I pozzetti dovranno essere in cls prefabbricato vibrato o in muratura di mattoni pieni intonacati internamente con malta cementizia, opportunamente fondati e rinfiancati in cls Rck 250 di spessore minimo 10 cm. fino alle lapidi di chiusura.

Ogni pozzetto sarà sifonato con tubo di entrata e di uscita in P.V.C. pesante sfilabile e dotato di soletta in c.a. Rck 500 con chiusino.

Le tubazioni in P.V.C. saranno fondate su cls Rck 250 di spessore minimo 10 cm. e rinfiancate lateralmente e superiormente per almeno cm 5 con lo stesso cls.

I raccordi fra i vari tratti di tubazione saranno realizzati esclusivamente mediante pozzetti di ispezione; all'interno del pozzetto ed in prossimità del raccordo, i tubi saranno muniti di idonea ispezione con tappo a vite.

Le tubazioni saranno comunque rese ispezionabili con pozzetti distanti non più di 20 metri, di capacità minima 0,25 m<sup>3</sup>.

Le solette di copertura dei pozzetti e delle fosse biologiche, ove ubicati in zone carrabili, saranno verificate per un carico di transito pari a 20 tonnellate/asse; i chiusini e le caditoie saranno realizzate in tal caso in ghisa sferoidale con controtelaio resistente a 20 tonnellate/asse.

Le fosse biologiche saranno di tipo prefabbricato in cls vibrato a due o tre camere a seconda delle disposizioni del regolamento igienico-sanitario e comunale del luogo.

Il volume delle fosse biologiche verrà calcolato secondo le disposizioni sanitarie del Comune.

I tubi di entrata in prima camera e di uscita dall'ultima camera saranno a pescare in PVC e potranno essere conformati a T al fine di includere la possibilità di ispezione.

Il sifone ad H in PVC di diametro da 12 a 15 cm verrà posto a collegamento fra le camere.

Ogni camera e tubazione sarà ispezionabile con doppio chiusino (dimensioni di accesso 80x80 cm), previsto anche per i pozzetti delle acque saponose; la platea ed i rinfianchi saranno di calcestruzzo di cemento Rck 250 di spessore almeno 15 cm fino alla soletta di copertura compresa.

I rinfianchi della f.b. potranno essere omessi se essa è di tipo "monoblocco".

Le solette di copertura delle fosse biologiche, ove ubicate in zone carrabili, saranno verificate ad un carico di transito pari a 20 tonnellate/asse.

## **18. IMPIANTO DI SMALTIMENTO GAS COMBUSTI, ODORI E VAPORI**

### **18-A) DESCRIZIONE OPERE DA ESEGUIRE**

#### **18.01 – IMPIANTO DI SMALTIMENTO GAS COMBUSTI, ODORI E VAPORI**

Si rimanda al disciplinare relativo agli impianti di smaltimento allegato al Progetto Esecutivo.

#### **18.02 – COMIGNOLI E CAMINI EMERGENTI DALLA COPERTURA PER ESALAZIONI E SFIATI**

Vedi punto 05.04 e specifiche tecniche impianti meccanici.

### **18-B) NORMATIVE GENERALI PER L'ESECUZIONE DI IMPIANTO SCARICO GAS COMBUSTI, ODORI E VAPORI**

Si rimanda al disciplinare relativo agli impianti di smaltimento allegato al Progetto Esecutivo.

## CAPO II

### 19. NORME DI VALUTAZIONE DELLE VARIANTI

Per la valutazione di eventuali varianti, rimane pattuito che si adotteranno le seguenti norme di misurazione.

1) Scavi in genere

- a) Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate.
- b) Gli scavi a sezione obbligata per fondazione o per pozzi saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità, sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi, vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi.

Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascun zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

In ogni caso gli scavi saranno misurati in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza anche se inevitabile, ed anche se dipendente nella forma dagli scavi e dal modo di esecuzione dei lavori.

- c) Scavi subacquei. I sovrapprezzi per scavi subacquei in aggiunta al prezzo degli scavi di fondazione saranno pagati a metro cubo, con le more e modalità descritte alla lettera b), e per zone successive a partire dal piano orizzontale del livello normale delle acque nei cavi, procedendo verso il basso. I prezzi di elenco sono applicabili anche per questi scavi unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo ricadenti in ciascuna zona compresa fra il piano superiore ed il piano immediatamente inferiore che delimitano la zona stessa, come è indicato nell'Elenco Prezzi.

Pertanto la valutazione dello scavo eseguito entro ciascuna zona risulterà definita dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione del corrispondente prezzo di elenco.

2) Riempimento di pietrame a secco

Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato al metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

3) Paratie e casseri in legname

Saranno valutati per la loro superficie effettiva.

4) Palificazioni

Pali di fondazione di calcestruzzo cementizio gettato in opera:

La misurazione sarà presa dal fondo perforazione al piano di posa dei plinti o delle travi rovesce di fondazione; nei prezzi di elenco sono compresi e compensati tutti gli oneri indicati per tali tipi di pali.

Pali di fondazione di calcestruzzo confezionati fuori opera:

Si misura la lunghezza di infissione che è data dalla differenza fra la lunghezza complessiva del palo, prima della posa in opera, e la lunghezza della parte emergente dopo l'infissione; nei prezzi di elenco sono compresi e compensati tutti gli oneri indicati per tale tipo di pali.

5) Demolizioni di muratura

I prezzi fissati in elenco per la demolizione delle murature si applicheranno al volume effettivo delle murature da demolire. Eventuali diversi sistemi di misurazione saranno indicati nell'Elenco Prezzi.

6) Murature in genere

Tutte le murature in genere in mattoni pieni o forati, pietrame a secco o con malta mista, calcestruzzo, cemento pomice, cello-block, ecc., salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo quanto risulta dall'Elenco Prezzi, in base a misure prese sul vivo dei muri esclusi cioè gli intonaci.

Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a m<sup>2</sup> 1,00 e dei vuoti di canne fumarie e canalizzazioni ecc., che abbiano sezione superiore a m<sup>2</sup> 0,25; per quest'ultime, l'eventuale chiusura in laterizio, sarà valutata a parte. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali da pagarsi con altri prezzi dell'Elenco Prezzi.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di oggetto superiore a cm 15 sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in oggetto con l'applicazione dei prezzi dell'Elenco Prezzi stabiliti per le murature, maggiorati dell'apposito sovrapprezzo di cui all'Elenco stesso.

Per le ossature di oggetto inferiore a cm 15 non verrà applicato alcun sovrapprezzo.

Le volte, gli archi e le piattabande, in conci di pietrame o mattoni di spessore superiore ad una testa, saranno pagati a volume od a seconda del tipo, strutture e provenienza dei materiali impiegati, coi prezzi di Elenco.

Le volte, gli archi e le piattabande in mattoni, in foglie o ad una testa, saranno pagati a superficie.

7) Paramenti di faccia a vista

La misurazione dei paramenti e delle cortine di mattoni verrà effettuata per la loro superficie effettiva dedotti i vuoti di luce superiori a un metro quadrato.

8) Calcestruzzo di cemento

Il calcestruzzo per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (tipo pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo.

9) Ferro per cemento armato

Il peso del ferro (da pagarsi con relativo prezzo di elenco per in ferro tondo per cementi armati lavorato ed in opera o per solai quando esso sia da pagare a parte) verrà determinato dopo la relativa lavorazione, moltiplicando la lunghezza dei ferri (incluse le sovrapposizioni di legge) per il peso a metro lineare per i singoli diametri dei ferri stessi, senza tener conto di alcuna percentuale di tolleranza, né del peso del filo di ferro occorso per la legatura, od eventuali spezzoni di ferro per il sostegno delle armature. I ganci, qualora siano stati eseguiti, verranno così contabilizzati:

Detta L la lunghezza da contabilizzare, essa sarà eguale alla lunghezza del ferro aumentata di 20 diametri della barra stessa.

10) Solai

I solai interamente in cemento armato (senza laterizi) saranno valutati a mc., come ogni altra opera in cemento armato.

Ogni altro tipo di solaio sarà invece pagato a m<sup>2</sup> di superficie netta, escluso quindi, la presa nella struttura portante e/o di incastro.

Il prezzo a m<sup>2</sup> dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui il laterizio sia sostituito da calcestruzzo, qualsiasi sia il motivo.

11) Soffitti e controsoffitti

I soffitti ed i controsoffitti, sia piani che a volta, saranno pagati in base alla superficie netta escluso quindi la presa delle strutture portanti e/o di incastro.

12) Coperture

Le coperture saranno computate a mq. misurando geometricamente la superficie di ciascuna falda del tetto, senza alcuna deduzione dei vani per fumaio, lucernari ed altre parti sporgenti della copertura, purché non eccedenti ciascuna la superficie di m<sup>2</sup> 1; nel qual caso si devono dedurre per intero.

In compenso non si tiene conto delle sovrapposizioni e ridossi dei giunti.

Nel prezzo delle coperture sono comprese anche le lastre di piombo, ferro e zinco che siano poste nella copertura per i compluvi od all'estremità delle falde, intorno ai lucernari, fumaio, ecc..

Le coperture in cemento armato, non misto a laterizi, saranno valutate a mc., come ogni altra opera in cemento armato, salvo diversa disposizione in elenco.

Le strutture portanti in c.a. misto a laterizi saranno valutate come al n. 12).

13) Vespai ed intercapedini

Le intercapedini in laterizi saranno valutate a mq. di superficie dell'ambiente.

I vespai di ciottoli o pietrame potranno essere valutati a m<sup>3</sup> di materiale in opera oppure a m<sup>2</sup> di superficie dell'ambiente, secondo quanto risulterà dall'Elenco Prezzi.

14) Pavimenti

I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco, né le soglie il cui onere, se previste nel Capitolato Speciale, è compreso nel prezzo del pavimento.

15) Rivestimenti di pareti

I rivestimenti in ceramica od altro verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire.

16) Posa in opera dei marmi, pietre naturali ed artificiali

I prezzi della posa in opera dei marmi, delle pietre naturali ed artificiali, saranno applicati alle superfici od ai volumi dei

materiali in opera, determinati con criteri di cui al punto 8).

17) Intonaci

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi cm 5. Varranno sia per superfici piane che curve.

Gli intonaci interni ed esterni su murature in foglio o ad una testa (e quindi di spessore inferiore a cm 15) come detto, saranno valutati per la superficie realmente intonacata detraendo quindi porte, finestre, aperture, ecc.; per intonaci su murature di spessore superiore a cm 15 (a più di una testa o a cassetta), saranno misurati per la superficie vuota per pieno a compenso della riquadratura dei vani detraendo le superfici superiori a metri quadri 4,00, valutando a parte la riquadratura di detti vani.

Nessun speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani porte e finestre.

18) Tinteggiature, coloriture e verniciature

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci. Per la coloritura e verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti:

- a) Porte bussole e simili: si computerà due volte la luce netta dell'apertura degli infissi non considerando l'eventuale superficie del vetro. È compresa con ciò anche la verniciatura dei coprifili, dei telai e imbotte.
- b) Finestre, porte-finestre e finestre a bandiera senza persiane e senza scuretti: si computerà una sola volta la luce netta dell'apertura dell'infisso, non misurando gli eventuali coprifili, comprendendo con ciò anche la coloritura dei coprifili, dei telai e delle eventuali formelle nelle porte-finestre.  
Nel caso di finestre a bandiera si misura la luce netta separatamente della finestra e della porta-finestra, comprendendo con ciò anche i regoli coprifili nonché le listre e regoli atti a mascherare la guida dei rotolanti ed a formare pilastro in legno di separazione dei due infissi.
- c) Idem c.s. ma con scuretti: si computerà due volte la luce netta c.s. fermo il resto.
- d) Persiane a stecche: si computerà tre volte la superficie dell'infisso.
- e) Persiane avvolgibili: si computerà due volte la luce netta dell'apertura, maggiorando l'altezza di 20 cm comprendendo con ciò anche la coloritura delle guide e dell'apparecchio a sporgere.
- f) Cassonetti per avvolgibili: si computerà una sola volta la sola proiezione del cassonetto sulla parete verticale nella quale è ricavata la finestra.
- g) Opere in ferro semplici e senza ornati: si considerano tali le finestre a vetrate ed i lucernari, le serrande avvolgibili a maglia, gli infissi di vetrine per negozi. Saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione verticale, ritenendo così compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione.
- h) Opere in ferro di tipo normale a disegno: si considerano tali le ringhiere, i cancelli anche riducibili, le inferriate. Sarà computata una sola volta l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera precedente.

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce; s'intende altresì compensata la coloritura o verniciatura di nottole, braccioletti e accessori, nonché la sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc..

19) Tappezzeria

L'applicazione della carta fodera e da parati sarà misurata per la sola superficie della parete rivestita, senza cioè tener conto delle sovrapposizioni.

20) Lavori in legname

Nella valutazione del legname non si terrà conto dei maschi e dei nodi per le congiunzioni dei diversi pezzi, come non si dedurranno le relative mancanze od intagli.

La grossa armatura di tetti verrà misurata a m<sup>3</sup> di legno in opera.

21) Infissi come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili

Si computerà una sola volta la luce netta dei metri quadri di apertura degli infissi senza considerare le parti vetrate e senza tener conto degli zampini da incassare nei pavimenti o soglie. Nel caso di pannellatura fissa si computerà una sola volta la luce netta del pannello. Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso, compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel caso di sola posa in opera e/o assistenza si conteggeranno a numero considerando come una sola unità le finestre e/o porte-finestre composte da più elementi anche se indipendenti tra loro, considerando comprese tutte le opere murarie e le prestazioni comunque necessarie.

Così come indicato nelle voci di Elenco Prezzi, gli infissi sono da considerarsi completi delle parti vetrate.

22) Persiane avvolgibili

Esse si computeranno assumendo per altezza la luce netta del vano misurata tra l'intradosso della veletta ed il davanzale se finestra, e la soglia se porta-finestra, aumentata di cm. 20, e per larghezza la distanza tra i lati opposti delle guide.

Nel caso di sola posa in opera e/o assistenza, si conteggeranno con le stesse modalità del punto 22), considerando comprese anche tutte le opere murarie e le prestazioni necessarie per la posa in opera del cassonetto, nonché tutte le opere murarie e le prestazioni comunque necessarie.

23) Controportelli e rivestimenti

Saranno anch'essi misurati su di una sola faccia nell'intera superficie vista.

24) Lavori in metallo

Tutti i lavori in metallo saranno valutati a peso o a m<sup>2</sup> come indicato nell'Elenco Prezzi; il peso verrà accertato dalla D.L..

25) Canali di gronda

I canali di gronda saranno misurati a ml. in opera, senza cioè tener conto delle parti sovrapposte.

26) Tubazioni in genere

La misurazione delle tubazioni in opera sarà fatta a metri misurata secondo l'asse della tubazione, senza cioè tener conto delle compenetrazioni e/o staffe e/o sigillature. I singoli pezzi speciali saranno ragguagliati all'elemento ordinario di pari diametro, secondo le seguenti lunghezze: curve, gomiti e riduzioni: m 0,50; braghe semplici: m 0,60; braghe doppie ed ispezioni (tappo compreso): m 0,80; sifoni: m 1,00; riduzioni: m 0,15; di tubo del diametro più piccolo.

Per i tubi in cemento vale quanto sopra detto; il prezzo viene applicato alla tubazione posta in opera compreso il sottofondo in calcestruzzo, e rinfianco e lo scavo.

Il prezzo di elenco per le tubazioni in opera, qualunque esse siano, vale anche nel caso che i tubi debbano venire inclusi nei getti di strutture in calcestruzzo; in tal caso esso è comprensivo di ogni onere relativo al loro provvisorio fissaggio nelle casseforme.

Nel caso di sola posa in opera di tubi, di qualsiasi genere e diametro, saranno misurati a metri lungo il loro asse, senza tener conto delle compenetrazioni, né di alcuna maggiorazione per i pezzi speciali.

27) Vetri cristalli e simili

Ove già non compresi nelle opere finite relative, la misura dei vetri e cristalli viene eseguita sulle lastre in opera senza cioè tener conto degli eventuali sfridi occorsi per ricavarne le dimensioni effettive e delle parti di vetro incastrate nel fermavetro.

28) Rilevati

Salvo differenti previsioni e prescrizioni dell'Elenco Prezzi, la formazione di rilevati od il riempimento di cavi con materiali provenienti da località esterne al cantiere verranno contabilizzati in base al volume del rilevato o rinterro secondo la sagoma ordinata e quindi senza tener conto del maggiore volume di materiali che l'Appaltatore deve impiegare per garantire l'esecuzione della sagoma stessa.

Per tali lavori sono compresi tutti gli oneri precedentemente indicati, inclusi i trasporti delle terre entro l'ambito delle aree da sistemare.

29) Impermeabilizzazioni

La misurazione delle impermeabilizzazioni stratificate su pareti verticali, su piani orizzontali od inclinati corrisponderà alla superficie effettiva; in tale misura si intendono compresi e compensati i solini di raccordo o l'intonaco rustico di preparazione, sotto l'impermeabilizzazione.

Nei prezzi di elenco sono compresi tutti gli oneri e materiali indicati, per i vari tipi di impermeabilizzazione, nonché impermeabilizzazioni con sovrastante pavimentazione (misurate anche quest'ultime con le modalità del punto 16) e tutte le altre prestazioni occorrenti a dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte.

30) Fognature ed opere stradali

La valutazione delle condotte per fognature sarà fatta in base allo sviluppo delle condotte a terra in opera misurate lungo l'asse di esse, senza tener conto delle parti di tubo sovrapposte e senza alcun sovrapprezzo per pezzo speciale di qualunque tipo e per qualunque entità.

Le varie opere stradali saranno eseguite in conformità di quanto prescritto e nei prezzi di elenco, ne sono compresi e compensati gli oneri relativi.

La valutazione dell'ossatura di sottofondo sarà effettuata a volume in opera dopo compressione; nel prezzo relativo sono compresi e compensati lo scavo del cassonetto, la pilonatura dal fondo stesso, la fornitura e posa in opera del pietrame ed ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta.

La massicciata stradale (od inghiaatura) sarà valutata a volume dopo aver effettuato la compressione. Nel prezzo relativo sono compresi e compensati la fornitura e lo spandimento del pietrisco o ghiaia, del pietrischetto e del moniglio, la cilindratura, l'innaffiamento ed ogni altra opera o magistero atti a dare il manto stradale perfettamente finito.

Il trattamento superficiale con emulsione bituminosa verrà valutato a superficie effettiva e nel prezzo di elenco sono compresi tutti gli oneri e le prestazioni.

Per i selciati ed acciottolati nei prezzi di elenco sono compresi tutti gli oneri ed in particolare lo strato di sabbia o malta per l'allettamento; la valutazione sarà fatta per mq. di superficie effettiva.

I marciapiedi in pietrini comuni o carrabili saranno valutati come i pavimenti e pertanto si fa riferimento a quanto indicato al punto 15); nei prezzi relativi è compresa la malta di allettamento.

Il manto di asfalto colato per marciapiedi sarà eseguito come prescritto e nel prezzo di elenco sono compresi gli oneri indicati.

I cigli per marciapiedi in pietra, travertino o calcestruzzo saranno valutati a metro di lunghezza effettiva dopo la posa in opera; nei relativi prezzi sono compresi e compensati tutti gli oneri indicati per l'esecuzione di tale lavoro, ivi compresa la necessaria fondazione.

### 31) Opere di giardinaggio

Ogni impianto di giardinaggio dovrà essere eseguito su terreno vegetale con tutte le buone regole dell'arte e secondo le particolari prescrizioni.

La valutazione sarà fatta a metro quadro, a pianta o a metro lineare a seconda del tipo.

Nei prezzi di elenco sono compresi, oltre gli oneri indicati nel capo sopra citato, la garanzia di attecchimento fino all'autunno successivo alla piantagione.

### 32) Apparecchi sanitari

Per la fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari e rubinetteria, nei relativi prezzi di elenco, sono compresi e compensati gli oneri del ricevimento in cantiere, immagazzinamento e custodia del suddetto materiale fino al momento della posa in opera; il successivo trasporto dal luogo del deposito e collocamento in opera degli apparecchi suddetti ed accessori.

Nell'Elenco Prezzi sono inoltre comprese, oltre le opere murarie occorrenti per il collocamento in sito, anche tutte le prestazioni di mano d'opera specializzata e comune e di materiale accessorio (raccordi, guarnizioni, raccordini, scarichi di troppo pieno, ecc.), occorrenti per dare gli apparecchi completamente montati e funzionanti in tutte le loro parti.

### 33) Impianti elettrici e TV

Come già indicato, tutti gli impianti elettrici e TV dovranno essere eseguiti sottotraccia con la rigorosa osservanza delle vigenti norme e secondo le particolari prescrizioni dell'ENEL dove hanno esecuzione i lavori in argomento.

La valutazione dei lavori verrà eseguita in base a quanto stabilito nelle rispettive voci di elenco, ma sono sempre compresi tutti gli oneri e le opere murarie per tagli, esecuzione di tracce e ripristini.

### 34) Noleggi e trasporti

Tutti i noleggi e trasporti verranno compensati con i prezzi di elenco.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Il prezzo di elenco comprende la mano d'opera anche specializzata per la conduzione e sorveglianza delle macchine, il combustibile, i lubrificanti, i materiali di consumo, energia elettrica e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine; sono inoltre compresi il trasporto, il montaggio, lo smontaggio e l'allontanamento. Per i trasporti con autocarri, autotreni con o senza rimorchio, i prezzi di elenco si riferiscono a giornata di 8 ore (frazionabile) ed in essi sono compresi, oltre la prestazione del conducente, anche il combustibile, i lubrificanti, i materiali di consumo, ecc..

Per tutti i noleggi ed i trasporti verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa.

### 35) Mano d'opera per prestazioni in economia

Con i prezzi riportati in elenco per la mano d'opera, si pagano all'Appaltatore i lavori da eseguirsi in economia.